

BOLETÍN
ESTADÍSTICO
FEBRERO
2021



Contenido

	Pág.
Referencias	3
Resumen	4
Inyecciones	5
Comportamiento de la demanda de energía	5
♦ Tasa de variación anual (promedio móvil 12 meses)	5
♦ Tasa de variación anual (promedio móvil 6 meses)	5
♦ Tasa de variación anual (promedio móvil 3 meses)	5
Inyecciones por recurso	6
Inyección nacional por participante de mercado	6
Contratos de inyección	6
Retiros	7
Contratos Bilaterales por Participante de Mercado	7
Contratos de Libre Concurrencia por Participante de mercado	7
Mercado Regulador del Sistema por participante de mercado	7
Comercio Internacional	8
♦ Importaciones por participante de mercado	8
♦ Exportaciones por participante de mercado	8
Evolución de los precios	9
♦ Precios Promedios Mensuales	9
♦ Precios Horarios	10
♦ Precios Promedios Diarios y Acumulados	21
♦ Composición del Precio Promedio Mensual	22
Otras Estadísticas	23
♦ Energía No Servida, Pérdidas e Interrupciones	23
♦ Sistema de Transmisión	24
♦ Demanda Máxima de Potencia	28
♦ Reserva Rodante y Reserva Fría en Demanda Máxima	29
♦ Precios de los Combustibles puestos en planta (US\$/bbl)	30
♦ Niveles (msnm)	31
♦ Interrupciones del Servicio	32
♦ Programa Anual de Mantenimientos Mayores (PAMM)	35



Referencias

Variación Mensual: Relación entre el mes actual y el mes anterior.

Variación Anual: Relación entre el mes actual y el mismo mes del año anterior.




Acumulado Anual: Relación del promedio acumulado del año y el mismo período del año anterior.

Variación de 3 meses: Relación entre el promedio móvil de 3 meses del período actual y el mismo período del año anterior.

Variación de 12 meses: Relación entre el promedio móvil de 12 meses del período actual y el mismo período del año anterior.



Resumen



Demanda Máxima de Potencia (MW)
985.89
 24-feb-2021 19:00

Promedio mensual MRS US\$/MWh
\$80.86



Inyecciones

Rubros	Febrero 2021		Var. %	Acumulado Anual ^{2/}		Últimos 3 meses ^{2/}		Últimos 12 meses ^{2/}	
	GWh	Var. % ^{2/}	Anual ^{2/}	GWh	Var. %	GWh	Var. %	GWh	Var. %
Generación nacional transada	422.8	-3.1	0.1	858.9	2.8	430.2	3.3	450.7	4.6
Intercambios Internacionales (+/-) ^{1/}	72.0	-20.9	-27.9	163.1	-26.4	79.9	-25.5	48.7	-56.1
Pérdidas de transmisión	8.7	-4.9	-10.1	17.7	-7.4	8.9	-4.9	9.2	-9.9
Demanda Mercado Mayorista	486.2	-6.2	-5.2	1,004.4	-3.3	501.1	-2.6	490.2	-7.8



^{1/} Signo (+) : Saldo comercial neto a favor de importaciones

Signo (-) : Saldo comercial neto a favor de exportaciones

Incluye desvíos

^{2/} Para el detalle de los periodos ver el apartado de Referencias de la Pág. 3.

Comportamiento de la demanda de energía en el Mercado Mayorista de Electricidad





Inyecciones Por Recurso Inyectado

Participante de mercado	Febrero 2021		Var. %	Acumulado Anual ^{2/}		Últimos 3 meses ^{2/}		Últimos 12 meses ^{2/}	
	GWh	Var. % ^{2/}	Anual ^{2/}	GWh	Var. %	GWh	Var. %	GWh	Var. %
Hidroeléctrica	120.0	-2.8	83.6	243.3	81.6	125.4	73.6	174.6	48.6
Geotérmica	117.1	-2.1	1.5	236.8	3.5	118.1	-0.3	121.5	4.8
Térmica	29.3	21.7	-69.4	53.3	-70.3	26.2	-69.0	63.5	-50.3
Biomasa	103.2	-3.8	1.0	210.5	-0.2	103.1	-1.7	45.8	-3.2
Solar	46.4	0.4	5.9	92.7	12.2	46.0	27.0	42.3	88.0
Eólica	6.7	-56.7		22.3		11.3		3.0	
Iny. Nacional	422.8	-3.1	0.1	858.9	2.8	430.2	3.3	450.7	4.6
Importaciones	73.7	-19.3	-27.0	165.1	-26.1	81.5	-24.8	59.7	-50.9
Total inyectado	496.5			1,024.0					

^{1/} Incluye pérdidas por transmisión

^{2/} Para el detalle de los períodos ver el apartado de Referencias de la Pág. 3.

Inyección Nacional por Participante de Mercado

Participante de mercado	Febrero 2021		Var. %	Acumulado Anual ^{2/}		Últimos 3 meses ^{2/}		Últimos 12 meses ^{2/}	
	GWh	Var. % ^{2/}	Anual ^{2/}	GWh	Var. %	GWh	Var. %	GWh	Var. %
AES CLESA & Cia S. en C. de	0.3	-15.5%	*	0.7	*	0.4	1760.6%	0.2	*
Acajutla Energía Solar I, LTD.	4.2	-2.1%	-2.9%	8.5	-0.3%	4.3	0.0%	4.2	-2.1%
CAESS S.A. de C.V.	0.0	248.9%		0.0		0.0		0.0	
CASSA S.A. de C.V.	16.6	-15.0%	-2.8%	36.1	2.3%	18.2	2.3%	6.9	-1.1%
Capella Solar, S. A. de C. V.	24.5	-3.0%	0.0%	49.8	11.2%	24.8	40.9%	22.8	418.2%
Comisión Ejecutiva Hidroeléct	120.0	-2.8%	83.6%	243.3	81.6%	125.4	73.6%	174.6	48.6%
DELSUR S.A. de C.V.	0.0	-33.9%	-81.9%	0.0	-54.5%	0.0	-44.2%	0.0	-67.5%
Deusem S.A. de C.V.		-100.0%		0.0		0.0		0.0	
ECOSOLAR, S.A. de C.V.	2.0	*		2.0		0.7		0.2	
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)		-100.0%		0.0	-79.0%	0.0	69.1%	0.0	1180.1%
EEO S.A. de C.V.	0.0	-1.3%		0.0		0.0		0.0	
ENERGIA BOREALIS, S.A. DE	0.1	165.4%	-40.1%	0.1	-33.2%	0.0	-39.3%	0.0	-79.2%
GENERADORA ELECTRICA C	0.0			0.0		0.0	-37.9%	0.0	-34.0%
HILCASA ENERGY	0.0			0.0	-89.2%	0.0	-65.0%	0.0	-0.7%
Holcim El Salvador, S.A. de C					-100.0%	0.0	-3.9%	0.1	-84.9%
INE S.A. DE C.V.	0.6	237.3%	-97.8%	0.8	-98.4%	0.6	-96.9%	16.3	-49.6%
INGENIO LA CABAÑA, S.A. D	9.3	11.8%	1.5%	17.6	-4.0%	8.1	-13.9%	3.7	-13.5%
Ingenio Chaparrastique, S.A.	23.5	-9.6%	22.8%	49.4	15.7%	24.0	6.3%	13.9	-7.2%
Ingenio El Angel, S. A. de C.)	31.0	-4.5%	-8.3%	63.4	-8.3%	31.8	-7.7%	12.8	-0.2%
Ingenio Jiboa S.A de C.V.	22.9	8.8%	-0.7%	43.9	-3.1%	21.0	1.7%	8.5	3.2%
LaGeo S.A. de C.V.	117.1	-2.1%	1.5%	236.8	3.5%	118.1	-0.3%	121.5	4.8%
NEJAPA POWER COMPANY,	0.4			0.4	191.7%	0.2	-70.9%	2.6	-77.1%
ORAZUL ENERGY EL SALVA	18.0	-4.5%	-65.7%	36.9	-59.6%	18.0	-58.5%	34.6	-37.1%
Providencia Solar S.A. de C.V	10.6	-8.9%	-3.4%	22.2	-1.3%	11.2	0.2%	10.3	-6.0%
Proyecto La Trinidad, LTDA.)	3.0	1.8%	-1.5%	6.0	3.5%	3.0	4.1%	2.9	4.2%
Sonsonate Solar, S. A. de C.)	2.1	-0.3%	120.7%	4.1	342.0%	2.1	567.5%	1.9	*
TERMOPUERTO, S.A. de C.V.	9.7	117.3%	-34.2%	14.2	-63.1%	6.8	-65.3%	9.6	-65.1%
TEXTUFIL S.A. De C.V.	0.1	-50.5%	-78.0%	0.2	-52.2%	0.1	-54.2%	0.0	-94.9%
VENTUS, S.A. de C.V.	6.7	-56.7%		22.3		11.3		3.0	
Total	422.8			858.9		430.2		450.7	

^{1/} Inyecciones provenientes de la red de distribución

^{2/} Para el detalle de los períodos ver el apartado de Referencias de la Pág. 3.

^{*/} Variaciones mayores de 2000% no se detallan

Tipo de Mercado (GWh)

Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
MC	376.8	395.3											772.2
MRS	141.4	90.8											232.2
Total	518.2	486.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,004.4

MC: Mercado de Contratos

MRS: Mercado Regulador del Sistema

Contratos Totales de Inyección (GWh)

Participante de mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Acajutla Energía Solar I, LTD	4.2	4.1											8.4
Capella Solar, S. A. de C. V.	24.8	24.1											48.8
Comercia Internacional El Sa	13.4	12.9											26.3
Comisión Ejecutiva Hidroeléct	29.0	26.2											55.1
Compañía de Energía de Cen	11.7	11.3											23.0
Cuestamoras Comercializad	0.9	0.8											1.6
ENERGIA BOREALIS, S.A. DI	7.9	5.1											13.0
Excelergy S.A.	7.0	6.7											13.7
GRS Comercializadora, S.A.)	3.6	3.4											6.9
Holcim El Salvador, S.A. de C	2.5	2.4											4.9
INE S.A. DE C.V.	36.8	35.5											72.3
Ingenio Chaparrastique, S.A		12.4											12.4
LaGeo S.A. de C.V.	19.0	31.8											50.8
NEJAPA POWER COMPANY,	64.5	54.4											118.9
ORAZUL ENERGY EL SALVA	94.6	100.4											195.0
Providencia Solar S.A. de C.)	11.4	10.4											21.8
Proyecto La Trinidad, LTDA.	2.9	3.0											5.9
Sonsonate Solar, S. A. de C.	2.0	2.0											4.0
TERMOPUERTO, S.A. de C.V	20.9	29.2											50.1
TEXTUFIL S.A. De C.V.	19.9	19.3											39.2
Total	376.8	395.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	772.2

^{1/} CX: Contratos de Exportación



Retiros

Mercado de Contratos de Retiro (Bilaterales) por Participante de Mercado (GWh)

Participante de Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	7.4	6.7											14.2
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	28.2	25.5											53.7
CAESS S.A. de C.V.	5.2	6.9											12.1
CEL - Comercializadora	0.8	0.7											1.4
Cuestamoras Comercializadora Eléctrica de El Salvador, S.A. de C.V.	0.9	0.8											1.6
EEO S.A. de C.V.	2.5	3.4											5.9
Hanesbrands El Salvador LTDA de C.V.	3.8	0.7											4.6
Inmobiliaria Apopa Sociedad Anónima de Capital Variable	3.6	3.4											6.9

Total bilaterales	52.4	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.4
--------------------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

^{1/} CX: Contratos de Exportación

Mercado de Contratos de Retiro (Libre Concurrencia) por Participante de Mercado (GWh)

Participante de Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
ABRUZZO S.A. DE C.V. (DIST)	0.5	0.6											1.1
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	56.0	59.4											115.4
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	2.0	2.5											4.4
CAESS S.A. de C.V.	124.4	134.4											258.8
DELSUR S.A. de C.V.	91.4	94.9											186.3
Deusem S.A. de C.V.	8.5	8.8											17.3
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)	4.1	5.2											9.3
EEO S.A. de C.V.	37.5	41.6											79.1

Totales	324.4	347.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	671.7
----------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Mercado Regulador del Sistema por Participante de Mercado (GWh)

Participante de Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
ABRUZZO S.A. DE C.V. (DIST)	1.4	1.3											2.7
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	11.4	3.5											14.9
AES NEJAPA GAS, Limitada de Capital Variable	5.6	5.2											10.8
AES UNIÓN DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	1.3	1.3											2.6
ALAS DORADAS S.A. DE C.V.	4.4	4.0											8.4
Acajutla Energía Solar I, LTDA. de C.V.	0.0	0.0											0.1
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	-8.7	-7.1											-15.8
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	0.9	0.3											1.2
CAESS S.A. de C.V.	47.5	24.0											71.5
CASSA S.A. de C.V.	0.0	0.0											0.0
CEL - Comercializadora	0.0	0.0											0.0
Capella Solar, S. A. de C. V.	0.1	0.1											0.1
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)	0.4	0.3											0.7
Cuestamoras Comercializadora Eléctrica de El Salvador, S.A. de C.V.	0.0	0.0											0.0
DELSUR S.A. de C.V.	44.0	33.1											77.2
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.1	0.1											0.2
Deusem S.A. de C.V.	2.6	1.5											4.1
ECOSOLAR, S.A. de C.V.		0.0											0.0
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)	5.4	5.2											10.5
EDESAL S.A. de C.V. (COM)	0.5	0.4											0.9
EEO S.A. de C.V.	12.8	3.3											16.1
EIS POWER S.A. DE C.V.	0.0	0.0											0.0
ENERGIA BOREALIS, S.A. DE C.V.	0.0	0.0											0.0
Excelergy S.A.	2.8	2.5											5.3
GENERADORA ELECTRICA CENTRAL S.A. DE C.V.	0.0	0.0											0.0
HILCASA ENERGY		0.0											0.0
Hanesbrands El Salvador LTDA de C.V.	3.1	6.4											9.5
INE S.A. DE C.V.	0.2	0.2											0.5
Ingenio El Angel, S. A. de C. V.	0.0	0.0											0.0
Ingenio Jiboa S.A de C.V.	0.0												0.0
Inmobiliaria Apopa Sociedad Anónima de Capital Variable	3.1	2.9											6.0
LaGeo S.A. de C.V.	0.9	0.9											1.8
Mercados Eléctricos S.A. de C.V.	0.0	0.0											0.0
NEJAPA POWER COMPANY, S.A.	0.5	0.5											1.0
ORAZUL ENERGY EL SALVADOR, S. EN C.V.	0.4	0.3											0.8
Pacific Energy S.A. de C.V.	0.3	0.4											0.7
Providencia Solar S.A. de C.V.	0.0	0.0											0.1
TERMOPUERTO, S.A. de C.V.	0.1	0.1											0.1
TEXTUFIL S.A. De C.V.	0.1	0.1											0.2
VENTUS, S.A. de C.V.	0.0	0.0											0.0

Totales	141.4	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.20
----------------	--------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------




Comercio Internacional

Importaciones por Participante de Mercado (GWh)

Participante de mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES NEJAPA GAS, Limitada de Capital Variable	0.1	0.1											0.2
CEL - Comercializadora	0.2	0.2											0.4
CENER S. A. de C.V.	0.4	0.8											1.2
Comercia Internacional El Salvador, S.A. de C.V.	6.2	7.0											13.2
Comercializadora Electronova, S.A. DE C.V.	0.4	0.5											0.9
Comercializadora de Energía para América S.A. de C.V.	9.9	4.3											14.2
Compañía de Energía de Centroamérica S.A. de C.V.	0.5	0.8											1.2
Cuestamoras Comercializadora Eléctrica de El Salvador, S.A. de C.V.	0.2	0.1											0.3
DELSUR S.A. de C.V.	0.0												0.0
EBR, S.A. de C.V.	0.2												0.2
EEO S.A. de C.V.	12.7	10.3											23.1
EIS POWER S.A. DE C.V.	0.9	0.3											1.2
ELECTRIC POWER MARKETS, S.A. de C.V.	5.2	4.3											9.5
ENERGIA BOREALIS, S.A. DE C.V.	4.6	2.0											6.5
ENERGÍA, DESARROLLO Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	11.8	8.9											20.7
EON Energy, S.A. de C.V.													
Energía del Istmo, S.A. de C.V.	4.3	2.3											6.7
Excelergy S.A.	3.8	2.8											6.6
GRS Comercializadora, S.A. de C.V.	5.9	5.0											10.9
INFOTEKNE, S.A. DE C.V.	0.0	0.0											0.1
INGENIO LA CABAÑA, S.A. DE C.V.	1.2	0.6											1.8
Intellergy, Sociedad Anónima de Capital Variable	0.1	0.2											0.3
Inversiones en Transmisión y Energía Centroamericana, S.A. de C.V.	1.5	1.5											3.0
Mayorista de Electricidad, S.A. de C.V.	0.2	0.2											0.4
Mercados Eléctricos S.A. de C.V.	19.1	18.0											37.1
ORIGEM S.A. de C.V.	0.4	1.0											1.4
TEXTUFIL S.A. De C.V.	1.3	2.7											4.1
Total	91.4	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	165.1

Exportaciones por Participante de Mercado (GWh)

Participante de mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
CEL - Comercializadora		0.1											0.1
Comercializadora Electronova, S.A. DE C.V.	0.0	0.4											0.4
Comercializadora de Energía para América S.A. de C.V.		0.5											0.5
ELECTRIC POWER MARKETS, S.A. de C.V.		0.0											0.0
ENERGIA BOREALIS, S.A. DE C.V.	0.0	0.1											0.1
Excelergy S.A.		0.0											0.0
GRS Comercializadora, S.A. de C.V.		0.2											0.2
INGENIO LA CABAÑA, S.A. DE C.V.	0.3	0.3											0.6
Inversiones en Transmisión y Energía Centroamericana, S.A. de C.V.		0.1											0.1
Mercados Eléctricos S.A. de C.V.	0.0	0.1											0.1
Total	0.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0




A partir del 01 de junio 2013 por la entrada en vigencia del RMER ya no puede obtener el comercio por frontera



Evolución de los precios

Mes	Promedio		Variaciones %			
	2020 \$/MWh	2021 \$/MWh	Mes	Anual	Acum.	Prom. anual
Ene	85.84	68.08	13.28	-20.69	13.28	66.68
Feb	89.85	80.86	18.77	-10.01	34.54	65.93
Mar	75.00					
Abr	54.31					
May	54.44					
Jun	61.99					
Jul	73.38					
Ago	72.92					
Sep	60.60					
Oct	69.24					
Nov	60.22					
Dic	60.10					

Mensual: Relación mes inmediato anterior
 Anual: Relación igual mes año anterior
 Acumulada: Relación respecto a diciembre año anterior
 Promedio anual: Relación últimos doce meses





Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
01/02/2021	0	\$ 53.660	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.719	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.696	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.576	\$ -	\$ 1.819	\$ 14.545	\$ 68.205
01/02/2021	1	\$ 53.660	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.712	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.767	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.621	\$ -	\$ 1.881	\$ 14.716	\$ 68.376
01/02/2021	2	\$ 53.660	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.713	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.728	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.664	\$ -	\$ 1.943	\$ 14.783	\$ 68.443
01/02/2021	3	\$ 53.660	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.761	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.823	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.518	\$ -	\$ 1.955	\$ 14.794	\$ 68.454
01/02/2021	4	\$ 53.660	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.728	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.896	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.615	\$ -	\$ 1.927	\$ 14.901	\$ 68.561
01/02/2021	5	\$ 53.660	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.736	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.006	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.760	\$ -	\$ 1.823	\$ 15.060	\$ 68.720
01/02/2021	6	\$ 53.660	\$ 0.574	\$ 1.179	\$ 9.805	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.070	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.207	\$ -	\$ 1.664	\$ 15.484	\$ 69.144
01/02/2021	7	\$ 53.660	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.757	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.906	\$ 0.061	\$ 0.010	\$ 0.992	\$ -	\$ 1.571	\$ 15.022	\$ 68.682
01/02/2021	8	\$ 53.660	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.768	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.055	\$ 0.132	\$ 0.010	\$ 1.284	\$ -	\$ 1.502	\$ 15.477	\$ 69.137
01/02/2021	9	\$ 53.660	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.773	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.111	\$ 0.209	\$ 0.009	\$ 1.703	\$ -	\$ 1.476	\$ 16.008	\$ 69.668
01/02/2021	10	\$ 53.660	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.744	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.163	\$ 0.232	\$ 0.009	\$ 1.762	\$ -	\$ 1.419	\$ 16.053	\$ 69.713
01/02/2021	11	\$ 53.660	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.766	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.147	\$ 0.237	\$ 0.009	\$ 1.435	\$ -	\$ 1.391	\$ 15.710	\$ 69.370
01/02/2021	12	\$ 53.660	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.746	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.152	\$ 0.245	\$ 0.009	\$ 2.142	\$ -	\$ 1.346	\$ 16.364	\$ 70.024
01/02/2021	13	\$ 53.660	\$ 0.577	\$ 1.179	\$ 9.848	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.090	\$ 0.240	\$ 0.008	\$ 2.140	\$ -	\$ 1.327	\$ 16.383	\$ 70.043
01/02/2021	14	\$ 53.660	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.721	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.037	\$ 0.241	\$ 0.008	\$ 0.801	\$ -	\$ 1.313	\$ 14.844	\$ 68.504
01/02/2021	15	\$ 53.660	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.723	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.885	\$ 0.239	\$ 0.008	\$ 0.921	\$ -	\$ 1.293	\$ 14.791	\$ 68.451
01/02/2021	16	\$ 53.660	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.705	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.740	\$ 0.226	\$ 0.008	\$ 1.024	\$ -	\$ 1.302	\$ 14.726	\$ 68.386
01/02/2021	17	\$ 53.660	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.717	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.748	\$ 0.203	\$ 0.008	\$ 0.927	\$ -	\$ 1.337	\$ 14.662	\$ 68.322
01/02/2021	18	\$ 53.660	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.733	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.011	\$ 0.169	\$ 0.008	\$ 1.291	\$ -	\$ 1.228	\$ 15.163	\$ 68.823
01/02/2021	19	\$ 53.660	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.754	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.926	\$ 0.167	\$ 0.008	\$ 1.261	\$ -	\$ 1.207	\$ 15.047	\$ 68.707
01/02/2021	20	\$ 53.660	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.714	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.872	\$ 0.147	\$ 0.008	\$ 1.353	\$ -	\$ 1.247	\$ 15.063	\$ 68.723
01/02/2021	21	\$ 53.660	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.672	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.851	\$ 0.077	\$ 0.009	\$ 1.169	\$ -	\$ 1.361	\$ 14.858	\$ 68.518
01/02/2021	22	\$ 53.660	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.743	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.855	\$ 0.010	\$ 0.010	\$ 0.568	\$ -	\$ 1.512	\$ 14.421	\$ 68.081
01/02/2021	23	\$ 53.660	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.660	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.903	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.632	\$ 13.935	\$ 67.595
02/02/2021	0	\$ 53.860	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.664	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.797	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.097	\$ -	\$ 1.721	\$ 14.010	\$ 67.870
02/02/2021	1	\$ 53.860	\$ 0.563	\$ 1.179	\$ 9.611	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.779	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.470	\$ -	\$ 1.779	\$ 15.367	\$ 69.227
02/02/2021	2	\$ 53.860	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.715	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.813	\$ -	\$ 0.012	\$ 1.732	\$ -	\$ 1.818	\$ 15.812	\$ 69.672
02/02/2021	3	\$ 53.860	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.718	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.791	\$ -	\$ 0.012	\$ 1.603	\$ -	\$ 1.827	\$ 15.674	\$ 69.534
02/02/2021	4	\$ 53.860	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.715	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.764	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.139	\$ -	\$ 1.800	\$ 15.152	\$ 69.012
02/02/2021	5	\$ 53.860	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.728	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.012	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.918	\$ -	\$ 1.707	\$ 16.099	\$ 69.959
02/02/2021	6	\$ 53.860	\$ 0.574	\$ 1.179	\$ 9.796	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.043	\$ -	\$ 0.010	\$ 1.915	\$ -	\$ 1.627	\$ 16.118	\$ 69.978
02/02/2021	7	\$ 53.860	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.706	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.158	\$ 0.062	\$ 0.010	\$ 1.862	\$ -	\$ 1.538	\$ 16.058	\$ 69.918
02/02/2021	8	\$ 53.860	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.747	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.125	\$ 0.158	\$ 0.010	\$ 1.868	\$ -	\$ 1.504	\$ 16.136	\$ 69.996
02/02/2021	9	\$ 53.860	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.692	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.092	\$ 0.196	\$ 0.010	\$ 1.744	\$ -	\$ 1.530	\$ 15.985	\$ 69.845
02/02/2021	10	\$ 53.340	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.765	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.148	\$ 0.213	\$ 0.010	\$ 2.064	\$ -	\$ 1.528	\$ 16.452	\$ 69.792
02/02/2021	11	\$ 53.340	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.737	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.998	\$ 0.217	\$ 0.009	\$ 1.839	\$ -	\$ 1.498	\$ 16.023	\$ 69.363
02/02/2021	12	\$ 53.340	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.772	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.109	\$ 0.224	\$ 0.010	\$ 1.798	\$ -	\$ 1.527	\$ 16.165	\$ 69.505
02/02/2021	13	\$ 53.340	\$ 0.576	\$ 1.179	\$ 9.844	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.063	\$ 0.219	\$ 0.009	\$ 1.022	\$ -	\$ 1.490	\$ 15.377	\$ 68.717
02/02/2021	14	\$ 53.340	\$ 0.576	\$ 1.179	\$ 9.833	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.108	\$ 0.227	\$ 0.009	\$ 0.223	\$ -	\$ 1.430	\$ 14.560	\$ 67.900
02/02/2021	15	\$ 53.340	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.707	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.974	\$ 0.246	\$ 0.009	\$ 0.869	\$ -	\$ 1.384	\$ 14.910	\$ 68.250
02/02/2021	16	\$ 53.860	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.685	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.802	\$ 0.241	\$ 0.009	\$ 1.102	\$ -	\$ 1.388	\$ 14.948	\$ 68.808
02/02/2021	17	\$ 53.860	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.736	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.702	\$ 0.209	\$ 0.009	\$ 1.102	\$ -	\$ 1.405	\$ 14.886	\$ 68.746
02/02/2021	18	\$ 53.860	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.735	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.997	\$ 0.181	\$ 0.008	\$ 1.111	\$ -	\$ 1.275	\$ 15.031	\$ 68.891
02/02/2021	19	\$ 53.860	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.737	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.892	\$ 0.183	\$ 0.008	\$ 1.030	\$ -	\$ 1.256	\$ 14.829	\$ 68.689
02/02/2021	20	\$ 53.860	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.702	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.833	\$ 0.131	\$ 0.008	\$ 0.843	\$ -	\$ 1.323	\$ 14.561	\$ 68.421
02/02/2021	21	\$ 53.860	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.694	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.728	\$ 0.044	\$ 0.009	\$ 0.665	\$ -	\$ 1.462	\$ 14.323	\$ 68.183
02/02/2021	22	\$ 53.770	\$ 0.574	\$ 1.179	\$ 9.807	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.869	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.120	\$ -	\$ 1.633	\$ 14.167	\$ 67.937
02/02/2021	23	\$ 53.340	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.773	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.807	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.004	\$ -	\$ 1.768	\$ 14.089	\$ 67.429
03/02/2021	0	\$ 53.260	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.680	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.777	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.256	\$ -	\$ 1.873	\$ 14.318	\$ 67.578
03/02/2021	1	\$ 53.260	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.705	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.827	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.656	\$ -	\$ 1.898	\$ 14.821	\$ 68.081
03/02/2021	2	\$ 53.260	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.694	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.751	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.817	\$ -	\$ 1.923	\$ 14.919	\$ 68.179
03/02/2021	3	\$ 53.260	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.713	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.843	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.682	\$ -	\$ 1.936	\$ 14.908	\$ 68.168
03/02/2021	4	\$ 53.260	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.677	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.812	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.806	\$ -	\$ 1.894	\$ 14.922	\$ 68.182
03/02/2021	5	\$ 53.260	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.686	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.920	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.874	\$ -	\$ 1.802	\$ 15.014	\$ 68.274
03/02/2021	6	\$ 53.260	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.685	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.983	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.331	\$ -	\$ 1.682	\$ 15.413	\$ 68.673
03/02/2021	7	\$ 53.260	\$ 0.577	\$ 1.179	\$ 9.861	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.953	\$ 0.044	\$ 0.010	\$ 0.607	\$ -	\$ 1.609	\$ 14.814	\$ 68.074
03/02/2021	8	\$ 53.260	\$ 0.581	\$ 1.179	\$ 9.915	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.055	\$ 0.120	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.639	\$ 14.473	\$ 67.733
03/02/2021	9	\$ 53.260	\$ 0.587	\$ 1.179	\$ 10.031	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.183	\$ 0.186	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.681	\$ 14.832	\$ 68.092



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
03/02/2021	10	\$ 53.260	\$ 0.581	\$ 1.179	\$ 9.914	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.234	\$ 0.180	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.660	\$ 14.732	\$ 67.992
03/02/2021	11	\$ 53.260	\$ 0.577	\$ 1.179	\$ 9.860	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.300	\$ 0.191	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.596	\$ 14.688	\$ 67.948
03/02/2021	12	\$ 53.260	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.791	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.130	\$ 0.197	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.587	\$ 14.442	\$ 67.702
03/02/2021	13	\$ 53.260	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.746	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.128	\$ 0.191	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.519	\$ 14.317	\$ 67.577
03/02/2021	14	\$ 53.260	\$ 0.575	\$ 1.179	\$ 9.815	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.128	\$ 0.187	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.418	\$ 14.284	\$ 67.544
03/02/2021	15	\$ 53.260	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.750	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.965	\$ 0.190	\$ 0.009	\$ 0.462	\$ -	\$ 1.357	\$ 14.457	\$ 67.717
03/02/2021	16	\$ 53.260	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.716	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.770	\$ 0.189	\$ 0.009	\$ 0.982	\$ -	\$ 1.346	\$ 14.733	\$ 67.993
03/02/2021	17	\$ 53.260	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.712	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.721	\$ 0.178	\$ 0.009	\$ 1.151	\$ -	\$ 1.366	\$ 14.859	\$ 68.119
03/02/2021	18	\$ 53.260	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.747	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.040	\$ 0.159	\$ 0.008	\$ 1.087	\$ -	\$ 1.249	\$ 15.014	\$ 68.274
03/02/2021	19	\$ 53.260	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.762	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.927	\$ 0.156	\$ 0.008	\$ 1.074	\$ -	\$ 1.224	\$ 14.876	\$ 68.136
03/02/2021	20	\$ 53.260	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.735	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.877	\$ 0.101	\$ 0.008	\$ 1.076	\$ -	\$ 1.280	\$ 14.800	\$ 68.060
03/02/2021	21	\$ 53.260	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.704	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.732	\$ 0.031	\$ 0.009	\$ 0.951	\$ -	\$ 1.408	\$ 14.557	\$ 67.817
03/02/2021	22	\$ 53.260	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.732	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.737	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.496	\$ -	\$ 1.579	\$ 14.278	\$ 67.538
03/02/2021	23	\$ 53.260	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.723	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.737	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.103	\$ -	\$ 1.726	\$ 14.023	\$ 67.283
04/02/2021	0	\$ 54.340	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.727	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.808	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.817	\$ 14.087	\$ 68.427
04/02/2021	1	\$ 54.340	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.756	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.837	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.878	\$ 14.207	\$ 68.547
04/02/2021	2	\$ 54.340	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.720	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.760	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.941	\$ 14.156	\$ 68.496
04/02/2021	3	\$ 54.340	\$ 0.574	\$ 1.179	\$ 9.795	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.815	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.959	\$ 14.309	\$ 68.649
04/02/2021	4	\$ 54.340	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.736	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.849	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.912	\$ 14.233	\$ 68.573
04/02/2021	5	\$ 54.340	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.755	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.055	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.786	\$ 14.332	\$ 68.672
04/02/2021	6	\$ 54.340	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.763	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.073	\$ 0.010	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.679	\$ 14.260	\$ 68.600
04/02/2021	7	\$ 54.340	\$ 0.577	\$ 1.179	\$ 9.845	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.020	\$ 0.101	\$ 0.010	\$ 0.273	\$ -	\$ 1.613	\$ 14.592	\$ 68.932
04/02/2021	8	\$ 54.340	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.768	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.038	\$ 0.159	\$ 0.010	\$ 0.485	\$ -	\$ 1.609	\$ 14.794	\$ 69.134
04/02/2021	9	\$ 54.340	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.770	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.125	\$ 0.155	\$ 0.010	\$ 0.548	\$ -	\$ 1.631	\$ 14.965	\$ 69.305
04/02/2021	10	\$ 54.340	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.767	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.178	\$ 0.175	\$ 0.010	\$ 1.218	\$ -	\$ 1.611	\$ 15.685	\$ 70.025
04/02/2021	11	\$ 54.340	\$ 0.577	\$ 1.179	\$ 9.858	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.172	\$ 0.210	\$ 0.010	\$ 1.075	\$ -	\$ 1.547	\$ 15.603	\$ 69.943
04/02/2021	12	\$ 54.340	\$ 0.576	\$ 1.179	\$ 9.837	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.151	\$ 0.220	\$ 0.010	\$ 0.802	\$ -	\$ 1.542	\$ 15.291	\$ 69.631
04/02/2021	13	\$ 54.340	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.767	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.086	\$ 0.211	\$ 0.009	\$ 0.732	\$ -	\$ 1.469	\$ 14.999	\$ 69.339
04/02/2021	14	\$ 54.340	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.732	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.043	\$ 0.206	\$ 0.009	\$ 0.504	\$ -	\$ 1.396	\$ 14.614	\$ 68.954
04/02/2021	15	\$ 54.340	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.722	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.974	\$ 0.212	\$ 0.009	\$ 0.850	\$ -	\$ 1.343	\$ 14.832	\$ 69.172
04/02/2021	16	\$ 54.340	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.705	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.807	\$ 0.211	\$ 0.008	\$ 0.992	\$ -	\$ 1.334	\$ 14.779	\$ 69.119
04/02/2021	17	\$ 54.340	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.761	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.713	\$ 0.220	\$ 0.009	\$ 1.006	\$ -	\$ 1.351	\$ 14.785	\$ 69.125
04/02/2021	18	\$ 54.340	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.730	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.037	\$ 0.195	\$ 0.008	\$ 1.214	\$ -	\$ 1.238	\$ 15.146	\$ 69.486
04/02/2021	19	\$ 54.340	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.734	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.941	\$ 0.154	\$ 0.008	\$ 1.316	\$ -	\$ 1.218	\$ 15.094	\$ 69.434
04/02/2021	20	\$ 54.340	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.700	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.800	\$ 0.087	\$ 0.008	\$ 1.430	\$ -	\$ 1.282	\$ 15.029	\$ 69.369
04/02/2021	21	\$ 54.340	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.683	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.764	\$ 0.088	\$ 0.009	\$ 0.972	\$ -	\$ 1.405	\$ 14.642	\$ 68.982
04/02/2021	22	\$ 54.340	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.711	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.762	\$ 0.066	\$ 0.010	\$ 1.201	\$ -	\$ 1.565	\$ 15.037	\$ 69.377
04/02/2021	23	\$ 54.340	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.666	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.859	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.037	\$ -	\$ 1.689	\$ 13.982	\$ 68.322
05/02/2021	0	\$ 53.590	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.686	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.767	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.595	\$ -	\$ 1.768	\$ 14.549	\$ 68.139
05/02/2021	1	\$ 53.590	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.716	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.841	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.571	\$ -	\$ 1.832	\$ 14.694	\$ 68.284
05/02/2021	2	\$ 53.590	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.737	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.894	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.687	\$ -	\$ 1.856	\$ 14.909	\$ 68.499
05/02/2021	3	\$ 52.840	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.679	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.872	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.724	\$ -	\$ 1.865	\$ 14.872	\$ 67.712
05/02/2021	4	\$ 52.840	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.761	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.901	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.668	\$ -	\$ 1.841	\$ 14.907	\$ 67.747
05/02/2021	5	\$ 52.840	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.732	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.982	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.811	\$ -	\$ 1.754	\$ 15.013	\$ 67.853
05/02/2021	6	\$ 53.590	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.790	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.121	\$ -	\$ 0.010	\$ 1.261	\$ -	\$ 1.656	\$ 15.565	\$ 69.155
05/02/2021	7	\$ 53.590	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.786	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.089	\$ 0.062	\$ 0.010	\$ 1.113	\$ -	\$ 1.575	\$ 15.361	\$ 68.951
05/02/2021	8	\$ 53.590	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.737	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.133	\$ 0.153	\$ 0.010	\$ 0.910	\$ -	\$ 1.548	\$ 15.215	\$ 68.805
05/02/2021	9	\$ 53.590	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.731	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.008	\$ 0.215	\$ 0.010	\$ 1.394	\$ -	\$ 1.534	\$ 15.616	\$ 69.206
05/02/2021	10	\$ 52.840	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.726	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.177	\$ 0.214	\$ 0.010	\$ 1.592	\$ -	\$ 1.510	\$ 15.952	\$ 68.792
05/02/2021	11	\$ 52.840	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.640	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.145	\$ 0.226	\$ 0.009	\$ 1.429	\$ -	\$ 1.471	\$ 15.639	\$ 68.479
05/02/2021	12	\$ 52.840	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.724	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.016	\$ 0.230	\$ 0.009	\$ 1.892	\$ -	\$ 1.456	\$ 16.050	\$ 68.890
05/02/2021	13	\$ 53.590	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.710	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.003	\$ 0.222	\$ 0.009	\$ 1.726	\$ -	\$ 1.382	\$ 15.774	\$ 69.364
05/02/2021	14	\$ 53.590	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.736	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.037	\$ 0.231	\$ 0.008	\$ 2.019	\$ -	\$ 1.328	\$ 16.084	\$ 69.674
05/02/2021	15	\$ 52.840	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.734	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.021	\$ 0.241	\$ 0.008	\$ 2.136	\$ -	\$ 1.309	\$ 16.173	\$ 69.013
05/02/2021	16	\$ 52.840	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.704	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.869	\$ 0.248	\$ 0.008	\$ 2.062	\$ -	\$ 1.339	\$ 15.953	\$ 68.793
05/02/2021	17	\$ 53.590	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.744	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.806	\$ 0.241	\$ 0.009	\$ 1.518	\$ -	\$ 1.352	\$ 15.395	\$ 68.985
05/02/2021	18	\$ 79.760	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.704	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.632	\$ 0.169	\$ 0.008	\$ 0.191	\$ -	\$ 1.239	\$ 14.665	\$ 94.425
05/02/2021	19	\$ 79.760	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.723	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.263	\$ 0.135	\$ 0.008	\$ 0.267	\$ -	\$ 1.218	\$ 14.336	\$ 94.096



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
05/02/2021	20	\$ 79.760	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.709	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.326	\$ 0.081	\$ 0.008	\$ 0.275	\$ -	\$ 1.268	\$ 14.390	\$ 94.150
05/02/2021	21	\$ 53.590	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.663	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.820	\$ 0.055	\$ 0.009	\$ 1.408	\$ -	\$ 1.373	\$ 15.047	\$ 68.637
05/02/2021	22	\$ 52.840	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.740	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.823	\$ -	\$ 0.010	\$ 1.669	\$ -	\$ 1.514	\$ 15.480	\$ 68.320
05/02/2021	23	\$ 52.840	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.682	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.754	\$ -	\$ 0.010	\$ 1.811	\$ -	\$ 1.622	\$ 15.599	\$ 68.439
06/02/2021	0	\$ 53.530	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.693	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.798	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.743	\$ -	\$ 1.707	\$ 15.673	\$ 69.203
06/02/2021	1	\$ 53.530	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.739	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.800	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.976	\$ -	\$ 1.763	\$ 16.013	\$ 69.543
06/02/2021	2	\$ 53.780	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.692	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.787	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.949	\$ -	\$ 1.813	\$ 15.973	\$ 69.753
06/02/2021	3	\$ 53.780	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.696	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.861	\$ -	\$ 0.012	\$ 1.680	\$ -	\$ 1.816	\$ 15.785	\$ 69.565
06/02/2021	4	\$ 53.780	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.696	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.873	\$ -	\$ 0.012	\$ 1.770	\$ -	\$ 1.820	\$ 15.893	\$ 69.673
06/02/2021	5	\$ 53.780	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.736	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.878	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.637	\$ -	\$ 1.774	\$ 14.760	\$ 68.540
06/02/2021	6	\$ 53.780	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.755	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.963	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.612	\$ -	\$ 1.719	\$ 14.785	\$ 68.565
06/02/2021	7	\$ 53.780	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.791	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.034	\$ 0.041	\$ 0.011	\$ 0.264	\$ -	\$ 1.695	\$ 14.563	\$ 68.343
06/02/2021	8	\$ 53.780	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.774	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.148	\$ 0.090	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.670	\$ 14.419	\$ 68.199
06/02/2021	9	\$ 53.780	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.759	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.111	\$ 0.107	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.657	\$ 14.370	\$ 68.150
06/02/2021	10	\$ 53.780	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.739	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.063	\$ 0.147	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.649	\$ 14.333	\$ 68.113
06/02/2021	11	\$ 53.780	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.733	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.020	\$ 0.164	\$ 0.010	\$ 0.946	\$ -	\$ 1.583	\$ 15.178	\$ 68.958
06/02/2021	12	\$ 53.780	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.751	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.944	\$ 0.170	\$ 0.011	\$ 1.314	\$ -	\$ 1.671	\$ 15.584	\$ 69.364
06/02/2021	13	\$ 53.780	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.719	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.984	\$ 0.172	\$ 0.011	\$ 1.499	\$ -	\$ 1.706	\$ 15.813	\$ 69.593
06/02/2021	14	\$ 53.780	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.751	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.037	\$ 0.172	\$ 0.011	\$ 1.500	\$ -	\$ 1.676	\$ 15.871	\$ 69.651
06/02/2021	15	\$ 53.780	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.708	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.860	\$ 0.177	\$ 0.010	\$ 1.489	\$ -	\$ 1.593	\$ 15.560	\$ 69.340
06/02/2021	16	\$ 53.530	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.719	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.818	\$ 0.188	\$ 0.010	\$ 2.299	\$ -	\$ 1.528	\$ 16.284	\$ 69.814
06/02/2021	17	\$ 53.780	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.704	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.815	\$ 0.165	\$ 0.009	\$ 2.163	\$ -	\$ 1.460	\$ 16.037	\$ 69.817
06/02/2021	18	\$ 53.780	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.708	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.967	\$ 0.115	\$ 0.008	\$ 1.008	\$ -	\$ 1.312	\$ 14.840	\$ 68.620
06/02/2021	19	\$ 53.780	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.715	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.842	\$ 0.119	\$ 0.008	\$ 1.056	\$ -	\$ 1.283	\$ 14.745	\$ 68.525
06/02/2021	20	\$ 53.780	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.718	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.803	\$ 0.121	\$ 0.008	\$ 0.908	\$ -	\$ 1.340	\$ 14.622	\$ 68.402
06/02/2021	21	\$ 53.780	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.674	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.704	\$ 0.043	\$ 0.009	\$ 0.991	\$ -	\$ 1.449	\$ 14.591	\$ 68.371
06/02/2021	22	\$ 53.530	\$ 0.576	\$ 1.179	\$ 9.835	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.801	\$ 0.003	\$ 0.010	\$ 1.067	\$ -	\$ 1.593	\$ 15.038	\$ 68.568
06/02/2021	23	\$ 53.530	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.675	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.804	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.624	\$ -	\$ 1.708	\$ 15.540	\$ 69.070
07/02/2021	0	\$ 53.600	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.698	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.815	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.523	\$ -	\$ 1.797	\$ 14.566	\$ 68.166
07/02/2021	1	\$ 53.600	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.697	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.826	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.856	\$ 14.111	\$ 67.711
07/02/2021	2	\$ 53.600	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.705	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.821	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.905	\$ 14.165	\$ 67.765
07/02/2021	3	\$ 53.600	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.695	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.849	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.942	\$ 14.220	\$ 67.820
07/02/2021	4	\$ 53.210	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.653	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.811	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.964	\$ 14.159	\$ 67.369
07/02/2021	5	\$ 53.930	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.708	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.841	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.933	\$ 14.216	\$ 68.146
07/02/2021	6	\$ 53.930	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.699	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.804	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.932	\$ 14.168	\$ 68.098
07/02/2021	7	\$ 53.930	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.725	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.955	\$ -	\$ 0.013	\$ -	\$ -	\$ 2.005	\$ 14.421	\$ 68.351
07/02/2021	8	\$ 53.210	\$ 0.578	\$ 1.179	\$ 9.871	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.080	\$ -	\$ 0.013	\$ 0.005	\$ -	\$ 2.083	\$ 14.785	\$ 67.995
07/02/2021	9	\$ 53.210	\$ 0.583	\$ 1.179	\$ 9.959	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.250	\$ 0.054	\$ 0.013	\$ -	\$ -	\$ 2.121	\$ 15.134	\$ 68.344
07/02/2021	10	\$ -	\$ 0.578	\$ 1.179	\$ 9.877	\$(0.025)	\$ -	\$ -	\$ 0.053	\$ 0.013	\$ 0.606	\$ -	\$ 2.125	\$ 14.407	\$ 14.407
07/02/2021	11	\$ -	\$ 0.577	\$ 1.179	\$ 9.852	\$(0.025)	\$ -	\$ -	\$ 0.075	\$ 0.013	\$ 0.056	\$ -	\$ 2.100	\$ 13.826	\$ 13.826
07/02/2021	12	\$ -	\$ 0.576	\$ 1.179	\$ 9.831	\$(0.025)	\$ -	\$ -	\$ 0.074	\$ 0.013	\$ 0.121	\$ -	\$ 2.058	\$ 13.826	\$ 13.826
07/02/2021	13	\$ 53.210	\$ 0.574	\$ 1.179	\$ 9.793	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.257	\$ 0.073	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 2.004	\$ 14.867	\$ 68.077
07/02/2021	14	\$ 53.210	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.721	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.148	\$ 0.062	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.907	\$ 14.572	\$ 67.782
07/02/2021	15	\$ 53.210	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.647	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.012	\$ 0.052	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.767	\$ 14.208	\$ 67.418
07/02/2021	16	\$ 53.600	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.643	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.853	\$ 0.054	\$ 0.010	\$ 0.079	\$ -	\$ 1.633	\$ 13.990	\$ 67.590
07/02/2021	17	\$ 53.930	\$ 0.574	\$ 1.179	\$ 9.799	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.802	\$ 0.084	\$ 0.010	\$ 0.468	\$ -	\$ 1.523	\$ 14.413	\$ 68.343
07/02/2021	18	\$ 53.930	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.701	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.056	\$ 0.085	\$ 0.008	\$ 0.785	\$ -	\$ 1.334	\$ 14.692	\$ 68.622
07/02/2021	19	\$ 53.930	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.705	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.890	\$ 0.082	\$ 0.008	\$ 1.054	\$ -	\$ 1.277	\$ 14.737	\$ 68.667
07/02/2021	20	\$ 53.930	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.699	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.845	\$ 0.046	\$ 0.008	\$ 1.107	\$ -	\$ 1.312	\$ 14.739	\$ 68.669
07/02/2021	21	\$ 53.930	\$ 0.564	\$ 1.179	\$ 9.632	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.767	\$ 0.016	\$ 0.009	\$ 1.001	\$ -	\$ 1.415	\$ 14.558	\$ 68.488
07/02/2021	22	\$ 53.930	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.710	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.804	\$ -	\$ 0.010	\$ 1.012	\$ -	\$ 1.544	\$ 14.802	\$ 68.732
07/02/2021	23	\$ 53.600	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.687	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.783	\$ -	\$ 0.010	\$ 1.277	\$ -	\$ 1.653	\$ 15.131	\$ 68.731
08/02/2021	0	\$ 81.190	\$ 0.564	\$ 1.179	\$ 9.623	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.259	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.386	\$ -	\$ 1.731	\$ 14.727	\$ 95.917
08/02/2021	1	\$ 81.190	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.693	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.161	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.148	\$ -	\$ 1.798	\$ 14.533	\$ 95.723
08/02/2021	2	\$ 81.190	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.697	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.378	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.145	\$ -	\$ 1.822	\$ 14.775	\$ 95.965
08/02/2021	3	\$ 81.190	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.668	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.028	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.208	\$ -	\$ 1.847	\$ 14.482	\$ 95.672
08/02/2021	4	\$ 49.140	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.665	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.841	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.681	\$ -	\$ 1.835	\$ 14.752	\$ 63.892
08/02/2021	5	\$ 49.140	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.707	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.964	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.359	\$ -	\$ 1.743	\$ 15.507	\$ 64.647



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
08/02/2021	6	\$ 49.140	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.738	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.967	\$ 0.015	\$ 0.010	\$ 1.505	\$ -	\$ 1.611	\$ 15.570	\$ 64.710
08/02/2021	7	\$ 49.140	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.734	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.972	\$ 0.091	\$ 0.010	\$ 2.079	\$ -	\$ 1.502	\$ 16.110	\$ 65.250
08/02/2021	8	\$ 49.140	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.756	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.130	\$ 0.193	\$ 0.009	\$ 1.892	\$ -	\$ 1.434	\$ 16.140	\$ 65.280
08/02/2021	9	\$ 49.140	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.747	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.015	\$ 0.206	\$ 0.009	\$ 1.837	\$ -	\$ 1.396	\$ 15.935	\$ 65.075
08/02/2021	10	\$ 49.140	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.756	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.061	\$ 0.206	\$ 0.009	\$ 1.585	\$ -	\$ 1.388	\$ 15.729	\$ 64.869
08/02/2021	11	\$ 49.140	\$ 0.574	\$ 1.179	\$ 9.809	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.124	\$ 0.217	\$ 0.009	\$ 1.496	\$ -	\$ 1.353	\$ 15.734	\$ 64.874
08/02/2021	12	\$ 49.140	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.767	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.144	\$ 0.226	\$ 0.009	\$ 0.794	\$ -	\$ 1.362	\$ 15.027	\$ 64.167
08/02/2021	13	\$ 49.140	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.773	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.067	\$ 0.218	\$ 0.008	\$ 1.029	\$ -	\$ 1.313	\$ 15.133	\$ 64.273
08/02/2021	14	\$ 49.140	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.761	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.075	\$ 0.220	\$ 0.008	\$ 0.893	\$ -	\$ 1.257	\$ 14.939	\$ 64.079
08/02/2021	15	\$ 49.140	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.750	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.004	\$ 0.227	\$ 0.008	\$ 1.019	\$ -	\$ 1.211	\$ 14.943	\$ 64.083
08/02/2021	16	\$ 49.140	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.728	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.806	\$ 0.243	\$ 0.008	\$ 1.199	\$ -	\$ 1.229	\$ 14.936	\$ 64.076
08/02/2021	17	\$ 49.140	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.714	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.708	\$ 0.246	\$ 0.008	\$ 0.988	\$ -	\$ 1.280	\$ 14.666	\$ 63.806
08/02/2021	18	\$ 49.140	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.711	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.008	\$ 0.201	\$ 0.008	\$ 1.568	\$ -	\$ 1.185	\$ 15.403	\$ 64.543
08/02/2021	19	\$ 81.190	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.734	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.566	\$ 0.173	\$ 0.007	\$ 0.350	\$ -	\$ 1.161	\$ 14.715	\$ 95.905
08/02/2021	20	\$ 81.190	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.734	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.492	\$ 0.145	\$ 0.008	\$ 0.179	\$ -	\$ 1.197	\$ 14.478	\$ 95.668
08/02/2021	21	\$ 81.190	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.669	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.180	\$ 0.152	\$ 0.008	\$ 0.169	\$ -	\$ 1.297	\$ 14.196	\$ 95.386
08/02/2021	22	\$ 49.140	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.782	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.930	\$ 0.078	\$ 0.009	\$ 0.708	\$ -	\$ 1.440	\$ 14.673	\$ 63.813
08/02/2021	23	\$ 49.140	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.703	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.875	\$ 0.013	\$ 0.010	\$ 0.613	\$ -	\$ 1.535	\$ 14.470	\$ 63.610
09/02/2021	0	\$ 49.270	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.707	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.819	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.648	\$ -	\$ 1.617	\$ 14.523	\$ 63.793
09/02/2021	1	\$ 49.270	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.671	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.757	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.645	\$ -	\$ 1.670	\$ 15.474	\$ 64.744
09/02/2021	2	\$ 49.270	\$ 0.563	\$ 1.179	\$ 9.616	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.787	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.814	\$ -	\$ 1.707	\$ 15.652	\$ 64.922
09/02/2021	3	\$ 49.270	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.724	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.754	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.715	\$ -	\$ 1.720	\$ 15.648	\$ 64.918
09/02/2021	4	\$ 49.270	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.707	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.822	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.251	\$ -	\$ 1.724	\$ 14.236	\$ 63.506
09/02/2021	5	\$ 49.270	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.720	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.954	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.650	\$ 14.057	\$ 63.327
09/02/2021	6	\$ 49.270	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.773	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.016	\$ 0.058	\$ 0.010	\$ 0.208	\$ -	\$ 1.551	\$ 14.342	\$ 63.612
09/02/2021	7	\$ 49.270	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.774	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.046	\$ 0.143	\$ 0.009	\$ 0.565	\$ -	\$ 1.458	\$ 14.722	\$ 63.992
09/02/2021	8	\$ 49.270	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.756	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.124	\$ 0.224	\$ 0.009	\$ 0.593	\$ -	\$ 1.403	\$ 14.833	\$ 64.103
09/02/2021	9	\$ 49.270	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.781	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.049	\$ 0.246	\$ 0.009	\$ 0.923	\$ -	\$ 1.374	\$ 15.107	\$ 64.377
09/02/2021	10	\$ 49.270	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.775	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.081	\$ 0.235	\$ 0.009	\$ 0.985	\$ -	\$ 1.369	\$ 15.180	\$ 64.450
09/02/2021	11	\$ 49.270	\$ 0.575	\$ 1.179	\$ 9.820	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.162	\$ 0.242	\$ 0.008	\$ 1.048	\$ -	\$ 1.342	\$ 15.350	\$ 64.620
09/02/2021	12	\$ 49.270	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.779	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.105	\$ 0.252	\$ 0.008	\$ 1.054	\$ -	\$ 1.337	\$ 15.261	\$ 64.531
09/02/2021	13	\$ 49.270	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.768	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.094	\$ 0.242	\$ 0.008	\$ 1.237	\$ -	\$ 1.296	\$ 15.371	\$ 64.641
09/02/2021	14	\$ 49.270	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.787	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.082	\$ 0.247	\$ 0.008	\$ 1.203	\$ -	\$ 1.245	\$ 15.297	\$ 64.567
09/02/2021	15	\$ 49.270	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.740	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.956	\$ 0.262	\$ 0.008	\$ 1.663	\$ -	\$ 1.220	\$ 15.573	\$ 64.843
09/02/2021	16	\$ 49.270	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.732	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.829	\$ 0.255	\$ 0.008	\$ 1.832	\$ -	\$ 1.246	\$ 15.625	\$ 64.895
09/02/2021	17	\$ 49.270	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.731	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.821	\$ 0.183	\$ 0.008	\$ 1.572	\$ -	\$ 1.290	\$ 15.328	\$ 64.598
09/02/2021	18	\$ 81.190	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.752	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.695	\$ 0.144	\$ 0.008	\$ 0.275	\$ -	\$ 1.192	\$ 14.790	\$ 95.980
09/02/2021	19	\$ 81.190	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.740	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.416	\$ 0.136	\$ 0.007	\$ 0.289	\$ -	\$ 1.173	\$ 14.486	\$ 95.676
09/02/2021	20	\$ 81.190	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.708	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.371	\$ 0.113	\$ 0.008	\$ 0.286	\$ -	\$ 1.221	\$ 14.429	\$ 95.619
09/02/2021	21	\$ 49.270	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.699	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.854	\$ 0.066	\$ 0.008	\$ 2.238	\$ -	\$ 1.326	\$ 15.913	\$ 65.183
09/02/2021	22	\$ 49.270	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.740	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.844	\$ 0.033	\$ 0.009	\$ 1.857	\$ -	\$ 1.458	\$ 15.665	\$ 64.935
09/02/2021	23	\$ 49.270	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.727	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.898	\$ 0.004	\$ 0.010	\$ 1.644	\$ -	\$ 1.560	\$ 15.566	\$ 64.836
10/02/2021	0	\$ 81.190	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.681	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.223	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.323	\$ -	\$ 1.640	\$ 14.598	\$ 95.788
10/02/2021	1	\$ 81.190	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.715	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.370	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.358	\$ -	\$ 1.704	\$ 14.879	\$ 96.069
10/02/2021	2	\$ 81.190	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.699	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.355	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.372	\$ -	\$ 1.734	\$ 14.892	\$ 96.082
10/02/2021	3	\$ 81.190	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.692	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.154	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.350	\$ -	\$ 1.754	\$ 14.681	\$ 95.871
10/02/2021	4	\$ 81.190	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.689	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.578	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.226	\$ -	\$ 1.765	\$ 14.990	\$ 96.180
10/02/2021	5	\$ 81.190	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.748	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.659	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.218	\$ -	\$ 1.672	\$ 15.033	\$ 96.223
10/02/2021	6	\$ 81.190	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.740	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.752	\$ 0.011	\$ 0.010	\$ 0.326	\$ -	\$ 1.578	\$ 15.141	\$ 96.331
10/02/2021	7	\$ 81.190	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.787	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.879	\$ 0.075	\$ 0.009	\$ 0.427	\$ -	\$ 1.487	\$ 15.392	\$ 96.582
10/02/2021	8	\$ 81.190	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.769	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.860	\$ 0.192	\$ 0.009	\$ 0.408	\$ -	\$ 1.419	\$ 15.383	\$ 96.573
10/02/2021	9	\$ 81.190	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.763	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.913	\$ 0.213	\$ 0.009	\$ 0.389	\$ -	\$ 1.399	\$ 15.411	\$ 96.601
10/02/2021	10	\$ 81.190	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.732	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.790	\$ 0.217	\$ 0.009	\$ 0.386	\$ -	\$ 1.366	\$ 15.223	\$ 96.413
10/02/2021	11	\$ 81.190	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.782	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.693	\$ 0.221	\$ 0.008	\$ 0.378	\$ -	\$ 1.323	\$ 15.131	\$ 96.321
10/02/2021	12	\$ 81.190	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.767	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.671	\$ 0.226	\$ 0.008	\$ 0.412	\$ -	\$ 1.327	\$ 15.136	\$ 96.326
10/02/2021	13	\$ 81.190	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.779	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.783	\$ 0.221	\$ 0.008	\$ 0.236	\$ -	\$ 1.308	\$ 15.062	\$ 96.252
10/02/2021	14	\$ 81.190	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.747	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.707	\$ 0.218	\$ 0.008	\$ 0.134	\$ -	\$ 1.252	\$ 14.791	\$ 95.981
10/02/2021	15	\$ 81.190	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.721	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.457	\$ 0.223	\$ 0.008	\$ 0.204	\$ -	\$ 1.226	\$ 14.561	\$ 95.751



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
10/02/2021	16	\$ 81.190	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.701	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.307	\$ 0.227	\$ 0.008	\$ 0.191	\$ -	\$ 1.256	\$ 14.412	\$ 95.602
10/02/2021	17	\$ 81.190	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.683	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.103	\$ 0.195	\$ 0.008	\$ 0.287	\$ -	\$ 1.293	\$ 14.288	\$ 95.478
10/02/2021	18	\$ 86.060	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.663	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.560	\$ 0.148	\$ 0.008	\$ 0.120	\$ -	\$ 1.194	\$ 14.412	\$ 100.472
10/02/2021	19	\$ 86.060	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.714	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.354	\$ 0.150	\$ 0.007	\$ 0.001	\$ -	\$ 1.169	\$ 14.118	\$ 100.178
10/02/2021	20	\$ 86.060	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.717	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.238	\$ 0.126	\$ 0.008	\$ 0.070	\$ -	\$ 1.223	\$ 14.104	\$ 100.164
10/02/2021	21	\$ 86.060	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.694	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.331	\$ 0.070	\$ 0.008	\$ 0.246	\$ -	\$ 1.320	\$ 14.391	\$ 100.451
10/02/2021	22	\$ 81.190	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.695	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.956	\$ 0.037	\$ 0.009	\$ 0.128	\$ -	\$ 1.450	\$ 13.996	\$ 95.186
10/02/2021	23	\$ 49.960	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.699	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.738	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.276	\$ -	\$ 1.558	\$ 14.003	\$ 63.963
11/02/2021	0	\$ 49.500	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.699	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.797	\$ -	\$ 0.010	\$ 1.684	\$ -	\$ 1.633	\$ 15.544	\$ 65.044
11/02/2021	1	\$ 49.500	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.674	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.742	\$ -	\$ 0.011	\$ 2.413	\$ -	\$ 1.686	\$ 16.245	\$ 65.745
11/02/2021	2	\$ 49.500	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.676	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.733	\$ -	\$ 0.011	\$ 2.335	\$ -	\$ 1.731	\$ 16.206	\$ 65.706
11/02/2021	3	\$ 49.500	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.720	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.818	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.933	\$ -	\$ 1.747	\$ 15.952	\$ 65.452
11/02/2021	4	\$ 49.500	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.734	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.808	\$ -	\$ 0.011	\$ 2.352	\$ -	\$ 1.736	\$ 16.364	\$ 65.864
11/02/2021	5	\$ 81.190	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.723	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.527	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.294	\$ -	\$ 1.668	\$ 14.946	\$ 96.136
11/02/2021	6	\$ 81.190	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.776	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.705	\$ 0.011	\$ 0.010	\$ 0.421	\$ -	\$ 1.573	\$ 15.221	\$ 96.411
11/02/2021	7	\$ 81.190	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.759	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.548	\$ 0.083	\$ 0.009	\$ 0.402	\$ -	\$ 1.494	\$ 15.020	\$ 96.210
11/02/2021	8	\$ 49.500	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.730	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.011	\$ 0.170	\$ 0.009	\$ 2.287	\$ -	\$ 1.438	\$ 16.368	\$ 65.868
11/02/2021	9	\$ 49.500	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.756	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.092	\$ 0.196	\$ 0.009	\$ 2.412	\$ -	\$ 1.407	\$ 16.598	\$ 66.098
11/02/2021	10	\$ 49.500	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.755	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.110	\$ 0.191	\$ 0.009	\$ 2.920	\$ -	\$ 1.382	\$ 17.091	\$ 66.591
11/02/2021	11	\$ 49.500	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.780	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.120	\$ 0.203	\$ 0.009	\$ 2.815	\$ -	\$ 1.353	\$ 17.005	\$ 66.505
11/02/2021	12	\$ 49.500	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.758	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.106	\$ 0.214	\$ 0.009	\$ 2.817	\$ -	\$ 1.377	\$ 17.006	\$ 66.506
11/02/2021	13	\$ 49.500	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.760	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.221	\$ 0.211	\$ 0.008	\$ 2.727	\$ -	\$ 1.333	\$ 16.986	\$ 66.486
11/02/2021	14	\$ 49.500	\$ 0.575	\$ 1.179	\$ 9.819	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.196	\$ 0.208	\$ 0.008	\$ 2.249	\$ -	\$ 1.300	\$ 16.509	\$ 66.009
11/02/2021	15	\$ 49.500	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.751	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.045	\$ 0.215	\$ 0.008	\$ 2.598	\$ -	\$ 1.265	\$ 16.606	\$ 66.106
11/02/2021	16	\$ 49.500	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.710	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.848	\$ 0.226	\$ 0.008	\$ 1.172	\$ -	\$ 1.288	\$ 14.974	\$ 64.474
11/02/2021	17	\$ 81.190	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.786	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.443	\$ 0.220	\$ 0.008	\$ 0.312	\$ -	\$ 1.326	\$ 14.821	\$ 96.011
11/02/2021	18	\$ 82.340	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.704	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.619	\$ 0.150	\$ 0.008	\$ 0.154	\$ -	\$ 1.219	\$ 14.575	\$ 96.915
11/02/2021	19	\$ 82.340	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.726	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.393	\$ 0.150	\$ 0.008	\$ 0.116	\$ -	\$ 1.190	\$ 14.305	\$ 96.645
11/02/2021	20	\$ 82.340	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.708	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.334	\$ 0.117	\$ 0.008	\$ 0.162	\$ -	\$ 1.233	\$ 14.284	\$ 96.624
11/02/2021	21	\$ 49.500	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.686	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.751	\$ 0.083	\$ 0.008	\$ 1.252	\$ -	\$ 1.332	\$ 14.833	\$ 64.333
11/02/2021	22	\$ 49.500	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.741	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.781	\$ 0.041	\$ 0.009	\$ 1.242	\$ -	\$ 1.475	\$ 15.014	\$ 64.514
11/02/2021	23	\$ 49.500	\$ 0.564	\$ 1.179	\$ 9.639	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.721	\$ 0.009	\$ 0.010	\$ 0.826	\$ -	\$ 1.586	\$ 14.510	\$ 64.010
12/02/2021	0	\$ 49.540	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.716	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.750	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.120	\$ -	\$ 1.674	\$ 14.993	\$ 64.533
12/02/2021	1	\$ 49.540	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.690	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.741	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.419	\$ -	\$ 1.722	\$ 15.304	\$ 64.844
12/02/2021	2	\$ 49.540	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.695	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.788	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.467	\$ -	\$ 1.759	\$ 15.440	\$ 64.980
12/02/2021	3	\$ 49.540	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.680	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.748	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.452	\$ -	\$ 1.776	\$ 15.387	\$ 64.927
12/02/2021	4	\$ 49.540	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.704	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.766	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.622	\$ -	\$ 1.751	\$ 15.574	\$ 65.114
12/02/2021	5	\$ 49.540	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.721	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.889	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.534	\$ -	\$ 1.674	\$ 15.552	\$ 65.092
12/02/2021	6	\$ 49.540	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.761	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.977	\$ 0.026	\$ 0.010	\$ 1.676	\$ -	\$ 1.567	\$ 15.743	\$ 65.283
12/02/2021	7	\$ 49.540	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.777	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.152	\$ 0.125	\$ 0.009	\$ 1.701	\$ -	\$ 1.486	\$ 15.976	\$ 65.516
12/02/2021	8	\$ 49.540	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.786	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.041	\$ 0.169	\$ 0.009	\$ 1.362	\$ -	\$ 1.442	\$ 15.537	\$ 65.077
12/02/2021	9	\$ 48.820	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.745	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.020	\$ 0.189	\$ 0.009	\$ 2.026	\$ -	\$ 1.418	\$ 16.130	\$ 64.950
12/02/2021	10	\$ 48.820	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.755	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.008	\$ 0.196	\$ 0.009	\$ 1.887	\$ -	\$ 1.388	\$ 15.968	\$ 64.788
12/02/2021	11	\$ 48.820	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.737	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.073	\$ 0.204	\$ 0.009	\$ 1.637	\$ -	\$ 1.355	\$ 15.738	\$ 64.558
12/02/2021	12	\$ 48.820	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.775	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.926	\$ 0.215	\$ 0.009	\$ 1.581	\$ -	\$ 1.386	\$ 15.618	\$ 64.438
12/02/2021	13	\$ 48.820	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.769	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.039	\$ 0.213	\$ 0.009	\$ 1.576	\$ -	\$ 1.347	\$ 15.678	\$ 64.498
12/02/2021	14	\$ 48.820	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.771	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.899	\$ 0.213	\$ 0.008	\$ 1.646	\$ -	\$ 1.307	\$ 15.571	\$ 64.391
12/02/2021	15	\$ 48.820	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.733	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.932	\$ 0.221	\$ 0.008	\$ 1.613	\$ -	\$ 1.296	\$ 15.527	\$ 64.347
12/02/2021	16	\$ 48.820	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.697	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.684	\$ 0.212	\$ 0.008	\$ 1.343	\$ -	\$ 1.317	\$ 14.982	\$ 63.802
12/02/2021	17	\$ 49.540	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.704	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.653	\$ 0.221	\$ 0.009	\$ 1.137	\$ -	\$ 1.346	\$ 14.791	\$ 64.331
12/02/2021	18	\$ 49.540	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.722	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.968	\$ 0.184	\$ 0.008	\$ 1.156	\$ -	\$ 1.236	\$ 14.997	\$ 64.537
12/02/2021	19	\$ 49.540	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.747	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.884	\$ 0.161	\$ 0.008	\$ 1.086	\$ -	\$ 1.209	\$ 14.818	\$ 64.358
12/02/2021	20	\$ 49.540	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.724	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.850	\$ 0.123	\$ 0.008	\$ 0.945	\$ -	\$ 1.251	\$ 14.624	\$ 64.164
12/02/2021	21	\$ 49.540	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.681	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.770	\$ 0.116	\$ 0.009	\$ 1.019	\$ -	\$ 1.347	\$ 14.662	\$ 64.202
12/02/2021	22	\$ 49.540	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.757	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.881	\$ 0.130	\$ 0.009	\$ 0.944	\$ -	\$ 1.482	\$ 14.929	\$ 64.469
12/02/2021	23	\$ 49.540	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.693	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.731	\$ 0.034	\$ 0.010	\$ 0.651	\$ -	\$ 1.611	\$ 14.451	\$ 63.991
13/02/2021	0	\$ 49.230	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.651	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.667	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.523	\$ -	\$ 1.681	\$ 15.251	\$ 64.481
13/02/2021	1	\$ 49.230	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.704	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.755	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.351	\$ -	\$ 1.733	\$ 15.275	\$ 64.505



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
13/02/2021	2	\$ 49.230	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.655	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.677	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.355	\$ -	\$ 1.780	\$ 15.197	\$ 64.427
13/02/2021	3	\$ 49.230	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.700	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.749	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.729	\$ -	\$ 1.813	\$ 14.724	\$ 63.954
13/02/2021	4	\$ 49.230	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.693	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.708	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.763	\$ -	\$ 1.796	\$ 14.692	\$ 63.922
13/02/2021	5	\$ 49.230	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.705	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.842	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.678	\$ -	\$ 1.751	\$ 14.709	\$ 63.939
13/02/2021	6	\$ 49.230	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.762	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.852	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.223	\$ -	\$ 1.697	\$ 14.270	\$ 63.500
13/02/2021	7	\$ 49.230	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.783	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.905	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.671	\$ 14.095	\$ 63.325
13/02/2021	8	\$ 49.230	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.749	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.989	\$ 0.084	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.652	\$ 14.208	\$ 63.438
13/02/2021	9	\$ 49.230	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.745	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.024	\$ 0.154	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.644	\$ 14.301	\$ 63.531
13/02/2021	10	\$ 49.230	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.750	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.109	\$ 0.195	\$ 0.010	\$ 0.451	\$ -	\$ 1.586	\$ 14.826	\$ 64.056
13/02/2021	11	\$ 49.230	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.740	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.901	\$ 0.203	\$ 0.010	\$ 0.354	\$ -	\$ 1.590	\$ 14.522	\$ 63.752
13/02/2021	12	\$ 49.230	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.744	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.956	\$ 0.190	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.662	\$ 14.287	\$ 63.517
13/02/2021	13	\$ 49.230	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.700	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.958	\$ 0.153	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.678	\$ 14.221	\$ 63.451
13/02/2021	14	\$ 49.230	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.733	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.949	\$ 0.155	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.641	\$ 14.212	\$ 63.442
13/02/2021	15	\$ 49.230	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.716	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.816	\$ 0.139	\$ 0.010	\$ 0.573	\$ -	\$ 1.595	\$ 14.571	\$ 63.801
13/02/2021	16	\$ 49.230	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.678	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.713	\$ 0.131	\$ 0.010	\$ 0.661	\$ -	\$ 1.537	\$ 14.451	\$ 63.681
13/02/2021	17	\$ 49.230	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.750	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.786	\$ 0.122	\$ 0.009	\$ 0.553	\$ -	\$ 1.471	\$ 14.416	\$ 63.646
13/02/2021	18	\$ 49.230	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.716	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.957	\$ 0.105	\$ 0.008	\$ 1.038	\$ -	\$ 1.316	\$ 14.862	\$ 64.092
13/02/2021	19	\$ 49.230	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.750	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.873	\$ 0.087	\$ 0.008	\$ 1.139	\$ -	\$ 1.273	\$ 14.854	\$ 64.084
13/02/2021	20	\$ 49.230	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.721	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.794	\$ 0.079	\$ 0.008	\$ 1.037	\$ -	\$ 1.323	\$ 14.686	\$ 63.916
13/02/2021	21	\$ 49.230	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.678	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.721	\$ 0.055	\$ 0.009	\$ 0.743	\$ -	\$ 1.426	\$ 14.353	\$ 63.583
13/02/2021	22	\$ 49.230	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.715	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.640	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.616	\$ -	\$ 1.569	\$ 14.273	\$ 63.503
13/02/2021	23	\$ 49.230	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.720	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.672	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.105	\$ -	\$ 1.683	\$ 13.914	\$ 63.144
14/02/2021	0	\$ 50.060	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.651	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.544	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.785	\$ 13.708	\$ 63.768
14/02/2021	1	\$ 50.060	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.697	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.756	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.875	\$ 14.060	\$ 64.120
14/02/2021	2	\$ 50.060	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.683	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.673	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.910	\$ 13.998	\$ 64.058
14/02/2021	3	\$ 50.060	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.660	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.648	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.951	\$ 13.991	\$ 64.051
14/02/2021	4	\$ 50.060	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.661	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.645	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.980	\$ 14.018	\$ 64.078
14/02/2021	5	\$ 50.060	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.709	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.745	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.927	\$ 14.115	\$ 64.175
14/02/2021	6	\$ 50.060	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.702	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.781	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.933	\$ 14.149	\$ 64.209
14/02/2021	7	\$ 50.060	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.735	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.871	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.991	\$ 14.333	\$ 64.393
14/02/2021	8	\$ 50.060	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.751	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.889	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 2.073	\$ 14.449	\$ 64.509
14/02/2021	9	\$ 50.060	\$ 0.574	\$ 1.179	\$ 9.798	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.976	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 2.074	\$ 14.587	\$ 64.647
14/02/2021	10	\$ 50.060	\$ 0.575	\$ 1.179	\$ 9.820	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.077	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 2.062	\$ 14.700	\$ 64.760
14/02/2021	11	\$ 50.060	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.759	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.035	\$ 0.031	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.959	\$ 14.521	\$ 64.581
14/02/2021	12	\$ 50.060	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.777	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.997	\$ 0.052	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.939	\$ 14.503	\$ 64.563
14/02/2021	13	\$ 50.060	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.747	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.020	\$ 0.052	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.926	\$ 14.480	\$ 64.540
14/02/2021	14	\$ 50.060	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.715	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.054	\$ 0.052	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.854	\$ 14.409	\$ 64.469
14/02/2021	15	\$ 50.060	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.707	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.999	\$ 0.053	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.790	\$ 14.282	\$ 64.342
14/02/2021	16	\$ 50.060	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.682	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.851	\$ 0.055	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.681	\$ 13.999	\$ 64.059
14/02/2021	17	\$ 50.060	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.698	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.893	\$ 0.057	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.564	\$ 13.943	\$ 64.003
14/02/2021	18	\$ 81.190	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.762	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.867	\$ 0.058	\$ 0.009	\$ 0.233	\$ -	\$ 1.377	\$ 15.031	\$ 96.221
14/02/2021	19	\$ 81.190	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.753	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.460	\$ 0.059	\$ 0.008	\$ 0.149	\$ -	\$ 1.320	\$ 14.474	\$ 95.664
14/02/2021	20	\$ 81.190	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.694	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.274	\$ 0.059	\$ 0.009	\$ 0.233	\$ -	\$ 1.348	\$ 14.336	\$ 95.526
14/02/2021	21	\$ 50.060	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.711	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.801	\$ 0.036	\$ 0.009	\$ 0.534	\$ -	\$ 1.443	\$ 14.256	\$ 64.316
14/02/2021	22	\$ 50.060	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.712	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.665	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.592	\$ 13.701	\$ 63.761
14/02/2021	23	\$ 50.060	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.692	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.695	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.709	\$ 13.827	\$ 63.887
15/02/2021	0	\$ 84.760	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.751	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.622	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.281	\$ -	\$ 1.795	\$ 15.186	\$ 99.946
15/02/2021	1	\$ 84.760	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.692	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.228	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.188	\$ -	\$ 1.853	\$ 14.694	\$ 99.454
15/02/2021	2	\$ 84.760	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.707	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.289	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.212	\$ -	\$ 1.896	\$ 14.839	\$ 99.599
15/02/2021	3	\$ 84.760	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.763	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.338	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.033	\$ -	\$ 1.918	\$ 14.790	\$ 99.550
15/02/2021	4	\$ 84.760	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.753	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.475	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.025	\$ -	\$ 1.901	\$ 14.891	\$ 99.651
15/02/2021	5	\$ 84.760	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.710	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.730	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.023	\$ -	\$ 1.793	\$ 14.989	\$ 99.749
15/02/2021	6	\$ 84.760	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.740	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.677	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.075	\$ -	\$ 1.656	\$ 14.882	\$ 99.642
15/02/2021	7	\$ 84.760	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.762	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.608	\$ 0.066	\$ 0.010	\$ 0.109	\$ -	\$ 1.562	\$ 14.843	\$ 99.603
15/02/2021	8	\$ 84.760	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.710	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.674	\$ 0.168	\$ 0.009	\$ 0.002	\$ -	\$ 1.494	\$ 14.780	\$ 99.540
15/02/2021	9	\$ 56.590	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.764	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.328	\$ 0.203	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.456	\$ 14.486	\$ 71.076
15/02/2021	10	\$ 56.590	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.786	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.374	\$ 0.204	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.427	\$ 14.526	\$ 71.116
15/02/2021	11	\$ 56.590	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.760	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.281	\$ 0.209	\$ 0.009	\$ 0.373	\$ -	\$ 1.384	\$ 14.740	\$ 71.330



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
15/02/2021	12	\$ 56.590	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.750	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.172	\$ 0.216	\$ 0.009	\$ 0.554	\$ -	\$ 1.374	\$ 14.800	\$ 71.390
15/02/2021	13	\$ 56.680	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.758	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.227	\$ 0.218	\$ 0.008	\$ 0.910	\$ -	\$ 1.339	\$ 15.185	\$ 71.865
15/02/2021	14	\$ 56.680	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.735	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.170	\$ 0.221	\$ 0.008	\$ 0.957	\$ -	\$ 1.273	\$ 15.087	\$ 71.767
15/02/2021	15	\$ 56.680	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.733	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.082	\$ 0.244	\$ 0.008	\$ 0.939	\$ -	\$ 1.238	\$ 14.968	\$ 71.648
15/02/2021	16	\$ 56.680	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.713	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.951	\$ 0.227	\$ 0.008	\$ 1.067	\$ -	\$ 1.259	\$ 14.947	\$ 71.627
15/02/2021	17	\$ 84.760	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.710	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.337	\$ 0.174	\$ 0.008	\$ 0.236	\$ -	\$ 1.306	\$ 14.494	\$ 99.254
15/02/2021	18	\$ 85.940	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.759	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.677	\$ 0.167	\$ 0.008	\$ 0.166	\$ -	\$ 1.214	\$ 14.716	\$ 100.656
15/02/2021	19	\$ 85.940	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.730	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.482	\$ 0.156	\$ 0.008	\$ 0.126	\$ -	\$ 1.184	\$ 14.409	\$ 100.349
15/02/2021	20	\$ 85.940	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.701	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.438	\$ 0.111	\$ 0.008	\$ 0.360	\$ -	\$ 1.220	\$ 14.560	\$ 100.500
15/02/2021	21	\$ 84.760	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.670	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.207	\$ 0.070	\$ 0.008	\$ 0.529	\$ -	\$ 1.323	\$ 14.528	\$ 99.288
15/02/2021	22	\$ 84.760	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.695	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.315	\$ 0.002	\$ 0.009	\$ 0.442	\$ -	\$ 1.466	\$ 14.650	\$ 99.410
15/02/2021	23	\$ 84.760	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.657	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.242	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.479	\$ -	\$ 1.561	\$ 14.667	\$ 99.427
16/02/2021	0	\$ 84.760	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.685	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.209	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.058	\$ -	\$ 1.637	\$ 14.320	\$ 99.080
16/02/2021	1	\$ 57.350	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.697	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.955	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.687	\$ 14.070	\$ 71.420
16/02/2021	2	\$ 57.350	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.719	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.007	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.721	\$ 14.181	\$ 71.531
16/02/2021	3	\$ 57.350	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.705	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.905	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.736	\$ 14.079	\$ 71.429
16/02/2021	4	\$ 57.350	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.723	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.968	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.737	\$ 14.162	\$ 71.512
16/02/2021	5	\$ 57.350	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.758	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.122	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.664	\$ 14.280	\$ 71.630
16/02/2021	6	\$ 57.350	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.701	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.162	\$ 0.024	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.559	\$ 14.178	\$ 71.528
16/02/2021	7	\$ 57.350	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.771	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.255	\$ 0.101	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.455	\$ 14.317	\$ 71.667
16/02/2021	8	\$ 57.350	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.772	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.202	\$ 0.183	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.408	\$ 14.300	\$ 71.650
16/02/2021	9	\$ 57.350	\$ 0.574	\$ 1.179	\$ 9.801	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.282	\$ 0.197	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.382	\$ 14.397	\$ 71.747
16/02/2021	10	\$ 57.350	\$ 0.574	\$ 1.179	\$ 9.805	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.330	\$ 0.209	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.362	\$ 14.442	\$ 71.792
16/02/2021	11	\$ 57.350	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.785	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.305	\$ 0.199	\$ 0.008	\$ 0.388	\$ -	\$ 1.318	\$ 14.731	\$ 72.081
16/02/2021	12	\$ 57.350	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.765	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.180	\$ 0.210	\$ 0.008	\$ 0.345	\$ -	\$ 1.325	\$ 14.558	\$ 71.908
16/02/2021	13	\$ 57.350	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.756	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.204	\$ 0.216	\$ 0.008	\$ 0.522	\$ -	\$ 1.268	\$ 14.699	\$ 72.049
16/02/2021	14	\$ 57.350	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.755	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.091	\$ 0.215	\$ 0.008	\$ 0.526	\$ -	\$ 1.224	\$ 14.544	\$ 71.894
16/02/2021	15	\$ 57.350	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.768	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.078	\$ 0.221	\$ 0.007	\$ 0.431	\$ -	\$ 1.196	\$ 14.427	\$ 71.777
16/02/2021	16	\$ 57.350	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.715	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.904	\$ 0.216	\$ 0.008	\$ 0.518	\$ -	\$ 1.222	\$ 14.305	\$ 71.655
16/02/2021	17	\$ 57.350	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.761	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.873	\$ 0.202	\$ 0.008	\$ 0.788	\$ -	\$ 1.272	\$ 14.630	\$ 71.980
16/02/2021	18	\$ 89.750	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.748	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.656	\$ 0.195	\$ 0.008	\$ 0.017	\$ -	\$ 1.184	\$ 14.531	\$ 104.281
16/02/2021	19	\$ 89.750	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.729	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.344	\$ 0.151	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.156	\$ 14.111	\$ 103.861
16/02/2021	20	\$ 86.210	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.728	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.381	\$ 0.130	\$ 0.008	\$ 0.193	\$ -	\$ 1.196	\$ 14.359	\$ 100.569
16/02/2021	21	\$ 85.940	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.640	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.173	\$ 0.086	\$ 0.008	\$ 0.166	\$ -	\$ 1.294	\$ 14.086	\$ 100.026
16/02/2021	22	\$ 85.940	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.729	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.339	\$ 0.026	\$ 0.009	\$ 0.157	\$ -	\$ 1.439	\$ 14.424	\$ 100.364
16/02/2021	23	\$ 85.940	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.707	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.377	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.158	\$ -	\$ 1.533	\$ 14.507	\$ 100.447
17/02/2021	0	\$ 85.940	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.695	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.329	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.061	\$ -	\$ 1.603	\$ 14.420	\$ 100.360
17/02/2021	1	\$ 85.940	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.703	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.474	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.650	\$ 14.588	\$ 100.528
17/02/2021	2	\$ 85.940	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.710	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.462	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.011	\$ -	\$ 1.691	\$ 14.606	\$ 100.546
17/02/2021	3	\$ 85.940	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.727	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.389	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.020	\$ -	\$ 1.700	\$ 14.570	\$ 100.510
17/02/2021	4	\$ 84.760	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.738	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.448	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.057	\$ -	\$ 1.691	\$ 14.668	\$ 99.428
17/02/2021	5	\$ 84.760	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.702	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.431	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.246	\$ -	\$ 1.629	\$ 14.739	\$ 99.499
17/02/2021	6	\$ 85.940	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.765	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.731	\$ 0.029	\$ 0.010	\$ 0.258	\$ -	\$ 1.532	\$ 15.050	\$ 100.990
17/02/2021	7	\$ 85.940	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.762	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.847	\$ 0.129	\$ 0.009	\$ 0.071	\$ -	\$ 1.415	\$ 14.958	\$ 100.898
17/02/2021	8	\$ 85.940	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.755	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.742	\$ 0.207	\$ 0.008	\$ 0.148	\$ -	\$ 1.330	\$ 14.915	\$ 100.855
17/02/2021	9	\$ 84.760	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.771	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.761	\$ 0.215	\$ 0.008	\$ 0.195	\$ -	\$ 1.317	\$ 14.992	\$ 99.752
17/02/2021	10	\$ 84.760	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.756	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.826	\$ 0.218	\$ 0.008	\$ 0.189	\$ -	\$ 1.272	\$ 14.995	\$ 99.755
17/02/2021	11	\$ 84.760	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.740	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.502	\$ 0.224	\$ 0.008	\$ 0.292	\$ -	\$ 1.282	\$ 14.772	\$ 99.532
17/02/2021	12	\$ 57.290	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.762	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.118	\$ 0.231	\$ 0.008	\$ 0.940	\$ -	\$ 1.307	\$ 15.092	\$ 72.382
17/02/2021	13	\$ 57.290	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.756	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.201	\$ 0.224	\$ 0.008	\$ 1.084	\$ -	\$ 1.277	\$ 15.275	\$ 72.565
17/02/2021	14	\$ 57.290	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.729	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.077	\$ 0.235	\$ 0.008	\$ 1.119	\$ -	\$ 1.222	\$ 15.112	\$ 72.402
17/02/2021	15	\$ 84.760	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.757	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.704	\$ 0.230	\$ 0.008	\$ 0.232	\$ -	\$ 1.210	\$ 14.866	\$ 99.626
17/02/2021	16	\$ 84.760	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.668	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.323	\$ 0.211	\$ 0.008	\$ 0.180	\$ -	\$ 1.240	\$ 14.349	\$ 99.109
17/02/2021	17	\$ 85.940	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.721	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.149	\$ 0.187	\$ 0.008	\$ 0.218	\$ -	\$ 1.287	\$ 14.292	\$ 100.232
17/02/2021	18	\$ 86.210	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.739	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.611	\$ 0.133	\$ 0.008	\$ 0.250	\$ -	\$ 1.190	\$ 14.654	\$ 100.864
17/02/2021	19	\$ 86.210	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.733	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.398	\$ 0.082	\$ 0.007	\$ 0.216	\$ -	\$ 1.168	\$ 14.327	\$ 100.537
17/02/2021	20	\$ 86.210	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.722	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.370	\$ 0.067	\$ 0.008	\$ 0.276	\$ -	\$ 1.203	\$ 14.368	\$ 100.578
17/02/2021	21	\$ 85.940	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.672	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.138	\$ 0.020	\$ 0.008	\$ 0.224	\$ -	\$ 1.296	\$ 14.078	\$ 100.018



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
17/02/2021	22	\$ 85.940	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.723	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.299	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.201	\$ -	\$ 1.438	\$ 14.394	\$ 100.334
17/02/2021	23	\$ 84.760	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.677	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.048	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.257	\$ -	\$ 1.523	\$ 14.234	\$ 98.994
18/02/2021	0	\$ 57.290	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.732	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.930	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.109	\$ -	\$ 1.614	\$ 14.118	\$ 71.408
18/02/2021	1	\$ 57.290	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.736	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.989	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.662	\$ 14.120	\$ 71.410
18/02/2021	2	\$ 57.290	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.715	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.054	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.691	\$ 14.194	\$ 71.484
18/02/2021	3	\$ 57.290	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.726	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.989	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.700	\$ 14.149	\$ 71.439
18/02/2021	4	\$ 57.290	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.710	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.998	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.706	\$ 14.147	\$ 71.437
18/02/2021	5	\$ 84.760	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.756	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.820	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.244	\$ -	\$ 1.621	\$ 15.177	\$ 99.937
18/02/2021	6	\$ 84.760	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.742	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.688	\$ 0.014	\$ 0.009	\$ 0.080	\$ -	\$ 1.525	\$ 14.783	\$ 99.543
18/02/2021	7	\$ 84.760	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.750	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.713	\$ 0.105	\$ 0.009	\$ 0.120	\$ -	\$ 1.424	\$ 14.845	\$ 99.605
18/02/2021	8	\$ 84.760	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.748	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.486	\$ 0.170	\$ 0.009	\$ 0.285	\$ -	\$ 1.386	\$ 14.807	\$ 99.567
18/02/2021	9	\$ 84.760	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.779	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.747	\$ 0.200	\$ 0.008	\$ 0.185	\$ -	\$ 1.348	\$ 14.993	\$ 99.753
18/02/2021	10	\$ 57.290	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.769	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.264	\$ 0.190	\$ 0.008	\$ 1.148	\$ -	\$ 1.326	\$ 15.432	\$ 72.722
18/02/2021	11	\$ 57.290	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.770	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.177	\$ 0.199	\$ 0.008	\$ 0.920	\$ -	\$ 1.294	\$ 15.093	\$ 72.383
18/02/2021	12	\$ 57.290	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.786	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.186	\$ 0.209	\$ 0.008	\$ 0.407	\$ -	\$ 1.321	\$ 14.644	\$ 71.934
18/02/2021	13	\$ 57.290	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.741	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.127	\$ 0.204	\$ 0.008	\$ 0.689	\$ -	\$ 1.299	\$ 14.793	\$ 72.083
18/02/2021	14	\$ 57.290	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.775	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.204	\$ 0.202	\$ 0.008	\$ 0.704	\$ -	\$ 1.243	\$ 14.862	\$ 72.152
18/02/2021	15	\$ 57.290	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.694	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.065	\$ 0.205	\$ 0.008	\$ 1.173	\$ -	\$ 1.219	\$ 15.085	\$ 72.375
18/02/2021	16	\$ 57.290	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.687	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.859	\$ 0.213	\$ 0.008	\$ 1.588	\$ -	\$ 1.248	\$ 15.323	\$ 72.613
18/02/2021	17	\$ 84.760	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.782	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.351	\$ 0.212	\$ 0.008	\$ 0.486	\$ -	\$ 1.281	\$ 14.847	\$ 99.607
18/02/2021	18	\$ 86.210	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.741	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.660	\$ 0.190	\$ 0.008	\$ 0.290	\$ -	\$ 1.192	\$ 14.805	\$ 101.015
18/02/2021	19	\$ 86.210	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.727	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.345	\$ 0.194	\$ 0.007	\$ 0.176	\$ -	\$ 1.164	\$ 14.337	\$ 100.547
18/02/2021	20	\$ 86.210	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.717	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.370	\$ 0.144	\$ 0.008	\$ 0.314	\$ -	\$ 1.202	\$ 14.478	\$ 100.688
18/02/2021	21	\$ 85.940	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.656	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.228	\$ 0.093	\$ 0.008	\$ 0.337	\$ -	\$ 1.300	\$ 14.341	\$ 100.281
18/02/2021	22	\$ 84.760	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.719	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.279	\$ 0.001	\$ 0.009	\$ 0.480	\$ -	\$ 1.435	\$ 14.645	\$ 99.405
18/02/2021	23	\$ 84.760	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.712	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.439	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.473	\$ -	\$ 1.525	\$ 14.881	\$ 99.641
19/02/2021	0	\$ 84.760	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.709	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.438	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.196	\$ -	\$ 1.602	\$ 14.677	\$ 99.437
19/02/2021	1	\$ 84.760	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.722	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.332	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.150	\$ -	\$ 1.649	\$ 14.585	\$ 99.345
19/02/2021	2	\$ 84.760	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.716	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.385	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.028	\$ -	\$ 1.685	\$ 14.546	\$ 99.306
19/02/2021	3	\$ 84.760	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.725	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.234	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.169	\$ -	\$ 1.724	\$ 14.587	\$ 99.347
19/02/2021	4	\$ 84.760	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.714	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.401	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.016	\$ -	\$ 1.720	\$ 14.585	\$ 99.345
19/02/2021	5	\$ 84.760	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.768	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.683	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.149	\$ -	\$ 1.628	\$ 14.963	\$ 99.723
19/02/2021	6	\$ 85.940	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.751	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.736	\$ 0.013	\$ 0.010	\$ 0.086	\$ -	\$ 1.535	\$ 14.856	\$ 100.796
19/02/2021	7	\$ 85.940	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.784	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.846	\$ 0.097	\$ 0.009	\$ 0.202	\$ -	\$ 1.416	\$ 15.080	\$ 101.020
19/02/2021	8	\$ 84.760	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.763	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.745	\$ 0.184	\$ 0.008	\$ 0.189	\$ -	\$ 1.328	\$ 14.943	\$ 99.703
19/02/2021	9	\$ 84.760	\$ 0.575	\$ 1.179	\$ 9.811	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.822	\$ 0.183	\$ 0.008	\$ 0.182	\$ -	\$ 1.313	\$ 15.046	\$ 99.806
19/02/2021	10	\$ 84.760	\$ 0.575	\$ 1.179	\$ 9.823	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.801	\$ 0.191	\$ 0.008	\$ 0.186	\$ -	\$ 1.308	\$ 15.045	\$ 99.805
19/02/2021	11	\$ 84.760	\$ 0.561	\$ 1.179	\$ 9.579	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.685	\$ 0.211	\$ 0.008	\$ 0.238	\$ -	\$ 1.218	\$ 14.654	\$ 99.414
19/02/2021	12	\$ 85.940	\$ 0.578	\$ 1.179	\$ 9.877	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.367	\$ 0.216	\$ 0.008	\$ 0.196	\$ -	\$ 1.267	\$ 14.662	\$ 100.602
19/02/2021	13	\$ 85.940	\$ 0.576	\$ 1.179	\$ 9.833	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.667	\$ 0.213	\$ 0.008	\$ 0.184	\$ -	\$ 1.272	\$ 14.907	\$ 100.847
19/02/2021	14	\$ 84.760	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.714	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.481	\$ 0.212	\$ 0.008	\$ 0.210	\$ -	\$ 1.247	\$ 14.594	\$ 99.354
19/02/2021	15	\$ 84.760	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.789	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.506	\$ 0.218	\$ 0.008	\$ 0.275	\$ -	\$ 1.281	\$ 14.803	\$ 99.563
19/02/2021	16	\$ 84.760	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.692	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.252	\$ 0.180	\$ 0.008	\$ 0.266	\$ -	\$ 1.328	\$ 14.447	\$ 99.207
19/02/2021	17	\$ 84.760	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.687	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.178	\$ 0.159	\$ 0.009	\$ 0.266	\$ -	\$ 1.355	\$ 14.374	\$ 99.134
19/02/2021	18	\$ 86.210	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.752	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.706	\$ 0.131	\$ 0.008	\$ 0.356	\$ -	\$ 1.240	\$ 14.918	\$ 101.128
19/02/2021	19	\$ 86.210	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.726	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.240	\$ 0.119	\$ 0.008	\$ 0.175	\$ -	\$ 1.199	\$ 14.191	\$ 100.401
19/02/2021	20	\$ 86.210	\$ 0.564	\$ 1.179	\$ 9.626	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.367	\$ 0.083	\$ 0.008	\$ 0.183	\$ -	\$ 1.242	\$ 14.226	\$ 100.436
19/02/2021	21	\$ 85.940	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.694	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.223	\$ 0.053	\$ 0.008	\$ 0.297	\$ -	\$ 1.338	\$ 14.335	\$ 100.275
19/02/2021	22	\$ 84.760	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.712	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.156	\$ 0.006	\$ 0.009	\$ 0.230	\$ -	\$ 1.468	\$ 14.303	\$ 99.063
19/02/2021	23	\$ 57.380	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.695	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.735	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.867	\$ -	\$ 1.586	\$ 14.613	\$ 71.993
20/02/2021	0	\$ 57.720	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.659	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.859	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.080	\$ -	\$ 1.674	\$ 14.002	\$ 71.722
20/02/2021	1	\$ 57.720	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.736	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.905	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.736	\$ 14.112	\$ 71.832
20/02/2021	2	\$ 57.720	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.713	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.928	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.771	\$ 14.145	\$ 71.865
20/02/2021	3	\$ 57.720	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.710	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.833	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.804	\$ 14.080	\$ 71.800
20/02/2021	4	\$ 57.720	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.715	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.902	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.787	\$ 14.137	\$ 71.857
20/02/2021	5	\$ 57.720	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.729	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.036	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.718	\$ 14.217	\$ 71.937
20/02/2021	6	\$ 57.720	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.688	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.923	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.692	\$ 14.034	\$ 71.754
20/02/2021	7	\$ 57.720	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.732	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.084	\$ 0.013	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.672	\$ 14.233	\$ 71.953



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
20/02/2021	8	\$ 57.720	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.740	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.203	\$ 0.096	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.647	\$ 14.419	\$ 72.139
20/02/2021	9	\$ 57.720	\$ 0.574	\$ 1.179	\$ 9.810	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.166	\$ 0.112	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.667	\$ 14.494	\$ 72.214
20/02/2021	10	\$ 57.720	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.723	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.232	\$ 0.121	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.671	\$ 14.481	\$ 72.201
20/02/2021	11	\$ 57.720	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.674	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.897	\$ 0.144	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.654	\$ 14.099	\$ 71.819
20/02/2021	12	\$ 57.720	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.707	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.874	\$ 0.142	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.715	\$ 14.172	\$ 71.892
20/02/2021	13	\$ 57.720	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.678	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.997	\$ 0.149	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.700	\$ 14.255	\$ 71.975
20/02/2021	14	\$ 57.720	\$ 0.561	\$ 1.179	\$ 9.572	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.893	\$ 0.149	\$ 0.010	\$ 0.030	\$ -	\$ 1.643	\$ 14.012	\$ 71.732
20/02/2021	15	\$ 57.720	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.737	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.890	\$ 0.154	\$ 0.010	\$ 0.793	\$ -	\$ 1.570	\$ 14.877	\$ 72.597
20/02/2021	16	\$ 57.720	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.702	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.846	\$ 0.162	\$ 0.010	\$ 1.205	\$ -	\$ 1.521	\$ 15.168	\$ 72.888
20/02/2021	17	\$ 57.820	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.744	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.821	\$ 0.176	\$ 0.009	\$ 1.076	\$ -	\$ 1.476	\$ 15.026	\$ 72.846
20/02/2021	18	\$ 84.760	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.724	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.738	\$ 0.175	\$ 0.008	\$ 0.332	\$ -	\$ 1.337	\$ 15.038	\$ 99.798
20/02/2021	19	\$ 84.760	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.683	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.118	\$ 0.169	\$ 0.008	\$ 0.233	\$ -	\$ 1.291	\$ 14.223	\$ 98.983
20/02/2021	20	\$ 57.820	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.700	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.717	\$ 0.145	\$ 0.009	\$ 1.357	\$ -	\$ 1.348	\$ 14.997	\$ 72.817
20/02/2021	21	\$ 57.820	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.649	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.672	\$ 0.064	\$ 0.009	\$ 1.944	\$ -	\$ 1.463	\$ 15.519	\$ 73.339
20/02/2021	22	\$ 57.820	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.685	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.766	\$ 0.012	\$ 0.010	\$ 2.253	\$ -	\$ 1.598	\$ 16.044	\$ 73.864
20/02/2021	23	\$ 57.820	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.690	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.773	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.988	\$ -	\$ 1.710	\$ 15.893	\$ 73.713
21/02/2021	0	\$ 57.880	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.677	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.701	\$ -	\$ 0.011	\$ 1.960	\$ -	\$ 1.803	\$ 15.872	\$ 73.752
21/02/2021	1	\$ 57.880	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.690	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.702	\$ -	\$ 0.012	\$ 1.323	\$ -	\$ 1.868	\$ 15.315	\$ 73.195
21/02/2021	2	\$ 57.880	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.712	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.787	\$ -	\$ 0.012	\$ 1.590	\$ -	\$ 1.911	\$ 15.735	\$ 73.615
21/02/2021	3	\$ 57.880	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.734	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.799	\$ -	\$ 0.012	\$ 1.434	\$ -	\$ 1.952	\$ 15.655	\$ 73.535
21/02/2021	4	\$ 84.760	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.692	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.486	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.268	\$ -	\$ 1.947	\$ 15.128	\$ 99.888
21/02/2021	5	\$ 84.760	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.697	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.206	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.574	\$ -	\$ 1.895	\$ 15.107	\$ 99.867
21/02/2021	6	\$ 84.760	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.762	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.340	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.567	\$ -	\$ 1.911	\$ 15.317	\$ 100.077
21/02/2021	7	\$ 84.760	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.670	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.316	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.416	\$ -	\$ 1.951	\$ 15.085	\$ 99.845
21/02/2021	8	\$ 56.420	\$ 0.579	\$ 1.179	\$ 9.891	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.156	\$ -	\$ 0.013	\$ -	\$ -	\$ 2.042	\$ 14.835	\$ 71.255
21/02/2021	9	\$ -	\$ 0.580	\$ 1.179	\$ 9.898	\$(0.025)	\$ -	\$ -	\$ 0.026	\$ 0.014	\$ 1.632	\$ -	\$ 2.153	\$ 15.455	\$ 15.455
21/02/2021	10	\$ -	\$ 0.575	\$ 1.179	\$ 9.819	\$(0.025)	\$ -	\$ -	\$ 0.072	\$ 0.014	\$ 1.061	\$ -	\$ 2.151	\$ 14.845	\$ 14.845
21/02/2021	11	\$ -	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.791	\$(0.025)	\$ -	\$ -	\$ 0.094	\$ 0.013	\$ 1.289	\$ -	\$ 2.089	\$ 15.002	\$ 15.002
21/02/2021	12	\$ -	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.759	\$(0.025)	\$ -	\$ -	\$ 0.094	\$ 0.013	\$ 1.453	\$ -	\$ 2.038	\$ 15.082	\$ 15.082
21/02/2021	13	\$ -	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.735	\$(0.025)	\$ -	\$ -	\$ 0.092	\$ 0.012	\$ 0.291	\$ -	\$ 1.996	\$ 13.850	\$ 13.850
21/02/2021	14	\$ 56.420	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.728	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.117	\$ 0.095	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.898	\$ 14.574	\$ 70.994
21/02/2021	15	\$ 56.420	\$ 0.563	\$ 1.179	\$ 9.622	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.013	\$ 0.098	\$ 0.011	\$ 0.191	\$ -	\$ 1.749	\$ 14.401	\$ 70.821
21/02/2021	16	\$ 56.420	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.741	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.870	\$ 0.106	\$ 0.010	\$ 0.930	\$ -	\$ 1.628	\$ 15.009	\$ 71.429
21/02/2021	17	\$ 57.880	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.745	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.805	\$ 0.073	\$ 0.010	\$ 1.304	\$ -	\$ 1.513	\$ 15.174	\$ 73.054
21/02/2021	18	\$ 84.760	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.732	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.590	\$ 0.055	\$ 0.008	\$ 0.326	\$ -	\$ 1.330	\$ 14.765	\$ 99.525
21/02/2021	19	\$ 84.760	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.738	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.405	\$ 0.056	\$ 0.008	\$ 0.240	\$ -	\$ 1.266	\$ 14.437	\$ 99.197
21/02/2021	20	\$ 84.760	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.723	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.254	\$ 0.030	\$ 0.008	\$ 0.320	\$ -	\$ 1.299	\$ 14.357	\$ 99.111
21/02/2021	21	\$ 84.760	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.724	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.218	\$ 0.008	\$ 0.009	\$ 0.275	\$ -	\$ 1.393	\$ 14.351	\$ 99.111
21/02/2021	22	\$ 57.880	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.753	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.019	\$ -	\$ 0.010	\$ 1.248	\$ -	\$ 1.514	\$ 15.268	\$ 73.148
21/02/2021	23	\$ 57.880	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.710	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.925	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.876	\$ -	\$ 1.610	\$ 14.852	\$ 72.732
22/02/2021	0	\$ 86.680	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.729	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.534	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.143	\$ -	\$ 1.710	\$ 14.850	\$ 101.530
22/02/2021	1	\$ 86.680	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.720	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.334	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.145	\$ -	\$ 1.772	\$ 14.705	\$ 101.385
22/02/2021	2	\$ 86.680	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.723	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.218	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.002	\$ -	\$ 1.814	\$ 14.492	\$ 101.172
22/02/2021	3	\$ 76.910	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.711	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.253	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.844	\$ 14.541	\$ 91.451
22/02/2021	4	\$ 77.080	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.773	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.340	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.814	\$ 14.665	\$ 91.745
22/02/2021	5	\$ 77.080	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.704	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.290	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.711	\$ 14.437	\$ 91.517
22/02/2021	6	\$ 86.680	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.749	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.791	\$ 0.014	\$ 0.010	\$ 0.206	\$ -	\$ 1.605	\$ 15.101	\$ 101.781
22/02/2021	7	\$ 86.680	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.722	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.639	\$ 0.081	\$ 0.009	\$ 0.293	\$ -	\$ 1.498	\$ 14.964	\$ 101.644
22/02/2021	8	\$ 86.680	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.740	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.734	\$ 0.174	\$ 0.009	\$ 0.302	\$ -	\$ 1.431	\$ 15.114	\$ 101.794
22/02/2021	9	\$ 86.680	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.749	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.909	\$ 0.212	\$ 0.009	\$ 0.321	\$ -	\$ 1.382	\$ 15.306	\$ 101.986
22/02/2021	10	\$ 86.680	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.774	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.954	\$ 0.213	\$ 0.008	\$ 0.271	\$ -	\$ 1.366	\$ 15.312	\$ 101.992
22/02/2021	11	\$ 86.680	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.787	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.827	\$ 0.206	\$ 0.008	\$ 0.433	\$ -	\$ 1.320	\$ 15.307	\$ 101.987
22/02/2021	12	\$ 77.140	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.790	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.668	\$ 0.214	\$ 0.008	\$ 0.378	\$ -	\$ 1.344	\$ 15.128	\$ 92.268
22/02/2021	13	\$ 77.140	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.755	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.570	\$ 0.205	\$ 0.008	\$ 0.512	\$ -	\$ 1.269	\$ 15.043	\$ 92.183
22/02/2021	14	\$ 77.140	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.771	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.547	\$ 0.200	\$ 0.008	\$ 0.452	\$ -	\$ 1.234	\$ 14.939	\$ 92.079
22/02/2021	15	\$ 77.140	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.776	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.572	\$ 0.205	\$ 0.007	\$ 0.400	\$ -	\$ 1.189	\$ 14.875	\$ 92.015
22/02/2021	16	\$ 77.140	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.741	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.352	\$ 0.213	\$ 0.007	\$ 0.523	\$ -	\$ 1.211	\$ 14.770	\$ 91.910
22/02/2021	17	\$ 77.140	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.710	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.059	\$ 0.213	\$ 0.008	\$ 0.755	\$ -	\$ 1.266	\$ 14.731	\$ 91.871



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
22/02/2021	18	\$ 88.000	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.754	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.783	\$ 0.118	\$ 0.007	\$ 0.369	\$ -	\$ 1.181	\$ 14.937	\$ 102.937
22/02/2021	19	\$ 88.000	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.741	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.606	\$ 0.116	\$ 0.007	\$ 0.238	\$ -	\$ 1.157	\$ 14.588	\$ 102.588
22/02/2021	20	\$ 86.680	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.746	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.538	\$ 0.118	\$ 0.008	\$ 0.328	\$ -	\$ 1.186	\$ 14.649	\$ 101.329
22/02/2021	21	\$ 77.140	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.730	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.228	\$ 0.084	\$ 0.008	\$ 0.502	\$ -	\$ 1.277	\$ 14.552	\$ 91.692
22/02/2021	22	\$ 77.140	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.745	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.285	\$ 0.058	\$ 0.009	\$ 0.449	\$ -	\$ 1.406	\$ 14.677	\$ 91.817
22/02/2021	23	\$ 77.140	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.713	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.291	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.385	\$ -	\$ 1.503	\$ 14.625	\$ 91.765
23/02/2021	0	\$ 86.680	\$ 0.574	\$ 1.179	\$ 9.808	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.630	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.260	\$ -	\$ 1.581	\$ 15.016	\$ 101.696
23/02/2021	1	\$ 86.680	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.696	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.198	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.176	\$ -	\$ 1.629	\$ 14.430	\$ 101.110
23/02/2021	2	\$ 77.050	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.696	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.139	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.236	\$ -	\$ 1.672	\$ 14.475	\$ 91.525
23/02/2021	3	\$ 77.050	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.725	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.159	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.213	\$ -	\$ 1.683	\$ 14.514	\$ 91.564
23/02/2021	4	\$ 77.050	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.727	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.237	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.658	\$ 14.356	\$ 91.406
23/02/2021	5	\$ 77.050	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.754	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.331	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.049	\$ -	\$ 1.610	\$ 14.479	\$ 91.529
23/02/2021	6	\$ 77.050	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.761	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.519	\$ 0.027	\$ 0.010	\$ 0.256	\$ -	\$ 1.550	\$ 14.848	\$ 91.898
23/02/2021	7	\$ 77.050	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.760	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.466	\$ 0.126	\$ 0.009	\$ 0.351	\$ -	\$ 1.463	\$ 14.900	\$ 91.950
23/02/2021	8	\$ 77.050	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.775	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.617	\$ 0.191	\$ 0.009	\$ 0.450	\$ -	\$ 1.404	\$ 15.172	\$ 92.222
23/02/2021	9	\$ 77.050	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.760	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.663	\$ 0.210	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.393	\$ 14.760	\$ 91.810
23/02/2021	10	\$ 77.050	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.779	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.594	\$ 0.209	\$ 0.009	\$ 0.028	\$ -	\$ 1.381	\$ 14.725	\$ 91.775
23/02/2021	11	\$ 77.050	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.756	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.778	\$ 0.208	\$ 0.009	\$ 0.428	\$ -	\$ 1.369	\$ 15.273	\$ 92.323
23/02/2021	12	\$ 77.050	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.770	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.610	\$ 0.215	\$ 0.009	\$ 0.419	\$ -	\$ 1.372	\$ 15.121	\$ 92.171
23/02/2021	13	\$ 77.050	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.773	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.509	\$ 0.210	\$ 0.008	\$ 0.497	\$ -	\$ 1.311	\$ 15.033	\$ 92.083
23/02/2021	14	\$ 77.050	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.710	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.282	\$ 0.207	\$ 0.008	\$ 0.422	\$ -	\$ 1.235	\$ 14.585	\$ 91.635
23/02/2021	15	\$ 77.050	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.750	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.477	\$ 0.211	\$ 0.008	\$ 0.578	\$ -	\$ 1.187	\$ 14.936	\$ 91.986
23/02/2021	16	\$ 77.050	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.730	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.307	\$ 0.197	\$ 0.008	\$ 0.598	\$ -	\$ 1.210	\$ 14.773	\$ 91.823
23/02/2021	17	\$ 86.680	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.783	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.606	\$ 0.172	\$ 0.008	\$ 0.435	\$ -	\$ 1.260	\$ 14.990	\$ 101.670
23/02/2021	18	\$ 88.230	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.720	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.580	\$ 0.142	\$ 0.007	\$ 0.152	\$ -	\$ 1.173	\$ 14.497	\$ 102.727
23/02/2021	19	\$ 88.230	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.745	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.596	\$ 0.131	\$ 0.007	\$ 0.143	\$ -	\$ 1.145	\$ 14.490	\$ 102.720
23/02/2021	20	\$ 88.230	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.737	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.499	\$ 0.106	\$ 0.007	\$ 0.095	\$ -	\$ 1.183	\$ 14.350	\$ 102.580
23/02/2021	21	\$ 88.230	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.706	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.446	\$ 0.080	\$ 0.008	\$ 0.109	\$ -	\$ 1.266	\$ 14.337	\$ 102.567
23/02/2021	22	\$ 86.680	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.767	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.230	\$ 0.044	\$ 0.009	\$ 0.351	\$ -	\$ 1.399	\$ 14.525	\$ 101.205
23/02/2021	23	\$ 77.050	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.711	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.270	\$ 0.032	\$ 0.009	\$ 0.448	\$ -	\$ 1.497	\$ 14.689	\$ 91.739
24/02/2021	0	\$ 77.070	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.731	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.292	\$ 0.001	\$ 0.010	\$ 0.252	\$ -	\$ 1.600	\$ 14.609	\$ 91.679
24/02/2021	1	\$ 77.070	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.724	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.297	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.636	\$ 14.390	\$ 91.460
24/02/2021	2	\$ 77.070	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.716	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.267	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.657	\$ 14.374	\$ 91.444
24/02/2021	3	\$ 77.070	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.711	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.206	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.669	\$ 14.319	\$ 91.389
24/02/2021	4	\$ 77.520	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.708	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.144	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.665	\$ 14.250	\$ 91.770
24/02/2021	5	\$ 77.520	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.663	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.979	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.058	\$ -	\$ 1.596	\$ 14.025	\$ 91.545
24/02/2021	6	\$ 77.520	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.686	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.830	\$ 0.070	\$ 0.010	\$ 0.260	\$ -	\$ 1.513	\$ 14.089	\$ 91.609
24/02/2021	7	\$ 77.520	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.683	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.960	\$ 0.143	\$ 0.009	\$ 0.226	\$ -	\$ 1.439	\$ 14.180	\$ 91.700
24/02/2021	8	\$ 77.520	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.734	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.333	\$ 0.192	\$ 0.009	\$ 0.403	\$ -	\$ 1.377	\$ 14.772	\$ 92.292
24/02/2021	9	\$ 77.520	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.748	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.378	\$ 0.211	\$ 0.008	\$ 0.188	\$ -	\$ 1.359	\$ 14.616	\$ 92.136
24/02/2021	10	\$ 77.520	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.754	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.478	\$ 0.205	\$ 0.008	\$ 0.094	\$ -	\$ 1.338	\$ 14.602	\$ 92.122
24/02/2021	11	\$ 77.520	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.750	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.624	\$ 0.211	\$ 0.008	\$ 0.409	\$ -	\$ 1.301	\$ 15.028	\$ 92.548
24/02/2021	12	\$ 77.520	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.777	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.666	\$ 0.220	\$ 0.008	\$ 0.302	\$ -	\$ 1.307	\$ 15.006	\$ 92.526
24/02/2021	13	\$ 77.520	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.746	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.324	\$ 0.221	\$ 0.008	\$ 0.484	\$ -	\$ 1.252	\$ 14.758	\$ 92.278
24/02/2021	14	\$ 77.520	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.748	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.575	\$ 0.224	\$ 0.008	\$ 0.540	\$ -	\$ 1.200	\$ 15.019	\$ 92.539
24/02/2021	15	\$ 86.680	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.646	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.617	\$ 0.229	\$ 0.007	\$ 0.388	\$ -	\$ 1.156	\$ 14.760	\$ 101.440
24/02/2021	16	\$ 77.520	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.703	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.337	\$ 0.248	\$ 0.007	\$ 0.782	\$ -	\$ 1.175	\$ 14.975	\$ 92.495
24/02/2021	17	\$ 77.520	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.770	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.485	\$ 0.249	\$ 0.008	\$ 0.771	\$ -	\$ 1.228	\$ 15.236	\$ 92.756
24/02/2021	18	\$ 88.000	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.724	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.611	\$ 0.199	\$ 0.007	\$ 0.177	\$ -	\$ 1.148	\$ 14.588	\$ 102.588
24/02/2021	19	\$ 88.000	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.760	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.635	\$ 0.195	\$ 0.007	\$ 0.117	\$ -	\$ 1.121	\$ 14.562	\$ 102.562
24/02/2021	20	\$ 88.000	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.745	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.666	\$ 0.125	\$ 0.007	\$ 0.136	\$ -	\$ 1.156	\$ 14.560	\$ 102.560
24/02/2021	21	\$ 88.000	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.698	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.616	\$ 0.086	\$ 0.008	\$ 0.256	\$ -	\$ 1.242	\$ 14.628	\$ 102.628
24/02/2021	22	\$ 86.680	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.787	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.731	\$ 0.074	\$ 0.009	\$ 0.445	\$ -	\$ 1.355	\$ 15.127	\$ 101.807
24/02/2021	23	\$ 86.680	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.716	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.493	\$ 0.039	\$ 0.009	\$ 0.335	\$ -	\$ 1.438	\$ 14.754	\$ 101.434
25/02/2021	0	\$ 77.080	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.715	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.378	\$ 0.015	\$ 0.010	\$ 0.251	\$ -	\$ 1.511	\$ 14.602	\$ 91.682
25/02/2021	1	\$ 77.080	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.735	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.487	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.023	\$ -	\$ 1.563	\$ 14.541	\$ 91.621
25/02/2021	2	\$ 77.080	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.703	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.219	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.224	\$ -	\$ 1.591	\$ 14.470	\$ 91.550
25/02/2021	3	\$ 77.080	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.730	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.354	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.274	\$ -	\$ 1.615	\$ 14.707	\$ 91.787



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
25/02/2021	4	\$ 77.080	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.717	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.230	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.310	\$ -	\$ 1.598	\$ 14.587	\$ 91.667
25/02/2021	5	\$ 77.080	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.697	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.126	\$ 0.006	\$ 0.010	\$ 0.292	\$ -	\$ 1.553	\$ 14.406	\$ 91.486
25/02/2021	6	\$ 77.080	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.721	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.223	\$ 0.061	\$ 0.009	\$ 0.261	\$ -	\$ 1.486	\$ 14.484	\$ 91.564
25/02/2021	7	\$ 77.080	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.726	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.235	\$ 0.163	\$ 0.009	\$ 0.255	\$ -	\$ 1.386	\$ 14.496	\$ 91.576
25/02/2021	8	\$ 77.080	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.735	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.366	\$ 0.207	\$ 0.008	\$ 0.611	\$ -	\$ 1.328	\$ 14.978	\$ 92.058
25/02/2021	9	\$ 77.080	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.749	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.446	\$ 0.193	\$ 0.008	\$ 0.615	\$ -	\$ 1.334	\$ 15.069	\$ 92.149
25/02/2021	10	\$ 77.080	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.734	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.505	\$ 0.202	\$ 0.008	\$ 0.686	\$ -	\$ 1.294	\$ 15.152	\$ 92.232
25/02/2021	11	\$ 77.080	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.768	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.539	\$ 0.209	\$ 0.008	\$ 0.640	\$ -	\$ 1.266	\$ 15.156	\$ 92.236
25/02/2021	12	\$ 77.080	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.721	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.469	\$ 0.231	\$ 0.008	\$ 0.836	\$ -	\$ 1.250	\$ 15.237	\$ 92.317
25/02/2021	13	\$ 77.080	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.739	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.383	\$ 0.228	\$ 0.008	\$ 0.794	\$ -	\$ 1.193	\$ 15.069	\$ 92.149
25/02/2021	14	\$ 77.080	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.760	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.305	\$ 0.241	\$ 0.007	\$ 0.763	\$ -	\$ 1.150	\$ 14.951	\$ 92.031
25/02/2021	15	\$ 77.080	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.663	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.433	\$ 0.253	\$ 0.007	\$ 0.658	\$ -	\$ 1.120	\$ 14.854	\$ 91.934
25/02/2021	16	\$ 77.080	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.757	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.537	\$ 0.224	\$ 0.007	\$ 0.719	\$ -	\$ 1.163	\$ 15.132	\$ 92.212
25/02/2021	17	\$ 86.680	\$ 0.574	\$ 1.179	\$ 9.798	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.751	\$ 0.206	\$ 0.008	\$ 0.386	\$ -	\$ 1.218	\$ 15.093	\$ 101.773
25/02/2021	18	\$ 91.870	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.701	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.510	\$ 0.139	\$ 0.007	\$ 0.102	\$ -	\$ 1.154	\$ 14.334	\$ 106.204
25/02/2021	19	\$ 91.870	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.736	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.595	\$ 0.134	\$ 0.007	\$ 0.064	\$ -	\$ 1.124	\$ 14.383	\$ 106.253
25/02/2021	20	\$ 88.230	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.752	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.661	\$ 0.096	\$ 0.007	\$ 0.227	\$ -	\$ 1.171	\$ 14.639	\$ 102.869
25/02/2021	21	\$ 86.680	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.708	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.444	\$ 0.069	\$ 0.008	\$ 0.272	\$ -	\$ 1.262	\$ 14.485	\$ 101.165
25/02/2021	22	\$ 86.680	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.755	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.536	\$ 0.031	\$ 0.009	\$ 0.318	\$ -	\$ 1.375	\$ 14.748	\$ 101.428
25/02/2021	23	\$ 86.680	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.717	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.546	\$ 0.022	\$ 0.009	\$ 0.144	\$ -	\$ 1.459	\$ 14.620	\$ 101.300
26/02/2021	0	\$ 76.550	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.682	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.376	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.272	\$ -	\$ 1.548	\$ 14.608	\$ 91.158
26/02/2021	1	\$ 76.550	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.740	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.368	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.604	\$ 14.446	\$ 90.996
26/02/2021	2	\$ 76.840	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.731	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.247	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.641	\$ 14.352	\$ 91.192
26/02/2021	3	\$ 76.840	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.726	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.291	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.668	\$ 14.418	\$ 91.258
26/02/2021	4	\$ 76.840	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.704	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.227	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.034	\$ -	\$ 1.659	\$ 14.357	\$ 91.197
26/02/2021	5	\$ 76.840	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.740	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.316	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.746	\$ -	\$ 1.601	\$ 15.137	\$ 91.977
26/02/2021	6	\$ 86.680	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.669	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.169	\$ 0.017	\$ 0.010	\$ 0.545	\$ -	\$ 1.534	\$ 14.664	\$ 101.344
26/02/2021	7	\$ 76.840	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.703	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.208	\$ 0.109	\$ 0.009	\$ 0.980	\$ -	\$ 1.454	\$ 15.186	\$ 92.026
26/02/2021	8	\$ 76.840	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.699	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.377	\$ 0.222	\$ 0.009	\$ 1.148	\$ -	\$ 1.391	\$ 15.567	\$ 92.407
26/02/2021	9	\$ 76.840	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.711	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.502	\$ 0.224	\$ 0.009	\$ 0.925	\$ -	\$ 1.369	\$ 15.461	\$ 92.301
26/02/2021	10	\$ 76.840	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.739	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.510	\$ 0.219	\$ 0.008	\$ 0.877	\$ -	\$ 1.344	\$ 15.421	\$ 92.261
26/02/2021	11	\$ 76.840	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.779	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.565	\$ 0.226	\$ 0.008	\$ 1.042	\$ -	\$ 1.314	\$ 15.660	\$ 92.500
26/02/2021	12	\$ 76.840	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.739	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.501	\$ 0.234	\$ 0.008	\$ 0.676	\$ -	\$ 1.321	\$ 15.204	\$ 92.044
26/02/2021	13	\$ 76.840	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.757	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.384	\$ 0.228	\$ 0.008	\$ 0.724	\$ -	\$ 1.270	\$ 15.096	\$ 91.936
26/02/2021	14	\$ 76.840	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.738	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.401	\$ 0.226	\$ 0.008	\$ 0.883	\$ -	\$ 1.212	\$ 15.190	\$ 92.030
26/02/2021	15	\$ 76.840	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.745	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.467	\$ 0.237	\$ 0.008	\$ 0.858	\$ -	\$ 1.212	\$ 15.250	\$ 92.090
26/02/2021	16	\$ 76.840	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.709	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.331	\$ 0.259	\$ 0.008	\$ 0.877	\$ -	\$ 1.246	\$ 15.152	\$ 91.992
26/02/2021	17	\$ 76.840	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.748	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.289	\$ 0.221	\$ 0.008	\$ 1.296	\$ -	\$ 1.287	\$ 15.573	\$ 92.413
26/02/2021	18	\$ 91.870	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.697	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.445	\$ 0.187	\$ 0.008	\$ 0.032	\$ -	\$ 1.192	\$ 14.282	\$ 106.152
26/02/2021	19	\$ 91.870	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.723	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.510	\$ 0.144	\$ 0.007	\$ 0.059	\$ -	\$ 1.162	\$ 14.328	\$ 106.198
26/02/2021	20	\$ 88.230	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.687	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.580	\$ 0.144	\$ 0.008	\$ 0.318	\$ -	\$ 1.195	\$ 14.653	\$ 102.883
26/02/2021	21	\$ 88.000	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.705	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.657	\$ 0.096	\$ 0.008	\$ 0.263	\$ -	\$ 1.268	\$ 14.717	\$ 102.717
26/02/2021	22	\$ 76.840	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.743	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.261	\$ 0.006	\$ 0.009	\$ 1.245	\$ -	\$ 1.387	\$ 15.375	\$ 92.215
26/02/2021	23	\$ 76.840	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.675	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.388	\$ -	\$ 0.009	\$ 1.157	\$ -	\$ 1.474	\$ 15.423	\$ 92.263
27/02/2021	0	\$ 86.680	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.698	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.631	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.421	\$ -	\$ 1.560	\$ 15.041	\$ 101.721
27/02/2021	1	\$ 86.680	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.692	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.291	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.383	\$ -	\$ 1.616	\$ 14.713	\$ 101.393
27/02/2021	2	\$ 77.350	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.704	\$(0.025)	\$ -	\$ 0.986	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.775	\$ -	\$ 1.661	\$ 14.858	\$ 92.208
27/02/2021	3	\$ 77.350	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.692	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.175	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.337	\$ -	\$ 1.687	\$ 14.623	\$ 91.973
27/02/2021	4	\$ 77.350	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.729	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.184	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.280	\$ -	\$ 1.702	\$ 14.629	\$ 91.979
27/02/2021	5	\$ 86.680	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.715	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.338	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.245	\$ -	\$ 1.662	\$ 14.693	\$ 101.373
27/02/2021	6	\$ 86.680	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.773	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.196	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.254	\$ -	\$ 1.648	\$ 14.607	\$ 101.287
27/02/2021	7	\$ 86.680	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.731	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.204	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.313	\$ -	\$ 1.636	\$ 14.619	\$ 101.299
27/02/2021	8	\$ 77.350	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.739	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.325	\$ 0.093	\$ 0.010	\$ 0.494	\$ -	\$ 1.590	\$ 14.976	\$ 92.326
27/02/2021	9	\$ 77.350	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.743	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.442	\$ 0.132	\$ 0.010	\$ 0.517	\$ -	\$ 1.586	\$ 15.153	\$ 92.503
27/02/2021	10	\$ 77.350	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.756	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.515	\$ 0.164	\$ 0.010	\$ 0.320	\$ -	\$ 1.589	\$ 15.078	\$ 92.428
27/02/2021	11	\$ 77.350	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.764	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.643	\$ 0.175	\$ 0.010	\$ 0.325	\$ -	\$ 1.569	\$ 15.211	\$ 92.561
27/02/2021	12	\$ 77.350	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.752	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.594	\$ 0.182	\$ 0.010	\$ 0.273	\$ -	\$ 1.616	\$ 15.153	\$ 92.503
27/02/2021	13	\$ 77.350	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.753	\$(0.025)	\$ -	\$ 1.440	\$ 0.165	\$ 0.010	\$ 0.281	\$ -	\$ 1.630	\$ 15.005	\$ 92.355




Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSIS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
27/02/2021	14	\$ 77.350	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.740	(0.025)	\$ -	\$ 1.366	\$ 0.166	\$ 0.010	\$ 0.292	\$ -	\$ 1.587	\$ 14.885	\$ 92.235
27/02/2021	15	\$ 77.350	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.718	(0.025)	\$ -	\$ 1.230	\$ 0.165	\$ 0.010	\$ 0.292	\$ -	\$ 1.505	\$ 14.641	\$ 91.991
27/02/2021	16	\$ 77.350	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.665	(0.025)	\$ -	\$ 1.168	\$ 0.147	\$ 0.009	\$ 0.264	\$ -	\$ 1.451	\$ 14.423	\$ 91.773
27/02/2021	17	\$ 77.350	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.679	(0.025)	\$ -	\$ 1.212	\$ 0.145	\$ 0.009	\$ 0.397	\$ -	\$ 1.398	\$ 14.560	\$ 91.910
27/02/2021	18	\$ 86.680	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.693	(0.025)	\$ -	\$ 1.334	\$ 0.150	\$ 0.008	\$ 0.173	\$ -	\$ 1.266	\$ 14.344	\$ 101.024
27/02/2021	19	\$ 86.680	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.762	(0.025)	\$ -	\$ 1.559	\$ 0.088	\$ 0.008	\$ 0.159	\$ -	\$ 1.233	\$ 14.534	\$ 101.214
27/02/2021	20	\$ 86.680	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.722	(0.025)	\$ -	\$ 1.557	\$ 0.059	\$ 0.008	\$ 0.164	\$ -	\$ 1.272	\$ 14.505	\$ 101.185
27/02/2021	21	\$ 86.680	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.760	(0.025)	\$ -	\$ 1.495	\$ 0.052	\$ 0.009	\$ 0.187	\$ -	\$ 1.352	\$ 14.580	\$ 101.260
27/02/2021	22	\$ 86.680	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.741	(0.025)	\$ -	\$ 1.478	\$ 0.000	\$ 0.009	\$ 0.192	\$ -	\$ 1.465	\$ 14.610	\$ 101.290
27/02/2021	23	\$ 86.680	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.701	(0.025)	\$ -	\$ 1.295	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.199	\$ -	\$ 1.555	\$ 14.482	\$ 101.162
28/02/2021	0	\$ 86.680	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.647	(0.025)	\$ -	\$ 1.209	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.324	\$ -	\$ 1.652	\$ 14.562	\$ 101.242
28/02/2021	1	\$ 86.680	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.704	(0.025)	\$ -	\$ 1.180	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.337	\$ -	\$ 1.717	\$ 14.671	\$ 101.351
28/02/2021	2	\$ 86.680	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.687	(0.025)	\$ -	\$ 1.017	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.362	\$ -	\$ 1.758	\$ 14.556	\$ 101.236
28/02/2021	3	\$ 86.680	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.694	(0.025)	\$ -	\$ 1.137	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.322	\$ -	\$ 1.775	\$ 14.660	\$ 101.340
28/02/2021	4	\$ 86.680	\$ 0.566	\$ 1.179	\$ 9.657	(0.025)	\$ -	\$ 1.013	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.516	\$ -	\$ 1.797	\$ 14.713	\$ 101.393
28/02/2021	5	\$ 81.020	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.730	(0.025)	\$ -	\$ 1.071	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.651	\$ -	\$ 1.807	\$ 14.993	\$ 96.013
28/02/2021	6	\$ 81.020	\$ 0.571	\$ 1.179	\$ 9.742	(0.025)	\$ -	\$ 0.910	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.675	\$ -	\$ 1.849	\$ 14.912	\$ 95.932
28/02/2021	7	\$ 81.020	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.695	(0.025)	\$ -	\$ 1.268	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.685	\$ -	\$ 1.922	\$ 15.304	\$ 96.324
28/02/2021	8	\$ 81.020	\$ 0.575	\$ 1.179	\$ 9.817	(0.025)	\$ -	\$ 1.618	\$ -	\$ 0.013	\$ 0.570	\$ -	\$ 2.038	\$ 15.784	\$ 96.804
28/02/2021	9	\$ -	\$ 0.582	\$ 1.179	\$ 9.935	(0.025)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.013	\$ 2.766	\$ -	\$ 2.126	\$ 16.575	\$ 16.575
28/02/2021	10	\$ -	\$ 0.576	\$ 1.179	\$ 9.840	(0.025)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.013	\$ -	\$ -	\$ 2.139	\$ 13.722	\$ 13.722
28/02/2021	11	\$ -	\$ 0.572	\$ 1.179	\$ 9.774	(0.025)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.013	\$ -	\$ -	\$ 2.100	\$ 13.612	\$ 13.612
28/02/2021	12	\$ -	\$ 0.573	\$ 1.179	\$ 9.789	(0.025)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.460	\$ -	\$ 2.013	\$ 14.002	\$ 14.002
28/02/2021	13	\$ -	\$ 0.570	\$ 1.179	\$ 9.741	(0.025)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.012	\$ 3.750	\$ -	\$ 1.969	\$ 17.197	\$ 17.197
28/02/2021	14	\$ 81.020	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.709	(0.025)	\$ -	\$ 1.440	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.864	\$ 14.747	\$ 95.767
28/02/2021	15	\$ 81.020	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.702	(0.025)	\$ -	\$ 1.354	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.765	\$ 14.553	\$ 95.573
28/02/2021	16	\$ 81.020	\$ 0.569	\$ 1.179	\$ 9.724	(0.025)	\$ -	\$ 1.209	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.636	\$ 14.302	\$ 95.322
28/02/2021	17	\$ 86.680	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.701	(0.025)	\$ -	\$ 1.432	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.224	\$ -	\$ 1.523	\$ 14.611	\$ 101.291
28/02/2021	18	\$ 86.680	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.647	(0.025)	\$ -	\$ 1.304	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.215	\$ -	\$ 1.334	\$ 14.227	\$ 100.907
28/02/2021	19	\$ 86.680	\$ 0.568	\$ 1.179	\$ 9.705	(0.025)	\$ -	\$ 1.386	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.211	\$ -	\$ 1.271	\$ 14.303	\$ 100.983
28/02/2021	20	\$ 86.680	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.645	(0.025)	\$ -	\$ 1.387	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.191	\$ -	\$ 1.309	\$ 14.258	\$ 100.938
28/02/2021	21	\$ 81.020	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.655	(0.025)	\$ -	\$ 1.553	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.325	\$ -	\$ 1.385	\$ 14.646	\$ 95.666
28/02/2021	22	\$ 81.020	\$ 0.567	\$ 1.179	\$ 9.683	(0.025)	\$ -	\$ 1.381	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.181	\$ -	\$ 1.509	\$ 14.484	\$ 95.504
28/02/2021	23	\$ 81.020	\$ 0.565	\$ 1.179	\$ 9.642	(0.025)	\$ -	\$ 1.394	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.257	\$ -	\$ 1.630	\$ 14.652	\$ 95.672



Precios Promedios (\$/MWh)


FECHA	Diario	Acumulado
01/feb/2021	\$ 68.80	\$ 68.80
02/feb/2021	\$ 68.97	\$ 68.88
03/feb/2021	\$ 67.95	\$ 68.58
04/feb/2021	\$ 69.10	\$ 68.71
05/feb/2021	\$ 72.55	\$ 69.49
06/feb/2021	\$ 68.97	\$ 69.41
07/feb/2021	\$ 62.43	\$ 68.52
08/feb/2021	\$ 73.11	\$ 69.14
09/feb/2021	\$ 69.06	\$ 69.13
10/feb/2021	\$ 95.68	\$ 71.98
11/feb/2021	\$ 75.04	\$ 72.27
12/feb/2021	\$ 64.61	\$ 71.61
13/feb/2021	\$ 63.78	\$ 71.04
14/feb/2021	\$ 69.20	\$ 70.92
15/feb/2021	\$ 89.43	\$ 72.21
16/feb/2021	\$ 80.72	\$ 72.79
17/feb/2021	\$ 96.36	\$ 74.31
18/feb/2021	\$ 86.32	\$ 75.03
19/feb/2021	\$ 98.88	\$ 76.37
20/feb/2021	\$ 75.08	\$ 76.31
21/feb/2021	\$ 72.36	\$ 76.15
22/feb/2021	\$ 96.82	\$ 77.15
23/feb/2021	\$ 95.45	\$ 78.01
24/feb/2021	\$ 95.31	\$ 78.81
25/feb/2021	\$ 95.40	\$ 79.55
26/feb/2021	\$ 94.68	\$ 80.17
27/feb/2021	\$ 96.54	\$ 80.76
28/feb/2021	\$ 83.81	\$ 80.86






Composición del Precio Promedio (\$/MWh)

Detalle	\$/MWh	%
Costo Marginal (CMO)	\$66.00	81.6%
Costos del Sistema (CSIS)	\$14.85	18.4%
Precio del MRS	\$80.86	100.0%



Cargos del Sistema (CSIS)	\$/MWh	%
a) Siget	\$0.57	0.7%
b) Admón Mercado	\$1.18	1.5%
c) Cust	\$9.73	12.0%
d) Flddp	(\$0.03)	0.0%
e) Flemg	\$0.00	0.0%
f) Ptransmisión	\$1.16	1.4%
g) ACVoltaje	\$0.01	0.0%
h) Reactivos	\$0.11	0.1%
i) Comp-Eficiencia	\$0.63	0.8%
j) Reserva Fría	\$0.00	0.0%
k) Cargo Complem. de Tran	\$1.48	1.8%
Total Cargos del Sistema	\$14.85	18.4%







Sistema de Transmisión
ENS, Pérdidas e interrupciones

Mes	Energía no servida (MWh)	Pérdidas de transmisión (GWh)
Ene	43.63	9.10
Feb	63.25	8.65
Mar		
Abr		
May		
Jun		
Jul		
Ago		
Sep		
Oct		
Nov		
Dic		

Energía no servida (MWh)



Pérdidas de transmisión (GWh)





Sistema de Transmisión

Eventos (interrupciones) asociados a líneas de transmisión por responsable

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Capella Solar, S. A. de C. V.			1										1
ETESAL S.A. de C.V.	12	6											18
Empresa Propietaria de la Red El Salvador Guatemala	1	1											2
Providencia Solar S.A. de C.V.		1											1
Proyecto La Trinidad, LTDA. de C.V.		2											2
Unidad de Transacciones S.A. de C.V.	4	1											5
VENTUS, S.A. de C.V.	1	3											4

TOTALES	18	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
----------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

(*) Incluye Interconexión con Guatemala y Honduras, SIEPAC y Refuerzos Internos

Eventos (interrupciones) asociados a circuitos de distribución por responsable

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	11	16											27
Administración Nacional de Acueductos y Alcantaril	3	2											5
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	1	1											2
CAESS S.A. de C.V.	7	7											14
CASSA S.A. de C.V.		1											1
DELSUR S.A. de C.V.	18	9											27
Deusem S.A. de C.V.	1												1
ECOSOLAR, S.A. de C.V.		4											4
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)	4	2											6
EEO S.A. de C.V.	11	10											21
ETESAL S.A. de C.V.	21	4											25
Hanesbrands El Salvador LTDA de C.V.		1											1

TOTALES	77	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
----------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------




Sistema de Transmisión

Consolidado de eventos por responsable correspondiente a interrupciones de líneas de transmisión y circuitos de distribución

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES CLESA & Cia S. en C. de C	11	16											27
Administración Nacional de Acue	3	2											5
B&D Servicios Técnicos S.A. de	1	1											2
CAESS S.A. de C.V.	7	7											14
CASSA S.A. de C.V.		1											1
Capella Solar, S. A. de C. V.		1											1
DELSUR S.A. de C.V.	18	9											27
Deusem S.A. de C.V.	1												1
ECOSOLAR, S.A. de C.V.		4											4
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)	4	2											6
EEO S.A. de C.V.	11	10											21
ETESAL S.A. de C.V.	33	10											43
Empresa Propietaria de la Red E	1	1											2
Guatemala		1											1
Hanesbrands El Salvador LTDA		1											1
Providencia Solar S.A. de C.V.		1											1
Proyecto La Trinidad, LTDA. de C		2											2
Unidad de Transacciones S.A. de	4	1											5
VENTUS, S.A. de C.V.	1	3											4

TOTALES	95	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168
---------	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----






Sistema de Transmisión

Número de circuitos de distribución y líneas de transmisión interrumpidos por nivel de voltaje

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Líneas de 230 kV(*)	9	3											12
Líneas de 115 kV	9	13											22
Circuitos de 46 kV	65	40											105
Circuitos de 34.5 kV	5	14											19
Circuitos de 23 kV	7	3											10
TOTALES	95	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168

(*) Incluye interconexiones con Guatemala y Honduras, SIEPAC y Refuerzos internos




(*) Incluye Interconexiones con Guatemala y Honduras, SIEPAC y Refuerzos Internos.



Número de eventos de fallas, mantenimientos y otras causas en circuitos de distribución y líneas de transmisión

TIPO DE INTERRUPCIONES	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Fallas en líneas de transmisión a 115 kV	1	4											5
Mantenimiento en líneas de transmisión a 115 kV	8	9											17
Aperturas por otras causas en L.T. a 115 kV													
Fallas en líneas de transmisión a 230 kV Internas (1)		1											1
Mantenimientos en líneas de transmisión a 230 kV Internas (1)	4												4
Aperturas por otras causas en L.T. a 230 kV Internas (3)	4												4
Fallas en líneas de interconexión (2)		1											1
Mantenimientos en líneas de interconexión (2)	1	1											2
Aperturas por otras causas en líneas de interconexión (3)													
Fallas de circuitos de distribución	45	36											81
Mantenimientos en circuitos de distribución	32	21											53
Totales	95	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168

(1) Incluye SIEPAC y Refuerzos Internos a 230 kV; (2) Interconexiones con Guatemala y Honduras; (3) Típicamente por Control de Voltaje



**Demanda Máxima de Potencia**

Demanda	Máxima	Nocturna	Mínima
Ene	952	952	362
	26-ene-21 19:00	26-ene-21 19:00	1-ene-21 11:00
Feb	986	986	501
	24-feb-21 19:00	24-feb-21 19:00	21-feb-21 10:00
Mar			
Abr			
May			
Jun			
Jul			
Ago			
Sep			
Oct			
Nov			
Dic			



Condición de Reserva

Reserva Rodante y Reserva Fría en demanda Máxima (MW) febrero 2021

Día	Cap.	Gen.	Demanda +	Intercambio	Reserva	Reserva
1	1502	804	892	88	51	647
2	1557	805	860	55	34	717
3	1535	815	881	66	64	656
4	1534	852	904	51	41	640
5	1537	847	909	62	47	643
6	1533	777	855	79	59	697
7	1512	753	842	89	26	733
8	1453	847	948	101	19	586
9	1476	856	950	94	46	573
10	1456	868	937	69	22	566
11	1502	836	929	93	58	607
12	1496	834	913	79	69	592
13	1495	791	866	75	84	621
14	1479	765	833	69	57	658
15	1484	881	932	52	65	539
16	1496	904	956	52	101	491
17	1456	888	938	50	119	449
18	1454	884	939	56	105	465
19	1448	839	894	55	51	558
20	1440	768	823	55	119	552
21	1463	772	842	70	29	661
22	1483	879	953	73	85	519
23	1452	857	935	78	110	485
24	1448	911	986	75	64	473
25	1465	888	985	65	46	530
26	1449	848	920	71	70	530
27	1497	796	878	82	56	646
28	1415	776	861	85	70	569

(1) Valor negativo significa Importación



Precios de los Combustibles puestos en planta (US\$/bbi)

Fecha	Equipo										
	ACAJ-BUNKER	ACAJ-DIESEL	BORE-BUNKER	GCSA-BUNKER	HILC-BUNKER	HOLC-BUNKER	NEPO-BUNKER	SOYA-BUNKER	TALN-BUNKER	TEXT-BUNKER	TPTO-BUNKER
01/02/2021	\$52.72	\$64.97	\$65.86	\$54.47	\$56.53	\$58.84	\$55.57	\$54.47	\$56.03	\$51.58	\$55.48
02/02/2021	\$52.72	\$64.97	\$65.86	\$54.47	\$56.53	\$58.84	\$55.57	\$54.47	\$56.03	\$51.58	\$55.48
03/02/2021	\$52.72	\$64.97	\$65.86	\$54.47	\$56.53	\$58.84	\$55.57	\$54.47	\$56.03	\$51.58	\$55.48
04/02/2021	\$52.72	\$64.97	\$65.86	\$54.47	\$56.53	\$58.84	\$55.57	\$54.47	\$56.03	\$51.58	\$55.48
05/02/2021	\$52.72	\$64.97	\$65.86	\$54.47	\$56.53	\$58.84	\$55.57	\$54.47	\$56.03	\$51.58	\$55.48
06/02/2021	\$52.72	\$64.97	\$65.86	\$54.47	\$56.53	\$58.84	\$55.57	\$54.47	\$56.03	\$51.58	\$55.48
07/02/2021	\$52.72	\$64.97	\$65.86	\$54.47	\$56.53	\$58.84	\$55.57	\$54.47	\$56.03	\$51.58	\$55.48
08/02/2021	\$53.80	\$64.97	\$66.94	\$54.47	\$56.53	\$59.93	\$56.64	\$55.54	\$57.10	\$51.58	\$56.55
09/02/2021	\$53.80	\$64.97	\$66.94	\$54.47	\$56.53	\$59.93	\$56.64	\$55.54	\$57.10	\$51.58	\$56.55
10/02/2021	\$53.80	\$64.97	\$66.94	\$54.47	\$56.53	\$59.93	\$56.64	\$55.54	\$57.10	\$51.58	\$56.55
11/02/2021	\$53.80	\$64.97	\$66.94	\$54.47	\$56.53	\$59.93	\$56.64	\$55.54	\$57.10	\$51.58	\$56.55
12/02/2021	\$53.80	\$64.97	\$66.94	\$54.47	\$56.53	\$59.93	\$56.64	\$55.54	\$57.10	\$51.58	\$56.55
13/02/2021	\$53.80	\$64.97	\$66.94	\$54.47	\$56.53	\$59.93	\$56.64	\$55.54	\$57.10	\$51.58	\$56.55
14/02/2021	\$53.80	\$64.97	\$66.94	\$54.47	\$56.53	\$59.93	\$56.64	\$55.54	\$57.10	\$51.58	\$56.55
15/02/2021	\$56.49	\$64.97	\$69.63	\$54.47	\$56.53	\$62.62	\$59.33	\$58.23	\$59.79	\$51.58	\$59.24
16/02/2021	\$56.49	\$64.97	\$69.63	\$54.47	\$56.53	\$62.62	\$59.33	\$58.23	\$59.79	\$51.58	\$59.24
17/02/2021	\$56.49	\$64.97	\$69.63	\$54.47	\$56.53	\$62.62	\$59.33	\$58.23	\$59.79	\$51.58	\$59.24
18/02/2021	\$56.49	\$64.97	\$69.63	\$54.47	\$56.53	\$62.62	\$59.33	\$58.23	\$59.79	\$51.58	\$59.24
19/02/2021	\$56.49	\$64.97	\$69.63	\$54.47	\$56.53	\$62.62	\$59.33	\$58.23	\$59.79	\$51.58	\$59.24
20/02/2021	\$56.49	\$64.97	\$69.63	\$54.47	\$56.53	\$62.62	\$59.33	\$58.23	\$59.79	\$51.58	\$59.24
21/02/2021	\$56.49	\$64.97	\$69.63	\$54.47	\$56.53	\$62.62	\$59.33	\$58.23	\$59.79	\$51.58	\$59.24
22/02/2021	\$58.03	\$74.00	\$71.17	\$54.47	\$56.53	\$64.18	\$60.88	\$59.78	\$61.34	\$51.58	\$60.69
23/02/2021	\$58.03	\$74.00	\$71.17	\$54.47	\$56.53	\$64.18	\$60.88	\$59.78	\$61.34	\$51.58	\$60.69
24/02/2021	\$58.03	\$74.00	\$71.17	\$54.47	\$56.53	\$64.18	\$60.88	\$59.78	\$61.34	\$51.58	\$60.69
25/02/2021	\$58.03	\$74.00	\$71.17	\$54.47	\$56.53	\$64.18	\$60.88	\$59.78	\$61.34	\$51.58	\$60.69
26/02/2021	\$58.03	\$74.00	\$71.17	\$54.47	\$56.53	\$64.18	\$60.88	\$59.78	\$61.34	\$51.58	\$60.69
27/02/2021	\$58.03	\$74.00	\$71.17	\$54.47	\$56.53	\$64.18	\$60.88	\$59.78	\$61.34	\$51.58	\$60.69
28/02/2021	\$58.03	\$74.00	\$71.17	\$54.47	\$56.53	\$64.18	\$60.88	\$59.78	\$61.34	\$51.58	\$60.69
Promedio mes	\$55.26	\$67.23	\$68.40	\$54.47	\$56.53	\$61.39	\$58.11	\$57.01	\$58.56	\$51.58	\$57.99



Niveles de los embalses (msnm)

Niveles Promedio Diario (msnm)

Referenciados Hora 0

Fecha	Guajoyo	Cerrón Grande	5 de Noviembre	15 de Septiembre
01/02/2021	426.60	240.76	178.85	48.56
02/02/2021	426.56	240.68	179.03	48.48
03/02/2021	426.52	240.64	179.07	48.49
04/02/2021	426.47	240.60	178.81	48.56
05/02/2021	426.42	240.53	178.63	48.67
06/02/2021	426.37	240.48	178.80	48.42
07/02/2021	426.32	240.42	179.00	48.37
08/02/2021	426.27	240.39	178.77	48.38
09/02/2021	426.22	240.31	178.88	48.35
10/02/2021	426.17	240.24	178.90	48.23
11/02/2021	426.12	240.17	179.01	48.17
12/02/2021	426.08	240.10	179.39	48.18
13/02/2021	426.04	240.04	179.20	48.07
14/02/2021	425.99	239.95	179.22	48.26
15/02/2021	425.95	239.86	179.37	48.38
16/02/2021	425.90	239.78	179.31	48.39
17/02/2021	425.85	239.69	179.11	48.20
18/02/2021	425.80	239.59	179.21	48.17
19/02/2021	425.75	239.49	179.38	48.07
20/02/2021	425.70	239.42	179.23	48.09
21/02/2021	425.65	239.33	179.48	48.20
22/02/2021	425.60	239.30	179.36	48.28
23/02/2021	425.57	239.22	179.16	48.31
24/02/2021	425.52	239.14	179.18	48.29
25/02/2021	425.46	239.05	179.13	48.29
26/02/2021	425.40	238.95	179.22	48.21
27/02/2021	425.34	238.85	179.48	48.24
28/02/2021	425.28	238.76	179.23	48.38
Promedio	425.96	239.85	179.12	48.31



Interrupciones del servicio

Entrega	Fecha Hora Inicio	Fecha Hora Final	Duración [Horas]	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
44-3-85	01/02/2021 14:36	01/02/2021 14:37	0.0200	51	Falla en Línea	1.64	27.33	CLESA
44-4-82	01/02/2021 14:54	01/02/2021 14:55	0.0200	51	Falla en Línea	12.54	209	CLESA
34-4-85	01/02/2021 16:30	01/02/2021 16:32	0.0300	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	2.94	98	EEO
16-4-81	02/02/2021 07:56	02/02/2021 11:22	3.4300	50, 51, 59N	Falla en Línea	4.16	138.67	CLESA
47-4-85	02/02/2021 11:43	02/02/2021 14:17	2.5700	MANUAL	Solicitud de PM	0	0	ECOSOLAR
16-4-81	02/02/2021 12:23	02/02/2021 12:24	0.0200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
34-4-85	02/02/2021 12:33	02/02/2021 12:34	0.0200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	2.19	584	EEO
34-4-85	02/02/2021 12:48	02/02/2021 12:49	0.0200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	EEO
34-4-85	02/02/2021 14:50	02/02/2021 14:51	0.0200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	2.25	37.5	EEO
44-4-83	03/02/2021 17:52	03/02/2021 17:53	0.0200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
47-4-85	04/02/2021 09:01	04/02/2021 09:13	0.2000	MANUAL	Solicitud de PM	0	0	ECOSOLAR
49-4-81	04/02/2021 22:05	04/02/2021 22:06	0.0200	51	Falla en Línea	8.14	135.67	EEO
47-4-85	05/02/2021 10:15	05/02/2021 15:37	5.3700	MANUAL	Solicitud de PM	0	0	ECOSOLAR
47-4-85	06/02/2021 16:19	06/02/2021 17:47	1.4700	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	ECOSOLAR
45-2-81	07/02/2021 06:57	07/02/2021 06:58	0.0200	51	Falla en Línea	1.43	23.83	DELSUR
39-4-81	07/02/2021 07:36	07/02/2021 16:56	9.3300	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	25723.85	DELSUR
44-3-85	08/02/2021 08:35	08/02/2021 09:27	0.8700	MANUAL	Cero Voltaje	1.76	58.67	ETESAL
44-3-84	08/02/2021 08:35	08/02/2021 09:21	0.7700	MANUAL	Cero Voltaje	0	0	ETESAL
44-3-85	08/02/2021 09:53	08/02/2021 10:26	0.5500	MANUAL	Cero Voltaje	0	0	ETESAL
44-3-84	08/02/2021 09:53	08/02/2021 10:25	0.5300	MANUAL	Cero Voltaje	0	0	ETESAL
44-3-85	08/02/2021 10:55	08/02/2021 12:34	1.6500	51	Falla en Línea	0	0	CLESA
44-3-84	08/02/2021 10:55	08/02/2021 10:58	0.0500	51	Falla en Línea	0	0	CLESA
44-3-84	08/02/2021 11:42	08/02/2021 11:55	0.2200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
44-3-84	08/02/2021 12:31	08/02/2021 12:33	0.0300	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
44-3-85	08/02/2021 14:28	08/02/2021 14:42	0.2300	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
44-3-84	08/02/2021 15:19	08/02/2021 15:20	0.0200	51	Falla en Línea	0	0	CLESA
44-3-84	08/02/2021 16:34	08/02/2021 16:35	0.0200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
46-4-82	08/02/2021 17:29	08/02/2021 17:30	0.0200	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	14.52	242	CAESS
34-4-81	09/02/2021 12:13	09/02/2021 12:14	0.0200	51, 59N	Falla en Línea	10.9	181.67	EEO
47-4-81	10/02/2021 06:32	10/02/2021 06:33	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	6.13	102.17	DELSUR
50-4-83	11/02/2021 17:10	11/02/2021 17:11	0.0200	51	Falla en Línea	12.43	207.17	EDESAL
35-4-84	11/02/2021 17:47	11/02/2021 17:56	0.1500	51	Falla en Línea	1.62	2828.25	DELSUR
38-4-84	11/02/2021 19:36	11/02/2021 19:37	0.0200	59N	Falla en Línea	0	0	DELSUR
35-4-85	12/02/2021 11:23	12/02/2021 14:06	2.7200	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	ANDA
13-3-81	13/02/2021 00:07	13/02/2021 00:08	0.0200	51	Falla en Línea	3.74	62.33	CLESA
38-4-81	13/02/2021 07:28	13/02/2021 07:31	0.0500	51, 59N	Falla en Línea	10.6	530	CAESS
46-4-82	14/02/2021 03:02	14/02/2021 16:11	13.1500	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	9.11	759.17	CAESS
41-4-83	14/02/2021 08:57	14/02/2021 14:03	5.1000	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	CASSA
44-3-85	15/02/2021 14:24	15/02/2021 14:25	0.0200	51	Falla en Línea	0.89	14.83	CLESA
44-4-86	16/02/2021 17:22	16/02/2021 22:42	5.3300	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	1.28	29072.25	DELSUR
41-4-82	16/02/2021 18:02	16/02/2021 18:03	0.0200	59N	Falla en Línea	8.81	146.83	CLESA
18-4-83	18/02/2021 07:16	18/02/2021 07:18	0.0300	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	3.31	110.33	EEO
38-4-83	19/02/2021 13:45	19/02/2021 13:47	0.0300	51, 59N	Falla en Línea	11.89	396.33	HANES
17-4-81	20/02/2021 07:23	20/02/2021 07:24	0.0200	51, 59N	Falla en Línea	5.88	98	CAESS
35-4-83	20/02/2021 10:53	20/02/2021 10:54	0.0200	51, 59N	Falla en Línea	0.52	8.67	CLESA



Interrupciones del servicio

Entrega	Fecha Hora Inicio	Fecha Hora Final	Duración [Horas]	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
45-2-82	21/02/2021 18:09	21/02/2021 18:11	0.0300	51	Falla en Línea	2.53	84.33	B&D
38-4-82	22/02/2021 07:11	22/02/2021 07:12	0.0200	51, 59N	Falla en Línea	4.24	70.67	DELSUR
34-4-83	22/02/2021 13:08	22/02/2021 13:10	0.0300	51	Falla en Línea	10.16	338.67	EEO
46-4-82	22/02/2021 14:31	22/02/2021 15:56	1.4200	MANUAL	Mantto. de Emergencia	0	0	CAESS
35-4-85	23/02/2021 11:21	23/02/2021 14:18	2.9500	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	ANDA
34-4-85	23/02/2021 11:57	23/02/2021 11:58	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	5.6	93.33	EEO
35-4-84	26/02/2021 05:55	26/02/2021 05:56	0.0200	51, 59N	Falla en Línea	1.6	26.67	DELSUR
46-4-82	27/02/2021 08:00	27/02/2021 15:34	7.5700	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	CAESS
44-4-81	27/02/2021 17:30	27/02/2021 17:31	0.0200	51NS	Falla en Línea	13.17	219.5	DELSUR
36-2-81	28/02/2021 08:04	28/02/2021 08:05	0.0200	51	Falla en Línea	25.71	428.5	CAESS
34-4-84	28/02/2021 11:44	28/02/2021 11:45	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	1.75	29.17	EEO
50-4-83	28/02/2021 18:28	28/02/2021 18:29	0.0200	51	Falla en Línea	9.63	160.5	EDESAL

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTOS MAYORES (PAMM)
SEMANA 20 DE 2020 - SEMANA 19 DE 2021

PLANTA/UNIDAD	PROGRAMADO	DURACION	REPROGRAMADO	DURACION	EJECUTADO	DURACION	MOTIVO					
GUAJAYO	UNIDAD 1	05-abr-21	04-may-21	30 días			Mantenimiento mayor					
	UNIDAD 1	24-ene-21 08:00	24-ene-21 15:00	7 horas	Suspendido a solicitud de ETESAL		Mantenimiento de ETESAL en sub. Guajayo					
	UNIDAD 1	16-may-21 06:00	16-may-21 18:00	12 horas			Mantenimiento de ETESAL en sub. Guajayo					
CERON GRANDE	UNIDAD 1	29-jun-20	25-jul-20	27 días		29-jun-20	24-jul-20	26 días	Mantenimiento mayor			
	UNIDAD 1	26-abr-21	30-abr-21	5 días					Inspección del rodete de turbina			
	UNIDAD 7	25-may-20	23-jun-20	30 días		25-may-20	18-jun-20	24 días	Mantenimiento mayor			
	UNIDAD 8	02-ene-20	01-feb-20	30 días		03-mar-20	09-ago-20	27 días	Mantenimiento e inspección			
	UNIDAD 9	15-oct-20	15-oct-20	16 días		30-nov-20	14-dic-20	14 días	Mantenimiento e inspección			
5 DE NOVIEMBRE	UNIDAD 1	11-ene-21	26-ene-21	16 días		11-ene-21	27-ene-21	16 días	Mantenimiento mayor			
	UNIDAD 3	01-feb-21	16-feb-21	15 días					Mantenimiento mayor			
	UNIDAD 4	22-mar-21	31-mar-21	10 días	Suspendido a solicitud de CEL				Mantenimiento mayor			
	UNIDAD 4	22-mar-21	31-mar-21	10 días	Suspendido a solicitud de CEL				Inspección del generador y turbina			
	UNIDAD 1 A 7	25-abr-21 08:00	25-abr-21 15:00	7 horas					Mantenimiento de ETESAL en sub. 5 de Noviembre			
15 DE SEPTIEMBRE	UNIDAD 2	18-may-20	11-jun-20	25 días	Suspendido a solicitud de CEL				Mantenimiento mayor			
	UNIDAD 2	09-nov-20	09-may-21	182 días	09-mar-21	09-may-21	62 días	09-mar-21	Mantenimiento de frecuencia de sub. 15 de Septiembre			
MIGUELERRE	UNIDADES 1 A 3	30-ago-20 08:00	30-ago-20 16:00	8 horas		30-ago-20 06:35	30-ago-20 20:13	14 horas	Mantenimiento de ETESAL en sub. Ahuachapán			
	UNIDAD 1	06-jul-20	06-ago-20	29 días	15-nov-20	13-dic-20	29 días	15-nov-20	16-dic-20	32 días	Mantenimiento mayor	
	UNIDAD 1	04-oct-20	03-nov-20	29 días	20-dic-20	24-ene-21	35 días	20-dic-20	19-ene-21	31 días	Mantenimiento mayor	
BIRJUN	UNIDAD 4	11-jun-21	01-may-21	21 días					Mantenimiento mayor			
	UNIDAD 4	11-abr-21	01-may-21	21 días	Suspendido a solicitud de LAGEO				Mantenimiento mayor			
ACARJULA	MOTORES 7 A 9	06-jun-20	07-jun-20	2 días	Suspendido a solicitud de ORAZUL				Corrección fuga en transformador de potencia de fase 3 y cambio mando interruptor 115 KV de fase 3			
	MOTOR 7	07-sep-20	04-oct-20	28 días	02-ago-20	02-ago-20	28 días	06-jul-20	02-ago-20	28 días	Mantenimiento mayor motor 7. Etapa 1.	
	UNIDAD 5	13-ago-20	07-oct-20	26 días	13-ago-20	07-oct-20	26 días	13-ago-20	09-ago-20	27 días	Mantenimiento mayor motor 7. Etapa 1.	
	MOTOR 7	05-oct-20	01-nov-20	28 días	03-ago-20	30-ago-20	28 días	03-ago-20	29-ago-20	27 días	Mantenimiento mayor motor 7. Etapa 2.	
	MOTOR 6	07-sep-20	04-oct-20	28 días	Suspendido a solicitud de ORAZUL					Mantenimiento mayor motor 6. Etapa 1.		
	MOTOR 9	06-jul-20	07-sep-20	28 días	07-sep-20	04-oct-20	28 días	07-sep-20	04-oct-20	28 días	Mantenimiento mayor motor 9. Etapa 1.	
	MOTOR 9	03-ago-20	03-ago-20	28 días	05-oct-20	01-nov-20	28 días	05-oct-20	02-nov-20	29 días	Mantenimiento mayor motor 9. Etapa 2.	
	MOTORES 1 A 3	01-oct-20	01-nov-20	28 días	Suspendido a solicitud de ORAZUL					Mantenimiento mayor motor 8. Etapa 2.		
	MOTORES 1 A 3	21-nov-20	30-nov-20	10 días			21-nov-20	25-nov-20	5 días	Prueba de aceite de transformador de potencia de fase 1.		
	MOTOR 8	11-ene-21	07-feb-21	28 días	09-nov-20	06-dic-20	28 días	09-nov-20	03-dic-20	25 días	Mantenimiento mayor motor 8. Etapa 1.	
	MOTORES 1 B, UNIDADES 4 Y 5	06-feb-20	06-feb-20	1 día			06-dic-20 11:11	06-dic-20 12:45	2 días	Prueba de aceite de transformador de alta voltaje.		
	MOTOR 1	07-dic-20	09-dic-21	28 días			07-dic-20	31-dic-20	24 días	Mantenimiento mayor motor 1. Etapa 2.		
	MOTORES 4 A 6	14-dic-20	23-dic-20	10 días			14-dic-20	20-dic-20	7 días	Prueba de aceite de transformador de potencia de fase 2.		
	UNIDAD 1 Y 2	10-ene-21 08:00	10-ene-21 15:00	7 horas			10-ene-21 08:06	10-ene-21 14:54	7 horas	Mantenimiento mayor motor 1. Etapa 1.		
	MOTOR 1	08-dic-20	08-dic-20	28 días	Suspendido a solicitud de ORAZUL					Mantenimiento mayor motor 1. Etapa 1.		
MOTOR 4	11-ene-21	07-feb-21	28 días	Suspendido a solicitud de ORAZUL					Mantenimiento mayor motor 5. Etapa 1.			
UNIDAD 4	02-ago-20	07-feb-21	26 días	11-ene-21	07-feb-21	28 días	11-ene-21	07-feb-21	28 días	Mantenimiento mayor motor 4. Etapa 1.		
UNIDAD 4	08-feb-21	07-mar-21	28 días			08-feb-21	06-mar-21	27 días	Mantenimiento mayor motor 4. Etapa 2.			
MOTOR 8	08-feb-21	07-mar-21	28 días			08-feb-21	06-mar-21	27 días	Mantenimiento mayor motor 8. Etapa 2.			
MOTOR 4	03-ago-20	30-ago-20	28 días	08-feb-21	07-mar-21	28 días	08-feb-21	06-mar-21	26 días	Mantenimiento mayor motor 4. Etapa 2.		
MOTOR 5	08-feb-21	07-mar-21	28 días	Suspendido a solicitud de ORAZUL					Mantenimiento mayor motor 5. Etapa 1.			
MOTOR 3	15-mar-21	11-abr-21	28 días	Suspendido a solicitud de ORAZUL					Mantenimiento mayor motor 3. Etapa 1.			
MOTOR 1	12-abr-21	09-may-21	28 días	15-mar-21	11-abr-21	28 días			Mantenimiento mayor motor 3. Etapa 2.			
SOYAPANGO	MOTORES 1 A 3	08-jun-20	13-jun-20	42 días	Suspendido a solicitud de ORAZUL				Mantenimiento intermedio de la unidad.			
	MOTOR 1	14-ago-20 08:00	14-ago-20 16:00	8 horas					Mantenimiento de ETESAL en sub. Soyapango			
	MOTOR 2	30-jul-20	30-jul-20	42 días	Suspendido a solicitud de ORAZUL				Mantenimiento intermedio de la unidad.			
	MOTOR 1	31-ago-20	11-sep-20	42 días	Suspendido a solicitud de ORAZUL				Mantenimiento intermedio de la unidad.			
	MOTORES 1 A 3	20-sep-20 08:00	20-sep-20 12:00	6 horas			20-sep-20 06:09	20-sep-20 11:53	6 horas	Mantenimiento de ETESAL en sub. Soyapango		
MOTORES 1 A 3	28-oct-20	01-nov-20	7 días			28-oct-20	31-oct-20	6 días	Mantenimiento a subestación, línea de protección y línea de transmisión.			
MOTORES 1 A 3	13-dic-20 07:00	13-dic-20 15:00	8 horas	Suspendido a solicitud de ETESAL				Mantenimiento de ETESAL en sub. Soyapango				
NEAPA POWER	MOTOR 3	31-ago-20	11-oct-20	42 días	Suspendido a solicitud de NEPO				Mantenimiento mayor de motor y generador (pintura de chimenea por garantía)			
	MOTOR 12	31-ago-20	11-oct-20	42 días	Suspendido a solicitud de NEPO				Mantenimiento mayor de motor y generador.			
	MOTOR 10	11-oct-20	22-nov-20	42 días	Suspendido a solicitud de NEPO				Mantenimiento mayor de motor y generador.			
	MOTOR 17	12-oct-20	22-nov-20	42 días	Suspendido a solicitud de NEPO				Mantenimiento mayor de motor y generador.			
	MOTOR 15	23-nov-20	03-dic-21	42 días	Suspendido a solicitud de NEPO				Mantenimiento mayor de motor y generador.			
	MOTOR 16	08-feb-21	08-feb-21	28 días	Suspendido a solicitud de ORAZUL				Mantenimiento mayor de motor y generador.			
	MOTORES 1 A 27	28-nov-20	29-nov-20	2 días			28-nov-20	29-nov-20	2 días	Mantenimiento a yud 871 & 2nd capacitor.		
	MOTOR 23	04-ene-21	17-ene-21	14 días	Suspendido a solicitud de NEPO				Inspección de engranes intermedios.			
	MOTOR 27	14-ene-21	14-ene-21	42 días	Suspendido a solicitud de NEPO				Mantenimiento mayor de motor y generador.			
	MOTOR 1	18-ene-21	31-ene-21	14 días	Suspendido a solicitud de NEPO				Prueba de chimenea por garantía.			
	MOTORES 1 A 27	21-feb-21 07:00	21-feb-21 09:00	2 horas			21-feb-21	21-feb-21	3 horas	Mantenimiento de accionadores de línea 17-37-1001-01		
	TALQUE	MOTORES 1 A 7	21-jun-20 07:00	21-jun-20 16:59	10 horas			21-jun-20 07:04	21-jun-20 15:20	8 horas	Inspección de transformador y varillas de aceite	
		MOTOR 2	31-oct-20	29-nov-20	30 días	13-ago-20	10-oct-20	30 días	11-sep-20	22-nov-20	72 días	Mantenimiento de 84 000 horas de operación.
		MOTOR 1	01-jun-20	30-jun-20	30 días	21-nov-20	20-dic-20	30 días	21-nov-20		Mantenimiento de 84 000 horas de operación.	
		MOTOR 9	09-ene-21	02-feb-21	25 días	Suspendido a solicitud de REE					Mantenimiento de 60 000 horas de operación.	
MOTORES 1 A 3		20-sep-20 07:00	21-feb-21 07:00	203 días	Suspendido a solicitud de REE	14-feb-21 11:59	10 horas	14-feb-21 07:17	14-feb-21 15:59	8 horas	Inspección del transformador.	
MOTOR 7	07-sep-20	01-oct-20	25 días	Suspendido a solicitud de REE					Mantenimiento 14 de generador			
MOTOR 8	05-oct-20	29-oct-20	25 días	Suspendido a solicitud de REE					Mantenimiento 14 de generador			
MOTOR 6	12-ago-20	05-sep-20	25 días	Suspendido a solicitud de REE					Mantenimiento 14 a generador.			
TERMOPUERTO	MOTOR 2			03-oct-20	08-oct-20	7 días	02-oct-20	08-oct-20	7 días	Inspección en motor		
	MOTOR 1	16-may-20	30-may-20	15 días	03-nov-20	17-nov-20	15 días	03-nov-20	17-nov-20	15 días	Mantenimiento 42 000 horas y revisión de dampers de vibración del cigüeñal	
	MOTORES 1 A 4	06-dic-20 08:00	06-dic-20 14:59	7 horas			06-dic-20	06-dic-20	8 días	Mantenimiento de ETESAL en sub. Acajutla		
	MOTORES 1 A 4	13-dic-20 00:00	13-dic-20 18:59	24 horas			13-dic-20	13-dic-20	20 horas	Mantenimiento de línea 17-13-1001-01		
MOTOR 4	16-jun-20	30-jun-20	15 días	01-feb-21	08-feb-21	8 días	01-feb-21	11-feb-21	10 días	Mantenimiento de 42 000 horas y revisión de dampers de vibración del cigüeñal		
TEXTUFIL	MOTOR 3	05-sep-20	13-sep-20	15 días	Suspendido a solicitud de TEXTUFIL				Mantenimiento mayor			
	MOTOR 4	14-oct-20	14-oct-20	15 días	Suspendido a solicitud de TEXTUFIL				Mantenimiento mayor			
	MOTOR 5	17-oct-20	31-oct-20	15 días	Suspendido a solicitud de TEXTUFIL				Mantenimiento mayor			
	MOTOR 6	14-nov-20	28-nov-20	15 días	Suspendido a solicitud de TEXTUFIL				Mantenimiento mayor			
	MOTOR 7	08-dic-20	22-dic-20	15 días	Suspendido a solicitud de TEXTUFIL				Mantenimiento mayor			
	MOTOR 1	28-dic-20	09-ene-21	15 días	Suspendido a solicitud de TEXTUFIL				Mantenimiento mayor			
BOKAL	MOTOR 2	16-ene-21	30-ene-21	15 días	Suspendido a solicitud de TEXTUFIL				Mantenimiento mayor			
	MOTORES 1 A 3	18-may-20	14-jun-20	181 días	01-sep-20	01-mar-21	181 días	01-sep-20	30-nov-20	90 días	Mantenimiento mayor en subestación	
BORRALIS	MOTOR 7	30-sep-20	14-oct-20	15 días	Suspendido a solicitud de BORRALIS				Mantenimiento de 6000hrs			
	MOTORES 1 A 8	23-dic-20	06-ene-21	15 días	Suspendido a solicitud de BORRALIS				Mantenimiento en subestación			
MOLCUM	UNIDAD 1	24-ene-21 08:00	24-ene-21 15:00	7 horas	Suspendido a solicitud de ETESAL				Mantenimiento de ETESAL en sub. Guajayo			
	UNIDAD 1	16-may-21 06:00	16-may-21 18:00	12 horas					Mantenimiento de ETESAL en sub. Guajayo			
MAYANES	UNIDAD 1	29-nov-20 08:00	29-nov-20 16:00	8 horas			29-nov-20 07:59	29-nov-20 15:43	8 horas	Mantenimiento de ETESAL en sub. El Petreñal		
	PLANTAS SOLARES	10-ene-21 08:00	10-ene-21 15:00	7 horas			10-ene-21 07:57	10-ene-21 15:23	7 horas	Mantenimiento de ETESAL en sub. Acajutla		

Proceso Suspendido/Reprogramado Realizado

Registro de cambios:

Actualizado el 26 de marzo de 2021

- 13-abr-2020: AP-02-2021 CEI solicita suspensión de mantenimiento a 15se-u2 por emergencia COVID-19
- 07-may-2020: AP-02-2021 TFFO solicita reprogramación de los mantenimientos de tpto-m3 y m4 por retraso de proveedores por emergencia COVID-19
- 14-may-2020: AP-03-2021 NEI solicita reprogramación de los mantenimientos de taln-m1, m6, m7 y m8 debido a emergencia COVID-19 y evitar contacto de personal resguardado
- 14-may-2020: AP-04-2021 GCSA solicita suspensión de mantenimiento en subestación acea-00 debido a que no se ha acordado una fecha de realización de postes.
- 27-may-2020: AP-05-2021 ORAZUL solicita suspensión de mantenimiento de sova-m3 debido a emergencia nacional oor COVID-19
- 29-may-2020: AP-07-2021 TFFO solicita reprogramación de los mantenimientos de tpto-m1 y m4 por retraso de proveedores por emergencia COVID-19.
- 04-jun-2020: AP-08-2021 LAGEO solicita suspensión de mantenimiento de aha-u1 y aha-u2 debido a emergencia nacional por COVID-19
- 12-jun-2020: AP-09-2021 ORAZUL solicita suspensión del mantenimiento de subestación de sova-00 debido a emergencia nacional por COVID-19
- 16-jun-2020: AP-10-2021 ORAZUL solicita suspensión del acaj-m4 por no cumplir horas de operación requeridas.
- 12-jun-2020: AP-11-2021 ORAZUL solicita intercambiar mantenimientos de acaj-m9 y acaj-m7 debido a malas condiciones operativas de acaj-m7
- 13-jun-2020: AP-12-2021 ORAZUL solicita suspender mantenimiento de sova-m2 por no cumplir horas de operación requeridas.
- 24-jun-2020: AP-13-2021 LAGEO solicita reprogramación de mantenimientos de aha-u1 y u3 previamente suspendidos.
- 10-jul-2020: AP-14-2021 ORAZUL solicita reprogramación del mantenimiento de ace-u3 para realizar inspección de ducto de gases de escape.
- 23-aug-2020: AP-15-2021 NEI solicita reprogramación de mantenimientos de taln-m1, m6, m7 y m8 por condiciones adversas de biopersistencia para los contratistas tercerizados y el personal de NEI.
- 26-ago-2020: AP-16-2021 NEPO solicita suspensión del mantenimiento a nepo-m3 por no cumplir las horas de operación requeridas.
- 27-ago-2020: AP-17-2021 ORAZUL solicita suspensión de mantenimiento de acaj-m6 para dar prioridad a mantenimiento de acaj-m9
- 28-ago-2020: AP-18-2021 GCSA solicita reprogramar mantenimiento de subestación acea-00 debido a que no se ha acordado una fecha de realización de postes.
- 31-ago-2020: AP-19-2021 NEPO solicita suspensión de mantenimiento a nepo-m12 por no cumplir las horas de operación requeridas.
- 31-ago-2020: AP-20-2021 ORAZUL solicita suspensión de mantenimiento a sova-m3 debido a emergencia por COVID-19
- 31-ago-2020: AP-21-2021 TEXTUFIL solicita suspensión de mantenimiento a text-m1 por no cumplir las horas de operación requeridas.
- 07-sep-2020: AP-22-2021 REI solicita intercambiar fechas de mantenimientos a taln-m1 y m2 para priorizar trabajos en taln-m2.
- 07-sep-2020: AP-23-2021 MORE solicita suspensión de mantenimiento a bore-m7 por no cumplir las horas de operación requeridas.
- 21-sep-2020: AP-24-2021 TEXTUFIL solicita suspensión de mantenimiento a text-m6 por no cumplir las horas de operación requeridas.
- 29-sep-2020: AP-25-2021 TFFO solicita reducción de mantenimiento a tpto-m4 y programación de mantenimientos a tpto-m2 por inspección en motor.
- 30-sep-2020: AP-26-2021 CEI solicita reprogramar mantenimiento de taln-m1 por retraso en entrega de repuestos por parte del proveedor.
- 04-oct-2020: AP-27-2021 NEPO solicita suspensión de mantenimientos de nepo-m10 y m17 por no cumplir las horas de operación requeridas.
- 14-oct-2020: AP-28-2021 TEXTUFIL solicita suspensión de mantenimiento a text-m5 por no cumplir las horas de operación requeridas.
- 26-oct-2020: AP-29-2021 ORAZUL solicita intercambiar mantenimientos de acaj-m1 y m8 para priorizar mantenimiento de ace-u1.
- 03-nov-2020: AP-30-2021 TEXTUFIL solicita suspensión de mantenimiento a text-m6 por no cumplir las horas de operación requeridas.
- 04-nov-2020: AP-31-2021 CEI solicita reducción del mantenimiento a 15se-u2 por cambio en el alcance.
- 11-nov-2020: AP-32-2021 NEI solicita retrasar mantenimiento de taln-m1 por retrasos en mantenimiento de taln-m2
- 13-nov-2020: AP-33-2021 NEPO solicita suspensión de mantenimientos de nepo-m15 y m16 por no alcanzar las horas de operación requeridas.
- 26-nov-2020: AP-34-2021 NEI solicita suspensión de mantenimiento a text-m7 por no cumplir las horas de operación requeridas.
- 09-dic-2020: AP-35-2021 ETESAL solicita suspensión de mantenimiento en sub. Soyapango
- 11-dic-2020: AP-36-2021 LAGEO solicita reprogramación de mantenimiento de aha-u3
- 16-dic-2020: AP-37-2021 MORE solicita suspensión de mantenimiento en subestación por cancelación de contratista
- 21-dic-2020: AP-38-2021 TEXTUFIL solicita suspensión de mantenimiento a text-m1 por no cumplir las horas de operación requeridas
- 04-ene-2021: AP-39-2021 NEI solicita suspensión de mantenimiento a taln-m6 y reprogramar en PAMM 2021-2022
- 04-ene-2021: AP-40-2021 NEPO solicita suspensión de mantenimientos a nepo-m12 y m17 por no cumplir las horas de operación requeridas
- 05-ene-2021: AP-41-2021 ORAZUL solicita suspender mantenimiento de acaj-m5 para priorizar mantenimiento de acaj-m4 por tener más horas de operación.
- 11-ene-2

Unidad de Transacciones, S.A. de C.V.

Administradora del mercado mayorista de electricidad de El Salvador



(503)2521-7300
(503)2521-7301



www.ut.com.sv



@UTSV_informa



Km. 12 ½ Carretera al Puerto de La Libertad, desvío a
Nuevo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, La Libertad.

