

BOLETÍN ESTADÍSTICO

ENERO 2025



Contenido

	Pág.
Referencias	3
Resumen	4
Inyecciones	5
Comportamiento de la demanda de energía	5
♦ Tasa de variación anual (promedio móvil 12 meses)	5
♦ Tasa de variación anual (promedio móvil 6 meses)	5
♦ Tasa de variación anual (promedio móvil 3 meses)	5
Inyecciones por recurso	6
Inyección nacional por participante de mercado	6
Contratos de inyección	6
Retiros	7
Contratos Bilaterales por Participante de Mercado	7
Contratos de Libre Concurrencia por Participante de mercado	7
Contratos de Naturaleza Pública por Participante de mercado	7
Mercado Regulador del Sistema por participante de mercado	7A
Comercio Internacional	8
♦ Importaciones por participante de mercado	8
♦ Exportaciones por participante de mercado	8
Evolución de los precios	9
♦ Precios Promedios Mensuales	9
♦ Precios Horarios	10
♦ Precios Promedios Diarios y Acumulados	22
♦ Composición del Precio Promedio Mensual	23
Otras Estadísticas	24
♦ Energía No Servida, Pérdidas e Interrupciones	24
♦ Sistema de Transmisión	25
♦ Demanda Máxima de Potencia	29
♦ Reserva Rodante y Reserva Fría en Demanda Máxima	30
♦ Precios de los Combustibles puestos en planta (US\$/bbl)	31
♦ Niveles (msnm)	32
♦ Interrupciones del Servicio	33
♦ Programa Anual de Mantenimientos Mayores (PAMM)	36



Referencias

Variación Mensual: Relación entre el mes actual y el mes anterior.

Variación Anual: Relación entre el mes actual y el mismo mes del año anterior.


Acumulado Anual: Relación del promedio acumulado del año y el mismo período del año anterior.

Variación de 3 meses: Relación entre el promedio móvil de 3 meses del período actual y el mismo período del año anterior.

Variación de 12 meses: Relación entre el promedio móvil de 12 meses del período actual y el mismo período del año anterior.



Resumen





Inyecciones



Rubros	Enero 2025		Var. %	Acumulado Anual ^{2/}		Últimos 3 meses ^{2/}		Últimos 12 meses ^{2/}	
	GWh	Var. % ^{2/}	Anual ^{2/}	GWh	Var. %	GWh	Var. %	GWh	Var. %
Generación nacional transada	541.8	3.5	-12.4	541.8	-12.4	529.4	-7.9	604.8	-2.7
Intercambios Internacionales (+/-) ^{1/}	50.4	12.1	-288.9	50.4	-288.9	51.7	2,115.7	2.8	-108.2
Pérdidas de transmisión	9.8	4.3	-11.7	9.8	-11.7	10.2	-8.7	12.0	-4.7
Demanda Mercado Mayorista	582.3	4.1	0.3	582.3	0.3	570.9	0.9	595.6	3.7

^{1/} Signo (+) : Saldo comercial neto a favor de importaciones

Signo (-) : Saldo comercial neto a favor de exportaciones

^{2/} Para el detalle de los períodos ver el apartado de Referencias de la Pág. 3.

Comportamiento de la demanda de energía en el Mercado Mayorista de Electricidad





Inyecciones Por Recurso Inyectado

Participante de mercado	Enero 2025		Var. %	Acumulado Anual ^{2/}		Últimos 3 meses ^{2/}		Últimos 12 meses ^{2/}	
	GWh	Var. % ^{2/}	Anual ^{2/}	GWh	Var. %	GWh	Var. %	GWh	Var. %
Hidroeléctrica	85.7	-5.5	-11.4	85.7	-11.4	116.5	-6.5	175.1	41.1
Geotérmica	122.8	-2.6	-7.0	122.8	-7.0	117.6	-3.5	120.5	-2.6
Térmica	1.5	30.6	-88.8	1.5	-88.8	9.2	-92.6	33.8	-86.7
Gas Natural	147.0	5.1	-25.9	147.0	-25.9	152.1	129.9	172.9	945.6
Biomasa	109.3	13.8	-2.3	109.3	-2.3	69.4	-1.8	43.8	-1.0
Solar	49.9	13.1	7.8	49.9	7.8	43.8	-1.2	45.6	2.0
Eólica	25.2	-0.4	34.1	25.2	34.1	20.5	-8.4	12.7	-8.9
Distribución	0.4	-8.5	-22.7	0.4	-22.7	0.4	126.8	0.4	873.2
Iny. Nacional	541.8	3.5	-12.4	541.8	-12.4	529.4	-7.9	604.8	-2.7
Importaciones	52.7	2.6	698.4	52.7	698.4	55.4	106.0	21.3	77.7
Total inyectado	594.5			594.5		584.7		626.2	

^{1/} Incluye pérdidas por transmisión^{2/} Para el detalle de los períodos ver el apartado de Referencias de la Pág. 3.

Inyección Nacional por Participante de Mercado

Participante de mercado	Enero 2025		Var. %	Acumulado Anual ^{2/}		Últimos 3 meses ^{2/}		Últimos 12 meses ^{2/}	
	GWh	Var. % ^{2/}	Anual ^{2/}	GWh	Var. %	GWh	Var. %	GWh	Var. %
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	0.3	30.4%	-5.2%	0.3	-5.2%	0.2	-22.6%	0.2	-26.6%
Acajutla Energía Solar I, LTDA. de C.	4.2	13.6%	1.0%	4.2	1.0%	3.7	-8.8%	4.0	-4.3%
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	0.0	-71.4%	80.4%	0.0	80.4%	0.0	-5.7%	0.0	39.3%
CAESS S.A. de C.V.	0.0	126.1%	-39.0%	0.0	-39.0%	0.0	-75.0%	0.0	-40.6%
CASSA S.A. de C.V.	18.8	28.3%	1.2%	18.8	1.2%	11.2	-7.0%	7.6	-8.4%
CENERGICA ENERGY EL SALVADO	0.1	8.5%	-87.7%	0.1	-87.7%	0.4	-62.5%	6.2	-60.5%
Capella Solar, S. A. de C. V.	23.8	14.9%	-0.3%	23.8	-0.3%	21.0	-7.6%	22.3	-3.4%
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica d	85.7	-5.5%	-11.4%	85.7	-11.4%	116.5	-6.5%	175.1	41.1%
DELSUR S.A. de C.V.	0.1	-44.9%	-67.9%	0.1	-67.9%	0.1	-69.3%	0.1	-61.7%
ECOSOLAR, S.A. de C.V.	2.3	12.7%	11.6%	2.3	11.6%	2.0	0.0%	1.9	-7.4%
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)	0.0	-50.0%	22.2%	0.0	22.2%	0.0	-68.6%	0.0	-85.8%
ENERGIA DEL PACIFICO, LTDA. de I	147.0	5.1%	-25.9%	147.0	-25.9%	152.1	-15.6%	172.9	-18.0%
Holcim El Salvador, S.A. de C.V.	0.0	44.0%		0.0		0.0		0.1	
INE S.A. DE C.V.	3.4	11.8%	-56.2%	3.4	-56.2%	7.9	53.5%	18.8	-8.1%
INGENIO LA CABAÑA. S.A. DE C.V.	11.5	22.2%	5.6%	11.5	5.6%	7.2	34.1%	5.3	47.4%
Ingenio Chaparrastique, S.A. de C.V	25.4	-2.1%	-2.5%	25.4	-2.5%	17.8	8.4%	11.8	-7.2%
Ingenio El Angel, S. A. de C. V.	32.2	10.6%	1.1%	32.2	1.1%	20.5	-2.2%	12.2	2.3%
Ingenio Jiboa S.A de C.V.	23.6	25.1%	-3.6%	23.6	-3.6%	14.6	-7.7%	8.5	8.6%
LaGeo S.A. de C.V.	122.8	-2.6%	-7.0%	122.8	-7.0%	117.6	-3.5%	120.5	-2.6%
NEJAPA POWER COMPANY, S.A.	0.2	*	*	0.2	*	0.1	-82.1%	0.9	-78.2%
POTENCIA Y ENERGIA CORP	0.3	216.1%	-93.3%	0.3	-93.3%	2.9	-5.7%	9.7	-42.6%
Providencia Solar S.A. de C.V.	11.3	7.3%	3.1%	11.3	3.1%	10.1	-5.2%	9.7	-7.1%
Proyecto La Trinidad, LTDA. de C.V.	3.0	18.3%	1.2%	3.0	1.2%	2.4	-16.4%	2.7	-8.3%
Sonsonate Solar, S. A. de C. V.	0.5	57.0%	-75.0%	0.5	-75.0%	0.4	-78.6%	1.4	-29.9%
VENTUS, S.A. de C.V.	25.2	-0.4%	34.1%	25.2	34.1%	20.5	-8.4%	12.7	-8.9%

Total	541.8			541.8		529.3		604.6	
--------------	--------------	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--

^{1/} inyecciones provenientes de la red de distribución^{2/} Para el detalle de los períodos ver el apartado de Referencias de la Pág. 3.

*/ Variaciones mayores de 2000% no se detallan

Tipo de Mercado (GWh)

Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
MC	346.4												346.4
MRS	236.0												236.0
Total	582.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	582.3

MC: Mercado de Contratos

MRS: Mercado Regulador del Sistema

Contratos Totales de Inyección (GWh)

Participante de mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Acajutla Energía Solar I, LTDA. de C.V.	4.1												4.1
CASSA S.A. de C.V.	3.0												3.0
Capella Solar, S. A. de C. V.	23.4												23.4
Comercia Internacional El Salvador,S.A. de I	13.8												13.8
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio L	28.9												28.9
ECOSOLAR, S.A. de C.V.	2.3												2.3
ENERGIA DEL PACIFICO, LTDA. de C.V.	167.4												167.4
INE S.A. DE C.V.	39.6												39.6
LaGeo S.A. de C.V.	31.1												31.1
Mayorista de Electricidad, S.A. de C.V.	1.0												1.0
Providencia Solar S.A. de C.V.	11.1												11.1
Proyecto La Trinidad, LTDA. de C.V.	3.0												3.0
Sonsonate Solar, S. A. de C. V.	0.5												0.5
VENTUS, S.A. de C.V.	24.8												24.8
CX1/	-7.4												-7.4

Total	346.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	346.4
--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

^{1/} CX: Contratos de Exportación



Retiros

Mercado de Contratos de Retiro (Bilaterales) por Participante de Mercado (GWh)

Participante de Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	3.0												3.0
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	28.2												28.2
CEL - Comercializadora	0.7												0.7
CLEA, S.A.	7.4												7.4
DEC-ABRUZZO	1.5												1.5
Hanesbrands El Salvador LTDA de C.V.	7.2												7.2
Mayorista de Electricidad, S.A. de C.V.	1.0												1.0
CX1/	-7.4												-7.4

Total bilaterales	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5
-------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

^{1/} CX: Contratos de Exportación

Mercado de Contratos de Retiro (Libre Concurrencia) por Participante de Mercado (GWh)

Participante de Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	39.4												39.4
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	1.7												1.7
CAESS S.A. de C.V.	109.6												109.6
DELSUR S.A. de C.V.	62.8												62.8
Deusem S.A. de C.V.	6.3												6.3
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)	4.1												4.1
EEO S.A. de C.V.	26.6												26.6

Totales	250.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.4
---------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Mercado de Contratos de Retiro (Naturaleza Pública) por Participante de Mercado (GWh)

Participante de Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	9.1												9.1
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	0.4												0.4
CAESS S.A. de C.V.	19.2												19.2
DEC-ABRUZZO	0.1												0.1
DELSUR S.A. de C.V.	15.9												15.9
Deusem S.A. de C.V.	1.5												1.5
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)	1.6												1.6
EEO S.A. de C.V.	6.9												6.9

Totales	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5
---------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------





Retiros

Mercado Regulador del Sistema por Participante de Mercado (GWh)

Participante de Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	37.9												37.9
AES CLESA Y CIA, COM	3.3												3.3
AES NEJAPA GAS, Limitada de Capital Variable	6.3												6.3
AES UNIÓN DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	6.2												6.2
ALAS DORADAS S.A. DE C.V.	6.1												6.1
Acajutla Energía Solar I, LTDA. de C.V.	0.0												0.0
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	-2.0												-2.0
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	1.1												1.1
CAESS S.A. de C.V.	49.6												49.6
CASSA S.A. de C.V.	0.0												0.0
CASW El Salvador, S.A. de C.V.	7.7												7.7
CEL - Comercializadora	0.0												0.0
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR S. EN C. DE C.V.	0.4												0.4
Capella Solar, S. A. de C. V.	0.1												0.1
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)	0.4												0.4
DEC-ABRUZZO	0.3												0.3
DELSUR S.A. de C.V.	56.3												56.3
Deusem S.A. de C.V.	5.7												5.7
ECOSOLAR, S.A. de C.V.	0.0												0.0
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)	8.3												8.3
EDESAL S.A. de C.V. (COM)	0.5												0.5
EEO S.A. de C.V.	31.3												31.3
EIS POWER S.A. DE C.V.	0.7												0.7
ENERGIA BOREALIS, S.A. DE C.V.	0.0												0.0
ENERGIA DEL PACIFICO, LTDA. de C.V.	0.1												0.1
ENERGY Q, S.A. de C.V.	1.6												1.6
ENERGÍA, DESARROLLO Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	3.3												3.3
Excelergy S.A.	5.6												5.6
GENERADORA ELECTRICA CENTRAL S.A. DE C.V.	0.0												0.0
Hanesbrands El Salvador LTDA de C.V.	-0.1												-0.1
INE S.A. DE C.V.	0.2												0.2
Ingenio Chaparrastique, S.A. de C.V.	0.1												0.1
Ingenio El Angel, S. A. de C. V.	0.0												0.0
Ingenio Jiboa S.A de C.V.	0.0												0.0
LaGeo S.A. de C.V.	0.5												0.5
Mayorista de Electricidad, S.A. de C.V.	0.0												0.0
Mercados Electricos S.A. de C.V.	0.0												0.0
NEJAPA POWER COMPANY, S.A.	0.8												0.8
POTENCIA Y ENERGIA CORP	0.1												0.1
Pacific Energy S.A. de C.V.	0.2												0.2
Providencia Solar S.A. de C.V.	0.0												0.0
TERMOENCOGIBLES S.A. DE C.V.	3.1												3.1
TEXTUFIL S.A. De C.V.	0.1												0.1
VENTUS, S.A. de C.V.	0.0												0.0

Totales	236.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.0
---------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Unidad de Transacciones \$.A de C.V.

7A



Comercio Internacional

Importaciones por Participante de Mercado (GWh)


Participante de mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES NEJAPA GAS, Limitada de Capital Variable	1.3												1.3
AES UNIÓN DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.7												0.7
ALTERNATIVA DE ENERGIA RENOVABLE, S.A. de C.V.	1.6												1.6
APH, S.A. DE C.V.	0.3												0.3
BORAX ENERGY EL SALVADOR S.A. DE C.V.	0.4												0.4
CEL - Comercializadora	0.7												0.7
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR S. EN C. DE C.V.	0.5												0.5
Comercia Internacional El Salvador, S.A. de C.V.													
Comercializadora Electronova, S.A. DE C.V.	3.3												3.3
Comercializadora Eléctrica Salvadoreña, S.A. de C.V.	0.3												0.3
Comercializadora de Energía para América S.A. de C.V.	1.6												1.6
Compañía de Energía de Centroamérica S.A. de C.V.	5.1												5.1
EIS POWER S.A. DE C.V.	1.1												1.1
ELECTRIC POWER MARKETS, S.A. de C.V.	2.8												2.8
ENERGIA BOREALIS, S.A. DE C.V.	2.3												2.3
ENERGION DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	0.1												0.1
ENERGIA, DESARROLLO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	5.2												5.2
EON Energy, S.A. de C.V.	0.0												0.0
Excelergy S.A.	1.4												1.4
GRS Comercializadora, S.A. de C.V.	5.5												5.5
INGENIO LA CABAÑA, S.A. DE C.V.	6.3												6.3
Intellergy, Sociedad Anónima de Capital Variable	0.1												0.1
Inversiones en Transmisión y Energía Centroamericana, S.A. de C.V.	2.6												2.6
Mayorista de Electricidad, S.A. de C.V.													
Mercados Electricos S.A. de C.V.	2.4												2.4
NEJAPA POWER COMPANY, S.A.	0.5												0.5
TEXTUFIL S.A. De C.V.	3.7												3.7
TRADENERGY, S.A. DE C.V.	2.9												2.9

Total	52.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	52.7
--------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

Exportaciones por Participante de Mercado (GWh)

Participante de mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
APH, S.A. DE C.V.	0.1												0.1
BORAX ENERGY EL SALVADOR S.A. DE C.V.	0.0												0.0
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR S. EN C. DE C.V.	0.1												0.1
CLEA, S.A.													
Comercializadora Electronova, S.A. DE C.V.	0.2												0.2
ELECTRIC POWER MARKETS, S.A. de C.V.	0.5												0.5
ENERGIA BOREALIS, S.A. DE C.V.	0.0												0.0
ENERGIA, DESARROLLO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	0.1												0.1
Excelergy S.A.	0.6												0.6
INGENIO LA CABAÑA, S.A. DE C.V.	0.1												0.1
Mercados Electricos S.A. de C.V.	0.4												0.4
TEXTUFIL S.A. De C.V.	0.1												0.1
TRADENERGY, S.A. DE C.V.	0.1												0.1

Total	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------




A partir del 01 de junio 2013 por la entrada en vigencia del RMER ya no puede obtener el comercio por frontera



Evolución de los precios

Mes	Promedio		Variaciones %			
	2024 \$/MWh	2025 \$/MWh	Mes	Anual	Acum.	Prom. anual
Ene	106.55	93.57	0.64	-12.18	0.64	110.30
Feb	102.71					
Mar	124.62					
Abr	136.36					
May	152.26					
Jun	122.24					
Jul	101.71					
Ago	90.83					
Sep	86.08					
Oct	109.80					
Nov	110.52					
Dic	92.97					

Mensual: Relación mes inmediato anterior
Anual: Relación igual mes año anterior
Acumulada: Relación respecto a diciembre año anterior
Promedio anual: Relación últimos doce meses



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
01/01/2025	0	\$ 74.899	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.075	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.323	\$ 13.614	\$ 88.513
01/01/2025	1	\$ 70.491	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.516	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.001	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.375	\$ 13.550	\$ 84.041
01/01/2025	2	\$ 70.491	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.525	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.002	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.448	\$ 13.634	\$ 84.126
01/01/2025	3	\$ 70.491	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.498	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.961	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.515	\$ 13.631	\$ 84.123
01/01/2025	4	\$ 70.491	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.015	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.557	\$ 13.777	\$ 84.268
01/01/2025	5	\$ 70.491	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.928	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.580	\$ 13.716	\$ 84.207
01/01/2025	6	\$ 70.491	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.495	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.764	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.643	\$ 13.561	\$ 84.052
01/01/2025	7	\$ 70.491	\$ 0.655	\$ 0.944	\$ 9.473	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.575	\$ -	\$ 0.013	\$ -	\$ -	\$ 1.839	\$ 13.545	\$ 84.037
01/01/2025	8	\$ 71.853	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.603	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.768	\$ -	\$ 0.016	\$ -	\$ -	\$ 2.130	\$ 14.171	\$ 86.024
01/01/2025	9	\$ -	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.015	\$ -	\$ -	\$ 2.050	\$ 13.273	\$ 13.273
01/01/2025	10	\$ -	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.599	\$ 0.046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.014	\$ -	\$ -	\$ 1.905	\$ 13.172	\$ 13.172
01/01/2025	11	\$ -	\$ 0.668	\$ 0.944	\$ 9.668	\$ 0.046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.013	\$ -	\$ -	\$ 1.785	\$ 13.125	\$ 13.125
01/01/2025	12	\$ -	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.646	\$ 0.046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.013	\$ -	\$ -	\$ 1.842	\$ 13.157	\$ 13.157
01/01/2025	13	\$ -	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	\$ 0.046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.013	\$ -	\$ -	\$ 1.753	\$ 13.014	\$ 13.014
01/01/2025	14	\$ 4.828	\$ 0.672	\$ 0.944	\$ 9.716	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.100	\$ -	\$ 0.013	\$ -	\$ -	\$ 1.788	\$ 13.279	\$ 18.107
01/01/2025	15	\$ 70.014	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.507	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.967	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.646	\$ 13.778	\$ 83.792
01/01/2025	16	\$ 86.740	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.642	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.820	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.095	\$ -	\$ 1.429	\$ 14.653	\$ 101.393
01/01/2025	17	\$ 86.740	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.579	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.094	\$ -	\$ 1.231	\$ 14.146	\$ 100.886
01/01/2025	18	\$ 86.740	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.397	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.126	\$ -	\$ 1.085	\$ 13.842	\$ 100.582
01/01/2025	19	\$ 79.718	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.082	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.048	\$ -	\$ 1.073	\$ 13.402	\$ 93.120
01/01/2025	20	\$ 79.718	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.031	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.106	\$ 13.335	\$ 93.053
01/01/2025	21	\$ 79.718	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.535	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.017	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.186	\$ 13.396	\$ 93.114
01/01/2025	22	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.071	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.291	\$ 13.585	\$ 93.303
01/01/2025	23	\$ 79.718	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.532	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.937	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.052	\$ -	\$ 1.371	\$ 13.551	\$ 93.269
02/01/2025	0	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.205	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.078	\$ -	\$ 1.456	\$ 13.963	\$ 93.681
02/01/2025	1	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.213	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.081	\$ -	\$ 1.517	\$ 14.036	\$ 93.754
02/01/2025	2	\$ 79.718	\$ 0.669	\$ 0.944	\$ 9.686	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.300	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.072	\$ -	\$ 1.565	\$ 14.293	\$ 94.011
02/01/2025	3	\$ 79.718	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.619	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.326	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.052	\$ -	\$ 1.581	\$ 14.244	\$ 93.962
02/01/2025	4	\$ 79.718	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.588	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.495	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.049	\$ -	\$ 1.549	\$ 14.346	\$ 94.064
02/01/2025	5	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.254	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.054	\$ -	\$ 1.468	\$ 13.995	\$ 93.713
02/01/2025	6	\$ 79.718	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.652	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.295	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.076	\$ -	\$ 1.363	\$ 14.053	\$ 93.771
02/01/2025	7	\$ 79.718	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.230	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.037	\$ -	\$ 1.316	\$ 13.792	\$ 93.510
02/01/2025	8	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.229	\$ 0.073	\$ 0.009	\$ 0.048	\$ -	\$ 1.297	\$ 13.865	\$ 93.583
02/01/2025	9	\$ 79.718	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.933	\$ 0.155	\$ 0.009	\$ 0.044	\$ -	\$ 1.253	\$ 13.584	\$ 93.302
02/01/2025	10	\$ 79.718	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.995	\$ 0.152	\$ 0.010	\$ 0.064	\$ -	\$ 1.330	\$ 13.752	\$ 93.470
02/01/2025	11	\$ 79.718	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.506	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.926	\$ 0.151	\$ 0.009	\$ 0.039	\$ -	\$ 1.290	\$ 13.569	\$ 93.287
02/01/2025	12	\$ 79.718	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.485	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.809	\$ 0.155	\$ 0.009	\$ 0.039	\$ -	\$ 1.276	\$ 13.419	\$ 93.137
02/01/2025	13	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.201	\$ 0.152	\$ 0.009	\$ 0.041	\$ -	\$ 1.286	\$ 13.898	\$ 93.616
02/01/2025	14	\$ 79.718	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.357	\$ 0.150	\$ 0.009	\$ 0.055	\$ -	\$ 1.185	\$ 13.954	\$ 93.672
02/01/2025	15	\$ 79.718	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.609	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.681	\$ 0.199	\$ 0.007	\$ 0.038	\$ -	\$ 1.010	\$ 14.199	\$ 93.917
02/01/2025	16	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.181	\$ 0.244	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.954	\$ 13.607	\$ 93.325
02/01/2025	17	\$ 79.718	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.525	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.498	\$ 0.230	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.941	\$ 13.849	\$ 93.567
02/01/2025	18	\$ 79.718	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.437	\$ 0.188	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.872	\$ 13.728	\$ 93.446
02/01/2025	19	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.359	\$ 0.170	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.880	\$ 13.635	\$ 93.353
02/01/2025	20	\$ 79.718	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.279	\$ 0.140	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.920	\$ 13.544	\$ 93.262
02/01/2025	21	\$ 79.718	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.251	\$ 0.046	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.977	\$ 13.468	\$ 93.186
02/01/2025	22	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.315	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.059	\$ 13.591	\$ 93.309
02/01/2025	23	\$ 79.718	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.282	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.126	\$ 13.613	\$ 93.331
03/01/2025	0	\$ 79.718	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.277	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.022	\$ -	\$ 1.197	\$ 13.707	\$ 93.425
03/01/2025	1	\$ 79.718	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.532	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.196	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.039	\$ -	\$ 1.242	\$ 13.667	\$ 93.385
03/01/2025	2	\$ 79.718	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.239	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.030	\$ -	\$ 1.274	\$ 13.748	\$ 93.466
03/01/2025	3	\$ 79.718	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.528	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.241	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.031	\$ -	\$ 1.285	\$ 13.742	\$ 93.460
03/01/2025	4	\$ 79.718	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.254	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.058	\$ -	\$ 1.274	\$ 13.802	\$ 93.520
03/01/2025	5	\$ 79.718	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.526	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.298	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.048	\$ -	\$ 1.219	\$ 13.749	\$ 93.467
03/01/2025	6	\$ 79.718	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.398	\$ 0.005	\$ 0.009	\$ 0.047	\$ -	\$ 1.162	\$ 13.856	\$ 93.574
03/01/2025	7	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.092	\$ 0.097	\$ 0.008	\$ 0.048	\$ -	\$ 1.143	\$ 13.603	\$ 93.321
03/01/2025	8	\$ 79.718	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.521	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.905	\$ 0.119	\$ 0.009	\$ 0.057	\$ -	\$ 1.220	\$ 13.480	\$ 93.198
03/01/2025	9	\$ 79.718	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.523	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.090	\$ 0.141	\$ 0.010	\$ 0.075	\$ -	\$ 1.303	\$ 13.790	\$ 93.508
03/01/2025	10	\$ 79.718	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.531	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.164	\$ 0.176	\$ 0.009	\$ 0.042	\$ -	\$ 1.273	\$ 13.844	\$ 93.562
03/01/2025	11	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.116	\$ 0.193	\$ 0.009	\$ 0.051	\$ -	\$ 1.237	\$ 13.828	\$ 93.546
03/01/2025	12	\$ 79.718	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.600	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.223	\$ 0.201	\$ 0.009	\$ 0.041	\$ -	\$ 1.271	\$ 13.998	\$ 93.716
03/01/2025	13	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.411	\$ 0.203	\$ 0.009	\$ 0.036	\$ -	\$ 1.180	\$ 14.057	\$ 93.775
03/01/2025	14	\$ 79.718	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.431	\$ 0.234	\$ 0.008	\$ 0.034	\$ -	\$ 1.080	\$ 13.985	\$ 93.703
03/01/2025	15	\$ 79.718	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.632	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.436	\$ 0.241	\$ 0.007	\$ 0.032	\$ -	\$ 1.019	\$ 14.023	\$ 93.741
03/01/2025	16	\$ 79.718	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.455	\$ 0.250	\$ 0.007	\$ 0.043	\$ -	\$ 0.945	\$ 13.933	\$ 93.651
03/01/2025	17	\$ 79.718	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.495	\$ 0.230	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.911	\$ 13.832	\$ 93.550
03/01/2025	18	\$ 79.718	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.496	\$ 0.198	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.856	\$ 13.781	\$ 93.499

Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP. EFI	RFC	CCT	CSIS	PR MRS
03/01/2025	19	\$ 79.718	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.402	\$ 0.179	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.870	\$ 13.693	\$ 93.411
03/01/2025	20	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.273	\$ 0.183	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.911	\$ 13.584	\$ 93.302
03/01/2025	21	\$ 79.718	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.213	\$ 0.138	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.974	\$ 13.522	\$ 93.240
03/01/2025	22	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.324	-	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.062	\$ 13.606	\$ 93.324
03/01/2025	23	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.319	-	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.137	\$ 13.672	\$ 93.390
04/01/2025	0	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.248	-	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.201	\$ 13.664	\$ 93.382
04/01/2025	1	\$ 79.718	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.239	-	\$ 0.009	\$ 0.050	\$ -	\$ 1.251	\$ 13.741	\$ 93.459
04/01/2025	2	\$ 79.718	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.500	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.255	-	\$ 0.009	\$ 0.077	\$ -	\$ 1.276	\$ 13.765	\$ 93.483
04/01/2025	3	\$ 86.740	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.524	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.322	-	\$ 0.009	\$ 0.023	\$ -	\$ 1.296	\$ 13.822	\$ 100.562
04/01/2025	4	\$ 73.820	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.191	-	\$ 0.009	\$ 0.626	\$ -	\$ 1.283	\$ 14.307	\$ 88.127
04/01/2025	5	\$ 73.820	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.241	-	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.248	\$ 13.683	\$ 87.503
04/01/2025	6	\$ 73.820	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.142	-	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.230	\$ 13.618	\$ 87.438
04/01/2025	7	\$ 73.820	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.495	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.759	-	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.268	\$ 13.178	\$ 86.998
04/01/2025	8	\$ 73.820	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.960	\$ 0.032	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.408	\$ 13.644	\$ 87.464
04/01/2025	9	\$ 70.221	\$ 0.668	\$ 0.944	\$ 9.671	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.251	\$ 0.128	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.472	\$ 14.191	\$ 84.412
04/01/2025	10	\$ 70.221	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.538	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.072	\$ 0.121	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.399	\$ 13.789	\$ 84.010
04/01/2025	11	\$ 70.221	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.969	\$ 0.117	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.399	\$ 13.679	\$ 83.900
04/01/2025	12	\$ 70.221	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.012	\$ 0.119	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.419	\$ 13.753	\$ 83.974
04/01/2025	13	\$ 70.221	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.497	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.641	\$ 0.120	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.380	\$ 13.296	\$ 83.517
04/01/2025	14	\$ 86.740	\$ 0.655	\$ 0.944	\$ 9.475	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.485	\$ 0.123	\$ 0.010	\$ 0.337	\$ -	\$ 1.355	\$ 14.429	\$ 101.169
04/01/2025	15	\$ 86.740	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.604	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.653	\$ 0.131	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.203	\$ 14.254	\$ 100.994
04/01/2025	16	\$ 86.740	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.592	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.583	\$ 0.135	\$ 0.008	\$ 0.139	\$ -	\$ 1.049	\$ 14.160	\$ 100.900
04/01/2025	17	\$ 86.740	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.494	\$ 0.136	\$ 0.007	\$ 0.273	\$ -	\$ 0.976	\$ 14.083	\$ 100.823
04/01/2025	18	\$ 86.740	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.521	\$ 0.142	\$ 0.007	\$ 0.349	\$ -	\$ 0.897	\$ 14.141	\$ 100.881
04/01/2025	19	\$ 79.718	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.258	\$ 0.124	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.905	\$ 13.492	\$ 93.210
04/01/2025	20	\$ 79.718	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.229	\$ 0.086	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.942	\$ 13.465	\$ 93.183
04/01/2025	21	\$ 79.718	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.127	\$ 0.054	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.997	\$ 13.369	\$ 93.087
04/01/2025	22	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.362	\$ 0.004	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.082	\$ 13.672	\$ 93.390
04/01/2025	23	\$ 79.718	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.453	-	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.155	\$ 13.849	\$ 93.567
05/01/2025	0	\$ 79.718	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.314	-	\$ 0.009	\$ 0.028	\$ -	\$ 1.228	\$ 13.805	\$ 93.523
05/01/2025	1	\$ 79.718	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.330	-	\$ 0.009	\$ 0.076	\$ -	\$ 1.285	\$ 13.923	\$ 93.641
05/01/2025	2	\$ 72.090	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.522	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.051	-	\$ 0.010	\$ 0.481	\$ -	\$ 1.318	\$ 14.029	\$ 86.120
05/01/2025	3	\$ 74.423	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.142	-	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.343	\$ 13.701	\$ 88.124
05/01/2025	4	\$ 74.423	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.134	-	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.349	\$ 13.690	\$ 88.113
05/01/2025	5	\$ 74.423	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.140	-	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.342	\$ 13.692	\$ 88.115
05/01/2025	6	\$ 74.423	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.975	-	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.355	\$ 13.541	\$ 87.964
05/01/2025	7	\$ 74.423	\$ 0.655	\$ 0.944	\$ 9.479	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.565	-	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.490	\$ 13.191	\$ 87.614
05/01/2025	8	\$ -	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.614	\$ 0.046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.587	\$ 12.867	\$ 12.867
05/01/2025	9	\$ -	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	\$ 0.046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.558	\$ 12.787	\$ 12.787
05/01/2025	10	\$ -	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.565	\$ 12.792	\$ 12.792
05/01/2025	11	\$ -	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.575	\$ 12.793	\$ 12.793
05/01/2025	12	\$ -	\$ 0.668	\$ 0.944	\$ 9.671	\$ 0.046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.584	\$ 12.925	\$ 12.925
05/01/2025	13	\$ 4.828	\$ 0.702	\$ 0.944	\$ 10.153	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.174	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.784	\$ 13.815	\$ 18.643
05/01/2025	14	\$ 72.090	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.624	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.444	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.578	\$ 14.313	\$ 86.403
05/01/2025	15	\$ 72.090	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.604	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.513	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.369	\$ 14.150	\$ 86.240
05/01/2025	16	\$ 74.423	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.545	\$ 0.009	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.165	\$ 13.965	\$ 88.388
05/01/2025	17	\$ 86.740	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.619	\$ 0.029	\$ 0.007	\$ 0.111	\$ -	\$ 1.031	\$ 13.998	\$ 100.738
05/01/2025	18	\$ 79.718	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.588	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.451	\$ 0.102	\$ 0.007	\$ 0.014	\$ -	\$ 0.926	\$ 13.740	\$ 93.458
05/01/2025	19	\$ 79.718	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.423	\$ 0.100	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.916	\$ 13.673	\$ 93.391
05/01/2025	20	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.343	\$ 0.099	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.933	\$ 13.603	\$ 93.321
05/01/2025	21	\$ 79.718	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.352	\$ 0.055	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.991	\$ 13.612	\$ 93.330
05/01/2025	22	\$ 79.718	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.369	\$ 0.031	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.059	\$ 13.681	\$ 93.399
05/01/2025	23	\$ 79.718	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.514	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.214	\$ 0.017	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.123	\$ 13.525	\$ 93.243
06/01/2025	0	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.351	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.177	\$ 13.740	\$ 93.483
06/01/2025	1	\$ 79.743	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.408	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.085	\$ -	\$ 1.216	\$ 13.956	\$ 93.699
06/01/2025	2	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.402	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.098	\$ -	\$ 1.245	\$ 13.968	\$ 93.711
06/01/2025	3	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.388	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.094	\$ -	\$ 1.254	\$ 13.953	\$ 93.696
06/01/2025	4	\$ 79.743	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.489	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.080	\$ -	\$ 1.235	\$ 14.038	\$ 93.781
06/01/2025	5	\$ 79.743	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.643	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.492	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.050	\$ -	\$ 1.183	\$ 14.034	\$ 93.777
06/01/2025	6	\$ 79.743	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.517	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.470	\$ 0.014	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.113	\$ 13.770	\$ 93.513
06/01/2025	7	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.224	\$ 0.160	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.097	\$ 13.709	\$ 93.452
06/01/2025	8	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.284	\$ 0.205	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.131	\$ 13.833	\$ 93.576
06/01/2025	9	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.346	\$ 0.264	\$ 0.008	\$ 0.062	\$ -	\$ 1.151	\$ 14.037	\$ 93.780
06/01/2025	10	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.342	\$ 0.275	\$ 0.008	\$ 0.096	\$ -	\$ 1.151	\$ 14.060	\$ 93.803
06/01/2025	11	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.368	\$ 0.288	\$ 0.008	\$ 0.086	\$ -	\$ 1.122	\$ 14.070	\$ 93.813
06/01/2025	12	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.346	\$ 0.294	\$ 0.008	\$ 0.120	\$ -	\$ 1.120	\$ 14.083	\$ 93.826
06/01/2025	13	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.504	\$ 0.290	\$ 0.008	\$ 0.113	\$ -	\$ 1.063	\$ 14.193	\$ 93.936

Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
06/01/2025	14	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.447	\$ 0.289	\$ 0.007	\$ 0.064	\$ -	\$ 0.968	\$ 13.982	\$ 93.725
06/01/2025	15	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.317	\$ 0.288	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.898	\$ 13.722	\$ 93.465
06/01/2025	16	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.349	\$ 0.305	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.858	\$ 13.716	\$ 93.459
06/01/2025	17	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.384	\$ 0.313	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.844	\$ 13.768	\$ 93.511
06/01/2025	18	\$ 79.743	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.504	\$ 0.266	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.801	\$ 13.800	\$ 93.543
06/01/2025	19	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.395	\$ 0.251	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.798	\$ 13.656	\$ 93.399
06/01/2025	20	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.326	\$ 0.261	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.824	\$ 13.614	\$ 93.357
06/01/2025	21	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.529	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.222	\$ 0.148	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.883	\$ 13.437	\$ 93.180
06/01/2025	22	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.285	\$ 0.078	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.959	\$ 13.524	\$ 93.267
06/01/2025	23	\$ 79.743	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.511	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.224	\$ 0.028	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.029	\$ 13.446	\$ 93.189
07/01/2025	0	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.529	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.340	\$ 0.008	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.082	\$ 13.616	\$ 93.359
07/01/2025	1	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.316	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.108	\$ -	\$ 1.121	\$ 13.759	\$ 93.502
07/01/2025	2	\$ 79.743	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.519	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.283	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.131	\$ -	\$ 1.149	\$ 13.738	\$ 93.481
07/01/2025	3	\$ 79.743	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.515	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.289	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.132	\$ -	\$ 1.160	\$ 13.751	\$ 93.494
07/01/2025	4	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.395	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.123	\$ -	\$ 1.145	\$ 13.868	\$ 93.611
07/01/2025	5	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.407	\$ 0.004	\$ 0.008	\$ 0.065	\$ -	\$ 1.102	\$ 13.807	\$ 93.550
07/01/2025	6	\$ 79.743	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.523	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.406	\$ 0.084	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.046	\$ 13.716	\$ 93.459
07/01/2025	7	\$ 79.743	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.526	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.068	\$ 0.207	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.029	\$ 13.487	\$ 93.230
07/01/2025	8	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.543	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.073	\$ 0.198	\$ 0.008	\$ 0.065	\$ -	\$ 1.071	\$ 13.608	\$ 93.351
07/01/2025	9	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.178	\$ 0.232	\$ 0.008	\$ 0.120	\$ -	\$ 1.104	\$ 13.856	\$ 93.599
07/01/2025	10	\$ 79.743	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.604	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.223	\$ 0.266	\$ 0.008	\$ 0.127	\$ -	\$ 1.125	\$ 14.008	\$ 93.751
07/01/2025	11	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.213	\$ 0.271	\$ 0.008	\$ 0.125	\$ -	\$ 1.102	\$ 13.905	\$ 93.648
07/01/2025	12	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.147	\$ 0.276	\$ 0.008	\$ 0.127	\$ -	\$ 1.128	\$ 13.885	\$ 93.628
07/01/2025	13	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.337	\$ 0.270	\$ 0.008	\$ 0.109	\$ -	\$ 1.037	\$ 13.981	\$ 93.724
07/01/2025	14	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.314	\$ 0.269	\$ 0.007	\$ 0.050	\$ -	\$ 0.959	\$ 13.800	\$ 93.543
07/01/2025	15	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.411	\$ 0.282	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.912	\$ 13.820	\$ 93.563
07/01/2025	16	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.414	\$ 0.298	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.871	\$ 13.794	\$ 93.537
07/01/2025	17	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.422	\$ 0.286	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.859	\$ 13.776	\$ 93.519
07/01/2025	18	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.511	\$ 0.260	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.810	\$ 13.802	\$ 93.545
07/01/2025	19	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.375	\$ 0.251	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.815	\$ 13.652	\$ 93.395
07/01/2025	20	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.335	\$ 0.184	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.849	\$ 13.578	\$ 93.321
07/01/2025	21	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.532	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.274	\$ 0.129	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.896	\$ 13.486	\$ 93.229
07/01/2025	22	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.289	\$ 0.080	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.971	\$ 13.537	\$ 93.280
07/01/2025	23	\$ 79.743	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.502	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.286	\$ 0.058	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.034	\$ 13.535	\$ 93.278
08/01/2025	0	\$ 79.743	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.519	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.366	\$ 0.024	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.099	\$ 13.664	\$ 93.407
08/01/2025	1	\$ 79.743	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.390	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.129	\$ -	\$ 1.131	\$ 13.888	\$ 93.631
08/01/2025	2	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.377	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.131	\$ -	\$ 1.159	\$ 13.882	\$ 93.625
08/01/2025	3	\$ 79.743	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.613	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.370	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.131	\$ -	\$ 1.175	\$ 13.952	\$ 93.695
08/01/2025	4	\$ 79.743	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.591	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.436	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.130	\$ -	\$ 1.155	\$ 13.974	\$ 93.717
08/01/2025	5	\$ 79.743	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.503	\$ 0.052	\$ 0.008	\$ 0.077	\$ -	\$ 1.101	\$ 13.968	\$ 93.711
08/01/2025	6	\$ 79.743	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.525	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.461	\$ 0.129	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.047	\$ 13.818	\$ 93.561
08/01/2025	7	\$ 79.743	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.514	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.004	\$ 0.145	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.035	\$ 13.353	\$ 93.096
08/01/2025	8	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.533	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.175	\$ 0.159	\$ 0.008	\$ 0.109	\$ -	\$ 1.086	\$ 13.718	\$ 93.461
08/01/2025	9	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.221	\$ 0.232	\$ 0.008	\$ 0.125	\$ -	\$ 1.113	\$ 13.898	\$ 93.641
08/01/2025	10	\$ 79.743	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.523	\$ 0.243	\$ 0.008	\$ 0.125	\$ -	\$ 1.112	\$ 14.234	\$ 93.977
08/01/2025	11	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.328	\$ 0.245	\$ 0.008	\$ 0.123	\$ -	\$ 1.081	\$ 13.993	\$ 93.736
08/01/2025	12	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.357	\$ 0.271	\$ 0.008	\$ 0.123	\$ -	\$ 1.079	\$ 14.041	\$ 93.784
08/01/2025	13	\$ 79.743	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.522	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.474	\$ 0.268	\$ 0.007	\$ 0.096	\$ -	\$ 0.993	\$ 14.008	\$ 93.751
08/01/2025	14	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.317	\$ 0.265	\$ 0.007	\$ 0.032	\$ -	\$ 0.900	\$ 13.717	\$ 93.460
08/01/2025	15	\$ 79.743	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.582	\$ 0.274	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.847	\$ 13.937	\$ 93.680
08/01/2025	16	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.468	\$ 0.293	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.823	\$ 13.790	\$ 93.533
08/01/2025	17	\$ 80.189	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.434	\$ 0.318	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.833	\$ 13.793	\$ 93.982
08/01/2025	18	\$ 80.189	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.511	\$ 0.324	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.791	\$ 13.849	\$ 94.038
08/01/2025	19	\$ 80.189	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.387	\$ 0.240	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.799	\$ 13.640	\$ 93.829
08/01/2025	20	\$ 80.189	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.302	\$ 0.231	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.822	\$ 13.561	\$ 93.750
08/01/2025	21	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.532	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.267	\$ 0.188	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.875	\$ 13.517	\$ 93.260
08/01/2025	22	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.285	\$ 0.134	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.943	\$ 13.566	\$ 93.309
08/01/2025	23	\$ 79.743	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.510	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.295	\$ 0.032	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.004	\$ 13.496	\$ 93.239
09/01/2025	0	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.421	\$ 0.031	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.066	\$ 13.732	\$ 93.475
09/01/2025	1	\$ 79.743	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.404	\$ 0.033	\$ 0.008	\$ 0.082	\$ -	\$ 1.099	\$ 13.858	\$ 93.601
09/01/2025	2	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.539	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.358	\$ 0.033	\$ 0.008	\$ 0.110	\$ -	\$ 1.122	\$ 13.820	\$ 93.563
09/01/2025	3	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.381	\$ 0.028	\$ 0.008	\$ 0.118	\$ -	\$ 1.136	\$ 13.871	\$ 93.614
09/01/2025	4	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.452	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.115	\$ -	\$ 1.122	\$ 13.905	\$ 93.648
09/01/2025	5	\$ 79.743	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.509	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.058	\$ -	\$ 1.083	\$ 13.888	\$ 93.631
09/01/2025	6	\$ 79.743	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.527	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.553	\$ 0.151	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.031	\$ 13.918	\$ 93.661
09/01/2025	7	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.105	\$ 0.173	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.028	\$ 13.525	\$ 93.268
09/01/2025	8	\$ 79.743	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.523	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.091	\$ 0.201	\$ 0.008	\$ 0.076	\$ -	\$ 1.096	\$ 13.643	\$ 93.386

Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
09/01/2025	9	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.261	\$ 0.211	\$ 0.008	\$ 0.124	\$ -	\$ 1.144	\$ 13.939	\$ 93.682
09/01/2025	10	\$ 79.743	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.508	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.140	\$ 0.233	\$ 0.008	\$ 0.127	\$ -	\$ 1.130	\$ 13.793	\$ 93.536
09/01/2025	11	\$ 79.743	\$ 0.655	\$ 0.944	\$ 9.475	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.912	\$ 0.241	\$ 0.008	\$ 0.106	\$ -	\$ 1.077	\$ 13.464	\$ 93.207
09/01/2025	12	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.538	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.114	\$ 0.251	\$ 0.008	\$ 0.061	\$ -	\$ 1.085	\$ 13.707	\$ 93.450
09/01/2025	13	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.531	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.417	\$ 0.266	\$ 0.007	\$ 0.037	\$ -	\$ 1.007	\$ 13.915	\$ 93.658
09/01/2025	14	\$ 79.743	\$ 0.653	\$ 0.944	\$ 9.450	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.956	\$ 0.268	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.924	\$ 13.248	\$ 92.991
09/01/2025	15	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.324	\$ 0.274	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.900	\$ 13.699	\$ 93.442
09/01/2025	16	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.302	\$ 0.291	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.868	\$ 13.653	\$ 93.396
09/01/2025	17	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.393	\$ 0.312	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.854	\$ 13.763	\$ 93.506
09/01/2025	18	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.456	\$ 0.253	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.808	\$ 13.742	\$ 93.485
09/01/2025	19	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.383	\$ 0.198	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.814	\$ 13.619	\$ 93.362
09/01/2025	20	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.255	\$ 0.125	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.843	\$ 13.424	\$ 93.167
09/01/2025	21	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.236	\$ 0.098	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.899	\$ 13.423	\$ 93.166
09/01/2025	22	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.171	\$ 0.051	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.977	\$ 13.389	\$ 93.132
09/01/2025	23	\$ 79.743	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.515	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.248	\$ 0.028	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.040	\$ 13.486	\$ 93.229
10/01/2025	0	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.445	\$ 0.029	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.103	\$ 13.771	\$ 93.514
10/01/2025	1	\$ 79.743	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.591	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.360	\$ 0.031	\$ 0.008	\$ 0.130	\$ -	\$ 1.149	\$ 13.923	\$ 93.666
10/01/2025	2	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.400	\$ 0.030	\$ 0.009	\$ 0.131	\$ -	\$ 1.177	\$ 13.952	\$ 93.695
10/01/2025	3	\$ 79.743	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.653	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.384	\$ 0.007	\$ 0.009	\$ 0.132	\$ -	\$ 1.195	\$ 14.036	\$ 93.779
10/01/2025	4	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.475	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.133	\$ -	\$ 1.176	\$ 14.003	\$ 93.746
10/01/2025	5	\$ 79.743	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.575	\$ 0.043	\$ 0.008	\$ 0.067	\$ -	\$ 1.129	\$ 14.048	\$ 93.791
10/01/2025	6	\$ 79.743	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.506	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.328	\$ 0.142	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.080	\$ 13.712	\$ 93.455
10/01/2025	7	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.171	\$ 0.146	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.095	\$ 13.619	\$ 93.362
10/01/2025	8	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.324	\$ 0.187	\$ 0.008	\$ 0.028	\$ -	\$ 1.154	\$ 13.911	\$ 93.654
10/01/2025	9	\$ 79.743	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.587	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.353	\$ 0.227	\$ 0.009	\$ 0.091	\$ -	\$ 1.205	\$ 14.124	\$ 93.867
10/01/2025	10	\$ 79.743	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.596	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.513	\$ 0.237	\$ 0.009	\$ 0.099	\$ -	\$ 1.195	\$ 14.302	\$ 94.045
10/01/2025	11	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.386	\$ 0.299	\$ 0.009	\$ 0.060	\$ -	\$ 1.164	\$ 14.139	\$ 93.882
10/01/2025	12	\$ 79.743	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.621	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.297	\$ 0.310	\$ 0.009	\$ 0.066	\$ -	\$ 1.169	\$ 14.127	\$ 93.870
10/01/2025	13	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.376	\$ 0.305	\$ 0.008	\$ 0.002	\$ -	\$ 1.095	\$ 13.998	\$ 93.741
10/01/2025	14	\$ 79.743	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.535	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.316	\$ 0.307	\$ 0.007	\$ 0.024	\$ -	\$ 1.006	\$ 13.845	\$ 93.588
10/01/2025	15	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.320	\$ 0.312	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.937	\$ 13.780	\$ 93.523
10/01/2025	16	\$ 79.743	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.606	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.732	\$ 0.332	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.911	\$ 14.242	\$ 93.985
10/01/2025	17	\$ 79.743	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.601	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.769	\$ 0.285	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.885	\$ 14.200	\$ 93.943
10/01/2025	18	\$ 79.743	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.528	\$ 0.281	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.826	\$ 13.877	\$ 93.620
10/01/2025	19	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.427	\$ 0.257	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.829	\$ 13.725	\$ 93.468
10/01/2025	20	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.343	\$ 0.224	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.854	\$ 13.634	\$ 93.377
10/01/2025	21	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.234	\$ 0.167	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.911	\$ 13.513	\$ 93.256
10/01/2025	22	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.398	\$ 0.109	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.984	\$ 13.713	\$ 93.456
10/01/2025	23	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.430	\$ 0.098	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.051	\$ 13.793	\$ 93.536
11/01/2025	0	\$ 79.743	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.613	\$ 0.072	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.117	\$ 14.037	\$ 93.780
11/01/2025	1	\$ 79.743	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.602	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.501	\$ 0.064	\$ 0.008	\$ 0.097	\$ -	\$ 1.158	\$ 14.084	\$ 93.827
11/01/2025	2	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.575	\$ 0.064	\$ 0.009	\$ 0.122	\$ -	\$ 1.194	\$ 14.175	\$ 93.918
11/01/2025	3	\$ 86.766	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.624	\$ 0.053	\$ 0.009	\$ 0.128	\$ -	\$ 1.213	\$ 14.237	\$ 101.003
11/01/2025	4	\$ 86.766	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.630	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.619	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.183	\$ -	\$ 1.203	\$ 14.300	\$ 101.066
11/01/2025	5	\$ 86.766	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.615	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.510	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.248	\$ -	\$ 1.191	\$ 14.228	\$ 100.994
11/01/2025	6	\$ 86.766	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.524	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.355	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.343	\$ -	\$ 1.158	\$ 14.036	\$ 100.802
11/01/2025	7	\$ 86.766	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.531	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.012	\$ 0.061	\$ 0.009	\$ 0.365	\$ -	\$ 1.186	\$ 13.812	\$ 100.578
11/01/2025	8	\$ 86.766	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.592	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.153	\$ 0.132	\$ 0.009	\$ 0.293	\$ -	\$ 1.290	\$ 14.123	\$ 100.889
11/01/2025	9	\$ 86.766	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.491	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.001	\$ 0.147	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.372	\$ 13.666	\$ 100.432
11/01/2025	10	\$ 86.766	\$ 0.668	\$ 0.944	\$ 9.666	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.351	\$ 0.171	\$ 0.010	\$ 0.106	\$ -	\$ 1.422	\$ 14.385	\$ 101.151
11/01/2025	11	\$ 86.766	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.620	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.292	\$ 0.166	\$ 0.010	\$ 0.056	\$ -	\$ 1.415	\$ 14.214	\$ 100.980
11/01/2025	12	\$ 72.619	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.034	\$ 0.168	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.434	\$ 13.884	\$ 86.503
11/01/2025	13	\$ 86.766	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.482	\$ 0.170	\$ 0.010	\$ 0.164	\$ -	\$ 1.414	\$ 14.453	\$ 101.219
11/01/2025	14	\$ 86.766	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.527	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.378	\$ 0.174	\$ 0.009	\$ 0.154	\$ -	\$ 1.300	\$ 14.191	\$ 100.957
11/01/2025	15	\$ 86.766	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.430	\$ 0.181	\$ 0.009	\$ 0.108	\$ -	\$ 1.174	\$ 14.098	\$ 100.864
11/01/2025	16	\$ 86.766	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.581	\$ 0.171	\$ 0.008	\$ 0.308	\$ -	\$ 1.042	\$ 14.346	\$ 101.112
11/01/2025	17	\$ 86.766	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.560	\$ 0.174	\$ 0.007	\$ 0.377	\$ -	\$ 0.945	\$ 14.283	\$ 101.049
11/01/2025	18	\$ 79.743	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.445	\$ 0.180	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.870	\$ 13.733	\$ 93.476
11/01/2025	19	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.304	\$ 0.178	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.867	\$ 13.557	\$ 93.300
11/01/2025	20	\$ 79.743	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.237	\$ 0.172	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.893	\$ 13.517	\$ 93.260
11/01/2025	21	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.164	\$ 0.143	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.943	\$ 13.451	\$ 93.194
11/01/2025	22	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.193	\$ 0.130	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.012	\$ 13.546	\$ 93.289
11/01/2025	23	\$ 79.743	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.280	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.086	\$ 13.565	\$ 93.308
12/01/2025	0	\$ 79.743	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.521	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.308	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.148	\$ 13.634	\$ 93.377
12/01/2025	1	\$ 86.766	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.597	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.383	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.198	\$ -	\$ 1.200	\$ 14.039	\$ 100.805
12/01/2025	2	\$ 86.766	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.375	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.342	\$ -	\$ 1.244	\$ 14.202	\$ 100.968
12/01/2025	3	\$ 86.766	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.272	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.258	\$ 13.723	\$ 100.489

Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR MRS
12/01/2025	4	\$ 86.766	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.654	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.390	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.177	\$ -	\$ 1.284	\$ 14.171	\$ 100.937
12/01/2025	5	\$ 73.212	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.083	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.276	\$ 13.574	\$ 86.786
12/01/2025	6	\$ 78.495	\$ 0.655	\$ 0.944	\$ 9.471	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.929	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.293	\$ 13.347	\$ 91.842
12/01/2025	7	\$ 78.495	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.694	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.394	\$ 13.301	\$ 91.796
12/01/2025	8	\$ 73.212	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.509	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.577	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.601	\$ 13.346	\$ 86.558
12/01/2025	9	\$ 73.212	\$ 0.684	\$ 0.944	\$ 9.903	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.403	\$ -	\$ 0.013	\$ -	\$ -	\$ 1.751	\$ 14.744	\$ 87.957
12/01/2025	10	\$ -	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.653	\$ 0.046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.677	\$ 13.000	\$ 13.000
12/01/2025	11	\$ -	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.539	\$ 0.046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.594	\$ 12.794	\$ 12.794
12/01/2025	12	\$ 73.212	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.515	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.144	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.550	\$ 13.869	\$ 87.081
12/01/2025	13	\$ 73.212	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.509	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.933	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.544	\$ 13.645	\$ 86.857
12/01/2025	14	\$ 73.212	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.379	\$ 0.017	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.427	\$ 14.031	\$ 87.244
12/01/2025	15	\$ 78.495	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.520	\$ 0.047	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.267	\$ 14.067	\$ 92.562
12/01/2025	16	\$ 78.495	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.622	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.525	\$ 0.048	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.111	\$ 13.971	\$ 92.466
12/01/2025	17	\$ 119.500	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.046	\$ -	\$ 2.068	\$ 0.048	\$ 0.007	\$ 0.303	\$ -	\$ 1.018	\$ 14.665	\$ 134.165
12/01/2025	18	\$ 126.810	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.046	\$ -	\$ 2.085	\$ 0.048	\$ 0.007	\$ 0.126	\$ -	\$ 0.915	\$ 14.391	\$ 141.201
12/01/2025	19	\$ 126.810	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.533	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.873	\$ 0.048	\$ 0.007	\$ 0.052	\$ -	\$ 0.898	\$ 14.059	\$ 140.869
12/01/2025	20	\$ 126.810	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.543	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.817	\$ 0.049	\$ 0.007	\$ 0.244	\$ -	\$ 0.916	\$ 14.225	\$ 141.035
12/01/2025	21	\$ 119.500	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.538	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.757	\$ 0.047	\$ 0.007	\$ 0.352	\$ -	\$ 0.967	\$ 14.317	\$ 133.817
12/01/2025	22	\$ 86.766	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.472	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.092	\$ -	\$ 1.034	\$ 13.824	\$ 100.590
12/01/2025	23	\$ 86.766	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.487	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.144	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.235	\$ -	\$ 1.100	\$ 13.620	\$ 100.386
13/01/2025	0	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.572	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.460	\$ -	\$ 1.172	\$ 14.435	\$ 100.581
13/01/2025	1	\$ 86.146	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.592	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.503	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.373	\$ -	\$ 1.210	\$ 14.341	\$ 100.487
13/01/2025	2	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.352	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.100	\$ -	\$ 1.239	\$ 13.932	\$ 93.109
13/01/2025	3	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.396	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.109	\$ -	\$ 1.249	\$ 13.968	\$ 93.145
13/01/2025	4	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.481	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.111	\$ -	\$ 1.236	\$ 14.059	\$ 93.236
13/01/2025	5	\$ 79.177	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.618	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.551	\$ 0.021	\$ 0.008	\$ 0.049	\$ -	\$ 1.152	\$ 14.055	\$ 93.232
13/01/2025	6	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.529	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.523	\$ 0.073	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.086	\$ 13.868	\$ 93.045
13/01/2025	7	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.309	\$ 0.164	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.046	\$ 13.740	\$ 92.917
13/01/2025	8	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.349	\$ 0.200	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.089	\$ 13.859	\$ 93.036
13/01/2025	9	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.427	\$ 0.237	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.137	\$ 14.028	\$ 93.205
13/01/2025	10	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.581	\$ 0.251	\$ 0.008	\$ 0.015	\$ -	\$ 1.140	\$ 14.221	\$ 93.398
13/01/2025	11	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.439	\$ 0.281	\$ 0.008	\$ 0.008	\$ -	\$ 1.116	\$ 14.078	\$ 93.255
13/01/2025	12	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.419	\$ 0.288	\$ 0.008	\$ 0.038	\$ -	\$ 1.124	\$ 14.092	\$ 93.269
13/01/2025	13	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.485	\$ 0.280	\$ 0.008	\$ 0.038	\$ -	\$ 1.039	\$ 14.071	\$ 93.248
13/01/2025	14	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.463	\$ 0.285	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.969	\$ 13.955	\$ 93.132
13/01/2025	15	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.519	\$ 0.308	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.897	\$ 13.956	\$ 93.133
13/01/2025	16	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.410	\$ 0.326	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.863	\$ 13.821	\$ 92.998
13/01/2025	17	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.446	\$ 0.300	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.847	\$ 13.823	\$ 93.000
13/01/2025	18	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.596	\$ 0.305	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.800	\$ 13.953	\$ 93.130
13/01/2025	19	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.443	\$ 0.306	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.806	\$ 13.799	\$ 92.976
13/01/2025	20	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.323	\$ 0.266	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.824	\$ 13.639	\$ 92.816
13/01/2025	21	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.276	\$ 0.228	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.869	\$ 13.574	\$ 92.751
13/01/2025	22	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.216	\$ 0.169	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.941	\$ 13.537	\$ 92.714
13/01/2025	23	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.303	\$ 0.095	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.018	\$ 13.613	\$ 92.790
14/01/2025	0	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.525	\$ 0.062	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.069	\$ 13.900	\$ 93.077
14/01/2025	1	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.441	\$ 0.005	\$ 0.008	\$ 0.020	\$ -	\$ 1.109	\$ 13.817	\$ 92.994
14/01/2025	2	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.450	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.039	\$ -	\$ 1.130	\$ 13.844	\$ 93.021
14/01/2025	3	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.588	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.448	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.071	\$ -	\$ 1.154	\$ 13.922	\$ 93.099
14/01/2025	4	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.481	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.051	\$ -	\$ 1.131	\$ 13.890	\$ 93.067
14/01/2025	5	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.614	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.529	\$ 0.020	\$ 0.008	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.089	\$ 13.960	\$ 93.137
14/01/2025	6	\$ 79.177	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.509	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.472	\$ 0.120	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.023	\$ 13.779	\$ 92.956
14/01/2025	7	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.244	\$ 0.189	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.992	\$ 13.634	\$ 92.811
14/01/2025	8	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.193	\$ 0.221	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.006	\$ 13.624	\$ 92.801
14/01/2025	9	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.213	\$ 0.250	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.040	\$ 13.697	\$ 92.874
14/01/2025	10	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.529	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.254	\$ 0.238	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.070	\$ 13.747	\$ 92.924
14/01/2025	11	\$ 79.177	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.524	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.332	\$ 0.231	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.056	\$ 13.799	\$ 92.976
14/01/2025	12	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.148	\$ 0.264	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.069	\$ 13.683	\$ 92.860
14/01/2025	13	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.390	\$ 0.266	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.005	\$ 13.878	\$ 93.055
14/01/2025	14	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.455	\$ 0.286	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.940	\$ 13.882	\$ 93.059
14/01/2025	15	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.321	\$ 0.292	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.871	\$ 13.707	\$ 92.884
14/01/2025	16	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.319	\$ 0.296	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.862	\$ 13.692	\$ 92.869
14/01/2025	17	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.331	\$ 0.298	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.858	\$ 13.683	\$ 92.860
14/01/2025	18	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.431	\$ 0.292	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.812	\$ 13.765	\$ 92.942
14/01/2025	19	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.299	\$ 0.226	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.823	\$ 13.565	\$ 92.742
14/01/2025	20	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.209	\$ 0.196	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.853	\$ 13.463	\$ 92.640
14/01/2025	21	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.533	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.180	\$ 0.081	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.910	\$ 13.360	\$ 92.537
14/01/2025	22	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.532	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.096	\$ 0.051	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.989	\$ 13.325	\$ 92.502

Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR MRS
14/01/2025	23	\$ 79.177	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.518	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.132	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.057	\$ 13.363	\$ 92.540
15/01/2025	0	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.543	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.333	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.115	\$ 13.649	\$ 92.826
15/01/2025	1	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.592	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.278	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.130	\$ -	\$ 1.166	\$ 13.827	\$ 93.004
15/01/2025	2	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.290	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.134	\$ -	\$ 1.182	\$ 13.798	\$ 92.975
15/01/2025	3	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.328	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.136	\$ -	\$ 1.205	\$ 13.868	\$ 93.045
15/01/2025	4	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.399	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.134	\$ -	\$ 1.186	\$ 13.936	\$ 93.113
15/01/2025	5	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.607	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.513	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.085	\$ -	\$ 1.124	\$ 13.991	\$ 93.168
15/01/2025	6	\$ 79.177	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.501	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.316	\$ 0.026	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.082	\$ 13.580	\$ 92.757
15/01/2025	7	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.132	\$ 0.157	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.076	\$ 13.567	\$ 92.744
15/01/2025	8	\$ 79.177	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.620	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.122	\$ 0.179	\$ 0.008	\$ 0.038	\$ -	\$ 1.150	\$ 13.772	\$ 92.949
15/01/2025	9	\$ 79.177	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.614	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.215	\$ 0.195	\$ 0.009	\$ 0.138	\$ -	\$ 1.223	\$ 14.048	\$ 93.225
15/01/2025	10	\$ 79.177	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.651	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.416	\$ 0.201	\$ 0.009	\$ 0.136	\$ -	\$ 1.203	\$ 14.272	\$ 93.449
15/01/2025	11	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.263	\$ 0.248	\$ 0.009	\$ 0.130	\$ -	\$ 1.173	\$ 14.028	\$ 93.205
15/01/2025	12	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.309	\$ 0.254	\$ 0.009	\$ 0.133	\$ -	\$ 1.183	\$ 14.112	\$ 93.289
15/01/2025	13	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.424	\$ 0.248	\$ 0.008	\$ 0.073	\$ -	\$ 1.098	\$ 14.081	\$ 93.258
15/01/2025	14	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.408	\$ 0.249	\$ 0.007	\$ 0.024	\$ -	\$ 1.019	\$ 13.935	\$ 93.112
15/01/2025	15	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.443	\$ 0.257	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.943	\$ 13.880	\$ 93.057
15/01/2025	16	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.420	\$ 0.260	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.891	\$ 13.809	\$ 92.986
15/01/2025	17	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.347	\$ 0.254	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.866	\$ 13.685	\$ 92.862
15/01/2025	18	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.441	\$ 0.268	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.819	\$ 13.761	\$ 92.938
15/01/2025	19	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.268	\$ 0.239	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.827	\$ 13.563	\$ 92.740
15/01/2025	20	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.248	\$ 0.181	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.850	\$ 13.491	\$ 92.668
15/01/2025	21	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.535	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.075	\$ 0.122	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.903	\$ 13.291	\$ 92.468
15/01/2025	22	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.109	\$ 0.081	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.977	\$ 13.383	\$ 92.560
15/01/2025	23	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.529	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.164	\$ 0.027	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.049	\$ 13.425	\$ 92.602
16/01/2025	0	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.356	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.113	\$ 13.682	\$ 92.859
16/01/2025	1	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.605	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.300	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.130	\$ -	\$ 1.152	\$ 13.849	\$ 93.026
16/01/2025	2	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.453	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.096	\$ -	\$ 1.181	\$ 13.950	\$ 100.096
16/01/2025	3	\$ 86.146	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.531	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.456	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.101	\$ -	\$ 1.188	\$ 13.934	\$ 100.080
16/01/2025	4	\$ 86.146	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.604	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.594	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.008	\$ -	\$ 1.177	\$ 14.046	\$ 100.192
16/01/2025	5	\$ 86.146	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.588	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.741	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.204	\$ -	\$ 1.113	\$ 14.306	\$ 100.452
16/01/2025	6	\$ 79.177	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.518	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.375	\$ 0.055	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.070	\$ 13.675	\$ 92.852
16/01/2025	7	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.535	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.930	\$ 0.145	\$ 0.008	\$ 0.008	\$ -	\$ 1.079	\$ 13.354	\$ 92.531
16/01/2025	8	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.117	\$ 0.131	\$ 0.008	\$ 0.129	\$ -	\$ 1.149	\$ 13.743	\$ 92.920
16/01/2025	9	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.241	\$ 0.182	\$ 0.009	\$ 0.132	\$ -	\$ 1.195	\$ 13.975	\$ 93.152
16/01/2025	10	\$ 79.177	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.615	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.335	\$ 0.184	\$ 0.009	\$ 0.136	\$ -	\$ 1.207	\$ 14.141	\$ 93.318
16/01/2025	11	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.599	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.338	\$ 0.202	\$ 0.009	\$ 0.136	\$ -	\$ 1.203	\$ 14.140	\$ 93.317
16/01/2025	12	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.354	\$ 0.208	\$ 0.009	\$ 0.136	\$ -	\$ 1.203	\$ 14.136	\$ 93.313
16/01/2025	13	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.600	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.562	\$ 0.212	\$ 0.008	\$ 0.097	\$ -	\$ 1.121	\$ 14.253	\$ 93.430
16/01/2025	14	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.478	\$ 0.246	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.007	\$ 13.968	\$ 93.145
16/01/2025	15	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.588	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.487	\$ 0.261	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.927	\$ 13.922	\$ 93.099
16/01/2025	16	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.404	\$ 0.281	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.881	\$ 13.783	\$ 92.960
16/01/2025	17	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.369	\$ 0.282	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.862	\$ 13.735	\$ 92.912
16/01/2025	18	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.432	\$ 0.252	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.820	\$ 13.739	\$ 92.916
16/01/2025	19	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.274	\$ 0.257	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.827	\$ 13.577	\$ 92.754
16/01/2025	20	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.182	\$ 0.196	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.864	\$ 13.454	\$ 92.631
16/01/2025	21	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.082	\$ 0.190	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.919	\$ 13.385	\$ 92.562
16/01/2025	22	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.105	\$ 0.085	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.998	\$ 13.402	\$ 92.579
16/01/2025	23	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.532	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.237	\$ 0.057	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.049	\$ 13.532	\$ 92.709
17/01/2025	0	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.539	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.281	\$ 0.043	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.110	\$ 13.630	\$ 92.807
17/01/2025	1	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.612	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.325	\$ 0.005	\$ 0.009	\$ 0.131	\$ -	\$ 1.166	\$ 13.902	\$ 93.079
17/01/2025	2	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.301	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.132	\$ -	\$ 1.193	\$ 13.854	\$ 93.031
17/01/2025	3	\$ 79.177	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.628	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.353	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.134	\$ -	\$ 1.212	\$ 13.991	\$ 93.168
17/01/2025	4	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.416	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.135	\$ -	\$ 1.194	\$ 13.985	\$ 93.162
17/01/2025	5	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.287	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.099	\$ -	\$ 1.141	\$ 13.756	\$ 92.933
17/01/2025	6	\$ 79.177	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.506	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.343	\$ 0.038	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.094	\$ 13.636	\$ 92.813
17/01/2025	7	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.158	\$ 0.099	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.104	\$ 13.573	\$ 92.750
17/01/2025	8	\$ 79.177	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.618	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.032	\$ 0.129	\$ 0.009	\$ 0.092	\$ -	\$ 1.187	\$ 13.722	\$ 92.899
17/01/2025	9	\$ 79.177	\$ 0.671	\$ 0.944	\$ 9.715	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.311	\$ 0.166	\$ 0.009	\$ 0.142	\$ -	\$ 1.270	\$ 14.275	\$ 93.452
17/01/2025	10	\$ 79.177	\$ 0.681	\$ 0.944	\$ 9.851	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.466	\$ 0.220	\$ 0.009	\$ 0.141	\$ -	\$ 1.281	\$ 14.639	\$ 93.816
17/01/2025	11	\$ 79.177	\$ 0.670	\$ 0.944	\$ 9.699	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.416	\$ 0.241	\$ 0.009	\$ 0.137	\$ -	\$ 1.240	\$ 14.403	\$ 93.580
17/01/2025	12	\$ 79.177	\$ 0.676	\$ 0.944	\$ 9.785	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.441	\$ 0.245	\$ 0.009	\$ 0.138	\$ -	\$ 1.249	\$ 14.532	\$ 93.709
17/01/2025	13	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.539	\$ 0.237	\$ 0.008	\$ 0.122	\$ -	\$ 1.151	\$ 14.300	\$ 93.477
17/01/2025	14	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.527	\$ 0.241	\$ 0.008	\$ 0.018	\$ -	\$ 1.057	\$ 14.068	\$ 93.245
17/01/2025	15	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.597	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.532	\$ 0.279	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.980	\$ 14.047	\$ 93.224
17/01/2025	16	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.427	\$ 0.302	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.930	\$ 13.878	\$ 93.055
17/01/2025	17	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.372	\$ 0.293	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.885	\$ 13.763	\$ 92.940



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR MRS
17/01/2025	18	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.440	\$ 0.247	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.834	\$ 13.752	\$ 92.929
17/01/2025	19	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.296	\$ 0.238	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.840	\$ 13.594	\$ 92.776
17/01/2025	20	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.223	\$ 0.121	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.877	\$ 13.439	\$ 92.616
17/01/2025	21	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.183	\$ 0.068	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.925	\$ 13.374	\$ 92.551
17/01/2025	22	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.202	\$ 0.055	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.001	\$ 13.470	\$ 92.647
17/01/2025	23	\$ 79.177	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.510	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.184	\$ 0.041	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.068	\$ 13.458	\$ 92.635
18/01/2025	0	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.440	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.133	\$ 13.812	\$ 92.989
18/01/2025	1	\$ 79.177	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.645	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.394	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.120	\$ -	\$ 1.176	\$ 14.000	\$ 93.177
18/01/2025	2	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.435	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.130	\$ -	\$ 1.208	\$ 13.980	\$ 93.157
18/01/2025	3	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.412	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.137	\$ -	\$ 1.223	\$ 14.002	\$ 93.179
18/01/2025	4	\$ 79.177	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.624	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.393	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.133	\$ -	\$ 1.215	\$ 14.028	\$ 93.205
18/01/2025	5	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.389	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.112	\$ -	\$ 1.187	\$ 13.943	\$ 93.120
18/01/2025	6	\$ 79.177	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.506	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.209	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.156	\$ 13.526	\$ 92.703
18/01/2025	7	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.956	\$ 0.002	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.208	\$ 13.394	\$ 92.571
18/01/2025	8	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.231	\$ 0.052	\$ 0.010	\$ 0.133	\$ -	\$ 1.318	\$ 13.961	\$ 93.138
18/01/2025	9	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.337	\$ 0.089	\$ 0.010	\$ 0.140	\$ -	\$ 1.397	\$ 14.171	\$ 93.348
18/01/2025	10	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.609	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.420	\$ 0.120	\$ 0.010	\$ 0.137	\$ -	\$ 1.427	\$ 14.377	\$ 93.554
18/01/2025	11	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.606	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.410	\$ 0.142	\$ 0.010	\$ 0.134	\$ -	\$ 1.418	\$ 14.375	\$ 93.552
18/01/2025	12	\$ 79.177	\$ 0.683	\$ 0.944	\$ 9.878	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.368	\$ 0.166	\$ 0.011	\$ 0.136	\$ -	\$ 1.465	\$ 14.695	\$ 93.872
18/01/2025	13	\$ 79.177	\$ 0.673	\$ 0.944	\$ 9.734	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.488	\$ 0.175	\$ 0.010	\$ 0.129	\$ -	\$ 1.439	\$ 14.639	\$ 93.816
18/01/2025	14	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.611	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.558	\$ 0.180	\$ 0.010	\$ 0.150	\$ -	\$ 1.322	\$ 14.485	\$ 93.662
18/01/2025	15	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.427	\$ 0.166	\$ 0.008	\$ 0.085	\$ -	\$ 1.186	\$ 14.075	\$ 93.252
18/01/2025	16	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.490	\$ 0.162	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.049	\$ 13.946	\$ 93.123
18/01/2025	17	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.447	\$ 0.190	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.951	\$ 13.822	\$ 92.999
18/01/2025	18	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.477	\$ 0.169	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.877	\$ 13.759	\$ 92.936
18/01/2025	19	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.334	\$ 0.170	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.876	\$ 13.607	\$ 92.784
18/01/2025	20	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.300	\$ 0.107	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.907	\$ 13.537	\$ 92.714
18/01/2025	21	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.246	\$ 0.057	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.956	\$ 13.480	\$ 92.657
18/01/2025	22	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.272	\$ 0.036	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.016	\$ 13.554	\$ 92.731
18/01/2025	23	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.338	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.082	\$ 13.613	\$ 92.790
19/01/2025	0	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.519	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.500	\$ -	\$ 1.139	\$ 14.380	\$ 100.526
19/01/2025	1	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.478	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.179	\$ -	\$ 1.191	\$ 14.077	\$ 100.223
19/01/2025	2	\$ 86.146	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.477	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.341	\$ -	\$ 1.218	\$ 14.235	\$ 100.381
19/01/2025	3	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.540	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.336	\$ -	\$ 1.229	\$ 14.313	\$ 100.459
19/01/2025	4	\$ 86.146	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.522	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.498	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.244	\$ -	\$ 1.249	\$ 14.171	\$ 100.317
19/01/2025	5	\$ 74.451	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.299	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.242	\$ 13.754	\$ 88.205
19/01/2025	6	\$ 78.738	\$ 0.652	\$ 0.944	\$ 9.438	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.367	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.301	\$ 13.758	\$ 92.497
19/01/2025	7	\$ 78.738	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.355	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.339	\$ 13.938	\$ 92.676
19/01/2025	8	\$ 74.451	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.121	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.471	\$ 13.811	\$ 88.263
19/01/2025	9	\$ 74.451	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.654	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.664	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.675	\$ 14.662	\$ 89.113
19/01/2025	10	\$ 69.989	\$ 0.655	\$ 0.944	\$ 9.470	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.346	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.626	\$ 14.097	\$ 84.086
19/01/2025	11	\$ 69.989	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.512	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.846	\$ 0.035	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.606	\$ 13.657	\$ 83.646
19/01/2025	12	\$ 4.828	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.601	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.152	\$ 0.116	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.605	\$ 13.138	\$ 17.966
19/01/2025	13	\$ 74.451	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.612	\$ 0.149	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.530	\$ 14.550	\$ 89.001
19/01/2025	14	\$ 74.451	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.505	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.320	\$ 0.150	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.438	\$ 14.071	\$ 88.522
19/01/2025	15	\$ 78.381	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.483	\$ 0.154	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.297	\$ 14.183	\$ 92.564
19/01/2025	16	\$ 86.146	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.589	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.716	\$ 0.160	\$ 0.008	\$ 0.141	\$ -	\$ 1.120	\$ 14.386	\$ 100.532
19/01/2025	17	\$ 86.146	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.573	\$ 0.164	\$ 0.007	\$ 0.362	\$ -	\$ 0.991	\$ 14.337	\$ 100.483
19/01/2025	18	\$ 86.146	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.635	\$ 0.176	\$ 0.007	\$ 0.529	\$ -	\$ 0.899	\$ 14.484	\$ 100.630
19/01/2025	19	\$ 86.146	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.588	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.517	\$ 0.179	\$ 0.006	\$ 0.466	\$ -	\$ 0.881	\$ 14.290	\$ 100.436
19/01/2025	20	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.318	\$ 0.176	\$ 0.007	\$ 0.367	\$ -	\$ 0.894	\$ 13.966	\$ 100.112
19/01/2025	21	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.298	\$ 0.091	\$ 0.007	\$ 0.384	\$ -	\$ 0.944	\$ 13.917	\$ 100.063
19/01/2025	22	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.251	\$ 0.029	\$ 0.007	\$ 0.391	\$ -	\$ 1.023	\$ 13.902	\$ 100.048
19/01/2025	23	\$ 86.146	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.508	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.167	\$ 0.023	\$ 0.008	\$ 0.485	\$ -	\$ 1.090	\$ 13.928	\$ 100.074
20/01/2025	0	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.392	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.304	\$ -	\$ 1.150	\$ 14.049	\$ 100.195
20/01/2025	1	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.220	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.169	\$ -	\$ 1.182	\$ 13.772	\$ 99.918
20/01/2025	2	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.263	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.245	\$ -	\$ 1.209	\$ 13.936	\$ 100.082
20/01/2025	3	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.463	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.140	\$ -	\$ 1.222	\$ 14.034	\$ 100.180
20/01/2025	4	\$ 86.146	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.609	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.072	\$ -	\$ 1.202	\$ 14.138	\$ 100.284
20/01/2025	5	\$ 86.146	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.645	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.635	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.221	\$ -	\$ 1.118	\$ 14.284	\$ 100.430
20/01/2025	6	\$ 86.146	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.515	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.541	\$ 0.080	\$ 0.008	\$ 0.460	\$ -	\$ 1.054	\$ 14.306	\$ 100.452
20/01/2025	7	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.177	\$ 0.153	\$ 0.008	\$ 0.420	\$ -	\$ 1.043	\$ 14.002	\$ 100.148
20/01/2025	8	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.414	\$ 0.195	\$ 0.008	\$ 0.284	\$ -	\$ 1.068	\$ 14.181	\$ 100.327
20/01/2025	9	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.421	\$ 0.203	\$ 0.008	\$ 0.163	\$ -	\$ 1.106	\$ 14.121	\$ 100.267
20/01/2025	10	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.554	\$ 0.223	\$ 0.008	\$ 0.207	\$ -	\$ 1.123	\$ 14.352	\$ 100.498
20/01/2025	11	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.505	\$ 0.250	\$ 0.008	\$ 0.129	\$ -	\$ 1.102	\$ 14.215	\$ 100.361
20/01/2025	12	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.403	\$ 0.296	\$ 0.008	\$ 0.292	\$ -	\$ 1.109	\$ 14.324	\$ 100.470

Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMIS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP. EFI	RFC	CCT	CSIS	PR MRS
20/01/2025	13	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.580	\$ 0.286	\$ 0.008	\$ 0.236	\$ -	\$ 1.043	\$ 14.376	\$ 100.522
20/01/2025	14	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.379	\$ 0.282	\$ 0.007	\$ 0.308	\$ -	\$ 0.966	\$ 14.146	\$ 100.292
20/01/2025	15	\$ 86.146	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.592	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.652	\$ 0.287	\$ 0.007	\$ 0.408	\$ -	\$ 0.898	\$ 14.497	\$ 100.643
20/01/2025	16	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.417	\$ 0.302	\$ 0.006	\$ 0.279	\$ -	\$ 0.863	\$ 14.072	\$ 100.218
20/01/2025	17	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.511	\$ 0.304	\$ 0.006	\$ 0.258	\$ -	\$ 0.855	\$ 14.146	\$ 100.292
20/01/2025	18	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.639	\$ 0.311	\$ 0.006	\$ 0.276	\$ -	\$ 0.805	\$ 14.266	\$ 100.412
20/01/2025	19	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.473	\$ 0.308	\$ 0.006	\$ 0.382	\$ -	\$ 0.801	\$ 14.191	\$ 100.337
20/01/2025	20	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.381	\$ 0.290	\$ 0.006	\$ 0.266	\$ -	\$ 0.824	\$ 13.968	\$ 100.114
20/01/2025	21	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.294	\$ 0.195	\$ 0.006	\$ 0.284	\$ -	\$ 0.880	\$ 13.851	\$ 99.997
20/01/2025	22	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.259	\$ 0.148	\$ 0.007	\$ 0.310	\$ -	\$ 0.962	\$ 13.878	\$ 100.024
20/01/2025	23	\$ 86.146	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.527	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.279	\$ 0.094	\$ 0.008	\$ 0.335	\$ -	\$ 1.037	\$ 13.928	\$ 100.074
21/01/2025	0	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.343	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.328	\$ -	\$ 1.098	\$ 13.998	\$ 100.144
21/01/2025	1	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.410	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.387	\$ -	\$ 1.136	\$ 14.158	\$ 100.304
21/01/2025	2	\$ 86.146	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.605	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.362	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.429	\$ -	\$ 1.162	\$ 14.220	\$ 100.366
21/01/2025	3	\$ 86.146	\$ 0.672	\$ 0.944	\$ 9.724	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.359	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.580	\$ -	\$ 1.180	\$ 14.513	\$ 100.659
21/01/2025	4	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.467	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.245	\$ -	\$ 1.159	\$ 14.099	\$ 100.245
21/01/2025	5	\$ 86.146	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.628	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.468	\$ 0.013	\$ 0.008	\$ 0.293	\$ -	\$ 1.088	\$ 14.354	\$ 100.500
21/01/2025	6	\$ 86.146	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.339	\$ 0.066	\$ 0.007	\$ 0.360	\$ -	\$ 1.043	\$ 14.005	\$ 100.151
21/01/2025	7	\$ 86.146	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.524	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.142	\$ 0.126	\$ 0.007	\$ 0.201	\$ -	\$ 1.044	\$ 13.692	\$ 99.838
21/01/2025	8	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.335	\$ 0.174	\$ 0.008	\$ 0.285	\$ -	\$ 1.089	\$ 14.091	\$ 100.237
21/01/2025	9	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.448	\$ 0.223	\$ 0.008	\$ 0.282	\$ -	\$ 1.110	\$ 14.271	\$ 100.417
21/01/2025	10	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.350	\$ 0.243	\$ 0.008	\$ 0.285	\$ -	\$ 1.111	\$ 14.193	\$ 100.339
21/01/2025	11	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.422	\$ 0.265	\$ 0.008	\$ 0.309	\$ -	\$ 1.087	\$ 14.287	\$ 100.433
21/01/2025	12	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.448	\$ 0.279	\$ 0.008	\$ 0.243	\$ -	\$ 1.090	\$ 14.262	\$ 100.408
21/01/2025	13	\$ 86.146	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.622	\$ 0.268	\$ 0.007	\$ 0.380	\$ -	\$ 1.002	\$ 14.465	\$ 100.611
21/01/2025	14	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.484	\$ 0.267	\$ 0.007	\$ 0.311	\$ -	\$ 0.938	\$ 14.215	\$ 100.361
21/01/2025	15	\$ 86.146	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.550	\$ 0.271	\$ 0.006	\$ 0.335	\$ -	\$ 0.886	\$ 14.239	\$ 100.385
21/01/2025	16	\$ 86.146	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.539	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.291	\$ 0.298	\$ 0.006	\$ 0.222	\$ -	\$ 0.862	\$ 13.868	\$ 100.014
21/01/2025	17	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.584	\$ 0.298	\$ 0.006	\$ 0.336	\$ -	\$ 0.849	\$ 14.307	\$ 100.453
21/01/2025	18	\$ 86.146	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.809	\$ 0.259	\$ 0.006	\$ 0.219	\$ -	\$ 0.801	\$ 14.339	\$ 100.485
21/01/2025	19	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.594	\$ 0.235	\$ 0.006	\$ 0.214	\$ -	\$ 0.802	\$ 14.086	\$ 100.232
21/01/2025	20	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.384	\$ 0.229	\$ 0.006	\$ 0.221	\$ -	\$ 0.832	\$ 13.875	\$ 100.021
21/01/2025	21	\$ 86.146	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.524	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.219	\$ 0.074	\$ 0.006	\$ 0.256	\$ -	\$ 0.885	\$ 13.613	\$ 99.759
21/01/2025	22	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.272	\$ 0.044	\$ 0.007	\$ 0.338	\$ -	\$ 0.960	\$ 13.827	\$ 99.973
21/01/2025	23	\$ 86.146	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.515	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.301	\$ 0.028	\$ 0.008	\$ 0.420	\$ -	\$ 1.027	\$ 13.947	\$ 100.093
22/01/2025	0	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.610	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.350	\$ -	\$ 1.084	\$ 14.280	\$ 100.426
22/01/2025	1	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.417	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.393	\$ -	\$ 1.116	\$ 14.147	\$ 100.293
22/01/2025	2	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.537	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.374	\$ -	\$ 1.146	\$ 14.278	\$ 100.424
22/01/2025	3	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.568	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.313	\$ -	\$ 1.159	\$ 14.250	\$ 100.396
22/01/2025	4	\$ 86.146	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.704	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.200	\$ -	\$ 1.135	\$ 14.290	\$ 100.436
22/01/2025	5	\$ 86.146	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.588	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.739	\$ 0.003	\$ 0.008	\$ 0.357	\$ -	\$ 1.076	\$ 14.422	\$ 100.568
22/01/2025	6	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.545	\$ 0.103	\$ 0.007	\$ 0.510	\$ -	\$ 1.018	\$ 14.383	\$ 100.529
22/01/2025	7	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.515	\$ 0.171	\$ 0.007	\$ 0.436	\$ -	\$ 1.016	\$ 14.370	\$ 100.516
22/01/2025	8	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.318	\$ 0.199	\$ 0.008	\$ 0.310	\$ -	\$ 1.055	\$ 14.104	\$ 100.250
22/01/2025	9	\$ 86.146	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.526	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.295	\$ 0.179	\$ 0.008	\$ 0.253	\$ -	\$ 1.106	\$ 14.016	\$ 100.162
22/01/2025	10	\$ 86.146	\$ 0.654	\$ 0.944	\$ 9.463	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.437	\$ 0.206	\$ 0.008	\$ 0.314	\$ -	\$ 1.140	\$ 14.212	\$ 100.358
22/01/2025	11	\$ 86.146	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.615	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.734	\$ 0.244	\$ 0.008	\$ 0.298	\$ -	\$ 1.104	\$ 14.657	\$ 100.803
22/01/2025	12	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.302	\$ 0.250	\$ 0.008	\$ 0.366	\$ -	\$ 1.150	\$ 14.289	\$ 100.435
22/01/2025	13	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.682	\$ 0.246	\$ 0.008	\$ 0.109	\$ -	\$ 1.099	\$ 14.375	\$ 100.521
22/01/2025	14	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.477	\$ 0.246	\$ 0.007	\$ 0.133	\$ -	\$ 1.014	\$ 14.114	\$ 100.260
22/01/2025	15	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.498	\$ 0.259	\$ 0.007	\$ 0.218	\$ -	\$ 0.958	\$ 14.149	\$ 100.295
22/01/2025	16	\$ 86.146	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.539	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.409	\$ 0.257	\$ 0.007	\$ 0.363	\$ -	\$ 0.917	\$ 14.140	\$ 100.286
22/01/2025	17	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.543	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.452	\$ 0.248	\$ 0.007	\$ 0.380	\$ -	\$ 0.893	\$ 14.172	\$ 100.318
22/01/2025	18	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.606	\$ 0.205	\$ 0.006	\$ 0.366	\$ -	\$ 0.834	\$ 14.243	\$ 100.389
22/01/2025	19	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.416	\$ 0.206	\$ 0.006	\$ 0.417	\$ -	\$ 0.834	\$ 14.098	\$ 100.244
22/01/2025	20	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.333	\$ 0.195	\$ 0.006	\$ 0.328	\$ -	\$ 0.865	\$ 13.930	\$ 100.076
22/01/2025	21	\$ 86.146	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.531	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.248	\$ 0.117	\$ 0.007	\$ 0.420	\$ -	\$ 0.918	\$ 13.889	\$ 100.035
22/01/2025	22	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.367	\$ 0.055	\$ 0.007	\$ 0.424	\$ -	\$ 1.003	\$ 14.061	\$ 100.207
22/01/2025	23	\$ 86.146	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.539	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.403	\$ 0.004	\$ 0.008	\$ 0.406	\$ -	\$ 1.064	\$ 14.073	\$ 100.219
23/01/2025	0	\$ 86.146	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.612	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.548	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.437	\$ -	\$ 1.113	\$ 14.371	\$ 100.517
23/01/2025	1	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.528	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.390	\$ -	\$ 1.151	\$ 14.286	\$ 100.432
23/01/2025	2	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.530	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.277	\$ -	\$ 1.172	\$ 14.199	\$ 100.345
23/01/2025	3	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.509	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.357	\$ -	\$ 1.183	\$ 14.277	\$ 100.423
23/01/2025	4	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.471	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.167	\$ 13.865	\$ 93.042
23/01/2025	5	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.610	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.674	\$ 0.024	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.101	\$ 14.070	\$ 93.247
23/01/2025	6	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.348	\$ 0.101	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.053	\$ 13.700	\$ 92.877
23/01/2025	7	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.223	\$ 0.134	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.088	\$ 13.669	\$ 92.846



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
23/01/2025	8	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.343	\$ 0.187	\$ 0.008	\$ 0.093	\$ -	\$ 1.167	\$ 14.032	\$ 93.209
23/01/2025	9	\$ 79.177	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.628	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.460	\$ 0.221	\$ 0.009	\$ 0.095	\$ -	\$ 1.229	\$ 14.297	\$ 93.474
23/01/2025	10	\$ 86.146	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.638	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.786	\$ 0.229	\$ 0.009	\$ 0.025	\$ -	\$ 1.250	\$ 14.593	\$ 100.739
23/01/2025	11	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.706	\$ 0.221	\$ 0.009	\$ 0.004	\$ -	\$ 1.236	\$ 14.409	\$ 100.555
23/01/2025	12	\$ 86.146	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.618	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.679	\$ 0.225	\$ 0.009	\$ 0.039	\$ -	\$ 1.244	\$ 14.468	\$ 100.614
23/01/2025	13	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.755	\$ 0.218	\$ 0.008	\$ 0.019	\$ -	\$ 1.170	\$ 14.365	\$ 100.511
23/01/2025	14	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.603	\$ 0.215	\$ 0.008	\$ 0.144	\$ -	\$ 1.068	\$ 14.265	\$ 100.411
23/01/2025	15	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.535	\$ 0.244	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.989	\$ 14.014	\$ 93.191
23/01/2025	16	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.437	\$ 0.269	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.932	\$ 13.849	\$ 93.026
23/01/2025	17	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.412	\$ 0.217	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.897	\$ 13.770	\$ 92.947
23/01/2025	18	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.501	\$ 0.183	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.844	\$ 13.767	\$ 92.944
23/01/2025	19	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.355	\$ 0.159	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.843	\$ 13.569	\$ 92.746
23/01/2025	20	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.235	\$ 0.097	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.868	\$ 13.402	\$ 92.579
23/01/2025	21	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.532	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.166	\$ 0.044	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.932	\$ 13.329	\$ 92.506
23/01/2025	22	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.239	\$ 0.005	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.014	\$ 13.480	\$ 92.657
23/01/2025	23	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.294	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.081	\$ 13.576	\$ 92.753
24/01/2025	0	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.323	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.135	\$ 13.672	\$ 92.849
24/01/2025	1	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.327	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.106	\$ -	\$ 1.178	\$ 13.835	\$ 93.012
24/01/2025	2	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.543	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.341	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.123	\$ -	\$ 1.204	\$ 13.868	\$ 93.045
24/01/2025	3	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.598	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.336	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.137	\$ -	\$ 1.227	\$ 13.960	\$ 93.137
24/01/2025	4	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.455	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.117	\$ -	\$ 1.193	\$ 13.974	\$ 93.151
24/01/2025	5	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.613	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.592	\$ 0.015	\$ 0.008	\$ 0.011	\$ -	\$ 1.115	\$ 14.008	\$ 93.185
24/01/2025	6	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.405	\$ 0.078	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.070	\$ 13.756	\$ 92.933
24/01/2025	7	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.082	\$ 0.107	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.094	\$ 13.477	\$ 92.654
24/01/2025	8	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.124	\$ 0.147	\$ 0.009	\$ 0.073	\$ -	\$ 1.164	\$ 13.743	\$ 92.920
24/01/2025	9	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.608	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.181	\$ 0.168	\$ 0.009	\$ 0.140	\$ -	\$ 1.241	\$ 14.001	\$ 93.178
24/01/2025	10	\$ 79.177	\$ 0.669	\$ 0.944	\$ 9.681	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.367	\$ 0.214	\$ 0.009	\$ 0.135	\$ -	\$ 1.251	\$ 14.317	\$ 93.494
24/01/2025	11	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.254	\$ 0.205	\$ 0.009	\$ 0.135	\$ -	\$ 1.222	\$ 14.055	\$ 93.232
24/01/2025	12	\$ 79.177	\$ 0.679	\$ 0.944	\$ 9.830	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.313	\$ 0.209	\$ 0.009	\$ 0.133	\$ -	\$ 1.233	\$ 14.396	\$ 93.573
24/01/2025	13	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.543	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.452	\$ 0.203	\$ 0.008	\$ 0.126	\$ -	\$ 1.157	\$ 14.138	\$ 93.315
24/01/2025	14	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.466	\$ 0.221	\$ 0.008	\$ 0.073	\$ -	\$ 1.060	\$ 14.035	\$ 93.212
24/01/2025	15	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.592	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.193	\$ 0.237	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.001	\$ 13.683	\$ 92.860
24/01/2025	16	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.477	\$ 0.252	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.961	\$ 13.908	\$ 93.085
24/01/2025	17	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.322	\$ 0.250	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.911	\$ 13.685	\$ 92.862
24/01/2025	18	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.546	\$ 0.198	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.854	\$ 13.832	\$ 93.009
24/01/2025	19	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.299	\$ 0.173	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.852	\$ 13.543	\$ 92.720
24/01/2025	20	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.271	\$ 0.147	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.883	\$ 13.520	\$ 92.697
24/01/2025	21	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.151	\$ 0.100	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.937	\$ 13.379	\$ 92.556
24/01/2025	22	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.543	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.127	\$ 0.054	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.012	\$ 13.393	\$ 92.570
24/01/2025	23	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.535	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.174	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.087	\$ 13.454	\$ 92.631
25/01/2025	0	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.330	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.143	\$ 13.666	\$ 92.843
25/01/2025	1	\$ 86.146	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.612	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.443	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.217	\$ -	\$ 1.181	\$ 14.116	\$ 100.262
25/01/2025	2	\$ 86.146	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.524	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.409	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.040	\$ -	\$ 1.209	\$ 13.840	\$ 99.986
25/01/2025	3	\$ 86.146	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.525	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.481	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.040	\$ -	\$ 1.217	\$ 13.920	\$ 100.066
25/01/2025	4	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.520	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.146	\$ -	\$ 1.205	\$ 14.087	\$ 100.233
25/01/2025	5	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.524	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.290	\$ -	\$ 1.178	\$ 14.228	\$ 100.374
25/01/2025	6	\$ 86.146	\$ 0.655	\$ 0.944	\$ 9.480	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.503	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.369	\$ -	\$ 1.141	\$ 14.147	\$ 100.293
25/01/2025	7	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.996	\$ 0.038	\$ 0.009	\$ 0.433	\$ -	\$ 1.182	\$ 13.868	\$ 100.014
25/01/2025	8	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.184	\$ 0.073	\$ 0.010	\$ 0.493	\$ -	\$ 1.323	\$ 14.309	\$ 100.455
25/01/2025	9	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.193	\$ 0.074	\$ 0.010	\$ 0.007	\$ -	\$ 1.413	\$ 13.927	\$ 100.073
25/01/2025	10	\$ 4.823	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.608	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.119	\$ 0.146	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.430	\$ 12.967	\$ 17.790
25/01/2025	11	\$ 4.823	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.117	\$ 0.154	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.409	\$ 12.915	\$ 17.738
25/01/2025	12	\$ 4.823	\$ 0.680	\$ 0.944	\$ 9.841	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.103	\$ 0.156	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.468	\$ 13.249	\$ 18.072
25/01/2025	13	\$ 69.005	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.602	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.492	\$ 0.160	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.435	\$ 14.353	\$ 83.358
25/01/2025	14	\$ 71.173	\$ 0.647	\$ 0.944	\$ 9.367	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.870	\$ 0.168	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.266	\$ 13.317	\$ 84.490
25/01/2025	15	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.275	\$ 0.168	\$ 0.009	\$ 0.063	\$ -	\$ 1.219	\$ 13.971	\$ 100.117
25/01/2025	16	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.391	\$ 0.172	\$ 0.008	\$ 0.173	\$ -	\$ 1.113	\$ 14.062	\$ 100.208
25/01/2025	17	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.418	\$ 0.178	\$ 0.007	\$ 0.321	\$ -	\$ 0.993	\$ 14.121	\$ 100.267
25/01/2025	18	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.531	\$ 0.185	\$ 0.007	\$ 0.385	\$ -	\$ 0.904	\$ 14.239	\$ 100.385
25/01/2025	19	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.488	\$ 0.188	\$ 0.007	\$ 0.464	\$ -	\$ 0.896	\$ 14.262	\$ 100.408
25/01/2025	20	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.362	\$ 0.172	\$ 0.007	\$ 0.359	\$ -	\$ 0.923	\$ 14.041	\$ 100.187
25/01/2025	21	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.334	\$ 0.108	\$ 0.007	\$ 0.370	\$ -	\$ 0.970	\$ 13.990	\$ 100.136
25/01/2025	22	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.280	\$ 0.042	\$ 0.008	\$ 0.510	\$ -	\$ 1.055	\$ 14.097	\$ 100.243
25/01/2025	23	\$ 86.146	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.528	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.370	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.557	\$ -	\$ 1.122	\$ 14.235	\$ 100.381
26/01/2025	0	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.601	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.384	\$ -	\$ 1.176	\$ 14.380	\$ 100.526
26/01/2025	1	\$ 86.146	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.488	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.153	\$ -	\$ 1.216	\$ 14.084	\$ 100.230
26/01/2025	2	\$ 86.146	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.412	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.199	\$ -	\$ 1.247	\$ 14.054	\$ 100.200

Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
26/01/2025	3	\$ 86.146	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.543	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.185	\$ -	\$ 1.266	\$ 14.194	\$ 100.340
26/01/2025	4	\$ 86.146	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.538	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.448	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.214	\$ -	\$ 1.279	\$ 14.137	\$ 100.283
26/01/2025	5	\$ 86.146	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.591	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.475	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.405	\$ -	\$ 1.269	\$ 14.401	\$ 100.547
26/01/2025	6	\$ 86.146	\$ 0.653	\$ 0.944	\$ 9.448	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.379	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.449	\$ -	\$ 1.278	\$ 14.206	\$ 100.352
26/01/2025	7	\$ 86.146	\$ 0.669	\$ 0.944	\$ 9.677	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.064	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.560	\$ -	\$ 1.377	\$ 14.347	\$ 100.493
26/01/2025	8	\$ 86.146	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.508	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.994	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.476	\$ -	\$ 1.626	\$ 14.263	\$ 100.409
26/01/2025	9	\$ 6.808	\$ 0.670	\$ 0.944	\$ 9.694	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.142	\$ -	\$ 0.013	\$ -	\$ -	\$ 1.739	\$ 13.248	\$ 20.056
26/01/2025	10	\$ 4.823	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.511	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.149	\$ 0.039	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.739	\$ 13.097	\$ 17.920
26/01/2025	11	\$ 69.159	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.517	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.121	\$ 0.052	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.700	\$ 14.049	\$ 83.208
26/01/2025	12	\$ 86.146	\$ 0.648	\$ 0.944	\$ 9.370	\$ 0.046	\$ -	\$ 0.878	\$ 0.090	\$ 0.011	\$ 0.003	\$ -	\$ 1.610	\$ 13.600	\$ 99.746
26/01/2025	13	\$ 86.146	\$ 0.642	\$ 0.944	\$ 9.289	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.014	\$ 0.116	\$ 0.011	\$ 0.104	\$ -	\$ 1.593	\$ 13.758	\$ 99.904
26/01/2025	14	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.543	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.441	\$ 0.142	\$ 0.010	\$ 0.302	\$ -	\$ 1.441	\$ 14.530	\$ 100.676
26/01/2025	15	\$ 86.146	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.586	\$ 0.092	\$ 0.009	\$ 0.299	\$ -	\$ 1.259	\$ 14.431	\$ 100.577
26/01/2025	16	\$ 86.146	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.681	\$ 0.095	\$ 0.008	\$ 0.382	\$ -	\$ 1.121	\$ 14.526	\$ 100.672
26/01/2025	17	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.583	\$ 0.105	\$ 0.007	\$ 0.517	\$ -	\$ 1.019	\$ 14.425	\$ 100.571
26/01/2025	18	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.525	\$ 0.139	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.920	\$ 13.828	\$ 93.005
26/01/2025	19	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.424	\$ 0.151	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.904	\$ 13.701	\$ 92.878
26/01/2025	20	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.432	\$ 0.092	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.921	\$ 13.675	\$ 92.852
26/01/2025	21	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.293	\$ 0.053	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.963	\$ 13.526	\$ 92.703
26/01/2025	22	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.388	\$ 0.050	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.047	\$ 13.712	\$ 92.889
26/01/2025	23	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.532	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.363	\$ 0.010	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.114	\$ 13.676	\$ 92.853
27/01/2025	0	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.517	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.171	\$ 13.905	\$ 93.082
27/01/2025	1	\$ 79.177	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.624	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.463	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.117	\$ -	\$ 1.218	\$ 14.087	\$ 93.264
27/01/2025	2	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.485	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.137	\$ -	\$ 1.240	\$ 14.081	\$ 93.258
27/01/2025	3	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.599	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.518	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.137	\$ -	\$ 1.252	\$ 14.168	\$ 93.345
27/01/2025	4	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.617	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.061	\$ -	\$ 1.225	\$ 14.117	\$ 93.294
27/01/2025	5	\$ 79.177	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.643	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.866	\$ 0.047	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.132	\$ 14.353	\$ 93.530
27/01/2025	6	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.626	\$ 0.092	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.070	\$ 14.016	\$ 93.193
27/01/2025	7	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.330	\$ 0.129	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.084	\$ 13.756	\$ 92.933
27/01/2025	8	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.304	\$ 0.182	\$ 0.008	\$ 0.001	\$ -	\$ 1.146	\$ 13.864	\$ 93.041
27/01/2025	9	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.600	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.340	\$ 0.200	\$ 0.009	\$ 0.083	\$ -	\$ 1.191	\$ 14.075	\$ 93.252
27/01/2025	10	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.599	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.282	\$ 0.261	\$ 0.009	\$ 0.084	\$ -	\$ 1.191	\$ 14.079	\$ 93.256
27/01/2025	11	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.597	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.286	\$ 0.277	\$ 0.009	\$ 0.077	\$ -	\$ 1.173	\$ 14.072	\$ 93.249
27/01/2025	12	\$ 79.177	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.633	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.189	\$ 0.283	\$ 0.009	\$ 0.083	\$ -	\$ 1.172	\$ 14.024	\$ 93.201
27/01/2025	13	\$ 79.177	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.516	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.530	\$ 0.276	\$ 0.008	\$ 0.026	\$ -	\$ 1.091	\$ 14.096	\$ 93.273
27/01/2025	14	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.529	\$ 0.310	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.980	\$ 14.046	\$ 93.223
27/01/2025	15	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.454	\$ 0.340	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.901	\$ 13.921	\$ 93.098
27/01/2025	16	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.419	\$ 0.355	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.854	\$ 13.839	\$ 93.016
27/01/2025	17	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.475	\$ 0.318	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.848	\$ 13.871	\$ 93.048
27/01/2025	18	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.587	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.714	\$ 0.330	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.799	\$ 14.088	\$ 93.265
27/01/2025	19	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.548	\$ 0.304	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.794	\$ 13.881	\$ 93.058
27/01/2025	20	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.376	\$ 0.270	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.818	\$ 13.686	\$ 92.863
27/01/2025	21	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.375	\$ 0.210	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.874	\$ 13.680	\$ 92.857
27/01/2025	22	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.326	\$ 0.151	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.951	\$ 13.652	\$ 92.829
27/01/2025	23	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.527	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.284	\$ 0.091	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.027	\$ 13.586	\$ 92.763
28/01/2025	0	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.582	\$ 0.030	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.076	\$ 13.920	\$ 93.097
28/01/2025	1	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.591	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.500	\$ 0.032	\$ 0.008	\$ 0.028	\$ -	\$ 1.108	\$ 13.920	\$ 93.097
28/01/2025	2	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.434	\$ 0.032	\$ 0.008	\$ 0.057	\$ -	\$ 1.133	\$ 13.871	\$ 93.048
28/01/2025	3	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.410	\$ 0.012	\$ 0.008	\$ 0.069	\$ -	\$ 1.144	\$ 13.851	\$ 93.028
28/01/2025	4	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.565	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.043	\$ -	\$ 1.132	\$ 13.969	\$ 93.146
28/01/2025	5	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.613	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.648	\$ 0.064	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.072	\$ 14.059	\$ 93.236
28/01/2025	6	\$ 79.177	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.516	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.437	\$ 0.122	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.028	\$ 13.758	\$ 92.935
28/01/2025	7	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.179	\$ 0.157	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.050	\$ 13.594	\$ 92.771
28/01/2025	8	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.306	\$ 0.200	\$ 0.008	\$ 0.027	\$ -	\$ 1.090	\$ 13.829	\$ 93.006
28/01/2025	9	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.312	\$ 0.202	\$ 0.008	\$ 0.100	\$ -	\$ 1.127	\$ 13.960	\$ 93.137
28/01/2025	10	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.304	\$ 0.227	\$ 0.008	\$ 0.121	\$ -	\$ 1.141	\$ 14.009	\$ 93.186
28/01/2025	11	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.283	\$ 0.223	\$ 0.008	\$ 0.108	\$ -	\$ 1.119	\$ 13.955	\$ 93.132
28/01/2025	12	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.591	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.173	\$ 0.231	\$ 0.008	\$ 0.098	\$ -	\$ 1.149	\$ 13.904	\$ 93.081
28/01/2025	13	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.564	\$ 0.241	\$ 0.008	\$ 0.038	\$ -	\$ 1.044	\$ 14.129	\$ 93.306
28/01/2025	14	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.600	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.577	\$ 0.293	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.956	\$ 14.087	\$ 93.264
28/01/2025	15	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.507	\$ 0.305	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.893	\$ 13.944	\$ 93.121
28/01/2025	16	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.428	\$ 0.310	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.858	\$ 13.823	\$ 93.000
28/01/2025	17	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.413	\$ 0.289	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.837	\$ 13.769	\$ 92.946
28/01/2025	18	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.597	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.547	\$ 0.271	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.788	\$ 13.862	\$ 93.039
28/01/2025	19	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.385	\$ 0.271	\$ 0.006	\$ 0.001	\$ -	\$ 0.779	\$ 13.670	\$ 92.847
28/01/2025	20	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.253	\$ 0.254	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.800	\$ 13.516	\$ 92.693
28/01/2025	21	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.248	\$ 0.170	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.848	\$ 13.481	\$ 92.658



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
28/01/2025	22	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.197	\$ 0.109	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.923	\$ 13.448	\$ 92.625
28/01/2025	23	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.234	\$ 0.106	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.989	\$ 13.525	\$ 92.702
29/01/2025	0	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.385	\$ 0.113	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.052	\$ 13.763	\$ 92.940
29/01/2025	1	\$ 79.177	\$ 0.669	\$ 0.944	\$ 9.674	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.356	\$ 0.119	\$ 0.008	\$ 0.102	\$ -	\$ 1.090	\$ 14.007	\$ 93.184
29/01/2025	2	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.350	\$ 0.120	\$ 0.008	\$ 0.126	\$ -	\$ 1.118	\$ 13.950	\$ 93.127
29/01/2025	3	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.274	\$ 0.046	\$ 0.008	\$ 0.124	\$ -	\$ 1.136	\$ 13.812	\$ 92.989
29/01/2025	4	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.481	\$ 0.040	\$ 0.008	\$ 0.125	\$ -	\$ 1.119	\$ 14.022	\$ 93.199
29/01/2025	5	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.435	\$ 0.123	\$ 0.008	\$ 0.061	\$ -	\$ 1.064	\$ 13.902	\$ 93.079
29/01/2025	6	\$ 79.177	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.521	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.266	\$ 0.116	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.027	\$ 13.586	\$ 92.763
29/01/2025	7	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.116	\$ 0.183	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.060	\$ 13.574	\$ 92.751
29/01/2025	8	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.303	\$ 0.181	\$ 0.008	\$ 0.036	\$ -	\$ 1.102	\$ 13.862	\$ 93.039
29/01/2025	9	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.268	\$ 0.205	\$ 0.008	\$ 0.106	\$ -	\$ 1.137	\$ 13.953	\$ 93.130
29/01/2025	10	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.303	\$ 0.233	\$ 0.008	\$ 0.106	\$ -	\$ 1.138	\$ 13.971	\$ 93.148
29/01/2025	11	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.335	\$ 0.264	\$ 0.008	\$ 0.070	\$ -	\$ 1.105	\$ 13.992	\$ 93.169
29/01/2025	12	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.295	\$ 0.287	\$ 0.008	\$ 0.083	\$ -	\$ 1.116	\$ 13.999	\$ 93.176
29/01/2025	13	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.521	\$ 0.280	\$ 0.008	\$ 0.022	\$ -	\$ 1.036	\$ 14.098	\$ 93.275
29/01/2025	14	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.530	\$ 0.299	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.949	\$ 14.027	\$ 93.204
29/01/2025	15	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.499	\$ 0.310	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.886	\$ 13.926	\$ 93.103
29/01/2025	16	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.465	\$ 0.331	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.850	\$ 13.858	\$ 93.035
29/01/2025	17	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.381	\$ 0.312	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.832	\$ 13.727	\$ 92.904
29/01/2025	18	\$ 126.220	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	\$ 0.046	\$ -	\$ 2.468	\$ 0.275	\$ 0.006	\$ 0.117	\$ -	\$ 0.785	\$ 14.883	\$ 141.103
29/01/2025	19	\$ 126.220	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.046	\$ -	\$ 2.196	\$ 0.268	\$ 0.006	\$ 0.163	\$ -	\$ 0.776	\$ 14.630	\$ 140.850
29/01/2025	20	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.358	\$ 0.222	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.795	\$ 13.599	\$ 92.776
29/01/2025	21	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.531	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.182	\$ 0.162	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.841	\$ 13.371	\$ 92.548
29/01/2025	22	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.121	\$ 0.130	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.910	\$ 13.362	\$ 92.539
29/01/2025	23	\$ 79.177	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.510	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.193	\$ 0.088	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.967	\$ 13.413	\$ 92.590
30/01/2025	0	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.442	\$ 0.010	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.021	\$ 13.684	\$ 92.861
30/01/2025	1	\$ 79.177	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.629	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.428	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.040	\$ -	\$ 1.061	\$ 13.821	\$ 92.998
30/01/2025	2	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.392	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.080	\$ -	\$ 1.092	\$ 13.770	\$ 92.947
30/01/2025	3	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.354	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.091	\$ -	\$ 1.103	\$ 13.784	\$ 92.961
30/01/2025	4	\$ 79.177	\$ 0.671	\$ 0.944	\$ 9.708	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.497	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.069	\$ -	\$ 1.095	\$ 14.037	\$ 93.214
30/01/2025	5	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.606	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.674	\$ 0.115	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.039	\$ 14.095	\$ 93.272
30/01/2025	6	\$ 79.177	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.526	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.279	\$ 0.131	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.002	\$ 13.595	\$ 92.772
30/01/2025	7	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.228	\$ 0.146	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.016	\$ 13.595	\$ 92.772
30/01/2025	8	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.411	\$ 0.257	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.047	\$ 13.941	\$ 93.118
30/01/2025	9	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.611	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.392	\$ 0.263	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.077	\$ 14.006	\$ 93.183
30/01/2025	10	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.466	\$ 0.273	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.071	\$ 14.048	\$ 93.225
30/01/2025	11	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.298	\$ 0.315	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.055	\$ 13.872	\$ 93.049
30/01/2025	12	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.475	\$ 0.337	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.082	\$ 14.139	\$ 93.316
30/01/2025	13	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.591	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.642	\$ 0.328	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.017	\$ 14.238	\$ 93.415
30/01/2025	14	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.358	\$ 0.339	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.950	\$ 13.838	\$ 93.015
30/01/2025	15	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.412	\$ 0.352	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.897	\$ 13.865	\$ 93.042
30/01/2025	16	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.394	\$ 0.348	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.864	\$ 13.817	\$ 92.994
30/01/2025	17	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.391	\$ 0.337	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.844	\$ 13.787	\$ 92.964
30/01/2025	18	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.644	\$ 0.309	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.792	\$ 13.994	\$ 93.171
30/01/2025	19	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.514	\$ 0.257	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.783	\$ 13.791	\$ 92.968
30/01/2025	20	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.449	\$ 0.227	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.805	\$ 13.717	\$ 92.894
30/01/2025	21	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.543	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.229	\$ 0.242	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.857	\$ 13.526	\$ 92.703
30/01/2025	22	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.172	\$ 0.166	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.928	\$ 13.456	\$ 92.633
30/01/2025	23	\$ 79.177	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.512	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.231	\$ 0.092	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.996	\$ 13.487	\$ 92.664
31/01/2025	0	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.349	\$ 0.054	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.060	\$ 13.668	\$ 92.845
31/01/2025	1	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.610	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.477	\$ 0.032	\$ 0.008	\$ 0.028	\$ -	\$ 1.103	\$ 13.913	\$ 93.090
31/01/2025	2	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.441	\$ 0.032	\$ 0.008	\$ 0.059	\$ -	\$ 1.133	\$ 13.878	\$ 93.055
31/01/2025	3	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.413	\$ 0.004	\$ 0.008	\$ 0.074	\$ -	\$ 1.146	\$ 13.868	\$ 93.045
31/01/2025	4	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.521	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.057	\$ -	\$ 1.135	\$ 13.950	\$ 93.127
31/01/2025	5	\$ 79.177	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.625	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.624	\$ 0.026	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.081	\$ 14.019	\$ 93.196
31/01/2025	6	\$ 79.177	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.521	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.433	\$ 0.125	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.019	\$ 13.753	\$ 92.930
31/01/2025	7	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.553	\$ 0.212	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.984	\$ 13.976	\$ 93.153
31/01/2025	8	\$ 79.177	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.497	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.104	\$ 0.258	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.954	\$ 13.466	\$ 92.643
31/01/2025	9	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.288	\$ 0.295	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.993	\$ 13.788	\$ 92.965
31/01/2025	10	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.505	\$ 0.327	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.990	\$ 14.020	\$ 93.197
31/01/2025	11	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.535	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.323	\$ 0.353	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.975	\$ 13.842	\$ 93.019
31/01/2025	12	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.413	\$ 0.358	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.010	\$ 13.995	\$ 93.172
31/01/2025	13	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.655	\$ 0.338	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.971	\$ 14.203	\$ 93.380
31/01/2025	14	\$ 79.177	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.527	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.509	\$ 0.334	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.896	\$ 13.921	\$ 93.098
31/01/2025	15	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.528	\$ 0.337	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.874	\$ 13.949	\$ 93.126
31/01/2025	16	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.278	\$ 0.348	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.871	\$ 13.708	\$ 92.885




Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMIS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP. EFI	RFC	CCT	CSIS	PR. MRS
31/01/2025	17	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.538	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.340	\$ 0.322	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.869	\$ 13.724	\$ 92.901
31/01/2025	18	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.567	\$ 0.306	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.821	\$ 13.935	\$ 93.112
31/01/2025	19	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.397	\$ 0.290	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.821	\$ 13.748	\$ 92.925
31/01/2025	20	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.280	\$ 0.242	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.848	\$ 13.584	\$ 92.761
31/01/2025	21	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.206	\$ 0.178	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.884	\$ 13.464	\$ 92.641
31/01/2025	22	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.539	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.106	\$ 0.085	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.958	\$ 13.343	\$ 92.520
31/01/2025	23	\$ 79.177	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.495	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.060	\$ 0.057	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.019	\$ 13.284	\$ 92.461



Precios Promedios (\$/MWh)


FECHA	Diario		Acumulado	
01/ene/2025	\$	75.11	\$	75.11
02/ene/2025	\$	93.52	\$	85.33
03/ene/2025	\$	93.49	\$	88.37
04/ene/2025	\$	92.59	\$	89.46
05/ene/2025	\$	75.76	\$	86.77
06/ene/2025	\$	93.56	\$	88.09
07/ene/2025	\$	93.48	\$	88.98
08/ene/2025	\$	93.62	\$	89.65
09/ene/2025	\$	93.42	\$	90.12
10/ene/2025	\$	93.65	\$	90.50
11/ene/2025	\$	97.28	\$	91.10
12/ene/2025	\$	100.87	\$	91.85
13/ene/2025	\$	93.59	\$	91.99
14/ene/2025	\$	92.88	\$	92.06
15/ene/2025	\$	92.94	\$	92.13
16/ene/2025	\$	94.01	\$	92.25
17/ene/2025	\$	93.03	\$	92.30
18/ene/2025	\$	93.08	\$	92.34
19/ene/2025	\$	93.67	\$	92.40
20/ene/2025	\$	100.27	\$	92.83
21/ene/2025	\$	100.26	\$	93.23
22/ene/2025	\$	100.34	\$	93.57
23/ene/2025	\$	95.49	\$	93.66
24/ene/2025	\$	92.97	\$	93.63
25/ene/2025	\$	90.13	\$	93.50
26/ene/2025	\$	92.54	\$	93.47
27/ene/2025	\$	93.12	\$	93.45
28/ene/2025	\$	92.99	\$	93.43
29/ene/2025	\$	97.99	\$	93.61
30/ene/2025	\$	93.00	\$	93.59
31/ene/2025	\$	92.96	\$	93.56






Composición del Precio Promedio (\$/MWh)

Detalle	\$/MWh	%
Costo Marginal (CMO)	\$79.70	85.2%
Costos del Sistema (CSIS)	\$13.87	14.8%
Precio del MRS	\$93.57	100.0%



Cargos del Sistema (CSIS)	\$/MWh	%
a) Siget	\$0.66	0.7%
b) Admón Mercado	\$0.94	1.0%
c) Cust	\$9.56	10.2%
d) Flddp	\$0.05	0.0%
e) Flemg	\$0.00	0.0%
f) Ptransmisión	\$1.34	1.4%
g) ACVoltaje	\$0.01	0.0%
h) Reactivos	\$0.14	0.2%
i) Comp-Eficiencia	\$0.09	0.1%
j) Reserva Fría	\$0.00	0.0%
k) Cargo Complem. de Tran:	\$1.07	1.1%
Total Cargos del Sistema	\$13.87	14.8%







Sistema de Transmisión ENS, Pérdidas e interrupciones

Mes	Energía no servida (MWh)	Pérdidas de transmisión (GWh)
Ene	186.11	9.84
Feb		
Mar		
Abr		
May		
Jun		
Jul		
Ago		
Sep		
Oct		
Nov		
Dic		

Energía no servida (MWh)



Pérdidas de transmisión (GWh)





Sistema de Transmisión

Eventos (interrupciones) asociados a líneas de transmisión por responsable

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
DEC-ABRUZZO													
ANDA													
CAESS													
CAPELLA (ALBIREO)													
CLESA													
DELSUR													
EDESAL													
EEO													
EPR													
ETESAL		5											5
Hanesbrands El Salvador LTDA de C.V.													
CEL													
NEJAPA POWER													
ENERGÍA DEL PACÍFICO													
INGENIO JIBOA													
INGENIO CHAPARRASTIQUE													
TRINIDAD													
DEUSEM													
VENTUS													
GUATEMALA													
HONDURAS													
INGENIO EL ANGEL													
PROVIDENCIA SOLAR													
POTENCIA Y ENERGÍA CORP, S.A. DE C.V.													
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.													
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR S													
Unidad de Transacciones S.A. de C.V.		3											3
LAGEO													
TOTALES	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

(*) Incluye Interconexión con Guatemala y Honduras, SIEPAC y Refuerzos Internos

Eventos (interrupciones) asociados a circuitos de distribución por responsable

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Administración Nacional de Acueductos y Alcantari	2												2
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	3												3
CAESS	2												2
Capella Solar, S. A. de C. V.													
CASSA													
CEL													
Holcim El Salvador, S.A. de C.V.													
CLESA	16												16
DELSUR	20												20
DEUSEM	1												1
EDESAL	2												2
EEO	20												20
EPR													
ETESAL	20												20
Hanesbrands El Salvador LTDA de C.V.													
Ingenio Chaparrastique, S.A. de C.V.													
INGENIO EL ANGEL													
INGENIO JIBOA													
LAGEO													
NEJAPA POWER													
PROVIDENCIA SOLAR													
TRINIDAD													
POTENCIA Y ENERGÍA CORP, S.A. DE C.V.													
VENTUS													
HONDURAS													
DEC-ABRUZZO	1												1
ECOSOLAR													
Unidad de transacciones													
Panamá													
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR													
ENERGÍA DEL PACÍFICO, LTDA. de C.V.													
TOTALES	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87




Sistema de Transmisión

Consolidado de eventos por responsable correspondiente a interrupciones de líneas de transmisión y circuitos de distribución

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
DEC-ABRUZZO	1												1
ANDA	2												2
B & D	3												3
CAESS	2												2
CAPELLA (ALBIREO)													
CASSA													
CLESA	16												16
DELSUR	20												20
DEUSEM	1												1
EDESAL	2												2
EEO	20												20
EPR													
ETESAL	25												25
HANES													
INGENIO JIBOA													
NEJAPA POWER													
Proyecto La Trinidad, LTDA. de C.V.													
POTENCIA Y ENERGIA CORP													
EDP													
GUATEMALA													
HONDURAS													
NICARAGUA													
PANAMA													
CEL													
ICE-Costa Rica													
Ingenio Chaparrastique, S.A. de C													
Ventus													
LaGeo													
ingenio el Angel													
Ecosolar													
Unidad de Transacciones	3												3
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR													
Providencia Solar													
TOTALES	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95

CONSOLIDADO DE CANTIDAD DE EVENTOS POR RESPONSABLE CORRESPONDIENTE A INTERRUPTIONES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN -ENERO 2025






Sistema de Transmisión

Número de circuitos de distribución y líneas de transmisión interrumpidos por nivel de voltaje

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Líneas de 230 kV(*)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Líneas de 115 kV	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Circuitos de 46 kV	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
Circuitos de 34.5 kV	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Circuitos de 23 kV	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALES	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95

(*) Incluye interconexiones con Guatemala y Honduras, SIEPAC y Refuerzos internos

NUMERO DE CIRCUITOS INTERRUMPIDOS POR NIVEL DE VOLTAJE - ENERO 2025



(*) Incluye Interconexiones con Guatemala y Honduras, SIEPAC y Refuerzos Internos.




Sistema de Transmisión

**Número de eventos de fallas, mantenimientos y otras causas
en circuitos de distribución y líneas de transmisión**

TIPO DE INTERRUPCIONES	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Fallas en líneas de transmisión a 115 kV	1												1
Mantenimiento en líneas de transmisión a 115 kV	3												3
Aperturas por otras causas en L.T. a 115 kV													
Fallas en líneas de transmisión a 230 kV Internas (1)													
Mantenimientos en líneas de transmisión a 230 kV Internas (1)	1												1
Aperturas por otras causas en L.T. a 230 kV Internas (3)	3												3
Fallas en líneas de interconexión (2)													
Mantenimientos en líneas de interconexión (2)													
Aperturas por otras causas en líneas de interconexión (3)													
Fallas de circuitos de distribución	52												52
Mantenimientos en circuitos de distribución	35												35
Totales	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95

(1) Incluye SIEPAC y Refuerzos Internos a 230 kV; (2) Interconexiones con Guatemala y Honduras; (3) Típicamente por Control de Voltaje



(1) Incluye SIEPAC y refuerzos internos a 230 kV; (2) Interconexiones con Guatemala y Honduras; (3) Otras causas.



Demanda Máxima de Potencia

Demanda	Máxima	Nocturna	Mínima
Ene	1,119	1,119	357
	28-ene-25 19:30	28-ene-25 19:30	1-ene-25 8:30
Feb			
Mar			
Abr			
May			
Jun			
Jul			
Ago			
Sep			
Oct			
Nov			
Dic			



Condición de Reserva

Reserva Rodante y Reserva Fría en demanda Máxima (MW)					ENERO 2025	
Día	Cap. Disponible	Gen. Despachada	Demanda + Perdidas	Intercambio Neto (1)	Reserva Rodante	Reserva Fria
1	1533	810	798	12	101	622
2	1760	1001	990	11	12	748
3	1810	1021	1011	10	25	765
4	1663	971	958	13	113	578
5	1656	955	947	8	41	660
6	1946	1104	1087	17	34	808
7	1863	1092	1071	21	96	674
8	1839	1103	1094	9	62	674
9	1810	1091	1073	18	45	674
10	1784	1063	1050	13	48	673
11	1790	1010	995	14	85	695
12	1475	967	956	10	26	482
13	1791	1092	1082	10	21	678
14	1793	1079	1068	11	36	678
15	1830	1070	1059	10	83	678
16	1800	1070	1060	11	52	678
17	1846	1059	1044	15	68	719
18	1819	1010	995	15	130	678
19	1759	1005	986	19	35	719
20	1845	1101	1081	20	65	678
21	1774	1041	1089	-48	34	698
22	1847	1044	1046	-2	125	678
23	1807	1024	1036	-12	102	681
24	1872	1029	1024	5	89	754
25	2090	982	966	17	106	1002
26	1771	966	957	9	144	661
27	1845	1118	1103	15	67	661
28	1842	1110	1119	-9	70	661
29	1812	1126	1116	10	25	661
30	1807	1117	1107	9	29	661
31	1778	1052	1059	-7	65	661

(1) Valor positivo significa importación



Precios de los Combustibles puestos en planta (US\$/bbl)



Fecha	Equipo										
	ACAJ-BUNKER	ACAJ-DIESEL	BORE-BUNKER	EDP-GNL	GCSA-BUNKER	HILC-BUNKER	HOLC-BUNKER	NEPO-BUNKER	SOYA-BUNKER	TALN-BUNKER	TEXT-BUNKER
01/01/2025	\$83.78	\$121.55	\$90.22	\$10.41	\$103.11	\$87.02	\$85.13	\$82.02	\$86.53	\$79.85	\$89.42
02/01/2025	\$83.78	\$121.55	\$90.22	\$10.41	\$103.11	\$87.02	\$85.13	\$82.02	\$86.53	\$79.85	\$89.42
03/01/2025	\$83.78	\$121.55	\$90.22	\$10.41	\$103.11	\$87.02	\$85.13	\$82.02	\$86.53	\$79.85	\$89.42
04/01/2025	\$83.78	\$121.55	\$90.22	\$10.41	\$103.11	\$87.02	\$85.13	\$82.02	\$86.53	\$79.85	\$89.42
05/01/2025	\$83.78	\$121.55	\$90.22	\$10.41	\$103.11	\$87.02	\$85.13	\$82.02	\$86.53	\$79.85	\$89.42
06/01/2025	\$83.73	\$121.55	\$90.18	\$10.41	\$103.11	\$87.02	\$85.09	\$81.98	\$86.49	\$79.80	\$89.42
07/01/2025	\$83.73	\$121.55	\$90.18	\$10.41	\$103.11	\$87.02	\$85.09	\$81.98	\$86.49	\$79.80	\$89.42
08/01/2025	\$83.73	\$121.55	\$90.18	\$10.41	\$103.11	\$87.02	\$85.09	\$81.98	\$86.49	\$79.80	\$89.42
09/01/2025	\$83.73	\$121.55	\$90.18	\$10.41	\$103.11	\$87.02	\$85.09	\$81.98	\$86.49	\$79.80	\$89.42
10/01/2025	\$83.73	\$121.55	\$90.18	\$10.41	\$103.11	\$87.02	\$85.09	\$81.98	\$86.49	\$79.80	\$89.42
11/01/2025	\$83.73	\$121.55	\$90.18	\$10.41	\$103.11	\$87.02	\$85.09	\$81.98	\$86.49	\$79.80	\$89.42
12/01/2025	\$83.73	\$121.55	\$90.18	\$10.41	\$103.11	\$87.02	\$85.09	\$81.98	\$86.49	\$79.80	\$89.42
13/01/2025	\$84.48	\$121.55	\$90.93	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$85.85	\$82.73	\$87.24	\$80.55	\$89.42
14/01/2025	\$84.48	\$121.55	\$90.93	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$85.85	\$82.73	\$87.24	\$80.55	\$89.42
15/01/2025	\$84.48	\$121.55	\$90.93	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$85.85	\$82.73	\$87.24	\$80.55	\$89.42
16/01/2025	\$84.48	\$121.55	\$90.93	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$85.85	\$82.73	\$87.24	\$80.55	\$89.42
17/01/2025	\$84.48	\$121.55	\$90.93	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$85.85	\$82.73	\$87.24	\$80.55	\$89.42
18/01/2025	\$84.48	\$121.55	\$90.93	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$85.85	\$82.73	\$87.24	\$80.55	\$89.42
19/01/2025	\$84.48	\$121.55	\$90.93	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$85.85	\$82.73	\$87.24	\$80.55	\$89.42
20/01/2025	\$88.18	\$121.55	\$94.62	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$89.54	\$86.42	\$90.93	\$84.24	\$89.42
21/01/2025	\$88.18	\$121.55	\$94.62	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$89.54	\$86.42	\$90.93	\$84.24	\$89.42
22/01/2025	\$88.18	\$121.55	\$94.62	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$89.54	\$86.42	\$90.93	\$84.24	\$89.42
23/01/2025	\$88.18	\$121.55	\$94.62	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$89.54	\$86.42	\$90.93	\$84.24	\$89.42
24/01/2025	\$88.18	\$121.55	\$94.62	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$89.54	\$86.42	\$90.93	\$84.24	\$89.42
25/01/2025	\$88.18	\$121.55	\$94.62	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$89.54	\$86.42	\$90.93	\$84.24	\$89.42
26/01/2025	\$88.18	\$121.55	\$94.62	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$89.54	\$86.42	\$90.93	\$84.24	\$89.42
27/01/2025	\$88.88	\$121.55	\$95.32	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$90.26	\$87.12	\$91.63	\$84.94	\$89.42
28/01/2025	\$88.88	\$121.55	\$95.32	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$90.26	\$87.12	\$91.63	\$84.94	\$89.42
29/01/2025	\$88.88	\$121.55	\$95.32	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$90.26	\$87.12	\$91.63	\$84.94	\$89.42
30/01/2025	\$88.88	\$121.55	\$95.32	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$90.26	\$87.12	\$91.63	\$84.94	\$89.42
31/01/2025	\$88.88	\$121.55	\$95.32	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$90.26	\$87.12	\$91.63	\$84.94	\$89.42
Promedio mes	\$85.74	\$121.55	\$92.19	\$10.36	\$103.11	\$87.02	\$87.11	\$83.99	\$88.49	\$81.81	\$89.42



Niveles de los embalses (msnm)

Niveles Promedio Diario (msnm) Referenciados Hora 0

Fecha	Guajoyo	Cerrón Grande	5 de Noviembre	3 de Febrero
01/01/2025	425.62	241.01	179.37	210.06
02/01/2025	425.61	240.99	179.31	210.06
03/01/2025	425.60	240.95	179.36	210.08
04/01/2025	425.59	240.92	179.35	210.12
05/01/2025	425.59	240.89	179.20	210.18
06/01/2025	425.57	240.85	179.00	210.21
07/01/2025	425.55	240.81	179.01	210.18
08/01/2025	425.53	240.77	178.92	210.16
09/01/2025	425.50	240.74	178.83	210.14
10/01/2025	425.48	240.71	178.64	210.06
11/01/2025	425.45	240.68	178.63	210.03
12/01/2025	425.44	240.65	178.55	210.08
13/01/2025	425.40	240.60	178.43	209.89
14/01/2025	425.39	240.57	178.51	209.88
15/01/2025	425.37	240.52	178.62	209.84
16/01/2025	425.36	240.49	178.80	209.80
17/01/2025	425.34	240.46	178.84	209.75
18/01/2025	425.31	240.43	178.81	209.72
19/01/2025	425.29	240.40	178.83	209.68
20/01/2025	425.25	240.36	178.61	209.53
21/01/2025	425.23	240.33	178.73	209.47
22/01/2025	425.20	240.28	178.61	209.41
23/01/2025	425.16	240.25	178.69	209.40
24/01/2025	425.10	240.24	178.60	209.41
25/01/2025	425.05	240.23	178.57	209.38
26/01/2025	424.99	240.21	178.69	209.41
27/01/2025	424.93	240.20	178.77	209.44
28/01/2025	424.88	240.18	178.68	209.33
29/01/2025	424.83	240.16	178.70	209.21
30/01/2025	424.78	240.14	178.90	209.09
31/01/2025	424.74	240.11	178.90	208.98
Promedio	425.29	240.52	178.82	209.74

Unidad de Transacciones S.A de C.V.



INTERRUPCIONES ENERO 2025

Entrega	Fecha Hora Inicio	Fecha Hora Final	Duración [Horas]	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
48-4-82	01/01/2025 00:01	01/01/2025 00:02	0.0200	51	Falla en Línea	2.3	38.33	EDESAL
49-4-81	01/01/2025 18:56	01/01/2025 18:57	0.0200	51	Falla en Línea	9.32	155.33	EEO
49-4-81	01/01/2025 18:58	01/01/2025 18:59	0.0200	51	Falla en Línea	9.32	155.33	EEO
37-2-85	01/01/2025 22:28	01/01/2025 22:29	0.0200	51	Falla en Línea	3.4	56.67	DELSUR
50-4-84	02/01/2025 01:50	02/01/2025 02:16	0.4300	MANUAL	Falla en Subestaciones	2.1	70	ETESAL
50-4-83	02/01/2025 01:50	02/01/2025 02:21	0.5200	86B	Falla en Subestaciones	1.58	131.67	ETESAL
50-4-81	02/01/2025 01:50	02/01/2025 02:21	0.5200	86B	Falla en Subestaciones	3.22	161	ETESAL
44-4-86	02/01/2025 02:49	02/01/2025 02:50	0.0200	50, 51	Falla en Línea	2.03	33.83	DELSUR
44-4-82	02/01/2025 06:06	02/01/2025 06:29	0.3800	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
44-4-82	02/01/2025 18:05	02/01/2025 18:11	0.1000	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
32-4-81	03/01/2025 08:28	03/01/2025 08:29	0.0200	51	Falla en Línea	2.82	47	DELSUR
13-4-82	05/01/2025 07:03	05/01/2025 09:12	2.1500	MANUAL	Mantto. de Emergencia	0.15	1680.2	ETESAL
13-4-81	05/01/2025 07:03	05/01/2025 09:12	2.1500	MANUAL	Mantto. de Emergencia	0	0	ETESAL
35-4-85	05/01/2025 09:20	05/01/2025 13:35	4.2500	MANUAL	Solicitud de PM	0	0	ANDA
38-4-81	06/01/2025 07:01	06/01/2025 07:03	0.0300	51G	Falla en Línea	12.03	401	CAESS
18-4-84	10/01/2025 01:18	10/01/2025 01:20	0.0300	59N	Falla por Terceros	7.19	239.67	EEO
18-4-83	10/01/2025 01:18	10/01/2025 01:20	0.0300	59N	Falla en Línea	3.02	100.67	EEO
38-4-84	10/01/2025 07:21	10/01/2025 07:22	0.0200	59N	Falla en Línea	0	0	DELSUR
46-4-84	10/01/2025 10:01	10/01/2025 10:03	0.0300	51, 59N	Falla en Línea	0	0	DELSUR
44-4-81	10/01/2025 11:26	10/01/2025 11:28	0.0300	51G	Falla en Línea	18.24	608	DELSUR
44-4-81	11/01/2025 11:44	11/01/2025 11:46	0.0300	51	Falla en Línea	16.43	547.67	DELSUR
34-4-86	11/01/2025 21:32	11/01/2025 21:33	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	10.81	180.17	EEO
47-4-82	12/01/2025 06:14	12/01/2025 06:15	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	6.18	103	DELSUR
32-4-81	12/01/2025 07:02	12/01/2025 07:03	0.0200	51	Falla en Línea	2.09	34.83	DELSUR
45-2-82	12/01/2025 07:16	12/01/2025 07:17	0.0200	51	Falla en Línea	2.54	42.33	B&D
42-2-84	12/01/2025 09:06	12/01/2025 09:07	0.0200	51	Falla en Línea	3.77	62.83	ABRUZZO
44-4-83	12/01/2025 10:28	12/01/2025 10:30	0.0300	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
44-4-83	12/01/2025 10:40	12/01/2025 10:41	0.0200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
18-4-83	13/01/2025 01:18	13/01/2025 01:19	0.0200	MANUAL	Mantenimiento Programado	2.17	36.17	EEO
18-4-84	13/01/2025 02:16	13/01/2025 02:18	0.0300	MANUAL	Mantenimiento Programado	0.67	22.33	EEO
32-4-81	13/01/2025 06:58	13/01/2025 06:59	0.0200	51	Falla en Línea	3.07	51.17	DELSUR
18-4-84	13/01/2025 15:58	13/01/2025 16:01	0.0500	MANUAL	Mantenimiento Programado	0.94	47	EEO
18-4-83	13/01/2025 16:33	13/01/2025 16:35	0.0300	MANUAL	Mantenimiento Programado	2.98	99.33	EEO
34-4-86	14/01/2025 12:39	14/01/2025 12:40	0.0200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	5185.9	EEO
34-4-86	14/01/2025 13:27	14/01/2025 13:29	0.0300	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	EEO
32-4-81	15/01/2025 09:29	15/01/2025 09:30	0.0200	51	Falla en Línea	3.51	58.5	DELSUR
47-4-81	16/01/2025 07:41	16/01/2025 07:42	0.0200	51, 59N	Falla en Línea	13.28	221.33	DELSUR
44-3-84	16/01/2025 13:58	16/01/2025 14:00	0.0300	51	Falla en Línea	1.74	58	CLESA
32-4-81	17/01/2025 10:56	17/01/2025 10:57	0.0200	51	Falla en Línea	3.51	58.5	DELSUR
30-4-84	17/01/2025 17:32	17/01/2025 17:33	0.0200	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	6.13	102.17	DELSUR
34-4-84	18/01/2025 08:08	18/01/2025 08:09	0.0200	51, 59N	Falla en Línea	2.16	36	EEO
34-4-84	18/01/2025 08:25	18/01/2025 11:05	2.6700	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	2.26	272.34	EEO
16-4-81	18/01/2025 09:35	18/01/2025 09:36	0.0200	50, 51, 59N	Falla en Línea	6.22	103.67	CLESA
44-4-80	18/01/2025 15:21	18/01/2025 15:22	0.0200	51G	Falla en Línea	12.41	206.83	CLESA
34-4-84	18/01/2025 16:18	18/01/2025 16:29	0.1800	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	EEO
34-4-83	18/01/2025 16:26	18/01/2025 16:28	0.0300	51	Falla en Línea	18.13	604.33	EEO
18-4-84	19/01/2025 00:13	19/01/2025 00:15	0.0300	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	12.55	418.33	EEO
34-4-85	19/01/2025 00:23	19/01/2025 12:28	12.0800	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	ETESAL
44-4-80	19/01/2025 00:25	19/01/2025 03:31	3.1000	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	ETESAL
44-4-81	19/01/2025 00:28	19/01/2025 03:34	3.1000	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	ETESAL
34-4-84	19/01/2025 00:33	19/01/2025 12:14	11.6800	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	ETESAL



INTERRUPCIONES ENERO 2025

Entrega	Fecha Hora Inicio	Fecha Hora Final	Duración [Horas]	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
44-4-83	19/01/2025 01:00	19/01/2025 03:29	2.4800	MANUAL	Mantenimiento Programado	0.08	198.67	ETESAL
44-4-86	19/01/2025 01:01	19/01/2025 03:31	2.5000	MANUAL	Mantenimiento Programado	0.93	9122.79	ETESAL
44-4-82	19/01/2025 01:01	19/01/2025 03:30	2.4800	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	ETESAL
34-4-81	19/01/2025 06:01	19/01/2025 11:53	5.8700	MANUAL	Mantenimiento Programado	11.69	60113.05	ETESAL
34-4-82	19/01/2025 06:01	19/01/2025 11:53	5.8700	MANUAL	Mantenimiento Programado	6.13	27780	ETESAL
34-4-83	19/01/2025 06:01	19/01/2025 11:53	5.8700	MANUAL	Mantenimiento Programado	10.69	39077.23	ETESAL
34-4-86	19/01/2025 06:01	19/01/2025 11:54	5.8800	MANUAL	Mantenimiento Programado	3.69	24612.17	ETESAL
34-4-87	19/01/2025 06:01	19/01/2025 11:27	5.4300	MANUAL	Mantenimiento Programado	1.16	6694.62	ETESAL
38-4-81	19/01/2025 06:33	19/01/2025 06:34	0.0200	51G	Falla en Línea	11.8	196.67	CAESS
47-4-81	19/01/2025 06:56	19/01/2025 16:10	9.2300	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	DELSUR
35-4-83	20/01/2025 08:09	20/01/2025 08:10	0.0200	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	10.35	172.5	CLESA
44-4-80	20/01/2025 14:46	20/01/2025 15:28	0.7000	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
34-4-83	20/01/2025 14:48	20/01/2025 14:50	0.0300	51, 59N	Falla en Línea	16.5	550	EEO
32-4-81	21/01/2025 00:01	21/01/2025 00:02	0.0200	51	Falla en Línea	2.49	41.5	DELSUR
30-4-85	22/01/2025 09:52	22/01/2025 09:53	0.0200	59N	Falla en Línea	2.99	49.83	DELSUR
30-4-85	22/01/2025 10:16	22/01/2025 10:17	0.0200	59N	Falla en Línea	3.17	52.83	DELSUR
49-4-81	22/01/2025 16:19	22/01/2025 16:20	0.0200	51	Falla en Línea	6.42	107	EEO
50-4-84	23/01/2025 18:48	23/01/2025 18:52	0.0700	51	Falla en Línea	3.82	254.67	CLESA
48-4-84	23/01/2025 18:48	23/01/2025 18:52	0.0700	51	Falla en Línea	12.99	866	CLESA
45-2-82	24/01/2025 08:54	24/01/2025 08:55	0.0200	51	Falla en Línea	5.36	89.33	B&D
45-2-82	24/01/2025 10:15	24/01/2025 10:35	0.3300	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	1.15	383.33	B&D
36-2-82	25/01/2025 06:41	25/01/2025 07:47	1.1000	86T	Falla en Subestaciones	17.84	872.5	ETESAL
40-4-81	26/01/2025 01:04	26/01/2025 13:51	12.7800	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	DEUSEM
16-4-82	26/01/2025 07:03	26/01/2025 16:36	9.5500	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	ETESAL
11-4-84	26/01/2025 07:49	26/01/2025 07:52	0.0500	51	Falla en Línea	12.58	629	CLESA
16-4-81	26/01/2025 08:01	26/01/2025 16:22	8.3500	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	ETESAL
11-4-84	26/01/2025 08:33	26/01/2025 08:34	0.0200	51	Falla en Línea	1.44	24	CLESA
18-4-83	27/01/2025 04:59	27/01/2025 15:37	10.6300	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	EEO
38-4-84	27/01/2025 09:14	27/01/2025 09:16	0.0300	59N	Falla en Línea	14.22	474	DELSUR
50-4-84	27/01/2025 12:51	27/01/2025 12:53	0.0300	51	Falla en Línea	5.22	174	CLESA
48-4-82	28/01/2025 06:31	28/01/2025 06:32	0.0200	51	Falla en Línea	9.08	151.33	EDESAL
38-4-82	28/01/2025 08:10	28/01/2025 08:11	0.0200	51	Falla en Línea	2.28	38	DELSUR
11-4-84	29/01/2025 07:09	29/01/2025 07:11	0.0300	51	Falla en Línea	8.29	276.33	CLESA
49-4-82	29/01/2025 08:19	29/01/2025 08:21	0.0300	51	Falla en Línea	11.58	386	EEO
11-4-84	30/01/2025 08:14	30/01/2025 17:38	9.4000	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	CLESA
35-4-85	30/01/2025 20:56	30/01/2025 20:58	0.0300	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	8.74	291.33	ANDA



PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTOS MAYORES (PAMM)

SEMANA 20 DE 2024 - SEMANA 19 DE 2025

	PLANTA/UNIDAD	PROGRAMADO		DURACIÓN	EJECUTADO		DURACIÓN	MOTIVO
CEL	5 DE NOVIEMBRE							
	UNIDAD 6	06-ene-25 00:00	16-ene-25 23:59	11 días	06-ene-25	17-ene-25	11 días	Inspección de la unidad.
	UNIDAD 7	27-ene-25 00:00	25-feb-25 23:59	30 días	27-ene-25			Mantenimiento mayor de equipos principales y auxiliares.
LAGE	15 DE SEPTIEMBRE							
	UNIDAD 1	03-feb-25 00:00	04-mar-25 23:59	30 días	03-feb-25			Mantenimiento mayor a equipos principales y auxiliares.
	AHUACHAPAN							
EDP	UNIDADES 1 A 3	26-ene-25 08:00	26-ene-25 15:59	8 horas	26-ene-25	26-ene-25	12 horas	Mantenimiento de subestación
	EDP							
	MOTORES 13, 14 Y 15	03-ene-25 00:00	05-ene-25 23:59	3 días				Mantenimiento anual de transformador
	MOTOR 17	06-ene-25 00:00	12-ene-25 23:59	7 días				Mantenimiento de turbocompresor
	MOTORES 16, 17, 18 Y 19	10-ene-25 00:00	12-ene-25 23:59	3 días				Mantenimiento anual de transformador
	MOTOR 12	11-ene-25 00:00	22-ene-25 23:59	12 días				Mantenimiento mayor etapa 1
	MOTORES 1 A 19 Y UNIDAD 1	11-ene-25 00:00	12-ene-25 23:59	2 días				Cambio de sellos en tubería de alimentación de gasoducto en FSRU
	MOTORES 1 A 19 Y UNIDAD 1	26-ene-25 06:00	26-ene-25 13:59	8 horas				Limpieza de bombas de agua de mar en FSRU
	MOTOR 10	20-ene-25 00:00	26-ene-25 23:59	7 días				Mantenimiento de turbocompresor
	MOTOR 12	23-ene-25 00:00	06-feb-25 23:59	15 días				Mantenimiento mayor (etapa 2)
	MOTORES 10, 11 Y 12	24-ene-25 00:00	26-ene-25 23:59	3 días				Mantenimiento anual de transformador
	MOTOR 7	27-ene-25 00:00	02-feb-25 23:59	7 días				Mantenimiento de turbocompresor
ORAZUL	ACAJUTLA							
	UNIDAD 4	10-dic-24 00:00	13-ene-25 23:59	35 días	10-dic-24	13-ene-25	35 días	Programa anual de mantenimiento mayor
	MOTORES 1 A 9, UNIDADES 4 Y 5	16-dic-24 00:00	05-ene-25 23:59	21 días	16-dic-24	05-ene-25	21 días	Mantenimiento en subestación
NEJAPA	UNIDAD 1	10-dic-24 00:00	13-ene-25 23:59	35 días	06-ene-25			Programa anual de mantenimiento mayor
	NEJAPA POWER							
	MOTOR 10	30-dic-24 00:00	16-feb-25 23:59	49 días				Mantenimiento mayor de motor y generador.
INE	TALNIQUE							
	MOTOR 7	26-dic-24 00:00	24-ene-25 23:59	30 días	19-ago-24	10-sept-24	23 días	Mantenimiento 60000 horas de operación.


Proceso
 Suspendido/Reprogramado
 Realizado
 Actualizado al 5 de febrero de 2025

Registro de cambios:

07-ene- CEL solicita suspensión de mantenimiento de 3feb-u2 por reprogramación de actividades para el año 2025

09-ene- LAGEO solicita suspensión de mantenimiento de berl-u1 por reprogramación de actividades

27-ene- GECSA solicita reprogramación de mantenimiento de subestación previamente suspendido



(503)2521-7300
(503)2521-7301



www.ut.com.sv



@UTSV_informa



Km. 12 ½ Carretera al Puerto de La Libertad, desvío a Nuevo
Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, La Libertad.

