

BOLETÍN ESTADÍSTICO

FEBRERO 2025



Contenido

	Pág.
Referencias	3
Resumen	4
Inyecciones	5
Comportamiento de la demanda de energía	5
♦ Tasa de variación anual (promedio móvil 12 meses)	5
♦ Tasa de variación anual (promedio móvil 6 meses)	5
♦ Tasa de variación anual (promedio móvil 3 meses)	5
Inyecciones por recurso	6
Inyección nacional por participante de mercado	6
Contratos de inyección	6
Retiros	7
Contratos Bilaterales por Participante de Mercado	7
Contratos de Libre Concurrencia por Participante de mercado	7
Contratos de Naturaleza Pública por Participante de mercado	7
Mercado Regulador del Sistema por participante de mercado	7A
Comercio Internacional	8
♦ Importaciones por participante de mercado	8
♦ Exportaciones por participante de mercado	8
Evolución de los precios	9
♦ Precios Promedios Mensuales	9
♦ Precios Horarios	10
♦ Precios Promedios Diarios y Acumulados	22
♦ Composición del Precio Promedio Mensual	23
Otras Estadísticas	24
♦ Energía No Servida, Pérdidas e Interrupciones	24
♦ Sistema de Transmisión	25
♦ Demanda Máxima de Potencia	29
♦ Reserva Rodante y Reserva Fría en Demanda Máxima	30
♦ Precios de los Combustibles puestos en planta (US\$/bbl)	31
♦ Niveles (msnm)	32
♦ Interrupciones del Servicio	33
♦ Programa Anual de Mantenimientos Mayores (PAMM)	34



Referencias

Variación Mensual: Relación entre el mes actual y el mes anterior.

Variación Anual: Relación entre el mes actual y el mismo mes del año anterior.


Acumulado Anual: Relación del promedio acumulado del año y el mismo período del año anterior.

Variación de 3 meses: Relación entre el promedio móvil de 3 meses del período actual y el mismo período del año anterior.

Variación de 12 meses: Relación entre el promedio móvil de 12 meses del período actual y el mismo período del año anterior.



Resumen





Inyecciones

Rubros	Febrero 2025		Var. %	Acumulado Anual ^{2/}		Últimos 3 meses ^{2/}		Últimos 12 meses ^{2/}	
	GWh	Var. % ^{2/}	Anual ^{2/}	GWh	Var. %	GWh	Var. %	GWh	Var. %
Generación nacional transada	546.2	0.8	-4.8	1,088.0	-8.7	537.2	-6.9	602.5	-3.5
Intercambios Internacionales (+/-) ^{1/}	24.5	-51.4	-194.0	74.9	-242.1	39.9	-494.8	7.0	-120.1
Pérdidas de transmisión	9.6	-2.4	-11.0	19.4	-11.4	9.6	-9.4	11.9	-6.3
Demanda Mercado Mayorista	561.1	-3.6	4.5	1,143.4	2.3	567.5	2.0	597.6	3.6


^{1/} Signo (+) : Saldo comercial neto a favor de importaciones

Signo (-) : Saldo comercial neto a favor de exportaciones


^{2/} Para el detalle de los períodos ver el apartado de Referencias de la Pág. 3.

Comportamiento de la demanda de energía en el Mercado Mayorista de Electricidad

Tasa de variación anual
Promedio móvil doce meses
Enero 2010
Febrero 2025



Tasa de variación anual
Promedio móvil tres y seis meses
Enero 2010
Febrero 2025





Inyecciones Por Recurso Inyectado

Participante de mercado	Febrero 2025		Var. %	Acumulado Anual ^{2/}		Últimos 3 meses ^{2/}		Últimos 12 meses ^{2/}	
	GWh	Var. % ^{2/}	Anual ^{2/}	GWh	Var. %	GWh	Var. %	GWh	Var. %
Hidroeléctrica	90.9	6.0	69.0	176.6	17.3	89.1	8.1	178.2	48.2
Geotérmica	113.4	-7.6	-8.5	236.2	-7.7	120.8	-0.2	119.6	-4.2
Térmica	3.9	159.6	-78.6	5.4	-82.9	2.2	-96.7	32.6	-86.6
Gas Natural	170.6	16.1	-17.1	317.6	-21.4	152.5	13.2	170.0	404.6
Biomasa	101.1	-7.5	-1.8	210.4	-2.1	102.1	-1.9	43.6	-1.8
Solar	47.6	-4.5	-4.3	97.5	1.5	47.2	0.0	45.4	1.0
Eólica	18.4	-26.8	-0.3	43.6	17.1	23.0	10.4	12.7	-7.3
Distribución	0.2	-39.6	-68.3	0.6	-49.9	0.3	-15.7	0.4	252.8
Iny. Nacional	546.2	0.8	-4.8	1,088.0	-8.7	537.2	-6.9	602.5	-3.5
Importaciones	30.3	-42.6	632.8	83.0	673.1	44.8	173.8	23.5	112.2
Total inyectado	576.5			1,171.0		582.0		626.1	

^{1/} Incluye pérdidas por transmisión^{2/} Para el detalle de los períodos ver el apartado de Referencias de la Pág. 3.

Inyección Nacional por Participante de Mercado

Participante de mercado	Febrero 2025		Var. %	Acumulado Anual ^{2/}		Últimos 3 meses ^{2/}		Últimos 12 meses ^{2/}	
	GWh	Var. % ^{2/}	Anual ^{2/}	GWh	Var. %	GWh	Var. %	GWh	Var. %
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	0.2	-28.7%	-44.4%	0.5	-26.8%	0.2	-28.4%	0.2	-32.2%
Acajutla Energía Solar I, LTDA. de C.	3.9	-7.1%	-9.4%	8.0	-4.3%	3.9	-6.9%	3.9	-4.9%
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.		-100.0%	-100.0%	0.0	-36.0%	0.0	-28.8%	0.0	22.5%
CAESS S.A. de C.V.		-100.0%		0.0	-39.0%	0.0	-84.8%	0.0	-40.6%
CASSA S.A. de C.V.	17.1	-9.0%	-1.6%	36.0	-0.1%	16.9	-4.4%	7.5	-8.4%
CENERGICA ENERGY EL SALVADO	0.0	-76.6%	-93.2%	0.2	-89.3%	0.1	-86.2%	6.2	-60.6%
Capella Solar, S. A. de C. V.	23.5	-1.0%	-5.4%	47.3	-2.9%	22.7	-5.4%	22.2	-4.1%
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica d	90.9	6.0%	69.0%	176.6	17.3%	89.1	8.1%	178.2	48.2%
DELSUR S.A. de C.V.	0.0	-38.5%	-91.1%	0.1	-83.9%	0.1	-82.6%	0.1	-69.5%
ECOSOLAR, S.A. de C.V.	2.0	-14.5%	-10.9%	4.4	0.0%	2.1	-0.3%	1.9	-8.5%
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)	0.0	-94.5%	0.1%	0.1	20.8%	0.0	-56.5%	0.0	-85.6%
ENERGIA BOREALIS, S.A. DE C.V.	0.0		-97.7%	0.0	-98.4%	0.0	-81.7%	0.1	-54.9%
ENERGIA DEL PACIFICO, LTDA. de i	170.6	16.1%	-17.1%	317.6	-21.4%	152.5	-19.2%	170.0	-21.1%
HILCASA ENERGY	0.0		-35.4%	0.0	-86.0%	0.0	-87.0%	0.1	-67.9%
Holcim El Salvador, S.A. de C.V.		-100.0%	-100.0%	0.0	74.2%	0.0	195.2%	0.1	-86.4%
INE S.A. DE C.V.	5.7	69.5%	-55.4%	9.1	-55.7%	4.0	-46.4%	18.2	-14.9%
INGENIO LA CABAÑA. S.A. DE C.V.	12.3	6.8%	14.1%	23.8	9.8%	11.1	23.5%	5.4	43.7%
Ingenio Chaparrastique, S.A. de C.V	22.7	-10.6%	0.5%	48.2	-1.1%	24.7	3.2%	11.8	-6.6%
Ingenio El Angel, S. A. de C. V.	29.0	-10.0%	-6.5%	61.3	-2.6%	30.1	-3.5%	12.0	0.0%
Ingenio Jiboa S.A de C.V.	22.1	-6.3%	4.6%	45.6	0.2%	21.5	-3.7%	8.6	9.7%
LaGeo S.A. de C.V.	113.4	-7.6%	-8.5%	236.2	-7.7%	120.8	-0.2%	119.6	-4.2%
NEJAPA POWER COMPANY, S.A.	0.0	-96.6%	-97.0%	0.2	-8.9%	0.1	-83.2%	0.9	-78.6%
POTENCIA Y ENERGIA CORP	0.3	4.0%	-94.8%	0.6	-94.2%	0.2	-93.7%	9.2	-46.1%
Providencia Solar S.A. de C.V.	10.2	-9.7%	-10.0%	21.5	-3.6%	10.7	-4.3%	9.6	-8.3%
Proyecto La Trinidad, LTDA. de C.V.	2.9	-5.1%	-6.3%	5.9	-2.6%	2.8	-5.5%	2.7	-8.8%
Sonsonate Solar, S. A. de C. V.	0.7	44.6%	-64.7%	1.2	-69.8%	0.5	-74.6%	1.3	-35.5%
TEXTUFIL S.A. De C.V.	0.1		-78.7%	0.1	-83.4%	0.0	-71.4%	0.1	-88.4%
VENTUS, S.A. de C.V.	18.4	-26.8%	-0.3%	43.6	17.1%	23.0	10.4%	12.7	-7.3%

Total	546.2			1,088.0		537.2		602.5	
--------------	--------------	--	--	----------------	--	--------------	--	--------------	--

^{1/} Inyecciones provenientes de la red de distribución^{2/} Para el detalle de los períodos ver el apartado de Referencias de la Pág. 3.^{3/} Variaciones mayores de 2000% no se detallan

Tipo de Mercado (GWh)

Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
MC	346.4	315.2											661.5
MRS	236.0	245.9											481.9
Total	582.3	561.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,143.4

MC: Mercado de Contratos

MRS: Mercado Regulador del Sistema

Contratos Totales de Inyección (GWh)

Participante de mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Acajutla Energía Solar I, LTDA. de C.V.	4.1	3.8											7.9
CASSA S.A. de C.V.	3.0	2.6											5.6
Capella Solar, S. A. de C. V.	23.4	23.2											46.6
Comercia Internacional El Salvador,S.A. de i	13.8	12.7											26.4
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio L	28.9	26.1											54.9
ECOSOLAR, S.A. de C.V.	2.3	2.0											4.3
ENERGIA DEL PACIFICO, LTDA. de C.V.	167.4	154.1											321.5
INE S.A. DE C.V.	39.6	36.4											76.0
LaGeo S.A. de C.V.	31.1	28.6											59.7
Mayorista de Electricidad, S.A. de C.V.	1.0	0.9											1.8
Providencia Solar S.A. de C.V.	11.1	10.0											21.1
Proyecto La Trinidad, LTDA. de C.V.	3.0	2.8											5.8
Sonsonate Solar, S. A. de C. V.	0.5	0.7											1.2
VENTUS, S.A. de C.V.	24.8	18.1											42.9
CX1/	-7.4	-6.7											-14.2

Total	346.4	315.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	661.5
--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

^{1/} CX: Contratos de Exportación



Retiros

Mercado de Contratos de Retiro (Bilaterales) por Participante de Mercado (GWh)

Participante de Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	3.0	2.6											5.6
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	28.2	25.5											53.7
CEL - Comercializadora	0.7	0.6											1.2
CLEA, S.A.	7.4	6.7											14.2
DEC-ABRUZZO	1.5	1.3											2.8
Hanesbrands El Salvador LTDA de C.V.	7.2	6.7											13.9
Mayorista de Electricidad, S.A. de C.V.	1.0	0.9											1.8
CX1/	-7.4	-6.7											-14.2

Total bilaterales	41.5	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.1
-------------------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

^{1/} CX: Contratos de Exportación

Mercado de Contratos de Retiro (Libre Concurrencia) por Participante de Mercado (GWh)

Participante de Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	39.4	35.5											74.9
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	1.7	1.7											3.4
CAESS S.A. de C.V.	109.6	99.5											209.0
DELSUR S.A. de C.V.	62.8	56.7											119.5
Deusem S.A. de C.V.	6.3	5.7											12.0
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)	4.1	3.9											7.9
EEO S.A. de C.V.	26.6	24.4											51.0
Totales	250.4	227.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	477.8

Mercado de Contratos de Retiro (Naturaleza Pública) por Participante de Mercado (GWh)

Participante de Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	9.1	8.3											17.3
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	0.4	0.4											0.7
CAESS S.A. de C.V.	19.2	17.6											36.8
DEC-ABRUZZO	0.1	0.1											0.2
DELSUR S.A. de C.V.	15.9	14.5											30.4
Deusem S.A. de C.V.	1.5	1.4											2.8
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)	1.6	1.6											3.1
EEO S.A. de C.V.	6.9	6.4											13.3
Totales	54.5	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.7





Retiros

Mercado Regulador del Sistema por Participante de Mercado (GWh)

Participante de Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	37.9	38.5											76.5
AES CLESA Y CIA, COM	3.3	3.0											6.3
AES NEJAPA GAS, Limitada de Capital Variable	6.3	5.9											12.2
AES UNIÓN DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	6.2	6.6											12.8
ALAS DORADAS S.A. DE C.V.	6.1	5.7											11.7
Acajutla Energía Solar I, LTDA. de C.V.	0.0	0.0											0.1
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	-2.0	-1.8											-3.8
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	1.1	1.1											2.1
CAESS S.A. de C.V.	49.6	56.5											106.1
CASSA S.A. de C.V.	0.0	0.0											0.0
CASW El Salvador, S.A. de C.V.	7.7	7.3											14.9
CEL - Comercializadora	0.0	0.0											0.0
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR S. EN C. DE C.V.	0.4	0.4											0.8
Capella Solar, S. A. de C. V.	0.1	0.1											0.2
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)	0.4	0.4											0.8
DEC-ABRUZZO	0.3	0.4											0.7
DELSUR S.A. de C.V.	56.3	60.3											116.6
Deusem S.A. de C.V.	5.7	6.1											11.8
ECOSOLAR, S.A. de C.V.	0.0	0.0											0.0
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)	8.3	8.3											16.6
EDESAL S.A. de C.V. (COM)	0.5	0.4											0.9
EEO S.A. de C.V.	31.3	32.8											64.0
EIS POWER S.A. DE C.V.	0.7	0.6											1.2
ENERGIA BOREALIS, S.A. DE C.V.	0.0	0.0											0.0
ENERGIA DEL PACIFICO, LTDA. de C.V.	0.1	0.1											0.2
ENERGY Q, S.A. de C.V.	1.6	1.4											3.0
ENERGÍA, DESARROLLO Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	3.3	2.9											6.2
Excelergy S.A.	5.6	5.1											10.7
GENERADORA ELECTRICA CENTRAL S.A. DE C.V.	0.0	0.0											0.0
HILCASA ENERGY		0.0											0.0
Hanesbrands El Salvador LTDA de C.V.	-0.1	-0.3											-0.5
INE S.A. DE C.V.	0.2	0.2											0.4
Ingenio Chaparrastique, S.A. de C.V.	0.1	0.1											0.2
Ingenio El Angel, S. A. de C. V.	0.0	0.0											0.0
Ingenio Jiboa S.A de C.V.	0.0												0.0
LaGeo S.A. de C.V.	0.5	0.1											0.6
Mayorista de Electricidad, S.A. de C.V.	0.0	0.0											0.0
Mercados Electricos S.A. de C.V.	0.0	0.0											0.0
NEJAPA POWER COMPANY, S.A.	0.8	0.7											1.5
POTENCIA Y ENERGIA CORP	0.1	0.1											0.1
Pacific Energy S.A. de C.V.	0.2	0.2											0.3
Providencia Solar S.A. de C.V.	0.0	0.0											0.1
TERMOENCOGIBLES S.A. DE C.V.	3.1	2.9											6.0
TEXTUFIL S.A. De C.V.	0.1	0.1											0.2
VENTUS, S.A. de C.V.	0.0	0.0											0.1

Totales	236.0	245.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	481.9
---------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Unidad de Transacciones \$A de C.V.

7A




Comercio Internacional

Importaciones por Participante de Mercado (GWh)

Participante de mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES NEJAPA GAS, Limitada de Capital Variable	1.3	0.7											2.0
AES UNIÓN DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.7	0.5											1.2
ALTERNATIVA DE ENERGIA RENOVABLE, S.A. de C.V.	1.6	0.6											2.1
APH, S.A. DE C.V.	0.3	0.4											0.8
BORAX ENERGY EL SALVADOR S.A. DE C.V.	0.4	0.4											0.8
CEL - Comercializadora	0.7	0.2											0.9
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR S. EN C. DE C.V.	0.5	0.1											0.6
Comercia Internacional El Salvador, S.A. de C.V.													
Comercializadora Electronova, S.A. DE C.V.	3.3	1.4											4.7
Comercializadora Eléctrica Salvadoreña, S.A. de C.V.	0.3	0.2											0.5
Comercializadora de Energía para América S.A. de C.V.	1.6	0.6											2.2
Comercializadora de Luz y Fuerza, S.A. de C.V.		0.3											0.3
Compañía de Energía de Centroamérica S.A. de C.V.	5.1	3.0											8.1
EIS POWER S.A. DE C.V.	1.1	0.1											1.2
ELECTRIC POWER MARKETS, S.A. de C.V.	2.8	2.5											5.3
ENERGIA BOREALIS, S.A. DE C.V.	2.3	2.6											4.9
ENERGION DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.	0.1												0.1
ENERGÍA, DESARROLLO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	5.2	2.8											8.0
EON Energy, S.A. de C.V.	0.0												0.0
Excelergy S.A.	1.4	0.7											2.1
GRS Comercializadora, S.A. de C.V.	5.5	1.8											7.3
INGENIO LA CABAÑA, S.A. DE C.V.	6.3	5.2											11.5
Intellergy, Sociedad Anónima de Capital Variable	0.1	0.0											0.1
Inversiones en Transmisión y Energía Centroamericana, S.A. de C.V.	2.6	2.2											4.8
Mayorista de Electricidad, S.A. de C.V.													
Mercados Eléctricos S.A. de C.V.	2.4	0.1											2.5
NEJAPA POWER COMPANY, S.A.	0.5												0.5
TEXTUFIL S.A. De C.V.	3.7	1.2											4.9
TRADENERGY, S.A. DE C.V.	2.9	2.5											5.5
Total	52.7	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	83.0

Exportaciones por Participante de Mercado (GWh)

Participante de mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
APH, S.A. DE C.V.	0.1												0.1
BORAX ENERGY EL SALVADOR S.A. DE C.V.	0.0												0.0
CEL - Comercializadora		0.0											0.0
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR S. EN C. DE C.V.	0.1	1.8											1.9
CLEA, S.A.		0.0											0.0
Comercializadora Electronova, S.A. DE C.V.	0.2	0.5											0.7
Comercializadora Eléctrica Salvadoreña, S.A. de C.V.		0.0											0.0
Compañía de Energía de Centroamérica S.A. de C.V.		0.0											0.0
ELECTRIC POWER MARKETS, S.A. de C.V.	0.5												0.5
ENERGIA BOREALIS, S.A. DE C.V.	0.0	0.9											1.0
ENERGY CONNECTION		0.0											0.0
ENERGÍA, DESARROLLO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	0.1	0.2											0.3
EON Energy, S.A. de C.V.		0.0											0.0
Excelergy S.A.	0.6	0.0											0.6
GRS Comercializadora, S.A. de C.V.		0.2											0.2
INGENIO LA CABAÑA, S.A. DE C.V.	0.1	1.2											1.3
Intellergy, Sociedad Anónima de Capital Variable		0.1											0.1
Mercados Eléctricos S.A. de C.V.	0.4	0.4											0.8
TEXTUFIL S.A. De C.V.	0.1	0.3											0.4
TRADENERGY, S.A. DE C.V.	0.1	0.1											0.2
Total	2.3	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1




A partir del 01 de junio 2013 por la entrada en vigencia del RMER ya no puede obtener el comercio por frontera



Evolución de los precios

Mes	Promedio		Variaciones %			
	2024 \$/MWh	2025 \$/MWh	Mes	Anual	Acum.	Prom. anual
Ene	106.55	93.56	0.64	-12.18	0.64	110.30
Feb	102.71	94.57	1.08	-7.92	1.73	109.63
Mar	124.62					
Abr	136.36					
May	152.26					
Jun	122.24					
Jul	101.71					
Ago	90.83					
Sep	86.08					
Oct	109.80					
Nov	110.52					
Dic	92.97					

Mensual: Relación mes inmediato anterior
 Anual: Relación igual mes año anterior
 Acumulada: Relación respecto a diciembre año anterior
 Promedio anual: Relación últimos doce meses





Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
01/02/2025	0	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.029	-	\$ 1.151	\$ 0.038	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.188	\$ 13.562	\$ 92.739
01/02/2025	1	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.596	\$ 0.029	-	\$ 1.161	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.101	\$ -	\$ 1.236	\$ 13.739	\$ 92.916
01/02/2025	2	\$ 79.177	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.513	\$ 0.029	-	\$ 1.072	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.126	\$ -	\$ 1.264	\$ 13.614	\$ 92.791
01/02/2025	3	\$ 79.177	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.525	\$ 0.029	-	\$ 1.167	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.131	\$ -	\$ 1.293	\$ 13.756	\$ 92.933
01/02/2025	4	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.029	-	\$ 1.229	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.131	\$ -	\$ 1.292	\$ 13.829	\$ 93.006
01/02/2025	5	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.029	-	\$ 1.265	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.126	\$ -	\$ 1.266	\$ 13.871	\$ 93.048
01/02/2025	6	\$ 79.177	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.504	\$ 0.029	-	\$ 1.142	\$ 0.009	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.239	\$ 13.532	\$ 92.709
01/02/2025	7	\$ 79.177	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.589	\$ 0.029	-	\$ 0.997	\$ 0.078	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.268	\$ 13.577	\$ 92.754
01/02/2025	8	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.029	-	\$ 1.074	\$ 0.090	\$ 0.010	\$ 0.096	\$ -	\$ 1.368	\$ 13.814	\$ 92.991
01/02/2025	9	\$ 79.177	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.611	\$ 0.029	-	\$ 1.163	\$ 0.104	\$ 0.010	\$ 0.142	\$ -	\$ 1.433	\$ 14.100	\$ 93.277
01/02/2025	10	\$ 86.146	\$ 0.680	\$ 0.944	\$ 9.832	\$ 0.029	-	\$ 1.248	\$ 0.166	\$ 0.011	\$ 0.587	\$ -	\$ 1.560	\$ 15.056	\$ 101.202
01/02/2025	11	\$ 86.146	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.619	\$ 0.029	-	\$ 1.297	\$ 0.182	\$ 0.011	\$ 0.094	\$ -	\$ 1.564	\$ 14.404	\$ 100.550
01/02/2025	12	\$ 86.146	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.652	\$ 0.029	-	\$ 1.359	\$ 0.186	\$ 0.011	\$ 0.136	\$ -	\$ 1.564	\$ 14.548	\$ 100.694
01/02/2025	13	\$ 86.146	\$ 0.677	\$ 0.944	\$ 9.794	\$ 0.029	-	\$ 1.534	\$ 0.183	\$ 0.011	\$ 0.194	\$ -	\$ 1.522	\$ 14.888	\$ 101.034
01/02/2025	14	\$ 86.146	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.487	\$ 0.029	-	\$ 1.313	\$ 0.186	\$ 0.010	\$ 0.236	\$ -	\$ 1.378	\$ 14.239	\$ 100.385
01/02/2025	15	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.029	-	\$ 1.247	\$ 0.192	\$ 0.009	\$ 0.026	\$ -	\$ 1.221	\$ 13.876	\$ 93.053
01/02/2025	16	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.029	-	\$ 1.378	\$ 0.172	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.124	\$ 13.882	\$ 93.059
01/02/2025	17	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	\$ 0.029	-	\$ 1.486	\$ 0.171	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.032	\$ 13.897	\$ 93.074
01/02/2025	18	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ 0.029	-	\$ 1.540	\$ 0.175	\$ 0.007	\$ 0.003	\$ -	\$ 0.946	\$ 13.891	\$ 93.068
01/02/2025	19	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.029	-	\$ 1.406	\$ 0.182	\$ 0.007	\$ 0.017	\$ -	\$ 0.929	\$ 13.749	\$ 92.926
01/02/2025	20	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.029	-	\$ 1.264	\$ 0.177	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.947	\$ 13.586	\$ 92.763
01/02/2025	21	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.029	-	\$ 1.227	\$ 0.125	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.995	\$ 13.533	\$ 92.710
01/02/2025	22	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.029	-	\$ 1.181	\$ 0.078	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.068	\$ 13.519	\$ 92.696
01/02/2025	23	\$ 79.177	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.514	\$ 0.029	-	\$ 1.222	\$ 0.082	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.135	\$ 13.590	\$ 92.767
02/02/2025	0	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.029	-	\$ 1.426	\$ 0.049	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.205	\$ 13.879	\$ 93.056
02/02/2025	1	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.029	-	\$ 1.421	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.086	\$ -	\$ 1.257	\$ 13.988	\$ 93.165
02/02/2025	2	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	\$ 0.029	-	\$ 1.307	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.093	\$ -	\$ 1.294	\$ 13.872	\$ 93.049
02/02/2025	3	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	\$ 0.029	-	\$ 1.333	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.117	\$ -	\$ 1.343	\$ 13.971	\$ 93.148
02/02/2025	4	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.029	-	\$ 1.305	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.131	\$ -	\$ 1.352	\$ 13.986	\$ 93.163
02/02/2025	5	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.029	-	\$ 1.276	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.067	\$ -	\$ 1.341	\$ 13.897	\$ 93.074
02/02/2025	6	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ 0.029	-	\$ 1.241	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.363	\$ 13.779	\$ 92.956
02/02/2025	7	\$ 79.177	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.494	\$ 0.029	-	\$ 0.641	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.484	\$ 13.258	\$ 92.435
02/02/2025	8	\$ 79.177	\$ 0.670	\$ 0.944	\$ 9.692	\$ 0.029	-	\$ 0.999	\$ -	\$ 0.013	\$ 0.175	\$ -	\$ 1.723	\$ 14.245	\$ 93.422
02/02/2025	9	\$ 86.146	\$ 0.671	\$ 0.944	\$ 9.704	\$ 0.029	-	\$ 1.915	\$ -	\$ 0.013	\$ 0.185	\$ -	\$ 1.819	\$ 15.279	\$ 101.425
02/02/2025	10	\$ 86.146	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.499	\$ 0.029	-	\$ 1.522	\$ -	\$ 0.013	\$ 0.198	\$ -	\$ 1.740	\$ 14.600	\$ 100.746
02/02/2025	11	\$ 86.146	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	\$ 0.029	-	\$ 1.437	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.723	\$ 14.345	\$ 100.491
02/02/2025	12	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.029	-	\$ 1.432	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.674	\$ 14.294	\$ 100.440
02/02/2025	13	\$ 86.146	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.497	\$ 0.029	-	\$ 0.976	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.667	\$ 13.781	\$ 99.927
02/02/2025	14	\$ 86.146	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ 0.029	-	\$ 1.590	\$ -	\$ 0.012	\$ 0.065	\$ -	\$ 1.591	\$ 14.469	\$ 100.615
02/02/2025	15	\$ 86.146	\$ 0.668	\$ 0.944	\$ 9.663	\$ 0.029	-	\$ 1.652	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.223	\$ -	\$ 1.410	\$ 14.599	\$ 100.745
02/02/2025	16	\$ 86.146	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.029	-	\$ 1.528	\$ 0.020	\$ 0.009	\$ 0.260	\$ -	\$ 1.225	\$ 14.220	\$ 100.366
02/02/2025	17	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	\$ 0.029	-	\$ 1.517	\$ 0.051	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.097	\$ 13.874	\$ 93.051
02/02/2025	18	\$ 79.177	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ 0.029	-	\$ 1.550	\$ 0.124	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.994	\$ 13.887	\$ 93.064
02/02/2025	19	\$ 79.177	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.029	-	\$ 1.375	\$ 0.149	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.965	\$ 13.690	\$ 92.867
02/02/2025	20	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	-	\$ 1.264	\$ 0.145	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.974	\$ 13.579	\$ 92.756
02/02/2025	21	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.029	-	\$ 1.194	\$ 0.056	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.020	\$ 13.453	\$ 92.630
02/02/2025	22	\$ 79.177	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.543	\$ 0.029	-	\$ 1.136	\$ 0.048	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.100	\$ 13.466	\$ 92.643
02/02/2025	23	\$ 79.177	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.528	\$ 0.029	-	\$ 1.246	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.182	\$ 13.595	\$ 92.772
03/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.029	-	\$ 1.416	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.249	\$ 13.854	\$ 93.022
03/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.029	-	\$ 1.333	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.125	\$ -	\$ 1.299	\$ 13.983	\$ 93.151
03/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ 0.029	-	\$ 1.404	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.133	\$ -	\$ 1.334	\$ 14.047	\$ 93.215
03/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	\$ 0.029	-	\$ 1.441	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.133	\$ -	\$ 1.339	\$ 14.096	\$ 93.264
03/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.029	-	\$ 1.542	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.124	\$ -	\$ 1.313	\$ 14.182	\$ 93.350
03/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.617	\$ 0.029	-	\$ 1.629	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.043	\$ -	\$ 1.222	\$ 14.158	\$ 93.326
03/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.499	\$ 0.029	-	\$ 1.493	\$ 0.061	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.149	\$ 13.840	\$ 93.008
03/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ 0.029	-	\$ 1.257	\$ 0.101	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.165	\$ 13.751	\$ 92.919
03/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.029	-	\$ 1.219	\$ 0.167	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.209	\$ 13.809	\$ 92.977
03/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	\$ 0.029	-	\$ 1.316	\$ 0.203	\$ 0.009	\$ 0.081	\$ -	\$ 1.258	\$ 14.081	\$ 93.249
03/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.029	-	\$ 1.339	\$ 0.219	\$ 0.009	\$ 0.101	\$ -	\$ 1.275	\$ 14.158	\$ 93.326
03/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.029	-	\$ 1.330	\$ 0.269	\$ 0.009	\$ 0.124	\$ -	\$ 1.247	\$ 14.174	\$ 93.342
03/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.538	\$ 0.029	-	\$ 1.185	\$ 0.274	\$ 0.009	\$ 0.126	\$ -	\$ 1.256	\$ 14.020	\$ 93.188
03/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.511	\$ 0.029	-	\$ 1.563	\$ 0.266	\$ 0.008	\$ 0.103	\$ -	\$ 1.147	\$ 14.229	\$ 93.397
03/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.029	-	\$ 1.517	\$ 0.270	\$ 0.008	\$ 0.016	\$ -	\$ 1.038	\$ 14.028	\$ 93.196
03/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.515	\$ 0.029	-	\$ 1.321	\$ 0.271	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.986	\$ 13.731	\$ 92.899
03/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.029	-	\$ 1.442	\$ 0.289	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.944	\$ 13.882	\$ 93.050
03/02/2025	17	\$ 114.140	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.029	-	\$ 2.013	\$ 0.290	\$ 0.007	\$ 0.143	\$ -	\$ 0.937	\$ 14.595	\$ 128.735
03/02/2025	18	\$ 121.920	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	\$ 0.029	-	\$ 2.302	\$ 0.275	\$ 0.006	\$ 0.004	\$ -	\$ 0.895	\$ 14.700	\$ 136.620



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSIS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP. EFI	RFC	CCT	CSIS	PR MRS
03/02/2025	19	\$ 121.920	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	-	\$ 2.032	\$ 0.276	\$ 0.006	\$ 0.004	-	\$ 0.885	\$ 14.392	\$ 136.312
03/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.029	-	\$ 1.308	\$ 0.249	\$ 0.007	-	-	\$ 0.907	\$ 13.663	\$ 92.831
03/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.029	-	\$ 1.214	\$ 0.182	\$ 0.007	-	-	\$ 0.963	\$ 13.543	\$ 92.711
03/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.029	-	\$ 1.133	\$ 0.151	\$ 0.008	-	-	\$ 1.034	\$ 13.493	\$ 92.661
03/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.509	\$ 0.029	-	\$ 1.254	\$ 0.159	\$ 0.008	-	-	\$ 1.106	\$ 13.665	\$ 92.833
04/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.029	-	\$ 1.301	\$ 0.164	\$ 0.009	-	-	\$ 1.173	\$ 13.815	\$ 92.983
04/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.029	-	\$ 1.158	\$ 0.134	\$ 0.009	\$ 0.102	-	\$ 1.217	\$ 13.809	\$ 92.977
04/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.519	\$ 0.029	-	\$ 1.242	\$ 0.060	\$ 0.009	\$ 0.118	-	\$ 1.259	\$ 13.837	\$ 93.005
04/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.523	\$ 0.029	-	\$ 1.226	\$ 0.030	\$ 0.009	\$ 0.117	-	\$ 1.270	\$ 13.807	\$ 92.975
04/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.029	-	\$ 1.385	-	\$ 0.009	\$ 0.113	-	\$ 1.252	\$ 13.952	\$ 93.120
04/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.029	-	\$ 1.585	\$ 0.046	\$ 0.009	\$ 0.031	-	\$ 1.192	\$ 14.068	\$ 93.236
04/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.513	\$ 0.029	-	\$ 1.305	\$ 0.149	\$ 0.008	-	-	\$ 1.145	\$ 13.750	\$ 92.918
04/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.530	\$ 0.029	-	\$ 1.085	\$ 0.162	\$ 0.009	-	-	\$ 1.167	\$ 13.584	\$ 92.752
04/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.588	\$ 0.029	-	\$ 1.201	\$ 0.196	\$ 0.009	\$ 0.055	-	\$ 1.210	\$ 13.894	\$ 93.062
04/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.029	-	\$ 1.279	\$ 0.197	\$ 0.009	\$ 0.105	-	\$ 1.251	\$ 14.031	\$ 93.199
04/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ 0.029	-	\$ 1.356	\$ 0.195	\$ 0.009	\$ 0.129	-	\$ 1.270	\$ 14.133	\$ 93.301
04/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.029	-	\$ 1.257	\$ 0.251	\$ 0.009	\$ 0.115	-	\$ 1.239	\$ 14.052	\$ 93.220
04/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ 0.029	-	\$ 1.219	\$ 0.260	\$ 0.009	\$ 0.114	-	\$ 1.239	\$ 14.006	\$ 93.174
04/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.621	\$ 0.029	-	\$ 1.578	\$ 0.261	\$ 0.008	\$ 0.002	-	\$ 1.115	\$ 14.224	\$ 93.392
04/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.029	-	\$ 1.551	\$ 0.278	\$ 0.007	-	-	\$ 1.012	\$ 14.052	\$ 93.220
04/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.029	-	\$ 1.308	\$ 0.282	\$ 0.007	-	-	\$ 0.962	\$ 13.736	\$ 92.904
04/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.029	-	\$ 1.395	\$ 0.301	\$ 0.007	-	-	\$ 0.928	\$ 13.809	\$ 92.977
04/02/2025	17	\$ 114.140	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.029	-	\$ 1.874	\$ 0.275	\$ 0.007	\$ 0.170	-	\$ 0.932	\$ 14.456	\$ 128.596
04/02/2025	18	\$ 114.140	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.029	-	\$ 2.138	\$ 0.261	\$ 0.006	\$ 0.005	-	\$ 0.885	\$ 14.488	\$ 128.628
04/02/2025	19	\$ 114.140	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.029	-	\$ 1.944	\$ 0.229	\$ 0.006	\$ 0.003	-	\$ 0.874	\$ 14.252	\$ 128.392
04/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.029	-	\$ 1.295	\$ 0.217	\$ 0.006	-	-	\$ 0.898	\$ 13.604	\$ 92.772
04/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.543	\$ 0.029	-	\$ 1.212	\$ 0.160	\$ 0.007	-	-	\$ 0.943	\$ 13.497	\$ 92.665
04/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.029	-	\$ 1.188	\$ 0.119	\$ 0.007	-	-	\$ 1.013	\$ 13.513	\$ 92.681
04/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.528	\$ 0.029	-	\$ 1.300	\$ 0.047	\$ 0.008	-	-	\$ 1.082	\$ 13.597	\$ 92.765
05/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.029	-	\$ 1.297	-	\$ 0.008	-	-	\$ 1.152	\$ 13.644	\$ 92.812
05/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	\$ 0.029	-	\$ 1.411	-	\$ 0.009	\$ 0.103	-	\$ 1.208	\$ 13.956	\$ 93.124
05/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.029	-	\$ 1.290	-	\$ 0.009	\$ 0.112	-	\$ 1.237	\$ 13.829	\$ 92.997
05/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.029	-	\$ 1.319	-	\$ 0.009	\$ 0.113	-	\$ 1.252	\$ 13.871	\$ 93.039
05/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.029	-	\$ 1.357	-	\$ 0.009	\$ 0.098	-	\$ 1.238	\$ 13.886	\$ 93.054
05/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.600	\$ 0.029	-	\$ 1.440	\$ 0.037	\$ 0.009	\$ 0.043	-	\$ 1.168	\$ 13.933	\$ 93.101
05/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.526	\$ 0.029	-	\$ 1.349	\$ 0.105	\$ 0.008	-	-	\$ 1.121	\$ 13.740	\$ 92.908
05/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	\$ 0.029	-	\$ 1.118	\$ 0.140	\$ 0.008	-	-	\$ 1.154	\$ 13.588	\$ 92.756
05/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	\$ 0.029	-	\$ 1.528	\$ 0.143	\$ 0.009	\$ 0.119	-	\$ 1.206	\$ 14.219	\$ 93.387
05/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.029	-	\$ 1.446	\$ 0.178	\$ 0.009	\$ 0.127	-	\$ 1.252	\$ 14.227	\$ 93.395
05/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	\$ 0.029	-	\$ 1.200	\$ 0.211	\$ 0.009	\$ 0.124	-	\$ 1.254	\$ 14.014	\$ 93.182
05/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.029	-	\$ 1.295	\$ 0.225	\$ 0.009	\$ 0.126	-	\$ 1.239	\$ 14.090	\$ 93.258
05/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.654	\$ 0.944	\$ 9.463	\$ 0.029	-	\$ 1.084	\$ 0.245	\$ 0.009	\$ 0.117	-	\$ 1.219	\$ 13.762	\$ 92.930
05/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.029	-	\$ 1.217	\$ 0.236	\$ 0.008	\$ 0.032	-	\$ 1.135	\$ 13.826	\$ 92.994
05/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.029	-	\$ 1.389	\$ 0.255	\$ 0.007	-	-	\$ 1.019	\$ 13.867	\$ 93.035
05/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	\$ 0.029	-	\$ 1.296	\$ 0.284	\$ 0.007	-	-	\$ 0.947	\$ 13.703	\$ 92.871
05/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.029	-	\$ 1.220	\$ 0.304	\$ 0.007	-	-	\$ 0.929	\$ 13.638	\$ 92.806
05/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.029	-	\$ 1.277	\$ 0.319	\$ 0.007	-	-	\$ 0.936	\$ 13.717	\$ 92.885
05/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ 0.029	-	\$ 1.538	\$ 0.272	\$ 0.006	-	-	\$ 0.883	\$ 13.920	\$ 93.088
05/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.029	-	\$ 1.442	\$ 0.265	\$ 0.006	-	-	\$ 0.872	\$ 13.796	\$ 92.964
05/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.029	-	\$ 1.318	\$ 0.227	\$ 0.006	-	-	\$ 0.899	\$ 13.637	\$ 92.805
05/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.029	-	\$ 1.253	\$ 0.164	\$ 0.007	-	-	\$ 0.945	\$ 13.547	\$ 92.715
05/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.029	-	\$ 1.273	\$ 0.177	\$ 0.007	-	-	\$ 1.002	\$ 13.638	\$ 92.806
05/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	\$ 0.029	-	\$ 1.337	\$ 0.148	\$ 0.008	-	-	\$ 1.075	\$ 13.740	\$ 92.908
06/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.029	-	\$ 1.340	\$ 0.078	\$ 0.008	-	-	\$ 1.138	\$ 13.742	\$ 92.910
06/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.029	-	\$ 1.351	\$ 0.060	\$ 0.009	\$ 0.081	-	\$ 1.175	\$ 13.881	\$ 93.049
06/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.530	\$ 0.029	-	\$ 1.318	\$ 0.060	\$ 0.009	\$ 0.105	-	\$ 1.213	\$ 13.866	\$ 93.034
06/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.535	\$ 0.029	-	\$ 1.301	\$ 0.026	\$ 0.009	\$ 0.107	-	\$ 1.225	\$ 13.835	\$ 93.003
06/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.029	-	\$ 1.382	-	\$ 0.009	\$ 0.097	-	\$ 1.209	\$ 13.900	\$ 93.068
06/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	\$ 0.029	-	\$ 1.416	\$ 0.034	\$ 0.009	\$ 0.027	-	\$ 1.161	\$ 13.859	\$ 93.027
06/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.521	\$ 0.029	-	\$ 1.422	\$ 0.154	\$ 0.008	-	-	\$ 1.119	\$ 13.854	\$ 93.022
06/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.029	-	\$ 1.373	\$ 0.198	\$ 0.008	-	-	\$ 1.121	\$ 13.915	\$ 93.083
06/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.029	-	\$ 1.432	\$ 0.200	\$ 0.008	-	-	\$ 1.157	\$ 14.011	\$ 93.179
06/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.029	-	\$ 1.354	\$ 0.209	\$ 0.009	\$ 0.042	-	\$ 1.218	\$ 14.046	\$ 93.214
06/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.029	-	\$ 1.368	\$ 0.239	\$ 0.009	\$ 0.054	-	\$ 1.217	\$ 14.092	\$ 93.260
06/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.029	-	\$ 1.346	\$ 0.252	\$ 0.008	\$ 0.053	-	\$ 1.201	\$ 14.050	\$ 93.218
06/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.029	-	\$ 1.289	\$ 0.258	\$ 0.009	\$ 0.049	-	\$ 1.207	\$ 13.989	\$ 93.157
06/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.029	-	\$ 1.445	\$ 0.252	\$ 0.008	-	-	\$ 1.142	\$ 14.054	\$ 93.222

Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
06/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.398	\$ 0.252	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.039	\$ 13.912	\$ 93.080
06/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.299	\$ 0.285	\$ 0.007	\$ 1.230	\$ -	\$ 0.960	\$ 14.979	\$ 94.147
06/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.509	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.106	\$ 0.302	\$ 0.007	\$ 2.377	\$ -	\$ 0.933	\$ 15.862	\$ 95.030
06/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.264	\$ 0.270	\$ 0.007	\$ 2.373	\$ -	\$ 0.926	\$ 16.025	\$ 95.193
06/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.397	\$ 0.259	\$ 0.006	\$ 2.191	\$ -	\$ 0.870	\$ 15.922	\$ 95.090
06/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.274	\$ 0.245	\$ 0.006	\$ 2.189	\$ -	\$ 0.866	\$ 15.779	\$ 94.947
06/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.272	\$ 0.212	\$ 0.006	\$ 2.230	\$ -	\$ 0.886	\$ 15.803	\$ 94.971
06/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.272	\$ 0.198	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.930	\$ 13.598	\$ 92.766
06/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.162	\$ 0.124	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.010	\$ 13.487	\$ 92.655
06/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.520	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.165	\$ 0.070	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.083	\$ 13.476	\$ 92.644
07/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.490	\$ 0.056	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.147	\$ 13.921	\$ 93.089
07/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.671	\$ 0.944	\$ 9.702	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.403	\$ 0.046	\$ 0.009	\$ 0.062	\$ -	\$ 1.192	\$ 14.056	\$ 93.224
07/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.347	\$ 0.006	\$ 0.009	\$ 0.088	\$ -	\$ 1.221	\$ 13.859	\$ 93.027
07/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.348	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.090	\$ -	\$ 1.240	\$ 13.877	\$ 93.045
07/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.408	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.085	\$ -	\$ 1.226	\$ 13.944	\$ 93.112
07/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.618	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.561	\$ 0.082	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.163	\$ 14.069	\$ 93.237
07/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.539	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.349	\$ 0.151	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.123	\$ 13.803	\$ 92.971
07/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.321	\$ 0.152	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.157	\$ 13.857	\$ 93.025
07/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.603	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.232	\$ 0.168	\$ 0.009	\$ 0.020	\$ -	\$ 1.214	\$ 13.882	\$ 93.050
07/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.201	\$ 0.180	\$ 0.009	\$ 0.111	\$ -	\$ 1.256	\$ 13.948	\$ 93.116
07/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.135	\$ 0.215	\$ 0.009	\$ 0.124	\$ -	\$ 1.275	\$ 13.968	\$ 93.136
07/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.120	\$ 0.235	\$ 0.009	\$ 0.116	\$ -	\$ 1.249	\$ 13.919	\$ 93.087
07/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.207	\$ 0.243	\$ 0.009	\$ 0.118	\$ -	\$ 1.256	\$ 14.021	\$ 93.189
07/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.236	\$ 0.235	\$ 0.009	\$ 0.057	\$ -	\$ 1.163	\$ 13.883	\$ 93.051
07/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.367	\$ 0.261	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.059	\$ 13.896	\$ 93.064
07/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.278	\$ 0.287	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.989	\$ 13.748	\$ 92.916
07/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.270	\$ 0.307	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.947	\$ 13.711	\$ 92.879
07/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.253	\$ 0.275	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.932	\$ 13.650	\$ 92.818
07/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.497	\$ 0.274	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.873	\$ 13.862	\$ 93.030
07/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.394	\$ 0.252	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.861	\$ 13.708	\$ 92.876
07/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.373	\$ 0.225	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.880	\$ 13.696	\$ 92.864
07/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.260	\$ 0.181	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.931	\$ 13.574	\$ 92.742
07/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.268	\$ 0.127	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.992	\$ 13.590	\$ 92.758
07/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.214	\$ 0.130	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.048	\$ 13.567	\$ 92.735
08/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.444	\$ 0.122	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.110	\$ 13.891	\$ 93.059
08/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.427	\$ 0.065	\$ 0.008	\$ 0.060	\$ -	\$ 1.156	\$ 13.936	\$ 93.104
08/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.343	\$ 0.063	\$ 0.009	\$ 0.087	\$ -	\$ 1.185	\$ 13.887	\$ 93.055
08/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.308	\$ 0.063	\$ 0.009	\$ 0.092	\$ -	\$ 1.206	\$ 13.846	\$ 93.014
08/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.369	\$ 0.038	\$ 0.009	\$ 0.098	\$ -	\$ 1.212	\$ 13.931	\$ 93.099
08/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.599	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.413	\$ 0.050	\$ 0.009	\$ 0.047	\$ -	\$ 1.200	\$ 13.953	\$ 93.121
08/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.529	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.303	\$ 0.094	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.193	\$ 13.758	\$ 92.926
08/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.058	\$ 0.102	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.235	\$ 13.579	\$ 92.747
08/02/2025	8	\$ 86.136	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.510	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.063	\$ 0.138	\$ 0.010	\$ 0.255	\$ -	\$ 1.320	\$ 13.925	\$ 100.061
08/02/2025	9	\$ 86.136	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.059	\$ 0.153	\$ 0.010	\$ 0.124	\$ -	\$ 1.390	\$ 13.936	\$ 100.072
08/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.626	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.137	\$ 0.160	\$ 0.010	\$ 0.141	\$ -	\$ 1.417	\$ 14.128	\$ 93.296
08/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.529	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.001	\$ 0.175	\$ 0.010	\$ 0.135	\$ -	\$ 1.365	\$ 13.845	\$ 93.013
08/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.036	\$ 0.173	\$ 0.010	\$ 0.134	\$ -	\$ 1.350	\$ 13.889	\$ 93.057
08/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.650	\$ 0.944	\$ 9.399	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.154	\$ 0.173	\$ 0.009	\$ 0.094	\$ -	\$ 1.234	\$ 13.684	\$ 92.852
08/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.499	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.046	\$ 0.176	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.179	\$ 13.537	\$ 92.705
08/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.535	\$ 0.029	\$ -	\$ 0.903	\$ 0.163	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.147	\$ 13.387	\$ 92.555
08/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.140	\$ 0.165	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.106	\$ 13.615	\$ 92.783
08/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.371	\$ 0.173	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.014	\$ 13.767	\$ 92.935
08/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.597	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.462	\$ 0.178	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.930	\$ 13.809	\$ 92.977
08/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.384	\$ 0.183	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.917	\$ 13.698	\$ 92.866
08/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.284	\$ 0.163	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.944	\$ 13.600	\$ 92.768
08/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.294	\$ 0.131	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.984	\$ 13.620	\$ 92.788
08/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.240	\$ 0.135	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.046	\$ 13.626	\$ 92.794
08/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.322	\$ 0.137	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.114	\$ 13.764	\$ 92.932
09/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.588	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.543	\$ 0.028	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.179	\$ 13.982	\$ 93.150
09/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.449	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.028	\$ -	\$ 1.222	\$ 13.922	\$ 93.090
09/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.426	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.067	\$ -	\$ 1.253	\$ 13.949	\$ 93.117
09/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.419	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.077	\$ -	\$ 1.283	\$ 13.972	\$ 93.140
09/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.444	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.092	\$ -	\$ 1.291	\$ 14.043	\$ 93.211
09/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.615	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.366	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.058	\$ -	\$ 1.288	\$ 13.973	\$ 93.141
09/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.535	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.194	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.332	\$ 13.701	\$ 92.869
09/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.506	\$ 0.029	\$ -	\$ 0.956	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.018	\$ -	\$ 1.425	\$ 13.546	\$ 92.714
09/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.686	\$ 0.944	\$ 9.921	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.039	\$ 0.003	\$ 0.012	\$ 0.154	\$ -	\$ 1.640	\$ 14.426	\$ 93.594



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
09/02/2025	9	\$ 76.036	\$ 0.671	\$ 0.944	\$ 9.710	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.182	\$ 0.046	\$ 0.012	\$ 0.147	\$ -	\$ 1.656	\$ 14.397	\$ 90.433
09/02/2025	10	\$ -	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.623	\$ 0.029	\$ -	\$ -	\$ 0.044	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.624	\$ 12.941	\$ 92.941
09/02/2025	11	\$ -	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.535	\$ 0.029	\$ -	\$ -	\$ 0.043	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.599	\$ 12.820	\$ 92.820
09/02/2025	12	\$ 76.036	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.528	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.219	\$ 0.043	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.556	\$ 13.989	\$ 90.025
09/02/2025	13	\$ 86.136	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.509	\$ 0.042	\$ 0.011	\$ 0.170	\$ -	\$ 1.532	\$ 14.485	\$ 100.621
09/02/2025	14	\$ 86.136	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.321	\$ 0.043	\$ 0.011	\$ 0.298	\$ -	\$ 1.441	\$ 14.296	\$ 100.432
09/02/2025	15	\$ 86.136	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.523	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.336	\$ 0.044	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.360	\$ 13.904	\$ 100.040
09/02/2025	16	\$ 86.136	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.240	\$ 0.045	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.201	\$ 13.686	\$ 99.822
09/02/2025	17	\$ 86.136	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.455	\$ 0.047	\$ 0.008	\$ 0.116	\$ -	\$ 1.092	\$ 13.904	\$ 100.040
09/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.396	\$ 0.100	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.983	\$ 13.694	\$ 92.862
09/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.346	\$ 0.104	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.959	\$ 13.628	\$ 92.796
09/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.332	\$ 0.105	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.971	\$ 13.620	\$ 92.788
09/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.318	\$ 0.072	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.002	\$ 13.593	\$ 92.761
09/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.280	\$ 0.058	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.072	\$ 13.617	\$ 92.785
09/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.385	\$ 0.046	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.152	\$ 13.769	\$ 92.937
10/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.433	\$ 0.034	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.224	\$ 13.915	\$ 93.083
10/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.639	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.391	\$ 0.030	\$ 0.009	\$ 0.006	\$ -	\$ 1.275	\$ 13.988	\$ 93.156
10/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.597	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.354	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.059	\$ -	\$ 1.309	\$ 13.964	\$ 93.132
10/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.343	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.068	\$ -	\$ 1.327	\$ 13.936	\$ 93.104
10/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.419	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.053	\$ -	\$ 1.300	\$ 13.987	\$ 93.155
10/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.612	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.644	\$ 0.053	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.218	\$ 14.173	\$ 93.341
10/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.399	\$ 0.112	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.164	\$ 13.860	\$ 93.028
10/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.440	\$ 0.198	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.165	\$ 14.016	\$ 93.184
10/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.433	\$ 0.180	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.186	\$ 14.028	\$ 93.196
10/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.490	\$ 0.186	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.213	\$ 14.113	\$ 93.281
10/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.592	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.371	\$ 0.224	\$ 0.009	\$ 0.007	\$ -	\$ 1.200	\$ 14.038	\$ 93.206
10/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.405	\$ 0.266	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.155	\$ 14.006	\$ 93.174
10/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.627	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.477	\$ 0.294	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.111	\$ 14.155	\$ 93.323
10/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.541	\$ 0.288	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.003	\$ 14.061	\$ 93.229
10/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.602	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.676	\$ 0.293	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.944	\$ 14.158	\$ 93.326
10/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.457	\$ 0.320	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.896	\$ 13.887	\$ 93.055
10/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.257	\$ 0.325	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.911	\$ 13.683	\$ 92.851
10/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.292	\$ 0.294	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.939	\$ 13.733	\$ 92.901
10/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.516	\$ 0.283	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.887	\$ 13.920	\$ 93.088
10/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.387	\$ 0.290	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.875	\$ 13.768	\$ 92.936
10/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.372	\$ 0.248	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.896	\$ 13.732	\$ 92.900
10/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.237	\$ 0.192	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.943	\$ 13.573	\$ 92.741
10/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.223	\$ 0.147	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.028	\$ 13.595	\$ 92.763
10/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.326	\$ 0.081	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.108	\$ 13.697	\$ 92.865
11/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.322	\$ 0.060	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.173	\$ 13.772	\$ 92.940
11/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.266	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.002	\$ -	\$ 1.225	\$ 13.700	\$ 92.868
11/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.364	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.017	\$ -	\$ 1.258	\$ 13.851	\$ 93.019
11/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.339	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.271	\$ 13.827	\$ 92.995
11/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.480	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.255	\$ 13.970	\$ 93.138
11/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.469	\$ 0.010	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.185	\$ 13.898	\$ 93.066
11/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.309	\$ 0.034	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.135	\$ 13.666	\$ 92.834
11/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.192	\$ 0.081	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.161	\$ 13.636	\$ 92.804
11/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.616	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.257	\$ 0.177	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.207	\$ 13.902	\$ 93.070
11/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.616	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.249	\$ 0.217	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.273	\$ 14.001	\$ 93.169
11/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.381	\$ 0.250	\$ 0.009	\$ 0.015	\$ -	\$ 1.274	\$ 14.135	\$ 93.303
11/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.602	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.345	\$ 0.261	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.237	\$ 14.090	\$ 93.258
11/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.624	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.312	\$ 0.274	\$ 0.009	\$ 0.003	\$ -	\$ 1.217	\$ 14.077	\$ 93.245
11/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.319	\$ 0.271	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.120	\$ 13.920	\$ 93.088
11/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.329	\$ 0.271	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.044	\$ 13.830	\$ 92.998
11/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.375	\$ 0.277	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.993	\$ 13.850	\$ 93.018
11/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.294	\$ 0.309	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.970	\$ 13.776	\$ 92.944
11/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.360	\$ 0.287	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.943	\$ 13.799	\$ 92.967
11/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.597	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.540	\$ 0.294	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.885	\$ 13.958	\$ 93.126
11/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.402	\$ 0.271	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.873	\$ 13.749	\$ 92.917
11/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.439	\$ 0.188	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.901	\$ 13.746	\$ 92.914
11/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.377	\$ 0.112	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.945	\$ 13.648	\$ 92.816
11/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.289	\$ 0.107	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.019	\$ 13.624	\$ 92.792
11/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.292	\$ 0.108	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.090	\$ 13.675	\$ 92.843
12/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.428	\$ 0.081	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.157	\$ 13.884	\$ 93.052
12/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.390	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.201	\$ 13.805	\$ 92.973
12/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.303	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.235	\$ 13.731	\$ 92.899
12/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.369	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.253	\$ 13.821	\$ 92.989



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
12/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.405	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.236	\$ 13.853	\$ 93.021
12/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.555	\$ 0.053	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.175	\$ 14.009	\$ 93.177
12/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.339	\$ 0.112	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.134	\$ 13.771	\$ 92.939
12/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.247	\$ 0.130	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.167	\$ 13.733	\$ 92.901
12/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.436	\$ 0.260	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.189	\$ 14.071	\$ 93.239
12/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.429	\$ 0.274	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.215	\$ 14.147	\$ 93.315
12/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.447	\$ 0.267	\$ 0.009	\$ 0.003	\$ -	\$ 1.213	\$ 14.142	\$ 93.310
12/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.427	\$ 0.299	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.177	\$ 14.107	\$ 93.275
12/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.597	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.536	\$ 0.306	\$ 0.009	\$ 0.014	\$ -	\$ 1.189	\$ 14.287	\$ 93.455
12/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.125	\$ 0.297	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.122	\$ 13.717	\$ 92.885
12/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.292	\$ 0.290	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.027	\$ 13.805	\$ 92.973
12/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.286	\$ 0.301	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.985	\$ 13.765	\$ 92.933
12/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.354	\$ 0.317	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.957	\$ 13.849	\$ 93.017
12/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.392	\$ 0.313	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.946	\$ 13.880	\$ 93.048
12/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.558	\$ 0.325	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.892	\$ 14.011	\$ 93.179
12/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.472	\$ 0.309	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.873	\$ 13.877	\$ 93.045
12/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.426	\$ 0.250	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.896	\$ 13.793	\$ 92.961
12/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.340	\$ 0.209	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.949	\$ 13.705	\$ 92.873
12/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.285	\$ 0.201	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.031	\$ 13.721	\$ 92.889
12/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.458	\$ 0.203	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.103	\$ 13.971	\$ 93.139
13/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.421	\$ 0.117	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.166	\$ 13.926	\$ 93.094
13/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.499	\$ 0.114	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.205	\$ 14.044	\$ 93.212
13/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.536	\$ 0.115	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.231	\$ 14.102	\$ 93.270
13/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.588	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.516	\$ 0.029	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.237	\$ 14.014	\$ 93.182
13/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.609	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.603	\$ 0.037	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.225	\$ 14.119	\$ 93.287
13/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.546	\$ 0.120	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.162	\$ 14.036	\$ 93.204
13/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.382	\$ 0.176	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.120	\$ 13.885	\$ 93.053
13/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.308	\$ 0.161	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.150	\$ 13.839	\$ 93.007
13/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.352	\$ 0.190	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.180	\$ 13.914	\$ 93.082
13/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.592	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.506	\$ 0.219	\$ 0.009	\$ 0.002	\$ -	\$ 1.200	\$ 14.164	\$ 93.332
13/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.391	\$ 0.272	\$ 0.009	\$ 0.015	\$ -	\$ 1.191	\$ 14.063	\$ 93.231
13/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.412	\$ 0.269	\$ 0.009	\$ 0.019	\$ -	\$ 1.167	\$ 14.084	\$ 93.252
13/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.592	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.406	\$ 0.275	\$ 0.009	\$ 0.042	\$ -	\$ 1.202	\$ 14.159	\$ 93.327
13/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.473	\$ 0.264	\$ 0.008	\$ 0.036	\$ -	\$ 1.116	\$ 14.088	\$ 93.256
13/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.408	\$ 0.266	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.997	\$ 13.882	\$ 93.050
13/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.533	\$ 0.317	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.910	\$ 13.952	\$ 93.120
13/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.244	\$ 0.321	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.932	\$ 13.680	\$ 92.848
13/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.455	\$ 0.290	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.946	\$ 13.912	\$ 93.080
13/02/2025	18	\$ 112.790	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.608	\$ 0.029	\$ -	\$ 2.275	\$ 0.264	\$ 0.006	\$ 0.032	\$ -	\$ 0.893	\$ 14.715	\$ 127.505
13/02/2025	19	\$ 112.790	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ 0.029	\$ -	\$ 2.089	\$ 0.265	\$ 0.006	\$ 0.029	\$ -	\$ 0.882	\$ 14.491	\$ 127.281
13/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.390	\$ 0.219	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.915	\$ 13.732	\$ 92.900
13/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.333	\$ 0.190	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.968	\$ 13.706	\$ 92.874
13/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.315	\$ 0.131	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.052	\$ 13.713	\$ 92.881
13/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.396	\$ 0.102	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.117	\$ 13.832	\$ 93.000
14/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.377	\$ 0.026	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.160	\$ 13.774	\$ 92.942
14/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.256	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.206	\$ 13.666	\$ 92.834
14/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.270	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.232	\$ 13.697	\$ 92.865
14/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.276	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.245	\$ 13.735	\$ 92.903
14/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.387	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.226	\$ 13.822	\$ 92.990
14/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.440	\$ 0.043	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.161	\$ 13.858	\$ 93.026
14/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.369	\$ 0.108	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.136	\$ 13.826	\$ 92.994
14/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.228	\$ 0.132	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.147	\$ 13.699	\$ 92.867
14/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.620	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.384	\$ 0.170	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.187	\$ 14.007	\$ 93.175
14/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.594	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.492	\$ 0.181	\$ 0.009	\$ 0.082	\$ -	\$ 1.243	\$ 14.237	\$ 93.405
14/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.294	\$ 0.238	\$ 0.009	\$ 0.073	\$ -	\$ 1.224	\$ 14.026	\$ 93.194
14/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.496	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.189	\$ 0.255	\$ 0.009	\$ 0.052	\$ -	\$ 1.192	\$ 13.822	\$ 92.990
14/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.135	\$ 0.260	\$ 0.009	\$ 0.035	\$ -	\$ 1.213	\$ 13.833	\$ 93.001
14/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.350	\$ 0.258	\$ 0.008	\$ 0.003	\$ -	\$ 1.127	\$ 13.932	\$ 93.100
14/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.169	\$ 0.252	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.031	\$ 13.655	\$ 92.823
14/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.257	\$ 0.260	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.994	\$ 13.693	\$ 92.861
14/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.231	\$ 0.277	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.956	\$ 13.649	\$ 92.817
14/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.352	\$ 0.260	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.952	\$ 13.769	\$ 92.937
14/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.451	\$ 0.253	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.894	\$ 13.811	\$ 92.979
14/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.412	\$ 0.259	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.884	\$ 13.749	\$ 92.917
14/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.363	\$ 0.231	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.906	\$ 13.703	\$ 92.871
14/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.343	\$ 0.152	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.952	\$ 13.650	\$ 92.818
14/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.147	\$ 0.130	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.023	\$ 13.490	\$ 92.658



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR MRS
14/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.531	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.190	\$ 0.081	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.088	\$ 13.529	\$ 92.697
15/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.608	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.578	\$ 0.037	\$ 0.008	\$ 0.001	\$ -	\$ 1.154	\$ 14.024	\$ 93.192
15/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.517	\$ 0.031	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.194	\$ 13.967	\$ 93.135
15/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.414	\$ 0.032	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.228	\$ 13.876	\$ 93.044
15/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.410	\$ 0.004	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.255	\$ 13.880	\$ 93.048
15/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.389	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.257	\$ 13.845	\$ 93.013
15/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.589	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.462	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.239	\$ 13.934	\$ 93.102
15/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.387	\$ 0.032	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.223	\$ 13.840	\$ 93.008
15/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.226	\$ 0.130	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.264	\$ 13.820	\$ 92.988
15/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.535	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.224	\$ 0.140	\$ 0.010	\$ 0.103	\$ -	\$ 1.376	\$ 14.019	\$ 93.187
15/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.285	\$ 0.179	\$ 0.010	\$ 0.135	\$ -	\$ 1.418	\$ 14.202	\$ 93.370
15/02/2025	10	\$ 86.136	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.355	\$ 0.202	\$ 0.011	\$ 0.239	\$ -	\$ 1.449	\$ 14.449	\$ 100.585
15/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.239	\$ 0.199	\$ 0.011	\$ 0.149	\$ -	\$ 1.480	\$ 14.282	\$ 93.450
15/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.669	\$ 0.944	\$ 9.676	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.327	\$ 0.204	\$ 0.011	\$ 0.149	\$ -	\$ 1.522	\$ 14.529	\$ 93.697
15/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.622	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.354	\$ 0.207	\$ 0.011	\$ 0.152	\$ -	\$ 1.487	\$ 14.471	\$ 93.639
15/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.513	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.289	\$ 0.209	\$ 0.010	\$ 0.066	\$ -	\$ 1.373	\$ 14.090	\$ 93.258
15/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.280	\$ 0.213	\$ 0.009	\$ 0.022	\$ -	\$ 1.246	\$ 13.974	\$ 93.142
15/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.338	\$ 0.221	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.133	\$ 13.898	\$ 93.066
15/02/2025	17	\$ 79.540	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.325	\$ 0.230	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.044	\$ 13.804	\$ 93.343
15/02/2025	18	\$ 79.540	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.592	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.522	\$ 0.205	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.960	\$ 13.921	\$ 93.461
15/02/2025	19	\$ 79.540	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.438	\$ 0.197	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.948	\$ 13.806	\$ 93.346
15/02/2025	20	\$ 79.540	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.378	\$ 0.139	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.976	\$ 13.712	\$ 93.252
15/02/2025	21	\$ 79.540	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.343	\$ 0.100	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.021	\$ 13.683	\$ 93.222
15/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.266	\$ 0.103	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.088	\$ 13.681	\$ 92.849
15/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.305	\$ 0.033	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.160	\$ 13.682	\$ 92.850
16/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.372	\$ 0.029	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.226	\$ 13.841	\$ 93.009
16/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.320	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.008	\$ -	\$ 1.279	\$ 13.813	\$ 92.981
16/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.322	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.037	\$ -	\$ 1.310	\$ 13.867	\$ 93.035
16/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.219	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.073	\$ -	\$ 1.339	\$ 13.817	\$ 92.985
16/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.272	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.079	\$ -	\$ 1.354	\$ 13.896	\$ 93.064
16/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.318	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.055	\$ -	\$ 1.354	\$ 13.934	\$ 93.102
16/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.166	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.383	\$ 13.737	\$ 92.905
16/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.070	\$ -	\$ 0.011	\$ 0.079	\$ -	\$ 1.503	\$ 13.845	\$ 93.013
16/02/2025	8	\$ 86.136	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.608	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.295	\$ 0.058	\$ 0.013	\$ 0.803	\$ -	\$ 1.717	\$ 15.131	\$ 101.267
16/02/2025	9	\$ 76.204	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.587	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.393	\$ 0.077	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.689	\$ 14.392	\$ 90.596
16/02/2025	10	\$ 76.204	\$ 0.646	\$ 0.944	\$ 9.343	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.235	\$ 0.110	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.654	\$ 13.972	\$ 90.176
16/02/2025	11	\$ 86.136	\$ 0.652	\$ 0.944	\$ 9.440	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.159	\$ 0.111	\$ 0.011	\$ 0.503	\$ -	\$ 1.508	\$ 14.357	\$ 100.493
16/02/2025	12	\$ 86.136	\$ 0.681	\$ 0.944	\$ 9.850	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.013	\$ 0.113	\$ 0.012	\$ 0.333	\$ -	\$ 1.577	\$ 14.550	\$ 100.686
16/02/2025	13	\$ 86.136	\$ 0.671	\$ 0.944	\$ 9.714	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.373	\$ 0.112	\$ 0.012	\$ 0.128	\$ -	\$ 1.613	\$ 14.595	\$ 100.731
16/02/2025	14	\$ 86.136	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.626	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.334	\$ 0.110	\$ 0.012	\$ 0.115	\$ -	\$ 1.584	\$ 14.417	\$ 100.553
16/02/2025	15	\$ 86.136	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.487	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.186	\$ 0.113	\$ 0.010	\$ 0.083	\$ -	\$ 1.394	\$ 13.903	\$ 100.039
16/02/2025	16	\$ 86.136	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.262	\$ 0.116	\$ 0.009	\$ 0.197	\$ -	\$ 1.240	\$ 14.001	\$ 100.137
16/02/2025	17	\$ 79.207	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.374	\$ 0.118	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.137	\$ 13.852	\$ 93.059
16/02/2025	18	\$ 79.207	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.488	\$ 0.119	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.013	\$ 13.838	\$ 93.045
16/02/2025	19	\$ 79.207	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.428	\$ 0.120	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.984	\$ 13.752	\$ 92.959
16/02/2025	20	\$ 79.207	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.360	\$ 0.121	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.001	\$ 13.694	\$ 92.901
16/02/2025	21	\$ 79.207	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.290	\$ 0.075	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.053	\$ 13.622	\$ 92.829
16/02/2025	22	\$ 79.207	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.414	\$ 0.029	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.123	\$ 13.799	\$ 93.006
16/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.524	\$ 0.029	\$ 0.009	\$ 0.000	\$ -	\$ 1.204	\$ 13.970	\$ 93.138
17/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.599	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.323	\$ 0.010	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.261	\$ 13.838	\$ 93.006
17/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.311	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.018	\$ -	\$ 1.301	\$ 13.825	\$ 92.993
17/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.298	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.023	\$ -	\$ 1.330	\$ 13.844	\$ 93.012
17/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.346	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.018	\$ -	\$ 1.340	\$ 13.902	\$ 93.070
17/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.438	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.315	\$ 13.973	\$ 93.141
17/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.527	\$ 0.009	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.229	\$ 14.002	\$ 93.170
17/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.442	\$ 0.059	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.176	\$ 13.869	\$ 93.037
17/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.286	\$ 0.160	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.164	\$ 13.802	\$ 92.970
17/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.576	\$ 0.209	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.142	\$ 14.146	\$ 93.314
17/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.449	\$ 0.267	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.139	\$ 14.042	\$ 93.210
17/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.440	\$ 0.297	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.150	\$ 14.084	\$ 93.252
17/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.624	\$ 0.314	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.107	\$ 14.264	\$ 93.432
17/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.712	\$ 0.353	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.092	\$ 14.358	\$ 93.526
17/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.517	\$ 0.352	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.068	\$ 14.165	\$ 93.333
17/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.514	\$ 0.354	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.008	\$ 14.081	\$ 93.249
17/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.360	\$ 0.357	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.949	\$ 13.854	\$ 93.022
17/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.364	\$ 0.327	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.960	\$ 13.853	\$ 93.021
17/02/2025	17	\$ 74.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.594	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.437	\$ 0.311	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.972	\$ 13.957	\$ 88.125



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR MRS
17/02/2025	18	\$ 74.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.603	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.559	\$ 0.301	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.914	\$ 14.019	\$ 88.187
17/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.575	\$ 0.276	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.898	\$ 13.986	\$ 93.154
17/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.481	\$ 0.257	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.914	\$ 13.874	\$ 93.042
17/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.425	\$ 0.227	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.976	\$ 13.826	\$ 92.994
17/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.372	\$ 0.151	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.060	\$ 13.790	\$ 92.958
17/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.512	\$ 0.153	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.134	\$ 14.014	\$ 93.182
18/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.656	\$ 0.093	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.199	\$ 14.169	\$ 93.337
18/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.603	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.694	\$ 0.087	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.227	\$ 14.256	\$ 93.424
18/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.532	\$ 0.083	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.252	\$ 14.075	\$ 93.243
18/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.540	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.260	\$ 14.008	\$ 93.176
18/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.548	\$ 0.005	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.244	\$ 14.025	\$ 93.193
18/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.563	\$ 0.074	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.187	\$ 14.052	\$ 93.220
18/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.421	\$ 0.121	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.149	\$ 13.893	\$ 93.061
18/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.235	\$ 0.138	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.184	\$ 13.732	\$ 92.900
18/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.264	\$ 0.207	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.230	\$ 13.895	\$ 93.063
18/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.289	\$ 0.233	\$ 0.009	\$ 0.008	\$ -	\$ 1.262	\$ 13.983	\$ 93.151
18/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.291	\$ 0.250	\$ 0.009	\$ 0.027	\$ -	\$ 1.264	\$ 14.014	\$ 93.182
18/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.538	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.315	\$ 0.278	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.193	\$ 13.964	\$ 93.132
18/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.295	\$ 0.293	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.188	\$ 13.967	\$ 93.135
18/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.313	\$ 0.301	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.115	\$ 13.922	\$ 93.090
18/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.390	\$ 0.314	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.040	\$ 13.952	\$ 93.120
18/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.397	\$ 0.324	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.007	\$ 13.929	\$ 93.097
18/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.432	\$ 0.335	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.979	\$ 13.927	\$ 93.095
18/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.536	\$ 0.308	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.950	\$ 14.020	\$ 93.188
18/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.753	\$ 0.278	\$ 0.006	\$ 0.006	\$ -	\$ 0.884	\$ 14.138	\$ 93.306
18/02/2025	19	\$ 114.770	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	\$ 0.029	\$ -	\$ 2.289	\$ 0.236	\$ 0.006	\$ 0.004	\$ -	\$ 0.866	\$ 14.633	\$ 129.403
18/02/2025	20	\$ 114.770	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	\$ 0.029	\$ -	\$ 2.212	\$ 0.181	\$ 0.006	\$ 0.015	\$ -	\$ 0.891	\$ 14.513	\$ 129.283
18/02/2025	21	\$ 114.770	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.029	\$ -	\$ 2.186	\$ 0.181	\$ 0.007	\$ 0.055	\$ -	\$ 0.937	\$ 14.580	\$ 129.350
18/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.324	\$ 0.159	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.015	\$ 13.691	\$ 92.859
18/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.484	\$ 0.056	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.089	\$ 13.853	\$ 93.021
19/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.400	\$ 0.057	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.146	\$ 13.794	\$ 92.962
19/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.587	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.532	\$ 0.060	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.189	\$ 14.012	\$ 93.180
19/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.597	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.689	\$ 0.063	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.225	\$ 14.219	\$ 93.387
19/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.678	\$ 0.020	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.240	\$ 14.178	\$ 93.346
19/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.606	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.677	\$ 0.054	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.225	\$ 14.208	\$ 93.376
19/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.588	\$ 0.107	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.177	\$ 14.085	\$ 93.253
19/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.487	\$ 0.121	\$ 0.008	\$ 0.009	\$ -	\$ 1.130	\$ 13.955	\$ 93.123
19/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.318	\$ 0.174	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.170	\$ 13.862	\$ 93.030
19/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.539	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.262	\$ 0.230	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.200	\$ 13.870	\$ 93.038
19/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.266	\$ 0.241	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.229	\$ 13.918	\$ 93.086
19/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.535	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.240	\$ 0.263	\$ 0.009	\$ 0.005	\$ -	\$ 1.245	\$ 13.928	\$ 93.096
19/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.539	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.197	\$ 0.268	\$ 0.009	\$ 0.013	\$ -	\$ 1.220	\$ 13.877	\$ 93.045
19/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.528	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.231	\$ 0.273	\$ 0.009	\$ 0.000	\$ -	\$ 1.198	\$ 13.869	\$ 93.037
19/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.348	\$ 0.269	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.120	\$ 13.913	\$ 93.081
19/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.480	\$ 0.294	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.029	\$ 14.019	\$ 93.187
19/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.410	\$ 0.332	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.972	\$ 13.916	\$ 93.084
19/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.429	\$ 0.300	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.965	\$ 13.894	\$ 93.062
19/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.587	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.553	\$ 0.277	\$ 0.007	\$ 0.006	\$ -	\$ 0.945	\$ 14.011	\$ 93.179
19/02/2025	18	\$ 114.770	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.610	\$ 0.029	\$ -	\$ 2.434	\$ 0.292	\$ 0.006	\$ 0.000	\$ -	\$ 0.881	\$ 14.860	\$ 129.630
19/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.618	\$ 0.271	\$ 0.006	\$ 0.018	\$ -	\$ 0.862	\$ 14.000	\$ 93.168
19/02/2025	20	\$ 114.770	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	\$ 0.029	\$ -	\$ 2.138	\$ 0.263	\$ 0.006	\$ 0.003	\$ -	\$ 0.877	\$ 14.505	\$ 129.275
19/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.475	\$ 0.200	\$ 0.006	\$ 0.001	\$ -	\$ 0.929	\$ 13.815	\$ 92.983
19/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.430	\$ 0.193	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.005	\$ 13.851	\$ 93.019
19/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.474	\$ 0.135	\$ 0.008	\$ 0.005	\$ -	\$ 1.073	\$ 13.899	\$ 93.067
20/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.634	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.794	\$ 0.129	\$ 0.008	\$ 0.011	\$ -	\$ 1.130	\$ 14.345	\$ 93.513
20/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.613	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.778	\$ 0.134	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.162	\$ 14.333	\$ 93.501
20/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.587	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.664	\$ 0.094	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.194	\$ 14.183	\$ 93.351
20/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.632	\$ 0.084	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.200	\$ 14.141	\$ 93.309
20/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.588	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.685	\$ 0.086	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.189	\$ 14.192	\$ 93.360
20/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.611	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.818	\$ 0.177	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.138	\$ 14.391	\$ 93.559
20/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.417	\$ 0.204	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.100	\$ 13.914	\$ 93.082
20/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.404	\$ 0.210	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.100	\$ 13.918	\$ 93.086
20/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.276	\$ 0.228	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.143	\$ 13.837	\$ 93.005
20/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.194	\$ 0.234	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.160	\$ 13.769	\$ 92.937
20/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.459	\$ 0.266	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.142	\$ 14.062	\$ 93.230
20/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.652	\$ 0.944	\$ 9.430	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.103	\$ 0.279	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.117	\$ 13.561	\$ 92.729
20/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.598	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.316	\$ 0.285	\$ 0.008	\$ 0.044	\$ -	\$ 1.116	\$ 14.003	\$ 93.171



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
20/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.105	\$ 0.279	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.060	\$ 13.621	\$ 92.789
20/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.331	\$ 0.279	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.007	\$ 13.830	\$ 92.998
20/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.293	\$ 0.286	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.971	\$ 13.745	\$ 92.913
20/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.533	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.255	\$ 0.303	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.944	\$ 13.673	\$ 92.841
20/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.296	\$ 0.270	\$ 0.007	\$ 0.002	\$ -	\$ 0.933	\$ 13.696	\$ 92.864
20/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.541	\$ 0.275	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.877	\$ 13.900	\$ 93.068
20/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.400	\$ 0.274	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.859	\$ 13.732	\$ 92.900
20/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.306	\$ 0.246	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.880	\$ 13.630	\$ 92.798
20/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.539	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.211	\$ 0.174	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.927	\$ 13.489	\$ 92.657
20/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.219	\$ 0.105	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.001	\$ 13.526	\$ 92.694
20/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.298	\$ 0.109	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.067	\$ 13.659	\$ 92.827
21/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.220	\$ 0.080	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.133	\$ 13.627	\$ 92.795
21/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.183	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.179	\$ 13.550	\$ 92.718
21/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.521	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.129	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.212	\$ 13.501	\$ 92.669
21/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.521	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.113	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.227	\$ 13.500	\$ 92.668
21/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.271	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.222	\$ 13.670	\$ 92.838
21/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.417	\$ 0.029	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.173	\$ 13.830	\$ 92.998
21/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.529	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.211	\$ 0.123	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.135	\$ 13.637	\$ 92.805
21/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.071	\$ 0.141	\$ 0.008	\$ 0.001	\$ -	\$ 1.159	\$ 13.573	\$ 92.741
21/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.533	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.102	\$ 0.201	\$ 0.009	\$ 0.070	\$ -	\$ 1.189	\$ 13.736	\$ 92.904
21/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.535	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.178	\$ 0.238	\$ 0.009	\$ 0.125	\$ -	\$ 1.246	\$ 13.963	\$ 93.131
21/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.232	\$ 0.270	\$ 0.009	\$ 0.128	\$ -	\$ 1.266	\$ 14.086	\$ 93.254
21/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.516	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.380	\$ 0.280	\$ 0.009	\$ 0.122	\$ -	\$ 1.221	\$ 14.157	\$ 93.325
21/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.529	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.322	\$ 0.292	\$ 0.008	\$ 0.085	\$ -	\$ 1.157	\$ 14.026	\$ 93.194
21/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.426	\$ 0.283	\$ 0.008	\$ 0.019	\$ -	\$ 1.036	\$ 13.961	\$ 93.129
21/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.406	\$ 0.285	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.957	\$ 13.847	\$ 93.015
21/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.533	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.136	\$ 0.298	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.934	\$ 13.539	\$ 92.707
21/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.518	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.201	\$ 0.282	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.992	\$ 13.631	\$ 92.799
21/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.305	\$ 0.253	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.979	\$ 13.717	\$ 92.885
21/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.563	\$ 0.256	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.898	\$ 13.921	\$ 93.089
21/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.481	\$ 0.266	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.870	\$ 13.827	\$ 92.995
21/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.343	\$ 0.262	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.887	\$ 13.696	\$ 92.864
21/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.298	\$ 0.260	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.929	\$ 13.673	\$ 92.841
21/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.279	\$ 0.187	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.996	\$ 13.672	\$ 92.840
21/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.403	\$ 0.108	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.060	\$ 13.759	\$ 92.927
22/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.587	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.471	\$ 0.107	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.118	\$ 13.926	\$ 93.094
22/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.487	\$ 0.107	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.161	\$ 13.955	\$ 93.123
22/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.391	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.002	\$ -	\$ 1.193	\$ 13.791	\$ 92.959
22/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.337	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.016	\$ -	\$ 1.216	\$ 13.759	\$ 92.927
22/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.364	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.217	\$ 13.802	\$ 92.970
22/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.597	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.409	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.014	\$ -	\$ 1.207	\$ 13.871	\$ 93.039
22/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.521	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.284	\$ 0.025	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.201	\$ 13.670	\$ 92.838
22/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	\$ -	\$ 0.986	\$ 0.100	\$ 0.009	\$ 0.002	\$ -	\$ 1.272	\$ 13.558	\$ 92.726
22/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.515	\$ 0.029	\$ -	\$ 0.996	\$ 0.126	\$ 0.010	\$ 0.132	\$ -	\$ 1.378	\$ 13.787	\$ 92.955
22/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.151	\$ 0.159	\$ 0.010	\$ 0.140	\$ -	\$ 1.408	\$ 14.057	\$ 93.225
22/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.286	\$ 0.194	\$ 0.010	\$ 0.142	\$ -	\$ 1.404	\$ 14.217	\$ 93.385
22/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.533	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.159	\$ 0.196	\$ 0.009	\$ 0.080	\$ -	\$ 1.297	\$ 13.906	\$ 93.074
22/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.668	\$ 0.944	\$ 9.660	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.245	\$ 0.204	\$ 0.009	\$ 0.052	\$ -	\$ 1.289	\$ 14.099	\$ 93.267
22/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.181	\$ 0.205	\$ 0.010	\$ 0.108	\$ -	\$ 1.308	\$ 14.010	\$ 93.178
22/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.523	\$ 0.029	\$ -	\$ 0.894	\$ 0.195	\$ 0.009	\$ 0.087	\$ -	\$ 1.295	\$ 13.634	\$ 92.802
22/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.148	\$ 0.188	\$ 0.009	\$ 0.094	\$ -	\$ 1.243	\$ 13.886	\$ 93.054
22/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.265	\$ 0.193	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.121	\$ 13.773	\$ 92.941
22/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.337	\$ 0.203	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.023	\$ 13.756	\$ 92.924
22/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.495	\$ 0.218	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.941	\$ 13.879	\$ 93.047
22/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.348	\$ 0.223	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.918	\$ 13.695	\$ 92.863
22/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.284	\$ 0.158	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.940	\$ 13.577	\$ 92.745
22/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.157	\$ 0.124	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.986	\$ 13.446	\$ 92.614
22/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.244	\$ 0.057	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.051	\$ 13.542	\$ 92.710
22/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.333	\$ 0.061	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.112	\$ 13.691	\$ 92.859
23/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.539	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.297	\$ 0.061	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.175	\$ 13.712	\$ 92.880
23/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.655	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.357	\$ 0.023	\$ 0.009	\$ 0.062	\$ -	\$ 1.227	\$ 13.973	\$ 93.141
23/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.530	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.277	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.096	\$ -	\$ 1.259	\$ 13.802	\$ 92.970
23/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.185	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.115	\$ -	\$ 1.292	\$ 13.767	\$ 92.935
23/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.516	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.228	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.128	\$ -	\$ 1.309	\$ 13.820	\$ 92.988
23/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.656	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.276	\$ -	\$ 0.010	\$ 0.104	\$ -	\$ 1.318	\$ 14.003	\$ 93.171
23/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.492	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.304	\$ 0.026	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.360	\$ 13.821	\$ 92.989
23/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.527	\$ 0.029	\$ -	\$ 0.824	\$ 0.034	\$ 0.011	\$ 0.110	\$ -	\$ 1.520	\$ 13.657	\$ 92.825



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
23/02/2025	8	\$ 86.136	\$ 0.671	\$ 0.944	\$ 9.709	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.275	\$ -	\$ 0.013	\$ 1.004	\$ -	\$ 1.752	\$ 15.397	\$ 101.533
23/02/2025	9	\$ 4.823	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	\$ -	\$ 0.074	\$ -	\$ 0.013	\$ -	\$ -	\$ 1.757	\$ 13.033	\$ 17.856
23/02/2025	10	\$ -	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ -	\$ 0.044	\$ 0.013	\$ -	\$ -	\$ 1.739	\$ 12.977	\$ 12.977
23/02/2025	11	\$ 63.336	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.523	\$ 0.029	\$ -	\$ 0.791	\$ 0.108	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.640	\$ 13.705	\$ 77.041
23/02/2025	12	\$ 67.863	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.501	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.073	\$ 0.107	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 1.597	\$ 13.919	\$ 81.782
23/02/2025	13	\$ 67.863	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.522	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.020	\$ 0.113	\$ 0.012	\$ 0.142	\$ -	\$ 1.602	\$ 14.041	\$ 81.904
23/02/2025	14	\$ 86.136	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.422	\$ 0.143	\$ 0.011	\$ 0.223	\$ -	\$ 1.507	\$ 14.509	\$ 100.645
23/02/2025	15	\$ 86.136	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.310	\$ 0.146	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.356	\$ 13.988	\$ 100.124
23/02/2025	16	\$ 86.136	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.524	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.093	\$ 0.153	\$ 0.009	\$ 0.178	\$ -	\$ 1.211	\$ 13.798	\$ 99.934
23/02/2025	17	\$ 86.136	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.526	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.303	\$ 0.156	\$ 0.008	\$ 0.234	\$ -	\$ 1.086	\$ 13.944	\$ 100.080
23/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.476	\$ 0.160	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.969	\$ 13.826	\$ 92.994
23/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.407	\$ 0.163	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.932	\$ 13.710	\$ 92.878
23/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.315	\$ 0.163	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.931	\$ 13.602	\$ 92.770
23/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.260	\$ 0.139	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.970	\$ 13.555	\$ 92.723
23/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.268	\$ 0.126	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.039	\$ 13.631	\$ 92.799
23/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.362	\$ 0.121	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.103	\$ 13.774	\$ 92.942
24/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.603	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.629	\$ 0.111	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.167	\$ 14.155	\$ 93.323
24/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.566	\$ 0.113	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.212	\$ 14.114	\$ 93.282
24/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.463	\$ 0.026	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.251	\$ 13.945	\$ 93.113
24/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.416	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.273	\$ 13.892	\$ 93.060
24/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.485	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.257	\$ 13.968	\$ 93.136
24/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.590	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.189	\$ 13.984	\$ 93.152
24/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.339	\$ 0.056	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.146	\$ 13.731	\$ 92.899
24/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.248	\$ 0.115	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.152	\$ 13.713	\$ 92.881
24/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.311	\$ 0.247	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.174	\$ 13.937	\$ 93.105
24/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.391	\$ 0.295	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.177	\$ 14.085	\$ 93.253
24/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.529	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.375	\$ 0.305	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.164	\$ 14.012	\$ 93.180
24/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.428	\$ 0.344	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.114	\$ 14.084	\$ 93.252
24/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.601	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.432	\$ 0.343	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.127	\$ 14.147	\$ 93.315
24/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.399	\$ 0.310	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.069	\$ 13.983	\$ 93.151
24/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.301	\$ 0.327	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.001	\$ 13.826	\$ 92.994
24/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.462	\$ 0.335	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.942	\$ 13.943	\$ 93.111
24/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.210	\$ 0.347	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.910	\$ 13.646	\$ 92.814
24/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.344	\$ 0.319	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.917	\$ 13.787	\$ 92.955
24/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.502	\$ 0.258	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.867	\$ 13.844	\$ 93.012
24/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.368	\$ 0.235	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.848	\$ 13.661	\$ 92.829
24/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.323	\$ 0.212	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.860	\$ 13.601	\$ 92.769
24/02/2025	21	\$ 112.890	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.688	\$ 0.204	\$ 0.006	\$ 0.031	\$ -	\$ 0.905	\$ 14.015	\$ 126.905
24/02/2025	22	\$ 112.890	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.691	\$ 0.118	\$ 0.007	\$ 0.073	\$ -	\$ 0.979	\$ 14.057	\$ 126.947
24/02/2025	23	\$ 112.890	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.834	\$ 0.100	\$ 0.008	\$ 0.178	\$ -	\$ 1.044	\$ 14.368	\$ 127.258
25/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.305	\$ 0.074	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.107	\$ 13.679	\$ 92.847
25/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.608	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.569	\$ 0.059	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.144	\$ 14.024	\$ 93.192
25/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.535	\$ 0.061	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.177	\$ 13.999	\$ 93.167
25/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.588	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.545	\$ 0.021	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.195	\$ 13.994	\$ 93.162
25/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.601	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.630	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.187	\$ 14.063	\$ 93.231
25/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.604	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.458	\$ 0.045	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.144	\$ 13.896	\$ 93.064
25/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.241	\$ 0.091	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.106	\$ 13.619	\$ 92.787
25/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.223	\$ 0.168	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.126	\$ 13.716	\$ 92.884
25/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.382	\$ 0.240	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.157	\$ 13.997	\$ 93.165
25/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.392	\$ 0.255	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.195	\$ 14.054	\$ 93.222
25/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.508	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.281	\$ 0.273	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.184	\$ 13.884	\$ 93.052
25/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.454	\$ 0.312	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.121	\$ 14.077	\$ 93.245
25/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.605	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.218	\$ 0.327	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.115	\$ 13.910	\$ 93.078
25/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.446	\$ 0.314	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.030	\$ 14.013	\$ 93.181
25/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.445	\$ 0.308	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.987	\$ 13.949	\$ 93.117
25/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.382	\$ 0.320	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.941	\$ 13.851	\$ 93.019
25/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.279	\$ 0.336	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.910	\$ 13.703	\$ 92.871
25/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.321	\$ 0.319	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.926	\$ 13.767	\$ 92.935
25/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.535	\$ 0.298	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.869	\$ 13.928	\$ 93.096
25/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.368	\$ 0.272	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.843	\$ 13.693	\$ 92.861
25/02/2025	20	\$ 112.890	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.804	\$ 0.270	\$ 0.006	\$ 0.005	\$ -	\$ 0.859	\$ 14.126	\$ 127.016
25/02/2025	21	\$ 112.890	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.811	\$ 0.235	\$ 0.007	\$ 0.041	\$ -	\$ 0.909	\$ 14.206	\$ 127.096
25/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.529	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.162	\$ 0.242	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.974	\$ 13.545	\$ 92.713
25/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.516	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.163	\$ 0.214	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.038	\$ 13.569	\$ 92.737
26/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.589	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.408	\$ 0.101	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.108	\$ 13.850	\$ 93.018
26/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.521	\$ 0.088	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.143	\$ 13.977	\$ 93.145
26/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.560	\$ 0.089	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.170	\$ 14.048	\$ 93.216



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR MRS
26/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.409	\$ 0.089	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.189	\$ 13.896	\$ 93.064
26/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.536	\$ 0.090	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.183	\$ 14.028	\$ 93.196
26/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.380	\$ 0.092	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.127	\$ 13.810	\$ 92.978
26/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.351	\$ 0.125	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.069	\$ 13.739	\$ 92.907
26/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.431	\$ 0.219	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.028	\$ 13.895	\$ 93.063
26/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.465	\$ 0.281	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.983	\$ 13.927	\$ 93.095
26/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.272	\$ 0.324	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.974	\$ 13.759	\$ 92.927
26/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.107	\$ 0.317	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.056	\$ 13.669	\$ 92.837
26/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.529	\$ 0.304	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.150	\$ 14.170	\$ 93.338
26/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.529	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.467	\$ 0.317	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.095	\$ 14.047	\$ 93.215
26/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.527	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.445	\$ 0.308	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.981	\$ 13.898	\$ 93.066
26/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.518	\$ 0.331	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.920	\$ 13.996	\$ 93.164
26/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.348	\$ 0.354	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.909	\$ 13.819	\$ 92.987
26/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.299	\$ 0.355	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.928	\$ 13.776	\$ 92.944
26/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.293	\$ 0.319	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.950	\$ 13.758	\$ 92.926
26/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.580	\$ 0.296	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.899	\$ 14.000	\$ 93.168
26/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.596	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.486	\$ 0.265	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.886	\$ 13.875	\$ 93.043
26/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.386	\$ 0.244	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.910	\$ 13.765	\$ 92.933
26/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.208	\$ 0.234	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.962	\$ 13.603	\$ 92.771
26/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.131	\$ 0.168	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.041	\$ 13.525	\$ 92.693
26/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.298	\$ 0.107	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.111	\$ 13.735	\$ 92.903
27/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.099	\$ 0.107	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.161	\$ 13.543	\$ 92.711
27/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.538	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.096	\$ 0.034	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.201	\$ 13.508	\$ 92.676
27/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.128	\$ 0.014	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.228	\$ 13.565	\$ 92.733
27/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.105	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.236	\$ 13.517	\$ 92.685
27/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.270	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.210	\$ 13.664	\$ 92.832
27/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.380	\$ 0.068	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.140	\$ 13.802	\$ 92.970
27/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.275	\$ 0.079	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.088	\$ 13.625	\$ 92.793
27/02/2025	7	\$ 112.890	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.901	\$ 0.143	\$ 0.008	\$ 0.060	\$ -	\$ 1.071	\$ 14.400	\$ 127.290
27/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.146	\$ 0.215	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.106	\$ 13.651	\$ 92.819
27/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.586	\$ 0.239	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.153	\$ 14.211	\$ 93.379
27/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.361	\$ 0.284	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.150	\$ 14.000	\$ 93.168
27/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.589	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.538	\$ 0.322	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.119	\$ 14.211	\$ 93.379
27/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.399	\$ 0.331	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.141	\$ 14.064	\$ 93.232
27/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.465	\$ 0.326	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.106	\$ 14.118	\$ 93.286
27/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.456	\$ 0.321	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.023	\$ 14.018	\$ 93.186
27/02/2025	15	\$ 112.890	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.721	\$ 0.332	\$ 0.007	\$ 0.001	\$ -	\$ 0.975	\$ 14.216	\$ 127.106
27/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.277	\$ 0.339	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.937	\$ 13.740	\$ 92.908
27/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.239	\$ 0.296	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.926	\$ 13.645	\$ 92.813
27/02/2025	18	\$ 120.590	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ 0.029	\$ -	\$ 2.181	\$ 0.294	\$ 0.006	\$ 0.070	\$ -	\$ 0.872	\$ 14.618	\$ 135.208
27/02/2025	19	\$ 120.590	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.978	\$ 0.288	\$ 0.006	\$ 0.035	\$ -	\$ 0.851	\$ 14.345	\$ 134.935
27/02/2025	20	\$ 120.590	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.867	\$ 0.191	\$ 0.006	\$ 0.032	\$ -	\$ 0.879	\$ 14.160	\$ 134.750
27/02/2025	21	\$ 120.590	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.883	\$ 0.150	\$ 0.006	\$ 0.043	\$ -	\$ 0.921	\$ 14.196	\$ 134.786
27/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.182	\$ 0.166	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.989	\$ 13.544	\$ 92.712
27/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.193	\$ 0.088	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.051	\$ 13.527	\$ 92.695
28/02/2025	0	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.117	\$ 0.088	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.097	\$ 13.491	\$ 92.659
28/02/2025	1	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.535	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.068	\$ 0.072	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.148	\$ 13.463	\$ 92.631
28/02/2025	2	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.124	\$ 0.032	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.190	\$ 13.535	\$ 92.703
28/02/2025	3	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.167	\$ 0.000	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.198	\$ 13.556	\$ 92.724
28/02/2025	4	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.286	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.185	\$ 13.676	\$ 92.844
28/02/2025	5	\$ 79.168	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.588	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.428	\$ 0.004	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.142	\$ 13.804	\$ 92.972
28/02/2025	6	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.323	\$ 0.034	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.117	\$ 13.658	\$ 92.826
28/02/2025	7	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.176	\$ 0.167	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.105	\$ 13.663	\$ 92.831
28/02/2025	8	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.057	\$ 0.220	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.163	\$ 13.620	\$ 92.788
28/02/2025	9	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.092	\$ 0.237	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.225	\$ 13.741	\$ 92.909
28/02/2025	10	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.283	\$ 0.279	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.205	\$ 13.954	\$ 93.122
28/02/2025	11	\$ 79.168	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.509	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.330	\$ 0.296	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.109	\$ 13.881	\$ 93.049
28/02/2025	12	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.229	\$ 0.324	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.134	\$ 13.880	\$ 93.048
28/02/2025	13	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.271	\$ 0.310	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.058	\$ 13.830	\$ 92.998
28/02/2025	14	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.305	\$ 0.311	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.003	\$ 13.814	\$ 92.982
28/02/2025	15	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.167	\$ 0.315	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.968	\$ 13.637	\$ 92.805
28/02/2025	16	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.156	\$ 0.328	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.954	\$ 13.610	\$ 92.778
28/02/2025	17	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.188	\$ 0.304	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.942	\$ 13.616	\$ 92.784
28/02/2025	18	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.495	\$ 0.306	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.886	\$ 13.907	\$ 93.075
28/02/2025	19	\$ 79.168	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.405	\$ 0.310	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.872	\$ 13.808	\$ 92.976
28/02/2025	20	\$ 79.168	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.258	\$ 0.282	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.892	\$ 13.631	\$ 92.799
28/02/2025	21	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.213	\$ 0.184	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 0.942	\$ 13.530	\$ 92.698




Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMIS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
28/02/2025	22	\$ 79.168	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.539	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.082	\$ 0.125	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.012	\$ 13.397	\$ 92.565
28/02/2025	23	\$ 79.168	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.130	\$ 0.135	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.069	\$ 13.525	\$ 92.693



Precios Promedios (\$/MWh)


FECHA	Diario	Acumulado
01/feb/2025	\$ 94.22	\$ 94.22
02/feb/2025	\$ 95.05	\$ 94.62
03/feb/2025	\$ 99.44	\$ 96.36
04/feb/2025	\$ 98.46	\$ 96.93
05/feb/2025	\$ 92.98	\$ 96.08
06/feb/2025	\$ 93.58	\$ 95.63
07/feb/2025	\$ 92.99	\$ 95.24
08/feb/2025	\$ 93.43	\$ 95.02
09/feb/2025	\$ 88.99	\$ 94.41
10/feb/2025	\$ 93.07	\$ 94.27
11/feb/2025	\$ 93.00	\$ 94.15
12/feb/2025	\$ 93.06	\$ 94.05
13/feb/2025	\$ 96.67	\$ 94.26
14/feb/2025	\$ 92.94	\$ 94.17
15/feb/2025	\$ 93.45	\$ 94.12
16/feb/2025	\$ 94.71	\$ 94.15
17/feb/2025	\$ 92.65	\$ 94.06
18/feb/2025	\$ 98.71	\$ 94.33
19/feb/2025	\$ 96.93	\$ 94.47
20/feb/2025	\$ 93.03	\$ 94.40
21/feb/2025	\$ 92.92	\$ 94.32
22/feb/2025	\$ 92.96	\$ 94.26
23/feb/2025	\$ 88.39	\$ 94.04
24/feb/2025	\$ 97.65	\$ 94.20
25/feb/2025	\$ 96.40	\$ 94.29
26/feb/2025	\$ 93.02	\$ 94.24
27/feb/2025	\$ 104.29	\$ 94.65
28/feb/2025	\$ 92.85	\$ 94.58






Composición del Precio Promedio (\$/MWh)

Detalle	\$/MWh	%
Costo Marginal (CMO)	\$80.67	85.3%
Costos del Sistema (CSIS)	\$13.90	14.7%
Precio del MRS	\$94.57	100.0%



Cargos del Sistema (CSIS)	\$/MWh	%
a) Siget	\$0.66	0.7%
b) Admón Mercado	\$0.94	1.0%
c) Cust	\$9.56	10.1%
d) Flddp	\$0.03	0.0%
e) Flemg	\$0.00	0.0%
f) Ptransmisión	\$1.37	1.4%
g) ACVoltaje	\$0.01	0.0%
h) Reactivos	\$0.17	0.2%
i) Comp-Eficiencia	\$0.05	0.1%
j) Reserva Fría	\$0.00	0.0%
k) Cargo Complem. de Tran:	\$1.11	1.2%
Total Cargos del Sistema	\$13.90	14.7%







Sistema de Transmisión ENS, Pérdidas e interrupciones

Mes	Energía no servida (MWh)	Pérdidas de transmisión (GWh)
Ene	186.11	9.84
Feb	85.05	9.61
Mar		
Abr		
May		
Jun		
Jul		
Ago		
Sep		
Oct		
Nov		
Dic		

Energía no servida (MWh)



Pérdidas de transmisión (GWh)





Sistema de Transmisión

Eventos (interrupciones) asociados a líneas de transmisión por responsable

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
DEC-ABRUZZO													
ANDA													
CAESS													
CAPELLA (ALBIREO)													
CLESA													
DELSUR													
EDESAL													
EEO													
EPR			5										5
ETESAL	5	8											13
Hanesbrands El Salvador LTDA de C.V.													
CEL			1										1
NEJAPA POWER			1										1
ENERGÍA DEL PACÍFICO													
INGENIO JIBOA													
INGENIO CHAPARRASTIQUE													
TRINIDAD			2										2
DEUSEM													
VENTUS													
GUATEMALA													
HONDURAS													
INGENIO EL ANGEL													
PROVIDENCIA SOLAR													
POTENCIA Y ENERGÍA CORP, S.A. DE C.V.													
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.													
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR S.A. DE C.V.													
Unidad de Transacciones S.A. de C.V.	3												3
LAGEO													
TOTALES	8	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25

(*) Incluye Interconexión con Guatemala y Honduras, SIEPAC y Refuerzos Internos

Eventos (interrupciones) asociados a circuitos de distribución por responsable

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarill.	2												2
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	3												3
CAESS	2	7											9
Capella Solar, S. A. de C. V.													
CASSA			1										1
CEL													
Holcim El Salvador, S.A. de C.V.													
CLESA	16	22											38
DELSUR	20	22											42
DEUSEM	1	5											6
EDESAL	2	2											4
EEO	20	32											52
EPR													
ETESAL	20	16											36
Hanesbrands El Salvador LTDA de C.V.			2										2
Ingenio Chaparrastique, S.A. de C.V.													
INGENIO EL ANGEL													
INGENIO JIBOA													
LAGEO													
NEJAPA POWER													
PROVIDENCIA SOLAR													
TRINIDAD													
POTENCIA Y ENERGÍA CORP, S.A. DE C.V.													
VENTUS													
HONDURAS													
DEC-ABRUZZO	1												1
ECOSOLAR			1										1
Unidad de transacciones													
Panamá			1										1
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR													
ENERGIA DEL PACIFICO, LTDA. de C.V.													
TOTALES	87	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198




Sistema de Transmisión

Consolidado de eventos por responsable correspondiente a interrupciones de líneas de transmisión y circuitos de distribución

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
DEC-ABRUZZO	1												1
ANDA	2												2
B & D	3												3
CAESS	2	7											9
CAPELLA (ALBIREO)													
CASSA		1											1
CLESA	16	22											38
DELSUR	20	22											42
DEUSEM	1	5											6
EDESAL	2	2											4
EEO	20	32											52
EPR		5											5
ETESAL	25	24											49
HANES		2											2
INGENIO JIBOA													
NEJAPA POWER		1											1
Proyecto La Trinidad, LTDA. de C.V.		2											2
POTENCIA Y ENERGIA CORP													
EDP													
GUATEMALA													
HONDURAS													
NICARAGUA													
PANAMA		1											1
CEL		1											1
ICE-Costa Rica													
Ingenio Chaparrastique, S.A. de C													
Ventus													
LaGeo													
ingenio el Angel													
Ecosolar		1											1
Unidad de Transacciones	3												3
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR													
Providencia Solar													
TOTALES	95	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223

CONSOLIDADO DE CANTIDAD DE EVENTOS POR RESPONSABLE CORRESPONDIENTE A INTERRUPTIONES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN -FEBRERO 2025






Sistema de Transmisión

Número de circuitos de distribución y líneas de transmisión interrumpidos por nivel de voltaje

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Líneas de 230 kV(*)	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Líneas de 115 kV	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Circuitos de 46 kV	80	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
Circuitos de 34.5 kV	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Circuitos de 23 kV	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
TOTALES	95	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223

(*) Incluye interconexiones con Guatemala y Honduras, SIEPAC y Refuerzos internos

NUMERO DE CIRCUITOS INTERRUMPIDOS POR NIVEL DE VOLTAJE - ENERO 2025



(*) Incluye Interconexiones con Guatemala y Honduras, SIEPAC y Refuerzos Internos.




**Número de eventos de fallas, mantenimientos y otras causas
en circuitos de distribución y líneas de transmisión**

TIPO DE INTERRUPCIONES	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Fallas en líneas de transmisión a 115 kV	1	3											4
Mantenimiento en líneas de transmisión a 115 kV	3	7											10
Aperturas por otras causas en L.T. a 115 kV													
Fallas en líneas de transmisión a 230 kV Internas (1)													
Mantenimientos en líneas de transmisión a 230 kV Internas (1)	1	7											8
Aperturas por otras causas en L.T. a 230 kV Internas (3)	3												3
Fallas en líneas de interconexión (2)													
Mantenimientos en líneas de interconexión (2)													
Aperturas por otras causas en líneas de interconexión (3)													
Fallas de circuitos de distribución	52	71											123
Mantenimientos en circuitos de distribución	35	40											75
Totales	95	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223

(1) Incluye SIEPAC y Refuerzos Internos a 230 kV; (2) Interconexiones con Guatemala y Honduras; (3) Típicamente por Control de Voltaje

NUMERO DE EVENTOS DE FALLAS, MANTENIMIENTOS u OTRAS CAUSAS - FEBRERO 2025



(1) Incluye SIEPAC y refuerzos internos a 230 kV; (2) Interconexiones con Guatemala y Honduras; (3) Otras causas.



Demanda Máxima de Potencia

Demanda	Máxima	Nocturna	Mínima
Ene	1,119	1,119	357
	28-ene-25 19:30	28-ene-25 19:30	1-ene-25 8:30
Feb	1,128	1,128	499
	24-feb-25 19:00	24-feb-25 19:00	2-feb-25 9:30
Mar			
Abr			
May			
Jun			
Jul			
Ago			
Sep			
Oct			
Nov			
Dic			



Condición de Reserva

Reserva Rodante y Reserva Fría en demanda Máxima (MW) Febrero 2025						
Día	Cap. Disponible	Gen. Despachada	Demanda + Perdidas	Intercambio Neto (1)	Reserva Rodante	Reserva Fria
1	1821	1048	1033	15	19	754
2	1806	1007	994	13	29	770
3	1607	1053	1081	-28	29	524
4	1626	1112	1098	14	23	491
5	1671	1114	1102	12	33	524
6	1644	1107	1113	-6	39	498
7	1839	1108	1106	3	36	694
8	1838	1047	1037	10	35	756
9	1755	997	994	3	23	735
10	1805	1079	1097	-18	32	694
11	1758	1061	1095	-34	36	661
12	1812	1082	1099	-17	37	694
13	1695	1045	1089	-43	43	607
14	1750	1041	1078	-37	49	661
15	1661	967	1010	-43	48	646
16	1650	921	965	-44	21	708
17	1694	1016	1067	-51	31	646
18	1692	1077	1109	-33	19	596
19	1690	1068	1110	-41	25	596
20	1741	1083	1112	-30	29	630
21	1753	1067	1098	-31	39	646
22	1774	1046	1039	7	98	630
23	1801	1039	1028	10	75	687
24	1694	1079	1128	-49	27	588
25	1722	1078	1127	-50	40	605
26	1712	1040	1083	-44	26	646
27	1700	1077	1124	-46	49	574
28	1729	1042	1094	-52	40	646

(1) Valor positivo significa importación



Precios de los Combustibles puestos en planta (US\$/bbl)



Fecha	Equipo										
	ACAJ-BUNKER	ACAJ-DIESEL	BORE-BUNKER	EDP-GNL	GCSA-BUNKER	HILC-BUNKER	HOLC-BUNKER	NEPO-BUNKER	SOYA-BUNKER	TALN-BUNKER	TEXT-BUNKER
01/02/2025	\$88.88	\$121.55	\$95.32	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$90.26	\$87.12	\$91.63	\$84.94	\$89.42
02/02/2025	\$88.88	\$121.55	\$95.32	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$90.26	\$87.12	\$91.63	\$84.94	\$89.42
03/02/2025	\$85.76	\$121.55	\$92.20	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$87.11	\$84.00	\$88.51	\$81.82	\$89.42
04/02/2025	\$85.76	\$121.55	\$92.20	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$87.11	\$84.00	\$88.51	\$81.82	\$89.42
05/02/2025	\$85.76	\$121.55	\$92.20	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$87.11	\$84.00	\$88.51	\$81.82	\$89.42
06/02/2025	\$85.76	\$121.55	\$92.20	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$87.11	\$84.00	\$88.51	\$81.82	\$89.42
07/02/2025	\$85.76	\$121.55	\$92.20	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$87.11	\$84.00	\$88.51	\$81.82	\$89.42
08/02/2025	\$85.76	\$121.55	\$92.20	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$87.11	\$84.00	\$88.51	\$81.82	\$89.42
09/02/2025	\$85.76	\$121.55	\$92.20	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$87.11	\$84.00	\$88.51	\$81.82	\$89.42
10/02/2025	\$84.72	\$121.55	\$91.16	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$86.10	\$82.96	\$87.47	\$80.79	\$89.42
11/02/2025	\$84.72	\$121.55	\$91.16	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$86.10	\$82.96	\$87.47	\$80.79	\$89.42
12/02/2025	\$84.72	\$121.55	\$91.16	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$86.10	\$82.96	\$87.47	\$80.79	\$89.42
13/02/2025	\$84.72	\$121.55	\$91.16	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$86.10	\$82.96	\$87.47	\$80.79	\$89.42
14/02/2025	\$84.72	\$121.55	\$91.16	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$86.10	\$82.96	\$87.47	\$80.79	\$89.42
15/02/2025	\$84.72	\$121.55	\$91.16	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$86.10	\$82.96	\$87.47	\$80.79	\$89.42
16/02/2025	\$84.72	\$121.55	\$91.16	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$86.10	\$82.96	\$87.47	\$80.79	\$89.42
17/02/2025	\$86.21	\$121.55	\$92.68	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$87.61	\$84.43	\$88.91	\$82.31	\$89.42
18/02/2025	\$86.21	\$121.55	\$92.68	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$87.61	\$84.43	\$88.91	\$82.31	\$89.42
19/02/2025	\$86.21	\$121.55	\$92.68	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$87.61	\$84.43	\$88.91	\$82.31	\$89.42
20/02/2025	\$86.21	\$121.55	\$92.68	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$87.61	\$84.43	\$88.91	\$82.31	\$89.42
21/02/2025	\$86.21	\$121.55	\$92.68	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$87.61	\$84.43	\$88.91	\$82.31	\$89.42
22/02/2025	\$86.21	\$121.55	\$92.68	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$87.61	\$84.43	\$88.91	\$82.31	\$89.42
23/02/2025	\$86.21	\$121.55	\$92.68	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$87.61	\$84.43	\$88.91	\$82.31	\$89.42
24/02/2025	\$84.76	\$121.55	\$91.23	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$86.14	\$82.98	\$87.46	\$80.86	\$89.42
25/02/2025	\$84.76	\$121.55	\$91.23	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$86.14	\$82.98	\$87.46	\$80.86	\$89.42
26/02/2025	\$84.76	\$121.55	\$91.23	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$86.14	\$82.98	\$87.46	\$80.86	\$89.42
27/02/2025	\$84.76	\$121.55	\$91.23	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$86.14	\$82.98	\$87.46	\$80.86	\$89.42
28/02/2025	\$84.76	\$121.55	\$91.23	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$86.14	\$82.98	\$87.46	\$80.86	\$89.42
Promedio mes	\$85.66	\$121.55	\$92.11	\$10.32	\$103.11	\$87.02	\$87.03	\$83.89	\$88.38	\$81.73	\$89.42



Niveles de los embalses (msnm)

Niveles Promedio Diario (msnm) Referenciados Hora 0

Fecha	Guajoyo	Cerrón Grande	5 de Noviembre	3 de Febrero
01/02/2025	424.69	240.07	178.88	208.91
02/02/2025	424.65	240.06	178.74	208.93
03/02/2025	424.62	240.05	178.71	208.95
04/02/2025	424.59	240.01	178.91	208.84
05/02/2025	424.57	239.97	178.68	208.70
06/02/2025	424.55	239.92	178.53	208.61
07/02/2025	424.51	239.88	178.56	208.56
08/02/2025	424.47	239.85	178.48	208.50
09/02/2025	424.44	239.82	178.54	208.52
10/02/2025	424.41	239.78	178.51	208.54
11/02/2025	424.36	239.74	178.56	208.50
12/02/2025	424.29	239.69	178.59	208.40
13/02/2025	424.23	239.65	178.56	208.31
14/02/2025	424.17	239.60	178.57	208.27
15/02/2025	424.11	239.55	178.53	208.22
16/02/2025	424.05	239.50	178.66	208.23
17/02/2025	423.99	239.46	178.81	208.25
18/02/2025	423.93	239.40	178.76	208.18
19/02/2025	423.87	239.33	178.64	208.08
20/02/2025	423.81	239.27	178.54	207.96
21/02/2025	423.75	239.22	178.59	207.87
22/02/2025	423.70	239.18	178.60	207.85
23/02/2025	423.64	239.15	178.68	207.85
24/02/2025	423.58	239.11	178.77	207.86
25/02/2025	423.53	239.06	178.65	207.75
26/02/2025	423.47	238.99	178.69	207.62
27/02/2025	423.41	238.91	178.63	207.50
28/02/2025	423.35	238.85	178.53	207.38
Promedio	424.10	239.54	178.64	208.26

Unidad de Transacciones S.A de C.V.



INTERRUPCIONES FEBRERO 2025

Entrega	Fecha Hora Inicio	Fecha Hora Final	Duración [Horas]	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
13-3-81	05/11/2024 16:34	09/02/2025 07:00	2294.4300	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
18-4-83	01/02/2025 02:25	01/02/2025 02:50	0.4200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	EEO
18-4-83	01/02/2025 02:51	01/02/2025 02:53	0.0300	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	2.17	72.33	EEO
18-4-83	01/02/2025 02:54	01/02/2025 02:59	0.0800	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	2.41	80.33	EEO
34-4-86	01/02/2025 04:24	01/02/2025 04:25	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	16.1	268.33	EEO
34-4-86	01/02/2025 04:42	01/02/2025 04:43	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	17.21	286.83	EEO
34-4-86	01/02/2025 07:32	01/02/2025 07:34	0.0300	51NS, 59N	Falla en Línea	15.63	521	EEO
34-4-86	01/02/2025 07:52	01/02/2025 07:53	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	15.31	255.17	EEO
47-4-83	01/02/2025 08:44	01/02/2025 14:44	6.0000	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	DELSUR
18-4-83	01/02/2025 11:36	01/02/2025 11:37	0.0200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	4.27	71.17	EEO
34-4-83	01/02/2025 14:47	01/02/2025 14:48	0.0200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	10.53	175.5	EEO
44-4-81	02/02/2025 06:21	02/02/2025 06:22	0.0200	51G	Falla en Línea	11.6	193.33	DELSUR
41-4-83	02/02/2025 07:44	02/02/2025 12:37	4.8800	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	CASSA
38-4-83	02/02/2025 07:56	02/02/2025 07:57	0.0200	51	Falla en Línea	10.52	175.33	HANES
35-4-84	02/02/2025 11:51	02/02/2025 11:52	0.0200	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	1.85	30.83	DELSUR
32-4-81	03/02/2025 06:41	03/02/2025 06:42	0.0200	51	Falla en Línea	3.05	50.83	DELSUR
32-4-81	03/02/2025 06:57	03/02/2025 06:58	0.0200	51	Falla en Línea	8.3	138.33	DELSUR
43-2-82	03/02/2025 08:21	03/02/2025 13:33	5.2000	51	Falla en Línea	4.46	297.33	CAESS
48-4-82	04/02/2025 17:22	04/02/2025 17:23	0.0200	51	Falla en Línea	3.29	54.83	EDESAL
34-4-86	06/02/2025 00:05	06/02/2025 00:06	0.0200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	5.13	85.5	EEO
50-4-81	06/02/2025 06:43	06/02/2025 06:44	0.0200	51	Falla en Línea	8.85	147.5	DELSUR
18-4-84	06/02/2025 13:23	06/02/2025 13:24	0.0200	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	10.47	174.5	EEO
11-4-84	07/02/2025 07:10	07/02/2025 07:13	0.0500	51	Falla en Línea	8.77	438.5	CLESA
30-4-85	07/02/2025 07:20	07/02/2025 07:21	0.0200	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	2.82	47	DELSUR
34-4-84	07/02/2025 09:39	07/02/2025 11:08	1.4800	51NS, 59N	Falla en Línea	2.36	1482	EEO
34-4-84	07/02/2025 16:58	07/02/2025 17:30	0.5300	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	EEO
49-4-82	08/02/2025 01:05	08/02/2025 01:09	0.0700	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	14.17	472.33	EEO
35-4-82	08/02/2025 06:15	08/02/2025 06:16	0.0200	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	12.83	213.83	CLESA
49-4-82	08/02/2025 06:53	08/02/2025 06:54	0.0200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	EEO
34-4-84	08/02/2025 08:43	08/02/2025 10:02	1.3200	51NS, 59N	Falla en Línea	2.47	1846.33	EEO
34-4-84	08/02/2025 12:15	08/02/2025 12:18	0.0500	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	EEO
34-4-84	08/02/2025 13:30	08/02/2025 13:33	0.0500	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	EEO
35-4-83	09/02/2025 06:43	09/02/2025 06:46	0.0500	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	9.9	495	CLESA
34-4-84	09/02/2025 10:13	09/02/2025 10:16	0.0500	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	2.18	109	EEO
43-2-82	09/02/2025 10:22	09/02/2025 10:25	0.0500	51	Falla en Línea	5.55	277.5	CAESS
13-3-81	09/02/2025 13:57			MANUAL	Solicitud de Distribuidor	6.05		CLESA
34-4-85	09/02/2025 14:38	09/02/2025 14:39	0.0200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	3.13	52.17	EEO
13-4-81	12/02/2025 09:59	12/02/2025 10:02	0.0500	81	Evento en el SER	7.5	375	ETESA
46-4-82	13/02/2025 05:03	13/02/2025 07:00	1.9500	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	CAESS
39-4-82	13/02/2025 06:25	13/02/2025 06:26	0.0200	59N	Falla en Línea	8.48	141.33	DELSUR
48-4-82	13/02/2025 07:30	13/02/2025 07:33	0.0500	51	Falla en Línea	2.69	134.5	EDESAL
47-4-85	13/02/2025 16:30	13/02/2025 17:55	1.4200	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	ECOSOLAR
38-4-83	13/02/2025 20:43	13/02/2025 20:44	0.0200	51	Falla en Línea	11.11	185.17	HANES
11-4-84	14/02/2025 06:09	14/02/2025 06:10	0.0200	51	Falla en Línea	9.94	165.67	CLESA
32-4-81	14/02/2025 16:32	14/02/2025 16:34	0.0300	51	Falla en Línea	4.01	133.67	DELSUR
34-4-85	15/02/2025 09:11	15/02/2025 09:13	0.0300	51NS, 59N	Falla en Línea	5.13	171	EEO
50-4-81	15/02/2025 16:07	15/02/2025 16:08	0.0200	51	Falla en Línea	7.42	123.67	DELSUR
37-2-85	15/02/2025 16:59	15/02/2025 17:02	0.0500	51	Falla en Línea	12.67	35791.43	DELSUR
34-4-82	16/02/2025 06:51	16/02/2025 06:55	0.0700	MANUAL	Mantenimiento Programado	7.16	477.33	EEO
13-3-84	16/02/2025 08:00	16/02/2025 16:18	8.3000	MANUAL	Mantenimiento Programado	0.74	2502.49	CLESA
34-4-82	16/02/2025 11:14	16/02/2025 11:18	0.0700	MANUAL	Mantenimiento Programado	8.41	560.67	EEO



INTERRUPCIONES FEBRERO 2025

Entrega	Fecha Hora Inicio	Fecha Hora Final	Duración [Horas]	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
38-4-84	16/02/2025 16:28	16/02/2025 16:29	0.0200	51, 59N	Falla en Línea	0	0	DELSUR
44-4-80	16/02/2025 18:35	16/02/2025 18:36	0.0200	51G	Falla en Línea	10.44	174	CLESA
44-4-80	16/02/2025 18:45	16/02/2025 18:47	0.0300	51G	Falla en Línea	10.16	338.67	CLESA
13-3-84	16/02/2025 21:04	16/02/2025 21:56	0.8700	51	Falla en Línea	1.68	2648.81	CLESA
13-3-84	17/02/2025 00:24	17/02/2025 00:26	0.0300	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	1.78	59.33	CLESA
13-3-84	17/02/2025 00:41	17/02/2025 00:43	0.0300	51	Falla en Línea	1.52	50.67	CLESA
11-4-81	17/02/2025 06:47	17/02/2025 07:33	0.7700	86B, 87B	Falla en Subestaciones	6.1	4153.52	ETESAL
11-4-83	17/02/2025 06:47	17/02/2025 07:33	0.7700	86B, 87B	Falla en Subestaciones	2.36	1534.31	ETESAL
11-4-84	17/02/2025 06:47	17/02/2025 07:34	0.7800	86B, 87B	Falla en Subestaciones	1.04	814.67	ETESAL
44-4-80	17/02/2025 07:21	17/02/2025 07:23	0.0300	51G	Falla en Línea	13.22	440.67	CLESA
11-4-84	17/02/2025 08:34	17/02/2025 19:07	10.5500	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	CLESA
34-4-85	19/02/2025 03:25	19/02/2025 11:33	8.1300	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	EEO
39-4-82	19/02/2025 08:34	19/02/2025 08:35	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	0	0	DELSUR
39-4-81	19/02/2025 08:34	19/02/2025 08:36	0.0300	51NS, 59N	Falla en Línea	7.98	266	DELSUR
39-4-82	19/02/2025 11:07	19/02/2025 11:10	0.0500	51, 59N	Falla en Línea	1.7	85	DELSUR
32-4-81	21/02/2025 15:16	21/02/2025 15:17	0.0200	51	Falla en Línea	4.45	74.17	DELSUR
32-4-81	22/02/2025 07:14	22/02/2025 07:15	0.0200	51	Falla en Línea	8.1	135	DELSUR
47-4-81	22/02/2025 08:03	22/02/2025 08:04	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	17.15	285.83	DELSUR
35-4-82	22/02/2025 08:52	22/02/2025 08:53	0.0200	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	6.56	109.33	CLESA
16-4-81	22/02/2025 10:30	22/02/2025 10:31	0.0200	50, 51, 59N	Falla en Línea	6.51	108.5	CLESA
34-4-83	23/02/2025 03:32	23/02/2025 11:04	7.5300	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	EEO
34-4-84	23/02/2025 03:34	23/02/2025 03:36	0.0300	MANUAL	Mantenimiento Programado	7.03	234.33	EEO
45-2-81	23/02/2025 05:10	23/02/2025 17:31	12.3500	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	DELSUR
32-4-81	23/02/2025 07:32	23/02/2025 17:09	9.6200	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	DELSUR
30-2-83	23/02/2025 07:49	23/02/2025 17:00	9.1800	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	CAESS
30-2-82	23/02/2025 07:49	23/02/2025 17:00	9.1800	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	CAESS
30-2-81	23/02/2025 07:49	23/02/2025 17:00	9.1800	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	CAESS
34-4-84	23/02/2025 10:56	23/02/2025 10:58	0.0300	MANUAL	Mantenimiento Programado	8.75	291.67	EEO
16-4-81	24/02/2025 06:23	24/02/2025 06:25	0.0300	50, 51, 59N	Falla en Línea	4.05	135	CLESA
30-4-84	24/02/2025 13:31	24/02/2025 13:32	0.0200	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	10.35	172.5	DELSUR
36-2-82	25/02/2025 07:35	25/02/2025 07:44	0.1500	86T, PROT.TRAFO.	Falla en Subestaciones	34	1700	ETESAL
44-4-83	25/02/2025 07:58	25/02/2025 08:02	0.0700	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
16-4-81	25/02/2025 08:00	25/02/2025 16:05	8.0800	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	CLESA
11-4-84	25/02/2025 08:03	25/02/2025 17:38	9.5800	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	CLESA
34-4-86	25/02/2025 18:23	25/02/2025 18:25	0.0300	51NS, 59N	Falla en Línea	18.68	622.67	EEO
34-4-86	25/02/2025 18:35	25/02/2025 18:36	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	18.39	306.5	EEO
34-4-84	25/02/2025 21:54	25/02/2025 22:01	0.1200	MANUAL	Falla en Subestaciones	4.29	500.5	ETESAL
34-4-83	25/02/2025 21:54	25/02/2025 22:00	0.1000	MANUAL	Falla en Subestaciones	18.94	1894	ETESAL
34-4-81	25/02/2025 21:54	25/02/2025 22:00	0.1000	MANUAL	Falla en Subestaciones	19.81	1981	ETESAL
34-4-85	25/02/2025 21:54	25/02/2025 22:01	0.1200	MANUAL	Falla en Subestaciones	7.94	926.33	ETESAL
34-4-82	25/02/2025 21:54	25/02/2025 22:00	0.1000	MANUAL	Falla en Subestaciones	9.69	969	ETESAL
34-4-86	25/02/2025 21:54	25/02/2025 22:01	0.1200	MANUAL	Falla en Subestaciones	12.46	1453.67	ETESAL
34-4-87	25/02/2025 21:54	25/02/2025 22:01	0.1200	MANUAL	Falla en Subestaciones	2.49	290.5	ETESAL
30-2-81	26/02/2025 19:41	26/02/2025 21:46	2.0800	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	CAESS
11-4-84	27/02/2025 08:00	27/02/2025 08:03	0.0500	51	Falla en Línea	5.25	262.5	CLESA
16-4-82	27/02/2025 11:42	27/02/2025 11:43	0.0200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	4.81	80.17	CLESA
35-4-81	27/02/2025 13:45	27/02/2025 13:50	0.0800	MANUAL	Falla en Subestaciones	22.25	1854.17	ETESAL
35-4-83	27/02/2025 13:45	27/02/2025 13:50	0.0800	MANUAL	Falla en Subestaciones	10.54	878.33	ETESAL
35-4-85	27/02/2025 13:45	27/02/2025 13:51	0.1000	MANUAL	Falla en Subestaciones	8.78	878	ETESAL
35-4-82	27/02/2025 13:45	27/02/2025 13:50	0.0800	MANUAL	Falla en Subestaciones	7.21	600.83	ETESAL
35-4-84	27/02/2025 13:45	27/02/2025 13:51	0.1000	MANUAL	Falla en Subestaciones	2.01	201	ETESAL



PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTOS MAYORES (PAMM)
SEMANA 20 DE 2024 - SEMANA 19 DE 2025

	PLANTA/UNIDAD	PROGRAMADO		DURACIÓN	EJECUTADO		DURACIÓN	MOTIVO	
CEL	5 DE NOVIEMBRE								
	UNIDAD 7	27-ene-25 00:00	25-feb-25 23:59	30 días	27-ene-25			Mantenimiento mayor de equipos principales y auxiliares.	
	15 DE SEPTIEMBRE								
LAGE	UNIDAD 1	03-feb-25 00:00	04-mar-25 23:59	30 días	03-feb-25			Mantenimiento mayor a equipos principales y auxiliares.	
	BERLIN								
	UNIDAD 1	09-feb-25 00:00	10-mar-25 23:59	30 días				Mantenimiento mayor PAMM	
EDP	EDP								
	MOTOR 12	23-ene-25 00:00	06-feb-25 23:59	15 días				Mantenimiento mayor (etapa 2)	
	MOTOR 7	27-ene-25 00:00	02-feb-25 23:59	7 días				Mantenimiento anual de transformador	
	MOTOR 18	03-feb-25 00:00	09-feb-25 23:59	7 días				Mantenimiento de turbocompresor	
	MOTOR 3	10-feb-25 00:00	16-feb-25 23:59	7 días				Mantenimiento de turbocompresor	
	MOTOR 4	10-feb-25 00:00	16-feb-25 23:59	7 días				Mantenimiento de turbocompresor	
	MOTORES 1, 2, 3 Y 4	14-feb-25 00:00	16-feb-25 23:59	3 días				Mantenimiento anual de transformador	
	MOTOR 5	17-feb-25 00:00	23-feb-25 23:59	7 días				Mantenimiento de turbocompresor	
	MOTOR 8	17-feb-25 00:00	23-feb-25 23:59	7 días				Mantenimiento de turbocompresor	
	MOTORES 5, 6, 7 Y 8	21-feb-25 00:00	23-feb-25 23:59	3 días				Mantenimiento anual de transformador	
	MOTOR 9	24-feb-25 00:00	02-mar-25 23:59	7 días				Mantenimiento de turbocompresor	
	UNIDAD 1	24-feb-25 00:00	02-mar-25 23:59	7 días	19-ene-25	23-ene-25	4 días	Mantenimiento anual de turbina etapa 1	
	MOTOR 19 Y UNIDAD 1	28-feb-25 00:00	02-mar-25 23:59	3 días				Mantenimiento anual de transformador	
	DRAZ	ACAJUTLA							
		UNIDAD 5	11-feb-25 00:00	17-mar-25 00:59	34 días				Programa anual de mantenimiento mayor
NEJAPA POWER	NEJAPA POWER								
	MOTOR 10	30-dic-24 00:00	16-feb-25 23:59	49 días				Mantenimiento mayor de motor y generador.	
	MOTORES 1 A 27	03-feb-25 00:00	09-feb-25 23:59	7 días	03-feb-25	07-feb-25	5 días	Mantenimiento de subestación de 115kV de fase 1 y fase 2; línea de 115k 7-37-1001-01 y su relé diferencial	
	MOTOR 27	17-feb-25 00:00	30-mar-25 23:59	42 días				Mantenimiento intermedio de motor y generador.	
	MOTORES 1 A 27	22-feb-25 08:00	22-feb-25 11:59	4 horas				Mantenimiento de ETESAL en sub. Nejapa	
INE	TALNIQUE								
	MOTOR 7								


Proceso
 Suspendido/Reprogramado
 Realizado
Actualizado al 5 de marzo de 2025

Registro de cambios:

06-feb-2 EDP solicita suspensión de mantenimiento a edp-u1, será reprogramado posteriormente.

06-feb-2 NEPOT solicita suspensión de mantenimientos de nepo-m22 y m27 por no alcanzar la horas de operación requeridas

27-feb-2 INE solicita suspensión de mantenimiento de taln-m3 por retraso en proveedores



(503)2521-7300
(503)2521-7301



www.ut.com.sv



@UTSV_informa



Km. 12 ½ Carretera al Puerto de La Libertad, desvío a Nuevo
Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, La Libertad.

