



Boletín Estadístico

Septiembre 2025



Contenido

	Pág.
Referencias	3
Resumen	4
Inyecciones	5
Comportamiento de la demanda de energía	5
♦ Tasa de variación anual (promedio móvil 12 meses)	5
♦ Tasa de variación anual (promedio móvil 6 meses)	5
♦ Tasa de variación anual (promedio móvil 3 meses)	5
Inyecciones por recurso	6
Inyección nacional por participante de mercado	6
Contratos de inyección	6
Retiros	7
Contratos Bilaterales por Participante de Mercado	7
Contratos de Libre Concurrencia por Participante de mercado	7
Contratos de Naturaleza Pública por Participante de mercado	7
Mercado Regulador del Sistema por participante de mercado	7A
Comercio Internacional	8
♦ Importaciones por participante de mercado	8
♦ Exportaciones por participante de mercado	8
Evolución de los precios	9
♦ Precios Promedios Mensuales	9
♦ Precios Horarios	10
♦ Precios Promedios Diarios y Acumulados	22
♦ Composición del Precio Promedio Mensual	23
Otras Estadísticas	24
♦ Energía No Servida, Pérdidas e Interrupciones	24
♦ Sistema de Transmisión	25
♦ Demanda Máxima de Potencia	29
♦ Reserva Rodante y Reserva Fría en Demanda Máxima	30
♦ Precios de los Combustibles puestos en planta (US\$/bbl)	31
♦ Niveles (msnm)	32
♦ Interrupciones del Servicio	33
♦ Programa Anual de Mantenimientos Mayores (PAMM)	35



Referencias

Variación Mensual: Relación entre el mes actual y el mes anterior.

Variación Anual: Relación entre el mes actual y el mismo mes del año anterior.


Acumulado Anual: Relación del promedio acumulado del año y el mismo período del año anterior.

Variación de 3 meses: Relación entre el promedio móvil de 3 meses del período actual y el mismo período del año anterior.

Variación de 12 meses: Relación entre el promedio móvil de 12 meses del período actual y el mismo período del año anterior.



Resumen





Inyecciones

Rubros	Septiembre 2025		Var. %	Acumulado Anual ^{2/}		Últimos 3 meses ^{2/}		Últimos 12 meses ^{2/}	
	GWh	Var. % ^{2/}	Anual ^{2/}	GWh	Var. %	GWh	Var. %	GWh	Var. %
Generación nacional transada	651.9	3.4	4.5	5,553.8	-2.4	640.2	2.8	600.0	-3.6
Intercambios Internacionales (+/-) ^{1/}	-50.2	161.0	181.7	-19.9	-88.6	-24.5	146.9	9.3	-151.9
Pérdidas de transmisión	12.0	5.3	-5.7	102.2	-8.7	11.7	-6.8	11.3	-8.3
Demanda Mercado Mayorista	589.7	-1.7	-0.6	5,431.7	0.6	604.0	0.6	597.9	0.9


^{1/} Signo (+) : Saldo comercial neto a favor de importaciones

Signo (-) : Saldo comercial neto a favor de exportaciones


^{2/} Para el detalle de los períodos ver el apartado de Referencias de la Pág. 3.

Comportamiento de la demanda de energía en el Mercado Mayorista de Electricidad

Tasa de variación anual
Promedio móvil doce meses
Enero 2010
Septiembre 2025



Tasa de variación anual
Promedio móvil tres y seis meses
Enero 2010
Septiembre 2025





Inyecciones Por Recurso Inyectado

Participante de mercado	Septiembre 2025		Var. %	Acumulado Anual ^{2/}		Últimos 3 meses ^{2/}		Últimos 12 meses ^{2/}	
	GWh	Var. % ^{2/}	Anual ^{2/}	GWh	Var. %	GWh	Var. %	GWh	Var. %
Hidroeléctrica	326.3	36.5	-9.0	1,457.5	-11.7	255.6	-21.4	159.9	-13.7
Geotérmica	120.3	1.1	-0.8	1,102.2	0.0	122.6	4.8	121.3	-0.7
Térmica	13.4	-22.0	-18.5	282.7	-22.7	15.5	62.6	27.9	-64.0
Gas Natural	140.9	-25.5	69.3	1,732.2	6.5	182.5	59.9	186.0	37.2
Biomasa				402.6	-6.2			41.8	-5.3
Solar	48.5	-13.9	15.6	459.8	10.6	53.3	10.9	49.0	8.7
Eólica	1.9	-78.3	-1.2	112.8	20.4	10.2	22.9	13.8	8.9
Distribución	0.5	-27.5	344.4	4.0	-2.3	0.6	53.4	0.4	18.2
Iny. Nacional	651.9	3.4	4.5	5,553.8	-2.4	640.2	2.8	600.0	-3.6
Importaciones	2.8	-46.7	-69.7	150.8	167.5	5.6	-58.8	25.4	128.3
Total inyectado	654.6			5,704.6		645.8		625.4	

^{1/} Incluye pérdidas por transmisión^{2/} Para el detalle de los períodos ver el apartado de Referencias de la Pág. 3.

Inyección Nacional por Participante de Mercado

Participante de mercado	Septiembre 2025		Var. %	Acumulado Anual ^{2/}		Últimos 3 meses ^{2/}		Últimos 12 meses ^{2/}	
	GWh	Var. % ^{2/}	Anual ^{2/}	GWh	Var. %	GWh	Var. %	GWh	Var. %
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	0.3	-39.7%	580.4%	2.7	19.3%	0.4	87.2%	0.3	1.8%
Acajutla Energía Solar I, LTDA. de C.	4.9	-16.7%	36.5%	42.5	16.1%	5.5	31.2%	4.5	11.7%
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	0.0	-12.2%	*	0.1	70.7%	0.0	351.7%	0.0	49.4%
CAESS S.A. de C.V.		-100.0%		0.0	34.1%	0.0		0.0	-34.8%
CASSA S.A. de C.V.				72.4	-4.4%			7.3	-6.5%
CENERGICA ENERGY EL SALVADO	1.7	-44.5%	-43.1%	54.8	-25.8%	2.0	48.2%	4.7	-28.3%
Capella Solar, S. A. de C. V.	23.2	-12.7%	13.3%	220.6	6.8%	25.1	7.0%	23.5	4.2%
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa	326.3	36.5%	-9.0%	1,457.5	-11.7%	255.6	-21.4%	159.9	-13.7%
DELSUR S.A. de C.V.	0.1	-30.4%	219.2%	1.0	-34.9%	0.1	7.3%	0.1	-47.8%
Deusem S.A. de C.V.				0.0	6.8%			0.0	52.3%
ECOSOLAR, S.A. de C.V.	2.0	-20.5%	15.2%	20.5	19.2%	2.3	30.1%	2.2	14.7%
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)	0.1	273.9%	116.5%	0.2	-22.9%	0.0	-19.5%	0.0	-74.4%
ENERGIA BOREALIS, S.A. DE C.V.	0.0	204.0%	33.7%	0.4	-29.4%	0.0	-14.9%	0.0	-24.8%
ENERGIA DEL PACIFICO, LTDA. de C.V.	140.9	-25.5%	69.3%	1,732.2	6.5%	182.5	59.9%	186.0	3.6%
GENERADORA ELECTRICA CENTRAL	0.0	-11.9%	0.1	-34.5%	0.0	-11.9%	0.0	-33.2%	
HILCASA ENERGY	0.0	147.5%	-85.7%	0.1	-88.4%	0.0	-94.6%	0.0	-85.5%
Holcim El Salvador, S.A. de C.V.	0.1	-57.5%	-63.3%	3.7	224.8%	0.1	37.5%	0.3	158.6%
INE S.A. DE C.V.	10.3	-12.1%	1.3%	162.7	-14.7%	11.2	53.5%	16.8	-1.2%
INGENIO LA CABAÑA. S.A. DE C.V.	0.9	-17.2%	77.9%	51.8	0.3%	1.0	38.7%	5.2	10.1%
Ingenio Chaparrastique, S.A. de C.V				112.5	-1.4%			11.7	2.4%
Ingenio El Angel, S. A. de C. V.				109.0	-6.4%			11.5	-6.2%
Ingenio Jiboa S.A. de C.V.	1.2	-10.5%	10.8%	77.2	-4.7%	1.3	4.2%	8.2	-5.2%
LaGeo S.A. de C.V.	120.3	1.1%	-0.8%	1,102.2	0.0%	122.6	4.8%	121.3	-0.7%
NEJAPA POWER COMPANY, S.A.	0.2	341.0%	-77.7%	8.3	-21.5%	0.2	-49.0%	0.7	-30.6%
POTENCIA Y ENERGIA CORP	4.3	-13.1%	7.3%	74.8	-27.7%	4.7	94.7%	7.6	-20.2%
Providencia Solar S.A. de C.V.	8.5	-21.1%	-2.4%	92.0	6.3%	10.1	1.8%	10.1	3.7%
Proyecto La Trinidad, LTDA. de C.V.	2.7	-18.0%	9.2%	27.6	7.6%	3.1	14.3%	2.9	2.8%
Sonsonate Solar, S. A. de C. V.	1.9	-13.2%	35.2%	13.7	-17.6%	2.0	12.1%	1.3	-31.9%
TEXTUFIL S.A. De C.V.	0.1		-22.8%	0.3	-62.0%	0.0	-42.3%	0.0	-54.7%
VENTUS, S.A. de C.V.	1.9	-78.3%	-1.2%	112.8	20.4%	10.2	22.9%	13.8	8.9%
Total	651.9			5,553.8		640.2		600.0	

^{1/} Inyecciones provenientes de la red de distribución^{2/} Para el detalle de los períodos ver el apartado de Referencias de la Pág. 3.^{*/} Variaciones mayores de 2000% no se detallan

Tipo de Mercado (GWh)

Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
MC	346.4		315.2	356.7	344.8	343.3	313.0	354.2	333.5	312.8			3,020.0
MRS	236.0		245.9	283.0	257.7	302.0	275.7	268.4	266.2	276.9			2,411.7
Total	582.3		561.1	639.8	602.5	645.3	588.7	622.6	599.8	589.7	0.0	0.0	5,431.7

MC: Mercado de Contratos

MRS: Mercado Regulador del Sistema

Contratos Totales de Inyección (GWh)

Participante de mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Acajutla Energía Solar I, LTDA. de C.V.	4.1		3.8	4.5	4.7	4.2	3.7	5.8	5.8	4.8			41.4
CASSA S.A. de C.V.	3.0		2.6	3.0	2.9	0.2							11.6
Capella Solar, S. A. de C. V.	23.4		23.2	25.7	25.1	24.2	21.4	24.9	26.2	22.8			216.9
Comercia Internacional El Salvador, S.A. de C.V.	13.8		12.7	14.9	14.2	15.1	13.6	14.5	13.9	13.7			126.4
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa	28.9		26.1	28.9	27.9	28.9	27.9	28.9	28.9	28.0			254.3
ECOSOLAR, S.A. de C.V.	2.3		2.0	2.4	2.4	2.3	1.9	2.5	2.4	1.9			20.1
ENERGIA DEL PACIFICO, LTDA. de C.V.	167.4		154.1	180.5	170.8	181.9	164.1	175.3	167.4	165.2			1,526.8
INE S.A. DE C.V.	39.6		36.4	42.6	40.2	42.5	38.1	41.3	39.7	38.6			359.1
LaGeo S.A. de C.V.	31.1		28.6	32.5	30.9	32.7	30.5	32.1	31.0	29.4			278.6
Mayorista de Electricidad, S.A. de C.V.	1.0		0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9			8.4
Providencia Solar S.A. de C.V.	11.1		10.0	10.9	10.7	9.3	8.6	10.8	10.6	8.4			90.4
Proyecto La Trinidad, LTDA. de C.V.	3.0		2.8	3.3	3.3	3.0	2.6	3.3	3.2	2.7			27.2
Sonsonate Solar, S. A. de C. V.	0.5		0.7	1.3	1.5	1.8	1.7	2.0	2.1	1.8			13.5
VENTUS, S.A. de C.V.	24.8		18.1	12.6	16.5	3.8	5.0	19.2	8.8	1.9			110.8
CX1/	-7.4		-6.7	-7.4	-7.2	-7.4	-7.2	-7.4	-7.4	-7.2			-65.5

Total	346.4	315.2	356.7	344.8	343.3	313.0	354.2	333.5	312.8	0.0	0.0	0.0	3020.0
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	---------------

^{1/} CX: Contratos de Exportación



Retiros

Mercado de Contratos de Retiro (Bilaterales) por Participante de Mercado (GWh)

Participante de Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	3.0	2.6	3.0	2.9	0.2		1.3	1.2	1.0				15.2
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	28.2	25.5	28.2	27.3	28.2	27.3	28.2	28.2	27.3				248.4
CEL - Comercializadora	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7				5.8
CLEA, S.A.	7.4	6.7	7.4	7.2	7.4	7.2	7.4	7.4	7.2				65.5
DEC-ABRUZZO	1.5	1.3	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4				13.1
Hanesbrands El Salvador LTDA de C.V.	7.2	6.7	7.4	6.9	7.4	7.2	7.4	7.1	6.0				63.4
Mayorista de Electricidad, S.A. de C.V.	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9				8.4
CX1/	-7.4	-6.7	-7.4	-7.2	-7.4	-7.2	-7.4	-7.4	-7.2				-65.5

Total bilaterales	41.5	37.6	41.7	40.1	38.9	37.5	40.1	39.6	37.3	0.0	0.0	0.0	354.3
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	--------------

¹⁾ CX: Contratos de Exportación

Mercado de Contratos de Retiro (Libre Concurrencia) por Participante de Mercado (GWh)

Participante de Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	39.4	35.5	40.2	39.3	39.1	35.5	40.1	38.2	35.2				342.4
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.8	1.5	1.6				14.9
CAESS S.A. de C.V.	109.6	99.5	112.3	109.3	108.5	98.5	113.7	104.9	98.7				955.0
DELSUR S.A. de C.V.	62.8	56.7	62.9	61.5	59.6	54.4	62.9	58.5	54.0				533.2
Deusem S.A. de C.V.	6.3	5.7	6.5	6.4	6.4	5.8	6.8	6.5	5.9				56.4
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)	4.1	3.9	4.3	3.9	3.8	3.6	4.4	4.0	3.7				35.8
EEO S.A. de C.V.	26.6	24.4	28.2	27.2	26.5	23.4	27.3	25.6	23.1				232.2

Totales	250.4	227.4	256.2	249.2	245.6	222.7	257.1	239.2	222.1	0.0	0.0	0.0	2,169.9
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	----------------

Mercado de Contratos de Retiro (Naturaleza Pública) por Participante de Mercado (GWh)

Participante de Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	9.1	8.3	9.8	9.3	10.0	8.9	9.4	9.3	9.0				82.9
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4				3.4
CAESS S.A. de C.V.	19.2	17.6	20.6	19.6	20.8	18.7	20.3	19.3	19.0				175.2
DEC-ABRUZZO	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				1.0
DELSUR S.A. de C.V.	15.9	14.5	16.7	15.9	16.7	15.1	16.2	15.5	15.2				141.6
Deusem S.A. de C.V.	1.5	1.4	1.6	1.5	1.7	1.5	1.6	1.6	1.5				13.9
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)	1.6	1.6	1.8	1.5	1.6	1.6	1.8	1.7	1.6				14.8
EEO S.A. de C.V.	6.9	6.4	7.7	7.2	7.5	6.5	7.2	6.9	6.5				62.9

Totales	54.5	50.2	58.7	55.5	58.8	52.8	57.0	54.7	53.4	0.0	0.0	0.0	495.7
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	--------------





Retiros

Mercado Regulador del Sistema por Participante de Mercado (GWh)

Participante de Mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES CLESA & Cia S. en C. de C.V.	37.9	38.5	45.7	41.5	54.4	50.3	44.9	45.0	47.5				405.8
AES CLESA Y CIA, COM	3.3	3.0	3.3	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3	3.2				29.1
AES NEJAPA GAS, Limitada de Capital Variable	6.3	5.9	6.6	6.4	6.6	6.3	6.6	6.4	6.4				57.7
AES UNIÓN DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	6.2	6.6	6.6	6.8	3.7	3.9	6.1	5.4	6.4				51.7
ALAS DORADAS S.A. DE C.V.	6.1	5.7	6.3	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.1				54.7
Acajutla Energía Solar I, LTDA. de C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1				0.4
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	-2.0	-1.8	-2.8	-3.1	-4.2	-3.5	-2.9	-3.2	-4.7				-28.2
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	1.1	1.1	1.2	0.9	1.3	1.0	0.5	0.5	0.9				8.5
CAESS S.A. de C.V.	49.6	56.5	63.1	53.9	71.7	64.4	58.8	60.1	66.2				544.4
CASSA S.A. de C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5				2.4
CASW El Salvador, S.A. de C.V.	7.7	7.3	7.9	7.4	7.7	7.8	8.0	7.5	7.5				68.9
CEL - Comercializadora	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR S. EN C. DE C.V.	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4				4.0
Capella Solar, S. A. de C. V.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.7
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1				3.0
DEC-ABRUZZO	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2				1.9
DELSUR S.A. de C.V.	56.3	60.3	72.0	63.5	73.6	66.8	64.8	65.1	66.6				589.0
Deusem S.A. de C.V.	5.7	6.1	6.7	6.8	7.6	6.6	6.7	6.7	6.8				59.7
ECOSOLAR, S.A. de C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1
EDESAL S.A. DE C.V. (DIST)	8.3	8.3	9.4	9.6	9.6	9.5	8.9	8.5	9.7				81.7
EDESAL S.A. de C.V. (COM)	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				4.2
EEO S.A. de C.V.	31.3	32.8	39.2	38.1	41.9	35.2	37.6	37.6	36.3				329.9
EIS POWER S.A. DE C.V.	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6				5.7
ENERGIA BOREALIS, S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.2
ENERGIA DEL PACIFICO, LTDA. de C.V.	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1				0.5
ENERGY Q, S.A. de C.V.	1.6	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.6	1.4	1.5				13.5
ENERGÍA, DESARROLLO Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	3.3	2.9	3.3	3.2	2.6	1.6	1.7	1.4	1.6				21.6
EON Energy, S.A. de C.V.								0.0	0.0				0.1
Enersal S.A. de C.V.					0.6	1.4	1.5	1.4	1.4				6.3
Excelergy S.A.	5.6	5.1	5.7	5.4	5.9	5.6	6.0	5.8	5.7				50.8
GENERADORA ELECTRICA CENTRAL S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.2
HILCASA ENERGY		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0
Hanesbrands El Salvador LTDA de C.V.	-0.1	-0.3	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.5				-2.8
INE S.A. DE C.V.	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2				1.5
Ingenio Chaparrastique, S.A. de C.V.	0.1	0.1			0.3	0.3	0.3	0.2	0.3				1.6
Ingenio El Angel, S. A. de C. V.	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				2.2
Ingenio Jiboa S.A de C.V.	0.0			0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.7
INNOVATE S.A. de C.V.								0.0	0.0				0.1
LaGeo S.A. de C.V.	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.7
Mayorista de Electricidad, S.A. de C.V.	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
Mercados Electricos S.A. de C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1
NEJAPA POWER COMPANY, S.A.	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8				7.0
POTENCIA Y ENERGIA CORP	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1				0.5
Pacific Energy S.A. de C.V.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2				1.5
Providencia Solar S.A. de C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.4
TERMOENCOGIBLES S.A. DE C.V.	3.1	2.9	3.5	2.7	3.4	3.3	3.4	2.5	3.3				28.2
TEXTUFIL S.A. De C.V.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				1.1
VENTUS, S.A. de C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1				0.5

Totales	236.0	245.9	283.0	257.7	302.0	275.7	268.4	266.2	276.9	0.0	0.0	0.0	2,411.7
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	---------

Unidad de Transacciones S.A de C.V.

7A

Comercio Internacional

Importaciones por Participante de Mercado (GWh)


Participante de mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES NEJAPA GAS, Limitada de Capital Variable	1.3	0.7		0.4									2.8
AES UNIÓN DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.7	0.5		0.1									1.3
ALTERNATIVA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A. de C.V.	1.6	0.6	0.1	0.4	0.1	0.1							2.9
APH, S.A. DE C.V.	0.3	0.4		0.0	0.5	0.1	0.3						1.7
BORAX ENERGY EL SALVADOR S.A. DE C.V.	0.4	0.4				0.1			0.0				0.9
CEL - Comercializadora	0.7	0.2	0.0	0.0	0.6	0.2	0.2			0.0			1.9
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR S. EN C. DE C.V.	0.5	0.1											0.6
Comercia Internacional El Salvador,S.A. de C.V.									0.2				0.2
Comercializadora Electronova, S.A. DE C.V.	3.3	1.4	0.2	0.4	1.5	1.3	0.4	0.2					8.7
Comercializadora Eléctrica Salvadoreña, S.A. de C.V.	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2					1.8
Comercializadora de Energía para América S.A. de C.V.	1.6	0.6	0.3	1.0	0.0								3.5
Comercializadora de Luz y Fuerza, S.A. de C.V.		0.3		0.0	0.2	0.4	0.5	0.1	0.0				1.5
Compañía de Energía de Centroamérica S.A. de C.V.	5.1	3.0	0.8	1.2	2.7	3.6	1.3	0.6					18.2
EIS POWER S.A. DE C.V.	1.1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.3	0.3	0.0					2.5
ELECTRIC POWER MARKETS, S.A. de C.V.	2.8	2.5	0.1	1.2		0.0	0.1		0.0				6.7
ENERGIA BOREALIS, S.A. DE C.V.	2.3	2.6	0.4	3.6	0.5	1.9	0.9	0.3					12.4
ENERGIÓN DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.	0.1				0.1	0.0							0.3
ENERGÍA, DESARROLLO Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	5.2	2.8	1.2	1.2	1.3	1.9	0.5	0.8	0.8				15.7
EON Energy, S.A. de C.V.	0.0		0.0	0.1		0.2	0.1	0.2					0.7
Excelergy S.A.	1.4	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4				4.8
GRS Comercializadora, S.A. de C.V.	5.5	1.8	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.6	0.2				8.9
INGENIO LA CABAÑA, S.A. DE C.V.	6.3	5.2	0.4	0.7	2.2	3.2	1.8	0.4					20.3
Intellergy, Sociedad Anónima de Capital Variable	0.1	0.0			0.1	0.2							0.5
Inversiones en Transmisión y Energía Centroamericana, S.A. de C.V.	2.6	2.2	0.3	0.3	0.9	1.7	1.0	0.5	0.5				10.0
Mayorista de Electricidad, S.A. de C.V.													
Mercados Eléctricos S.A. de C.V.	2.4	0.1	0.2	0.5	1.0	0.5	0.2	0.5	0.6				6.0
NEJAPA POWER COMPANY, S.A.	0.5												0.5
TEXTUFL S.A. De C.V.	3.7	1.2	0.1		0.4	0.2	0.0	0.0					5.6
TRADENERGY, S.A. DE C.V.	2.9	2.5	0.2	0.6	1.4	1.2	0.5	0.6					9.9

Total	52.7	30.3	5.8	12.5	14.9	18.1	8.9	5.2	2.75	0.6	0.6	0.0	159.8
-------	------	------	-----	------	------	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-------

Exportaciones por Participante de Mercado (GWh)

Participante de mercado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
AES NEJAPA GAS, Limitada de Capital Variable								0.3	1.2				1.6
APH, S.A. DE C.V.	0.1		0.5	0.4	0.5	0.0	0.3	0.5	0.8				3.0
BORAX ENERGY EL SALVADOR S.A. DE C.V.	0.0		0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1				0.9
CEL - Comercializadora		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.2				0.2
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR S. EN C. DE C.V.	0.1	1.8	8.7	5.6	4.9	1.0	2.6	5.0	10.3				39.9
CLEA, S.A.		0.0	0.1					0.0	0.0				0.2
Comercia Internacional El Salvador,S.A. de C.V.			0.1					2.5	8.2				10.7
Comercializadora Electronova, S.A. DE C.V.	0.2	0.5	3.4	2.1	1.3	0.0	0.9	1.8	3.9				14.1
Comercializadora Eléctrica Salvadoreña, S.A. de C.V.	0.0	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9				2.7
Comercializadora de Energía para América S.A. de C.V.					0.0	0.0							0.0
Comercializadora de Luz y Fuerza, S.A. de C.V.			0.2	0.2	0.4	0.1	0.0	0.2	0.3				1.3
Compañía de Energía de Centroamérica S.A. de C.V.		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.1				0.1
EIS POWER S.A. DE C.V.			0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.1				0.2
ELECTRIC POWER MARKETS, S.A. de C.V.	0.5		0.0	0.3	0.2	0.1	0.7	0.5	1.8				4.2
ENERGIA BOREALIS, S.A. DE C.V.	0.0	0.9	1.5	1.7	4.3	1.0	0.4	1.8	3.8				15.4
ENERGIÓN DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.			0.0						0.0				0.0
ENERGY CONNECTION		0.0	0.2	0.1					0.1				0.4
ENERGÍA, DESARROLLO Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	0.1	0.2	0.6	0.4	0.2	0.1	0.2	0.7	0.6				3.1
ENERLAT S.A. DE C.V.				0.0									0.0
EON Energy, S.A. de C.V.		0.0				0.0							0.0
Excelergy S.A.	0.6	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6				1.9
GRS Comercializadora, S.A. de C.V.		0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.3	0.0				1.6
INGENIO LA CABAÑA, S.A. DE C.V.	0.1	1.2	6.6	5.5	2.6	1.0	2.5	5.8	12.2				37.5
Intellergy, Sociedad Anónima de Capital Variable		0.1	0.1	0.0	0.7	0.2	0.1	0.0	0.1				1.4
Inversiones en Transmisión y Energía Centroamericana, S.A. de C.V.			0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2				0.5
LaGeo - Comercializadora				0.1	0.2			0.0	0.0				0.4
Mercados Eléctricos S.A. de C.V.	0.4	0.4	1.7	1.7	1.8	2.1	3.0	2.1	2.7				16.0
NEJAPA POWER COMPANY, S.A.			0.0				0.0	0.0	0.0				0.2
TEXTUFL S.A. De C.V.	0.1	0.3	1.2	1.2	0.7	0.6	1.1	1.7	4.1				10.8
TRADENERGY, S.A. DE C.V.	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.0	0.2	0.4	0.4				2.1

Total	2.3	5.8	26.9	20.2	18.3	6.9	13.0	24.5	52.9	0.6	0.6	0.0	170.7
-------	-----	-----	------	------	------	-----	------	------	------	-----	-----	-----	-------




A partir del 01 de junio 2013 por la entrada en vigencia del RMER ya no puede obtener el comercio por frontera



Evolución de los precios

Mes	Promedio		Variaciones %			
	2024 \$/MWh	2025 \$/MWh	Mes	Anual	Acum.	Prom. anual
Ene	106.55	93.56	0.64	-12.18	0.64	110.30
Feb	102.71	94.58	1.08	-7.92	1.73	109.63
Mar	124.62	106.92	13.05	-14.21	15.00	108.15
Abr	136.36	114.96	7.53	-15.69	23.66	106.37
May	152.26	125.63	9.28	-17.49	35.13	104.15
Jun	122.24	98.12	-21.90	-19.73	5.54	102.14
Jul	101.71	97.25	-0.89	-4.38	4.61	101.77
Ago	90.83	97.63	0.39	7.48	5.01	102.33
Sep	86.08	88.43	-9.42	2.74	-4.88	102.53
Oct	109.80					
Nov	110.52					
Dic	92.97					

Mensual: Relación mes inmediato anterior
Anual: Relación igual mes año anterior
Acumulada: Relación respecto a diciembre año anterior
Promedio anual: Relación últimos doce meses





Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
01/09/2025	0	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.589	(0.002)	\$ -	\$ 1.445	\$ 0.115	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.343	\$ 14.104	\$ 89.702
01/09/2025	1	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	(0.002)	\$ -	\$ 1.347	\$ 0.069	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.427	\$ 14.033	\$ 89.631
01/09/2025	2	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 1.438	\$ 0.003	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.508	\$ 14.136	\$ 89.734
01/09/2025	3	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	(0.002)	\$ -	\$ 1.221	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.495	\$ 13.885	\$ 89.483
01/09/2025	4	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	(0.002)	\$ -	\$ 1.257	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.474	\$ 13.917	\$ 89.515
01/09/2025	5	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	(0.002)	\$ -	\$ 1.274	\$ 0.073	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.397	\$ 13.922	\$ 89.520
01/09/2025	6	\$ 75.598	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	(0.002)	\$ -	\$ 1.120	\$ 0.108	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.398	\$ 13.790	\$ 89.388
01/09/2025	7	\$ 75.598	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	(0.002)	\$ -	\$ 1.066	\$ 0.103	\$ 0.008	\$ 0.030	\$ -	\$ 1.464	\$ 13.808	\$ 89.406
01/09/2025	8	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	(0.002)	\$ -	\$ 1.144	\$ 0.233	\$ 0.008	\$ 0.036	\$ -	\$ 1.444	\$ 14.046	\$ 89.644
01/09/2025	9	\$ 75.598	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	(0.002)	\$ -	\$ 1.137	\$ 0.298	\$ 0.008	\$ 0.013	\$ -	\$ 1.433	\$ 14.048	\$ 89.646
01/09/2025	10	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	(0.002)	\$ -	\$ 1.210	\$ 0.298	\$ 0.008	\$ 0.016	\$ -	\$ 1.399	\$ 14.119	\$ 89.717
01/09/2025	11	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	(0.002)	\$ -	\$ 1.251	\$ 0.317	\$ 0.007	\$ 0.023	\$ -	\$ 1.341	\$ 14.113	\$ 89.711
01/09/2025	12	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	(0.002)	\$ -	\$ 1.306	\$ 0.331	\$ 0.007	\$ 0.025	\$ -	\$ 1.323	\$ 14.180	\$ 89.778
01/09/2025	13	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.591	(0.002)	\$ -	\$ 1.380	\$ 0.340	\$ 0.007	\$ 0.036	\$ -	\$ 1.202	\$ 14.160	\$ 89.758
01/09/2025	14	\$ 75.598	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	(0.002)	\$ -	\$ 1.186	\$ 0.375	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.111	\$ 13.829	\$ 89.427
01/09/2025	15	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.596	(0.002)	\$ -	\$ 1.490	\$ 0.391	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.046	\$ 14.134	\$ 89.732
01/09/2025	16	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	(0.002)	\$ -	\$ 1.548	\$ 0.394	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.015	\$ 14.148	\$ 89.746
01/09/2025	17	\$ 110.270	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.587	(0.002)	\$ -	\$ 2.122	\$ 0.335	\$ 0.006	\$ 0.049	\$ -	\$ 1.036	\$ 14.739	\$ 125.009
01/09/2025	18	\$ 110.270	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.618	(0.002)	\$ -	\$ 2.321	\$ 0.267	\$ 0.006	\$ 0.059	\$ -	\$ 1.048	\$ 14.924	\$ 125.194
01/09/2025	19	\$ 110.270	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.613	(0.002)	\$ -	\$ 2.359	\$ 0.280	\$ 0.006	\$ 0.004	\$ -	\$ 1.040	\$ 14.908	\$ 125.178
01/09/2025	20	\$ 102.650	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.611	(0.002)	\$ -	\$ 2.182	\$ 0.282	\$ 0.006	\$ 0.026	\$ -	\$ 1.038	\$ 14.750	\$ 117.400
01/09/2025	21	\$ 75.598	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.605	(0.002)	\$ -	\$ 1.600	\$ 0.264	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.084	\$ 14.164	\$ 89.762
01/09/2025	22	\$ 75.598	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.618	(0.002)	\$ -	\$ 1.507	\$ 0.223	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.169	\$ 14.129	\$ 89.727
01/09/2025	23	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	(0.002)	\$ -	\$ 1.414	\$ 0.091	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.257	\$ 13.958	\$ 89.556
02/09/2025	0	\$ 102.650	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	(0.002)	\$ -	\$ 1.704	\$ 0.058	\$ 0.008	\$ 0.016	\$ -	\$ 1.322	\$ 14.295	\$ 116.945
02/09/2025	1	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	(0.002)	\$ -	\$ 1.314	\$ 0.057	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.361	\$ 13.900	\$ 89.498
02/09/2025	2	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	(0.002)	\$ -	\$ 1.246	\$ 0.019	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.401	\$ 13.834	\$ 89.432
02/09/2025	3	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	(0.002)	\$ -	\$ 1.288	\$ 0.013	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.406	\$ 13.902	\$ 89.500
02/09/2025	4	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	(0.002)	\$ -	\$ 1.377	\$ 0.046	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.377	\$ 13.989	\$ 89.587
02/09/2025	5	\$ 75.598	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.601	(0.002)	\$ -	\$ 1.459	\$ 0.138	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.306	\$ 14.116	\$ 89.714
02/09/2025	6	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	(0.002)	\$ -	\$ 1.360	\$ 0.186	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.268	\$ 14.016	\$ 89.614
02/09/2025	7	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	(0.002)	\$ -	\$ 1.294	\$ 0.200	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.236	\$ 13.920	\$ 89.518
02/09/2025	8	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	(0.002)	\$ -	\$ 1.269	\$ 0.292	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.184	\$ 13.939	\$ 89.537
02/09/2025	9	\$ 75.598	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	(0.002)	\$ -	\$ 1.122	\$ 0.316	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.234	\$ 13.834	\$ 89.432
02/09/2025	10	\$ 75.598	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	(0.002)	\$ -	\$ 1.044	\$ 0.297	\$ 0.007	\$ 0.035	\$ -	\$ 1.332	\$ 13.857	\$ 89.455
02/09/2025	11	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	(0.002)	\$ -	\$ 1.169	\$ 0.321	\$ 0.007	\$ 0.006	\$ -	\$ 1.338	\$ 14.011	\$ 89.609
02/09/2025	12	\$ 75.598	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	(0.002)	\$ -	\$ 1.170	\$ 0.339	\$ 0.007	\$ 0.015	\$ -	\$ 1.301	\$ 13.991	\$ 89.589
02/09/2025	13	\$ 75.598	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.503	(0.002)	\$ -	\$ 1.307	\$ 0.354	\$ 0.007	\$ 0.012	\$ -	\$ 1.181	\$ 13.961	\$ 89.559
02/09/2025	14	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	(0.002)	\$ -	\$ 1.489	\$ 0.391	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.066	\$ 14.137	\$ 89.735
02/09/2025	15	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.591	(0.002)	\$ -	\$ 1.542	\$ 0.432	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.981	\$ 14.156	\$ 89.754
02/09/2025	16	\$ 102.650	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	(0.002)	\$ -	\$ 1.812	\$ 0.390	\$ 0.006	\$ 0.062	\$ -	\$ 1.024	\$ 14.474	\$ 117.124
02/09/2025	17	\$ 110.270	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	(0.002)	\$ -	\$ 1.969	\$ 0.342	\$ 0.006	\$ 0.002	\$ -	\$ 1.078	\$ 14.569	\$ 124.839
02/09/2025	18	\$ 102.650	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	(0.002)	\$ -	\$ 2.184	\$ 0.347	\$ 0.006	\$ 0.025	\$ -	\$ 1.026	\$ 14.767	\$ 117.417
02/09/2025	19	\$ 102.650	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.598	(0.002)	\$ -	\$ 2.148	\$ 0.313	\$ 0.006	\$ 0.028	\$ -	\$ 1.007	\$ 14.705	\$ 117.355
02/09/2025	20	\$ 102.650	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.596	(0.002)	\$ -	\$ 2.151	\$ 0.269	\$ 0.006	\$ 0.026	\$ -	\$ 1.032	\$ 14.685	\$ 117.335
02/09/2025	21	\$ 102.650	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.610	(0.002)	\$ -	\$ 2.026	\$ 0.222	\$ 0.006	\$ 0.060	\$ -	\$ 1.095	\$ 14.625	\$ 117.275
02/09/2025	22	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	(0.002)	\$ -	\$ 1.424	\$ 0.221	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.183	\$ 14.010	\$ 89.608
02/09/2025	23	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	(0.002)	\$ -	\$ 1.345	\$ 0.191	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.262	\$ 13.974	\$ 89.572
03/09/2025	0	\$ 75.598	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.607	(0.002)	\$ -	\$ 1.455	\$ 0.192	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.305	\$ 14.172	\$ 89.770
03/09/2025	1	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	(0.002)	\$ -	\$ 1.420	\$ 0.144	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.349	\$ 14.093	\$ 89.691
03/09/2025	2	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	(0.002)	\$ -	\$ 1.400	\$ 0.097	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.382	\$ 14.082	\$ 89.680
03/09/2025	3	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	(0.002)	\$ -	\$ 1.372	\$ 0.088	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.385	\$ 14.035	\$ 89.633
03/09/2025	4	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	(0.002)	\$ -	\$ 1.428	\$ 0.090	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.359	\$ 14.056	\$ 89.654
03/09/2025	5	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	(0.002)	\$ -	\$ 1.440	\$ 0.131	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.299	\$ 14.075	\$ 89.673
03/09/2025	6	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	(0.002)	\$ -	\$ 1.310	\$ 0.171	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.302	\$ 13.971	\$ 89.569
03/09/2025	7	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	(0.002)	\$ -	\$ 1.230	\$ 0.221	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.345	\$ 13.971	\$ 89.569
03/09/2025	8	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	(0.002)	\$ -	\$ 1.313	\$ 0.306	\$ 0.007	\$ 0.035	\$ -	\$ 1.349	\$ 14.196	\$ 89.794
03/09/2025	9	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	(0.002)	\$ -	\$ 1.218	\$ 0.312	\$ 0.008	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.378	\$ 14.121	\$ 89.719
03/09/2025	10	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	(0.002)	\$ -	\$ 1.364	\$ 0.332	\$ 0.007	\$ 0.013	\$ -	\$ 1.341	\$ 14.235	\$ 89.833
03/09/2025	11	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.571	(0.002)	\$ -	\$ 1.325	\$ 0.348	\$ 0.007	\$ 0.023	\$ -	\$ 1.317	\$ 14.195	\$ 89.793
03/09/2025	12	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	(0.002)	\$ -	\$ 1.348	\$ 0.355	\$ 0.007	\$ 0.030	\$ -	\$ 1.302	\$ 14.222	\$ 89.820
03/09/2025	13	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	(0.002)	\$ -	\$ 1.296	\$ 0.348	\$ 0.007	\$ 0.004	\$ -	\$ 1.216	\$ 14.051	\$ 89.649
03/09/2025	14	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	(0.002)	\$ -	\$ 1.369	\$ 0.357	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.157	\$ 14.066	\$ 89.664
03/09/2025	15	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	(0.002)	\$ -	\$ 1.468	\$ 0.371	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.061	\$ 14.100	\$ 89.698
03/09/2025	16	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	(0.002)	\$ -	\$ 1.473	\$ 0.372	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 0.997	\$ 14.024	\$ 89.622
03/09/2025	17	\$ 102.650	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.606	(0.002)	\$ -	\$ 1.999	\$ 0.364	\$ 0.006	\$ 0.081	\$ -	\$ 1.016	\$ 14.677	\$ 117.327
03/09/2025	18	\$ 110.270	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.626	(0.002)	\$ -	\$ 2.381	\$ 0.343	\$ 0.005	\$ 0.054	\$ -	\$ 0.975	\$ 14.992	\$ 125.262



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
03/09/2025	19	\$ 110.300	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.628	(0.002)	\$ -	\$ 2.366	\$ 0.324	\$ 0.005	\$ 0.087	\$ -	\$ 0.963	\$ 14.981	\$ 125.281
03/09/2025	20	\$ 110.270	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.621	(0.002)	\$ -	\$ 2.304	\$ 0.282	\$ 0.006	\$ 0.018	\$ -	\$ 0.982	\$ 14.819	\$ 125.089
03/09/2025	21	\$ 110.270	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	(0.002)	\$ -	\$ 2.230	\$ 0.258	\$ 0.006	\$ 0.003	\$ -	\$ 1.027	\$ 14.719	\$ 124.989
03/09/2025	22	\$ 102.650	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.604	(0.002)	\$ -	\$ 2.033	\$ 0.276	\$ 0.007	\$ 0.014	\$ -	\$ 1.109	\$ 14.647	\$ 117.297
03/09/2025	23	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	(0.002)	\$ -	\$ 1.499	\$ 0.252	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.183	\$ 14.136	\$ 89.734
04/09/2025	0	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	(0.002)	\$ -	\$ 1.453	\$ 0.224	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.257	\$ 14.142	\$ 89.740
04/09/2025	1	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	(0.002)	\$ -	\$ 1.398	\$ 0.223	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.295	\$ 14.109	\$ 89.707
04/09/2025	2	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	(0.002)	\$ -	\$ 1.380	\$ 0.175	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.329	\$ 14.072	\$ 89.670
04/09/2025	3	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	(0.002)	\$ -	\$ 1.368	\$ 0.142	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.349	\$ 14.041	\$ 89.639
04/09/2025	4	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	(0.002)	\$ -	\$ 1.434	\$ 0.161	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.333	\$ 14.104	\$ 89.702
04/09/2025	5	\$ 102.650	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.600	(0.002)	\$ -	\$ 1.995	\$ 0.194	\$ 0.008	\$ 0.045	\$ -	\$ 1.280	\$ 14.728	\$ 117.378
04/09/2025	6	\$ 102.650	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	(0.002)	\$ -	\$ 1.872	\$ 0.240	\$ 0.007	\$ 0.031	\$ -	\$ 1.276	\$ 14.617	\$ 117.267
04/09/2025	7	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.556	(0.002)	\$ -	\$ 1.216	\$ 0.259	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.312	\$ 13.953	\$ 89.551
04/09/2025	8	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	(0.002)	\$ -	\$ 1.180	\$ 0.285	\$ 0.007	\$ 0.016	\$ -	\$ 1.318	\$ 13.970	\$ 89.568
04/09/2025	9	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	(0.002)	\$ -	\$ 1.302	\$ 0.319	\$ 0.007	\$ 0.035	\$ -	\$ 1.302	\$ 14.150	\$ 89.748
04/09/2025	10	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	(0.002)	\$ -	\$ 1.336	\$ 0.345	\$ 0.007	\$ 0.034	\$ -	\$ 1.272	\$ 14.171	\$ 89.769
04/09/2025	11	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	(0.002)	\$ -	\$ 1.267	\$ 0.372	\$ 0.007	\$ 0.031	\$ -	\$ 1.212	\$ 14.073	\$ 89.671
04/09/2025	12	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	(0.002)	\$ -	\$ 1.230	\$ 0.353	\$ 0.007	\$ 0.032	\$ -	\$ 1.265	\$ 14.061	\$ 89.659
04/09/2025	13	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 1.321	\$ 0.356	\$ 0.007	\$ 0.025	\$ -	\$ 1.202	\$ 14.090	\$ 89.688
04/09/2025	14	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	(0.002)	\$ -	\$ 1.416	\$ 0.392	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.104	\$ 14.113	\$ 89.711
04/09/2025	15	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	(0.002)	\$ -	\$ 1.410	\$ 0.404	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.053	\$ 14.056	\$ 89.654
04/09/2025	16	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	(0.002)	\$ -	\$ 1.526	\$ 0.403	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.030	\$ 14.154	\$ 89.752
04/09/2025	17	\$ 102.650	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.608	(0.002)	\$ -	\$ 2.045	\$ 0.351	\$ 0.006	\$ 0.018	\$ -	\$ 1.025	\$ 14.660	\$ 117.310
04/09/2025	18	\$ 110.300	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.612	(0.002)	\$ -	\$ 2.438	\$ 0.325	\$ 0.005	\$ 0.094	\$ -	\$ 0.971	\$ 15.052	\$ 125.352
04/09/2025	19	\$ 110.300	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.605	(0.002)	\$ -	\$ 2.399	\$ 0.306	\$ 0.005	\$ 0.075	\$ -	\$ 0.957	\$ 14.953	\$ 125.253
04/09/2025	20	\$ 110.270	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.611	(0.002)	\$ -	\$ 2.301	\$ 0.286	\$ 0.006	\$ 0.008	\$ -	\$ 0.982	\$ 14.800	\$ 125.070
04/09/2025	21	\$ 110.270	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.592	(0.002)	\$ -	\$ 2.284	\$ 0.228	\$ 0.006	\$ 0.007	\$ -	\$ 1.024	\$ 14.745	\$ 125.015
04/09/2025	22	\$ 102.650	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.626	(0.002)	\$ -	\$ 2.114	\$ 0.169	\$ 0.006	\$ 0.003	\$ -	\$ 1.108	\$ 14.633	\$ 117.283
04/09/2025	23	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	(0.002)	\$ -	\$ 1.543	\$ 0.235	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.177	\$ 14.146	\$ 89.744
05/09/2025	0	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	(0.002)	\$ -	\$ 1.425	\$ 0.228	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.252	\$ 14.112	\$ 89.710
05/09/2025	1	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	(0.002)	\$ -	\$ 1.450	\$ 0.199	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.289	\$ 14.136	\$ 89.734
05/09/2025	2	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	(0.002)	\$ -	\$ 1.420	\$ 0.151	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.331	\$ 14.083	\$ 89.681
05/09/2025	3	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	(0.002)	\$ -	\$ 1.399	\$ 0.079	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.350	\$ 14.019	\$ 89.617
05/09/2025	4	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	(0.002)	\$ -	\$ 1.459	\$ 0.115	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.331	\$ 14.095	\$ 89.693
05/09/2025	5	\$ 75.598	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.610	(0.002)	\$ -	\$ 1.561	\$ 0.194	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.281	\$ 14.259	\$ 89.857
05/09/2025	6	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	(0.002)	\$ -	\$ 1.424	\$ 0.197	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.274	\$ 14.088	\$ 89.686
05/09/2025	7	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	(0.002)	\$ -	\$ 1.429	\$ 0.237	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.268	\$ 14.126	\$ 89.724
05/09/2025	8	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	(0.002)	\$ -	\$ 1.267	\$ 0.314	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.209	\$ 13.970	\$ 89.568
05/09/2025	9	\$ 75.598	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.542	(0.002)	\$ -	\$ 1.208	\$ 0.323	\$ 0.007	\$ 0.001	\$ -	\$ 1.282	\$ 13.965	\$ 89.563
05/09/2025	10	\$ 75.598	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	(0.002)	\$ -	\$ 1.192	\$ 0.330	\$ 0.007	\$ 0.016	\$ -	\$ 1.291	\$ 13.991	\$ 89.589
05/09/2025	11	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	(0.002)	\$ -	\$ 1.231	\$ 0.351	\$ 0.007	\$ 0.015	\$ -	\$ 1.230	\$ 13.998	\$ 89.596
05/09/2025	12	\$ 75.598	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	(0.002)	\$ -	\$ 1.233	\$ 0.346	\$ 0.007	\$ 0.034	\$ -	\$ 1.293	\$ 14.060	\$ 89.658
05/09/2025	13	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	(0.002)	\$ -	\$ 1.357	\$ 0.359	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.203	\$ 14.088	\$ 89.686
05/09/2025	14	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	(0.002)	\$ -	\$ 1.368	\$ 0.372	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.142	\$ 14.074	\$ 89.672
05/09/2025	15	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	(0.002)	\$ -	\$ 1.431	\$ 0.382	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.103	\$ 14.107	\$ 89.705
05/09/2025	16	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	(0.002)	\$ -	\$ 1.433	\$ 0.364	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.070	\$ 14.052	\$ 89.650
05/09/2025	17	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	(0.002)	\$ -	\$ 1.536	\$ 0.355	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.056	\$ 14.152	\$ 89.750
05/09/2025	18	\$ 110.270	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.613	(0.002)	\$ -	\$ 2.363	\$ 0.351	\$ 0.006	\$ 0.004	\$ -	\$ 0.993	\$ 14.936	\$ 125.206
05/09/2025	19	\$ 110.270	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.594	(0.002)	\$ -	\$ 2.284	\$ 0.339	\$ 0.006	\$ 0.018	\$ -	\$ 0.986	\$ 14.831	\$ 125.101
05/09/2025	20	\$ 102.650	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.626	(0.002)	\$ -	\$ 2.254	\$ 0.302	\$ 0.006	\$ 0.026	\$ -	\$ 1.023	\$ 14.843	\$ 117.493
05/09/2025	21	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	(0.002)	\$ -	\$ 1.577	\$ 0.248	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.105	\$ 14.119	\$ 89.717
05/09/2025	22	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.598	(0.002)	\$ -	\$ 1.470	\$ 0.227	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.192	\$ 14.099	\$ 89.697
05/09/2025	23	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	(0.002)	\$ -	\$ 1.375	\$ 0.220	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.272	\$ 14.042	\$ 89.640
06/09/2025	0	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	(0.002)	\$ -	\$ 1.327	\$ 0.131	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.346	\$ 13.978	\$ 89.576
06/09/2025	1	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	(0.002)	\$ -	\$ 1.366	\$ 0.097	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.388	\$ 14.032	\$ 89.630
06/09/2025	2	\$ 75.598	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	(0.002)	\$ -	\$ 1.284	\$ 0.063	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.421	\$ 13.921	\$ 89.519
06/09/2025	3	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	(0.002)	\$ -	\$ 1.306	\$ 0.063	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.430	\$ 13.972	\$ 89.570
06/09/2025	4	\$ 75.598	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	(0.002)	\$ -	\$ 1.318	\$ 0.065	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.430	\$ 13.971	\$ 89.569
06/09/2025	5	\$ 75.598	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	(0.002)	\$ -	\$ 1.289	\$ 0.116	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.415	\$ 13.983	\$ 89.581
06/09/2025	6	\$ 75.598	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.538	(0.002)	\$ -	\$ 1.103	\$ 0.116	\$ 0.008	\$ 0.016	\$ -	\$ 1.456	\$ 13.836	\$ 89.434
06/09/2025	7	\$ 75.598	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.523	(0.002)	\$ -	\$ 0.994	\$ 0.152	\$ 0.009	\$ 0.039	\$ -	\$ 1.576	\$ 13.893	\$ 89.491
06/09/2025	8	\$ 75.598	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.527	(0.002)	\$ -	\$ 1.054	\$ 0.173	\$ 0.009	\$ 0.011	\$ -	\$ 1.676	\$ 14.050	\$ 89.648
06/09/2025	9	\$ 75.598	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.521	(0.002)	\$ -	\$ 0.961	\$ 0.220	\$ 0.009	\$ 0.001	\$ -	\$ 1.713	\$ 14.025	\$ 89.623
06/09/2025	10	\$ 75.598	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.512	(0.002)	\$ -	\$ 0.927	\$ 0.246	\$ 0.009	\$ 0.014	\$ -	\$ 1.664	\$ 13.971	\$ 89.569
06/09/2025	11	\$ 67.366	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.520	(0.002)	\$ -	\$ 0.792	\$ 0.257	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.630	\$ 13.807	\$ 81.173
06/09/2025	12	\$ 75.598	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.543	(0.002)	\$ -	\$ 0.987	\$ 0.241	\$ 0.009	\$ 0.008	\$ -	\$ 1.653	\$ 14.043	\$ 89.641
06/09/2025	13	\$ 75.598	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.604	(0.002)	\$ -	\$ 1.226	\$ 0.245	\$ 0.009	\$ 0.003	\$ -	\$ 1.576	\$ 14.268	\$ 89.866



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMIS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
06/09/2025	14	\$ 75.598	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.499	(0.002)	\$ -	\$ 1.366	\$ 0.263	\$ 0.007	\$ 0.017	\$ -	\$ 1.354	\$ 14.105	\$ 89.703
06/09/2025	15	\$ 75.598	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	(0.002)	\$ -	\$ 1.187	\$ 0.266	\$ 0.007	\$ 0.024	\$ -	\$ 1.271	\$ 13.909	\$ 89.507
06/09/2025	16	\$ 75.598	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	(0.002)	\$ -	\$ 1.180	\$ 0.274	\$ 0.007	\$ 0.019	\$ -	\$ 1.218	\$ 13.845	\$ 89.443
06/09/2025	17	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	(0.002)	\$ -	\$ 1.427	\$ 0.292	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.143	\$ 14.051	\$ 89.649
06/09/2025	18	\$ 75.598	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.609	(0.002)	\$ -	\$ 1.672	\$ 0.288	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.065	\$ 14.245	\$ 89.843
06/09/2025	19	\$ 75.598	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.608	(0.002)	\$ -	\$ 1.697	\$ 0.251	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.057	\$ 14.225	\$ 89.823
06/09/2025	20	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.599	(0.002)	\$ -	\$ 1.616	\$ 0.193	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.089	\$ 14.108	\$ 89.706
06/09/2025	21	\$ 75.598	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.602	(0.002)	\$ -	\$ 1.605	\$ 0.173	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.140	\$ 14.133	\$ 89.731
06/09/2025	22	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	(0.002)	\$ -	\$ 1.516	\$ 0.145	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.233	\$ 14.079	\$ 89.677
06/09/2025	23	\$ 75.598	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	(0.002)	\$ -	\$ 1.458	\$ 0.064	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.318	\$ 14.010	\$ 89.608
07/09/2025	0	\$ 75.598	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	(0.002)	\$ -	\$ 1.365	\$ 0.034	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.387	\$ 13.949	\$ 89.547
07/09/2025	1	\$ 75.598	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.528	(0.002)	\$ -	\$ 1.259	\$ 0.023	\$ 0.008	\$ 0.027	\$ -	\$ 1.434	\$ 13.881	\$ 89.479
07/09/2025	2	\$ 75.598	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.532	(0.002)	\$ -	\$ 1.227	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.040	\$ -	\$ 1.479	\$ 13.887	\$ 89.485
07/09/2025	3	\$ 75.598	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.532	(0.002)	\$ -	\$ 1.274	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.041	\$ -	\$ 1.504	\$ 13.959	\$ 89.557
07/09/2025	4	\$ 75.598	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.525	(0.002)	\$ -	\$ 1.284	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.041	\$ -	\$ 1.520	\$ 13.978	\$ 89.576
07/09/2025	5	\$ 75.598	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	(0.002)	\$ -	\$ 1.287	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.040	\$ -	\$ 1.510	\$ 13.990	\$ 89.588
07/09/2025	6	\$ 75.598	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.535	(0.002)	\$ -	\$ 1.272	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.030	\$ -	\$ 1.669	\$ 14.115	\$ 89.713
07/09/2025	7	\$ 67.237	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	(0.002)	\$ -	\$ 1.213	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.929	\$ 14.307	\$ 81.544
07/09/2025	8	\$ 19.512	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	(0.002)	\$ -	\$ 0.447	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 2.144	\$ 13.758	\$ 33.270
07/09/2025	9	\$ 13.381	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	(0.002)	\$ -	\$ 0.420	\$ 0.003	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 2.168	\$ 13.765	\$ 27.147
07/09/2025	10	\$ 13.381	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	(0.002)	\$ -	\$ 0.280	\$ 0.068	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 2.111	\$ 13.643	\$ 27.024
07/09/2025	11	\$ 13.381	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 0.289	\$ 0.082	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.974	\$ 13.534	\$ 26.915
07/09/2025	12	\$ 19.512	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.526	(0.002)	\$ -	\$ 0.336	\$ 0.125	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.793	\$ 13.390	\$ 32.902
07/09/2025	13	\$ 19.512	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	(0.002)	\$ -	\$ 0.341	\$ 0.130	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.774	\$ 13.435	\$ 32.947
07/09/2025	14	\$ 63.219	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	(0.002)	\$ -	\$ 1.035	\$ 0.129	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.713	\$ 14.081	\$ 77.300
07/09/2025	15	\$ 67.237	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	(0.002)	\$ -	\$ 1.256	\$ 0.132	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.505	\$ 14.066	\$ 81.303
07/09/2025	16	\$ 82.141	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	(0.002)	\$ -	\$ 1.488	\$ 0.152	\$ 0.007	\$ 0.011	\$ -	\$ 1.346	\$ 14.178	\$ 96.319
07/09/2025	17	\$ 82.141	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	(0.002)	\$ -	\$ 1.694	\$ 0.162	\$ 0.007	\$ 0.179	\$ -	\$ 1.225	\$ 14.467	\$ 96.608
07/09/2025	18	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.599	(0.002)	\$ -	\$ 1.697	\$ 0.170	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.134	\$ 14.211	\$ 89.809
07/09/2025	19	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	(0.002)	\$ -	\$ 1.605	\$ 0.169	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.122	\$ 14.092	\$ 89.690
07/09/2025	20	\$ 75.598	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.606	(0.002)	\$ -	\$ 1.664	\$ 0.169	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.146	\$ 14.198	\$ 89.796
07/09/2025	21	\$ 75.598	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.589	(0.002)	\$ -	\$ 1.603	\$ 0.124	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.249	\$ 14.177	\$ 89.775
07/09/2025	22	\$ 75.598	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	(0.002)	\$ -	\$ 1.524	\$ 0.029	\$ 0.008	\$ 0.004	\$ -	\$ 1.347	\$ 14.100	\$ 89.698
07/09/2025	23	\$ 75.598	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	(0.002)	\$ -	\$ 1.369	\$ 0.030	\$ 0.008	\$ 0.021	\$ -	\$ 1.417	\$ 13.982	\$ 89.580
08/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.533	(0.002)	\$ -	\$ 1.302	\$ 0.029	\$ 0.008	\$ 0.030	\$ -	\$ 1.468	\$ 13.971	\$ 89.722
08/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	(0.002)	\$ -	\$ 1.280	\$ 0.028	\$ 0.008	\$ 0.040	\$ -	\$ 1.515	\$ 14.008	\$ 89.759
08/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.525	(0.002)	\$ -	\$ 1.230	\$ 0.022	\$ 0.009	\$ 0.040	\$ -	\$ 1.537	\$ 13.961	\$ 89.712
08/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.529	(0.002)	\$ -	\$ 1.173	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.043	\$ -	\$ 1.543	\$ 13.896	\$ 89.647
08/09/2025	4	\$ 48.495	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.523	(0.002)	\$ -	\$ 0.810	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.000	\$ -	\$ 1.520	\$ 13.461	\$ 61.957
08/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	(0.002)	\$ -	\$ 1.242	\$ 0.000	\$ 0.008	\$ 0.028	\$ -	\$ 1.420	\$ 13.835	\$ 89.586
08/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	(0.002)	\$ -	\$ 1.210	\$ 0.089	\$ 0.008	\$ 0.021	\$ -	\$ 1.375	\$ 13.852	\$ 89.603
08/09/2025	7	\$ 75.751	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.527	(0.002)	\$ -	\$ 1.077	\$ 0.164	\$ 0.008	\$ 0.030	\$ -	\$ 1.381	\$ 13.787	\$ 89.538
08/09/2025	8	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.531	(0.002)	\$ -	\$ 1.177	\$ 0.254	\$ 0.008	\$ 0.028	\$ -	\$ 1.373	\$ 13.972	\$ 89.723
08/09/2025	9	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	(0.002)	\$ -	\$ 1.177	\$ 0.307	\$ 0.008	\$ 0.026	\$ -	\$ 1.369	\$ 14.022	\$ 89.773
08/09/2025	10	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	(0.002)	\$ -	\$ 1.250	\$ 0.311	\$ 0.007	\$ 0.030	\$ -	\$ 1.342	\$ 14.100	\$ 89.851
08/09/2025	11	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.530	(0.002)	\$ -	\$ 1.156	\$ 0.340	\$ 0.007	\$ 0.030	\$ -	\$ 1.329	\$ 13.992	\$ 89.743
08/09/2025	12	\$ 75.751	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.510	(0.002)	\$ -	\$ 1.204	\$ 0.345	\$ 0.007	\$ 0.034	\$ -	\$ 1.302	\$ 14.001	\$ 89.752
08/09/2025	13	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	(0.002)	\$ -	\$ 1.247	\$ 0.341	\$ 0.007	\$ 0.011	\$ -	\$ 1.239	\$ 13.999	\$ 89.750
08/09/2025	14	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.601	(0.002)	\$ -	\$ 1.221	\$ 0.340	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.166	\$ 13.940	\$ 89.691
08/09/2025	15	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	(0.002)	\$ -	\$ 1.407	\$ 0.349	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.120	\$ 14.064	\$ 89.815
08/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	(0.002)	\$ -	\$ 1.536	\$ 0.360	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.082	\$ 14.166	\$ 89.917
08/09/2025	17	\$ 103.030	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	(0.002)	\$ -	\$ 1.916	\$ 0.290	\$ 0.006	\$ 0.009	\$ -	\$ 1.084	\$ 14.489	\$ 117.519
08/09/2025	18	\$ 110.670	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.602	(0.002)	\$ -	\$ 2.237	\$ 0.285	\$ 0.006	\$ 0.000	\$ -	\$ 1.013	\$ 14.750	\$ 125.420
08/09/2025	19	\$ 110.670	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.608	(0.002)	\$ -	\$ 2.263	\$ 0.236	\$ 0.006	\$ 0.000	\$ -	\$ 1.027	\$ 14.746	\$ 125.416
08/09/2025	20	\$ 103.030	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.603	(0.002)	\$ -	\$ 2.126	\$ 0.197	\$ 0.006	\$ 0.028	\$ -	\$ 1.080	\$ 14.645	\$ 117.675
08/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.603	(0.002)	\$ -	\$ 1.522	\$ 0.119	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.170	\$ 14.026	\$ 89.777
08/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	(0.002)	\$ -	\$ 1.318	\$ 0.098	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.298	\$ 13.896	\$ 89.647
08/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	(0.002)	\$ -	\$ 1.230	\$ 0.044	\$ 0.008	\$ 0.019	\$ -	\$ 1.379	\$ 13.829	\$ 89.580
09/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	(0.002)	\$ -	\$ 1.380	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.003	\$ -	\$ 1.435	\$ 13.989	\$ 89.740
09/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	(0.002)	\$ -	\$ 1.387	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.005	\$ -	\$ 1.465	\$ 14.038	\$ 89.789
09/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	(0.002)	\$ -	\$ 1.370	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.451	\$ 14.002	\$ 89.753
09/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	(0.002)	\$ -	\$ 1.368	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.452	\$ 14.012	\$ 89.763
09/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 1.363	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.429	\$ 13.978	\$ 89.729
09/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	(0.002)	\$ -	\$ 1.413	\$ 0.031	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.345	\$ 13.978	\$ 89.729
09/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	(0.002)	\$ -	\$ 1.411	\$ 0.132	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.310	\$ 14.040	\$ 89.791
09/09/2025	7	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	(0.002)	\$ -	\$ 1.400	\$ 0.156	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.301	\$ 14.039	\$ 89.790
09/09/2025	8	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	(0.002)	\$ -	\$ 1.352	\$ 0.242	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.286	\$ 14.056	\$ 89.807



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSIS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
09/09/2025	9	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	(0.002)	\$ -	\$ 1.190	\$ 0.273	\$ 0.008	\$ 0.001	\$ -	\$ 1.391	\$ 14.057	\$ 89.808
09/09/2025	10	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 1.416	\$ 0.290	\$ 0.008	\$ 0.032	\$ -	\$ 1.390	\$ 14.313	\$ 90.064
09/09/2025	11	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	(0.002)	\$ -	\$ 1.383	\$ 0.326	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.252	\$ 14.119	\$ 89.870
09/09/2025	12	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	(0.002)	\$ -	\$ 1.418	\$ 0.296	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.212	\$ 14.109	\$ 89.860
09/09/2025	13	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	(0.002)	\$ -	\$ 1.587	\$ 0.295	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.111	\$ 14.153	\$ 89.904
09/09/2025	14	\$ 103.030	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.612	(0.002)	\$ -	\$ 2.157	\$ 0.331	\$ 0.006	\$ 0.013	\$ -	\$ 1.031	\$ 14.755	\$ 117.785
09/09/2025	15	\$ 103.030	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.607	(0.002)	\$ -	\$ 2.126	\$ 0.338	\$ 0.006	\$ 0.026	\$ -	\$ 1.031	\$ 14.740	\$ 117.770
09/09/2025	16	\$ 103.030	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	(0.002)	\$ -	\$ 1.972	\$ 0.306	\$ 0.006	\$ 0.011	\$ -	\$ 1.099	\$ 14.592	\$ 117.622
09/09/2025	17	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 1.475	\$ 0.236	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.150	\$ 14.046	\$ 89.797
09/09/2025	18	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.614	(0.002)	\$ -	\$ 1.632	\$ 0.236	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.075	\$ 14.169	\$ 89.920
09/09/2025	19	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.604	(0.002)	\$ -	\$ 1.605	\$ 0.234	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.064	\$ 14.120	\$ 89.871
09/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.602	(0.002)	\$ -	\$ 1.589	\$ 0.181	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.095	\$ 14.079	\$ 89.830
09/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.601	(0.002)	\$ -	\$ 1.614	\$ 0.159	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.153	\$ 14.138	\$ 89.889
09/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	(0.002)	\$ -	\$ 1.458	\$ 0.085	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.256	\$ 13.995	\$ 89.746
09/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	(0.002)	\$ -	\$ 1.394	\$ 0.067	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.330	\$ 13.975	\$ 89.726
10/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	(0.002)	\$ -	\$ 1.343	\$ 0.014	\$ 0.008	\$ 0.036	\$ -	\$ 1.404	\$ 13.971	\$ 89.722
10/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	(0.002)	\$ -	\$ 1.308	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.037	\$ -	\$ 1.435	\$ 13.938	\$ 89.689
10/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	(0.002)	\$ -	\$ 1.231	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.043	\$ -	\$ 1.461	\$ 13.888	\$ 89.639
10/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	(0.002)	\$ -	\$ 1.217	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.020	\$ -	\$ 1.460	\$ 13.843	\$ 89.594
10/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	(0.002)	\$ -	\$ 1.294	\$ 0.012	\$ 0.008	\$ 0.011	\$ -	\$ 1.425	\$ 13.900	\$ 89.651
10/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	(0.002)	\$ -	\$ 1.331	\$ 0.107	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.349	\$ 13.963	\$ 89.714
10/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	(0.002)	\$ -	\$ 1.270	\$ 0.128	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.338	\$ 13.910	\$ 89.661
10/09/2025	7	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	(0.002)	\$ -	\$ 1.309	\$ 0.181	\$ 0.008	\$ 0.036	\$ -	\$ 1.381	\$ 14.074	\$ 89.825
10/09/2025	8	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	(0.002)	\$ -	\$ 1.256	\$ 0.245	\$ 0.008	\$ 0.010	\$ -	\$ 1.436	\$ 14.125	\$ 89.876
10/09/2025	9	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	(0.002)	\$ -	\$ 1.303	\$ 0.278	\$ 0.008	\$ 0.000	\$ -	\$ 1.465	\$ 14.230	\$ 89.981
10/09/2025	10	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	(0.002)	\$ -	\$ 1.250	\$ 0.294	\$ 0.008	\$ 0.008	\$ -	\$ 1.451	\$ 14.176	\$ 89.927
10/09/2025	11	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	(0.002)	\$ -	\$ 1.291	\$ 0.290	\$ 0.008	\$ 0.019	\$ -	\$ 1.371	\$ 14.116	\$ 89.867
10/09/2025	12	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 1.239	\$ 0.309	\$ 0.008	\$ 0.010	\$ -	\$ 1.399	\$ 14.143	\$ 89.894
10/09/2025	13	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	(0.002)	\$ -	\$ 1.414	\$ 0.317	\$ 0.007	\$ 0.011	\$ -	\$ 1.332	\$ 14.266	\$ 90.017
10/09/2025	14	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	(0.002)	\$ -	\$ 1.460	\$ 0.332	\$ 0.007	\$ 0.012	\$ -	\$ 1.222	\$ 14.231	\$ 89.982
10/09/2025	15	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.604	(0.002)	\$ -	\$ 1.580	\$ 0.340	\$ 0.006	\$ 0.025	\$ -	\$ 1.146	\$ 14.307	\$ 90.058
10/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	(0.002)	\$ -	\$ 1.583	\$ 0.358	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.077	\$ 14.219	\$ 89.970
10/09/2025	17	\$ 103.030	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.598	(0.002)	\$ -	\$ 2.103	\$ 0.307	\$ 0.006	\$ 0.002	\$ -	\$ 1.051	\$ 14.671	\$ 117.701
10/09/2025	18	\$ 110.670	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.618	(0.002)	\$ -	\$ 2.458	\$ 0.287	\$ 0.006	\$ 0.001	\$ -	\$ 0.989	\$ 14.965	\$ 125.635
10/09/2025	19	\$ 110.670	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.614	(0.002)	\$ -	\$ 2.431	\$ 0.279	\$ 0.005	\$ 0.003	\$ -	\$ 0.978	\$ 14.917	\$ 125.587
10/09/2025	20	\$ 103.030	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.611	(0.002)	\$ -	\$ 2.302	\$ 0.249	\$ 0.006	\$ 0.005	\$ -	\$ 1.016	\$ 14.794	\$ 117.824
10/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.610	(0.002)	\$ -	\$ 1.668	\$ 0.156	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.136	\$ 14.182	\$ 89.933
10/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	(0.002)	\$ -	\$ 1.532	\$ 0.140	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.246	\$ 14.111	\$ 89.862
10/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	(0.002)	\$ -	\$ 1.443	\$ 0.137	\$ 0.007	\$ 0.010	\$ -	\$ 1.317	\$ 14.051	\$ 89.802
11/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	(0.002)	\$ -	\$ 1.382	\$ 0.069	\$ 0.007	\$ 0.020	\$ -	\$ 1.366	\$ 14.014	\$ 89.765
11/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.552	(0.002)	\$ -	\$ 1.342	\$ 0.057	\$ 0.008	\$ 0.033	\$ -	\$ 1.404	\$ 13.998	\$ 89.749
11/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	(0.002)	\$ -	\$ 1.262	\$ 0.038	\$ 0.008	\$ 0.032	\$ -	\$ 1.420	\$ 13.909	\$ 89.660
11/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	(0.002)	\$ -	\$ 1.302	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.031	\$ -	\$ 1.430	\$ 13.926	\$ 89.677
11/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	(0.002)	\$ -	\$ 1.389	\$ 0.038	\$ 0.008	\$ 0.034	\$ -	\$ 1.392	\$ 14.029	\$ 89.780
11/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	(0.002)	\$ -	\$ 1.463	\$ 0.107	\$ 0.007	\$ 0.027	\$ -	\$ 1.326	\$ 14.117	\$ 89.868
11/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	(0.002)	\$ -	\$ 1.367	\$ 0.158	\$ 0.007	\$ 0.018	\$ -	\$ 1.316	\$ 14.041	\$ 89.792
11/09/2025	7	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.619	(0.002)	\$ -	\$ 1.220	\$ 0.163	\$ 0.007	\$ 0.016	\$ -	\$ 1.366	\$ 13.998	\$ 89.749
11/09/2025	8	\$ 47.677	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	(0.002)	\$ -	\$ 0.786	\$ 0.225	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.443	\$ 13.619	\$ 61.296
11/09/2025	9	\$ 47.677	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	(0.002)	\$ -	\$ 0.792	\$ 0.291	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.457	\$ 13.713	\$ 61.390
11/09/2025	10	\$ 47.677	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	(0.002)	\$ -	\$ 0.800	\$ 0.316	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.424	\$ 13.715	\$ 61.392
11/09/2025	11	\$ 47.677	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	(0.002)	\$ -	\$ 0.831	\$ 0.327	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.410	\$ 13.762	\$ 61.439
11/09/2025	12	\$ 47.677	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	(0.002)	\$ -	\$ 0.833	\$ 0.326	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.395	\$ 13.740	\$ 61.417
11/09/2025	13	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	(0.002)	\$ -	\$ 1.486	\$ 0.327	\$ 0.007	\$ 0.009	\$ -	\$ 1.258	\$ 14.274	\$ 90.025
11/09/2025	14	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	(0.002)	\$ -	\$ 1.418	\$ 0.341	\$ 0.006	\$ 0.028	\$ -	\$ 1.159	\$ 14.137	\$ 89.888
11/09/2025	15	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.601	(0.002)	\$ -	\$ 1.562	\$ 0.360	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.091	\$ 14.226	\$ 89.977
11/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.600	(0.002)	\$ -	\$ 1.484	\$ 0.350	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.032	\$ 14.076	\$ 89.827
11/09/2025	17	\$ 103.030	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	(0.002)	\$ -	\$ 2.166	\$ 0.335	\$ 0.006	\$ 0.025	\$ -	\$ 1.029	\$ 14.760	\$ 117.790
11/09/2025	18	\$ 110.670	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.617	(0.002)	\$ -	\$ 2.359	\$ 0.297	\$ 0.005	\$ 0.036	\$ -	\$ 0.976	\$ 14.898	\$ 125.568
11/09/2025	19	\$ 110.670	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.612	(0.002)	\$ -	\$ 2.398	\$ 0.295	\$ 0.005	\$ 0.033	\$ -	\$ 0.982	\$ 14.932	\$ 125.602
11/09/2025	20	\$ 103.030	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.604	(0.002)	\$ -	\$ 2.119	\$ 0.263	\$ 0.006	\$ 0.039	\$ -	\$ 1.015	\$ 14.653	\$ 117.683
11/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.612	(0.002)	\$ -	\$ 1.689	\$ 0.233	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.067	\$ 14.213	\$ 89.964
11/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.615	(0.002)	\$ -	\$ 1.592	\$ 0.215	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.147	\$ 14.182	\$ 89.933
11/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	(0.002)	\$ -	\$ 1.468	\$ 0.184	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.234	\$ 14.075	\$ 89.826
12/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 1.423	\$ 0.105	\$ 0.007	\$ 0.011	\$ -	\$ 1.309	\$ 14.033	\$ 89.784
12/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	(0.002)	\$ -	\$ 1.457	\$ 0.058	\$ 0.007	\$ 0.032	\$ -	\$ 1.362	\$ 14.100	\$ 89.851
12/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	(0.002)	\$ -	\$ 1.427	\$ 0.060	\$ 0.008	\$ 0.037	\$ -	\$ 1.395	\$ 14.105	\$ 89.856
12/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	(0.002)	\$ -	\$ 1.381	\$ 0.059	\$ 0.008	\$ 0.037	\$ -	\$ 1.406	\$ 14.062	\$ 89.813



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMIS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
12/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	(0.002)	\$ -	\$ 1.376	\$ 0.059	\$ 0.008	\$ 0.037	\$ -	\$ 1.383	\$ 14.032	\$ 89.783
12/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	(0.002)	\$ -	\$ 1.417	\$ 0.100	\$ 0.007	\$ 0.021	\$ -	\$ 1.320	\$ 14.051	\$ 89.802
12/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	(0.002)	\$ -	\$ 1.347	\$ 0.167	\$ 0.007	\$ 0.012	\$ -	\$ 1.317	\$ 14.021	\$ 89.772
12/09/2025	7	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	(0.002)	\$ -	\$ 1.257	\$ 0.211	\$ 0.007	\$ 0.008	\$ -	\$ 1.302	\$ 13.946	\$ 89.697
12/09/2025	8	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	(0.002)	\$ -	\$ 1.064	\$ 0.253	\$ 0.008	\$ 0.032	\$ -	\$ 1.366	\$ 13.872	\$ 89.623
12/09/2025	9	\$ 47.798	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	(0.002)	\$ -	\$ 0.760	\$ 0.307	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.407	\$ 13.624	\$ 61.423
12/09/2025	10	\$ 47.798	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	(0.002)	\$ -	\$ 0.808	\$ 0.298	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.408	\$ 13.678	\$ 61.477
12/09/2025	11	\$ 47.798	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	(0.002)	\$ -	\$ 0.830	\$ 0.301	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.361	\$ 13.670	\$ 61.468
12/09/2025	12	\$ 47.798	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	(0.002)	\$ -	\$ 0.848	\$ 0.309	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.352	\$ 13.694	\$ 61.492
12/09/2025	13	\$ 75.751	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.527	(0.002)	\$ -	\$ 1.555	\$ 0.311	\$ 0.007	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.213	\$ 14.241	\$ 89.992
12/09/2025	14	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.608	(0.002)	\$ -	\$ 1.509	\$ 0.359	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.079	\$ 14.167	\$ 89.918
12/09/2025	15	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.611	(0.002)	\$ -	\$ 1.585	\$ 0.378	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.055	\$ 14.242	\$ 89.993
12/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	(0.002)	\$ -	\$ 1.620	\$ 0.371	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.042	\$ 14.229	\$ 89.980
12/09/2025	17	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.605	(0.002)	\$ -	\$ 1.582	\$ 0.297	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.053	\$ 14.149	\$ 89.900
12/09/2025	18	\$ 75.751	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.635	(0.002)	\$ -	\$ 1.774	\$ 0.288	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.022	\$ 14.333	\$ 90.084
12/09/2025	19	\$ 103.030	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.645	(0.002)	\$ -	\$ 2.321	\$ 0.252	\$ 0.006	\$ 0.001	\$ -	\$ 1.033	\$ 14.866	\$ 117.896
12/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.624	(0.002)	\$ -	\$ 1.679	\$ 0.198	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.072	\$ 14.185	\$ 89.936
12/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.634	(0.002)	\$ -	\$ 1.765	\$ 0.182	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.118	\$ 14.313	\$ 90.064
12/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.604	(0.002)	\$ -	\$ 1.570	\$ 0.171	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.204	\$ 14.162	\$ 89.913
12/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	(0.002)	\$ -	\$ 1.452	\$ 0.152	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.276	\$ 14.043	\$ 89.794
13/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.605	(0.002)	\$ -	\$ 1.417	\$ 0.119	\$ 0.007	\$ 0.018	\$ -	\$ 1.342	\$ 14.115	\$ 89.866
13/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.603	(0.002)	\$ -	\$ 1.428	\$ 0.067	\$ 0.008	\$ 0.032	\$ -	\$ 1.392	\$ 14.136	\$ 89.887
13/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	(0.002)	\$ -	\$ 1.422	\$ 0.053	\$ 0.008	\$ 0.033	\$ -	\$ 1.421	\$ 14.110	\$ 89.861
13/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	(0.002)	\$ -	\$ 1.460	\$ 0.009	\$ 0.008	\$ 0.032	\$ -	\$ 1.441	\$ 14.149	\$ 89.900
13/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	(0.002)	\$ -	\$ 1.447	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.032	\$ -	\$ 1.430	\$ 14.107	\$ 89.858
13/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	(0.002)	\$ -	\$ 1.388	\$ 0.054	\$ 0.008	\$ 0.033	\$ -	\$ 1.407	\$ 14.076	\$ 89.827
13/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	(0.002)	\$ -	\$ 1.287	\$ 0.095	\$ 0.008	\$ 0.028	\$ -	\$ 1.441	\$ 14.029	\$ 89.780
13/09/2025	7	\$ 47.528	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	(0.002)	\$ -	\$ 0.861	\$ 0.126	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.532	\$ 13.696	\$ 61.223
13/09/2025	8	\$ 47.528	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.598	(0.002)	\$ -	\$ 0.808	\$ 0.175	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.621	\$ 13.815	\$ 61.343
13/09/2025	9	\$ 47.528	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	(0.002)	\$ -	\$ 0.795	\$ 0.229	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.616	\$ 13.824	\$ 61.351
13/09/2025	10	\$ 47.528	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.524	(0.002)	\$ -	\$ 0.776	\$ 0.251	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.558	\$ 13.717	\$ 61.245
13/09/2025	11	\$ 47.528	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	(0.002)	\$ -	\$ 0.813	\$ 0.276	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.547	\$ 13.812	\$ 61.340
13/09/2025	12	\$ 47.528	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	(0.002)	\$ -	\$ 0.773	\$ 0.263	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.635	\$ 13.856	\$ 61.384
13/09/2025	13	\$ 47.528	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	(0.002)	\$ -	\$ 0.956	\$ 0.257	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.530	\$ 13.916	\$ 61.444
13/09/2025	14	\$ 82.308	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	(0.002)	\$ -	\$ 1.527	\$ 0.263	\$ 0.007	\$ 0.114	\$ -	\$ 1.342	\$ 14.451	\$ 96.759
13/09/2025	15	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.594	(0.002)	\$ -	\$ 1.327	\$ 0.274	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.269	\$ 14.076	\$ 89.827
13/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	(0.002)	\$ -	\$ 1.374	\$ 0.284	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.224	\$ 14.073	\$ 89.824
13/09/2025	17	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	(0.002)	\$ -	\$ 1.533	\$ 0.296	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.176	\$ 14.212	\$ 89.963
13/09/2025	18	\$ 75.751	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.642	(0.002)	\$ -	\$ 1.743	\$ 0.308	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.079	\$ 14.386	\$ 90.137
13/09/2025	19	\$ 75.751	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.636	(0.002)	\$ -	\$ 1.690	\$ 0.282	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.083	\$ 14.305	\$ 90.056
13/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.626	(0.002)	\$ -	\$ 1.640	\$ 0.281	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.117	\$ 14.278	\$ 90.029
13/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.620	(0.002)	\$ -	\$ 1.581	\$ 0.187	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.182	\$ 14.183	\$ 89.934
13/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.608	(0.002)	\$ -	\$ 1.472	\$ 0.147	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.271	\$ 14.111	\$ 89.862
13/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	(0.002)	\$ -	\$ 1.468	\$ 0.083	\$ 0.008	\$ 0.013	\$ -	\$ 1.379	\$ 14.132	\$ 89.883
14/09/2025	0	\$ 82.308	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	(0.002)	\$ -	\$ 1.470	\$ 0.018	\$ 0.009	\$ 0.056	\$ -	\$ 1.482	\$ 14.233	\$ 96.541
14/09/2025	1	\$ 77.022	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	(0.002)	\$ -	\$ 1.411	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.538	\$ 14.116	\$ 91.138
14/09/2025	2	\$ 77.022	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	(0.002)	\$ -	\$ 1.410	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.567	\$ 14.163	\$ 91.184
14/09/2025	3	\$ 77.022	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	(0.002)	\$ -	\$ 1.348	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.601	\$ 14.133	\$ 91.155
14/09/2025	4	\$ 77.022	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	(0.002)	\$ -	\$ 1.214	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.600	\$ 13.984	\$ 91.006
14/09/2025	5	\$ 77.022	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	(0.002)	\$ -	\$ 1.179	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.596	\$ 13.950	\$ 90.972
14/09/2025	6	\$ 77.022	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.524	(0.002)	\$ -	\$ 1.113	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.678	\$ 13.926	\$ 90.948
14/09/2025	7	\$ 77.022	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	(0.002)	\$ -	\$ 1.126	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.770	\$ 14.061	\$ 91.083
14/09/2025	8	\$ 6.366	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.614	(0.002)	\$ -	\$ 0.171	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.993	\$ 13.396	\$ 19.762
14/09/2025	9	\$ 4.725	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.600	(0.002)	\$ -	\$ 0.086	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 2.261	\$ 13.564	\$ 18.289
14/09/2025	10	\$ 4.725	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.627	(0.002)	\$ -	\$ 0.086	\$ 0.027	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 2.232	\$ 13.591	\$ 18.316
14/09/2025	11	\$ 4.725	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.621	(0.002)	\$ -	\$ 0.088	\$ 0.048	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 2.201	\$ 13.577	\$ 18.302
14/09/2025	12	\$ 4.725	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.592	(0.002)	\$ -	\$ 0.096	\$ 0.067	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 2.056	\$ 13.426	\$ 18.151
14/09/2025	13	\$ 6.366	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	(0.002)	\$ -	\$ 0.112	\$ 0.066	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 1.890	\$ 13.252	\$ 19.618
14/09/2025	14	\$ 82.308	\$ 0.668	\$ 0.944	\$ 9.663	(0.002)	\$ -	\$ 1.548	\$ 0.106	\$ 0.010	\$ 0.025	\$ -	\$ 1.634	\$ 14.596	\$ 96.904
14/09/2025	15	\$ 82.308	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	(0.002)	\$ -	\$ 1.477	\$ 0.119	\$ 0.008	\$ 0.037	\$ -	\$ 1.412	\$ 14.240	\$ 96.548
14/09/2025	16	\$ 82.308	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	(0.002)	\$ -	\$ 1.478	\$ 0.122	\$ 0.008	\$ 0.035	\$ -	\$ 1.361	\$ 14.199	\$ 96.507
14/09/2025	17	\$ 77.022	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.598	(0.002)	\$ -	\$ 1.550	\$ 0.163	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.280	\$ 14.204	\$ 91.225
14/09/2025	18	\$ 77.022	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.622	(0.002)	\$ -	\$ 1.679	\$ 0.199	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.166	\$ 14.279	\$ 91.301
14/09/2025	19	\$ 77.022	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.629	(0.002)	\$ -	\$ 1.641	\$ 0.210	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.157	\$ 14.252	\$ 91.273
14/09/2025	20	\$ 77.022	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.610	(0.002)	\$ -	\$ 1.549	\$ 0.198	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.187	\$ 14.155	\$ 91.177
14/09/2025	21	\$ 77.022	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.596	(0.002)	\$ -	\$ 1.520	\$ 0.144	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.257	\$ 14.128	\$ 91.150
14/09/2025	22	\$ 77.022	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	(0.002)	\$ -	\$ 1.399	\$ 0.065	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.361	\$ 14.003	\$ 91.025



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
14/09/2025	23	\$ 82.308	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.592	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.001	\$ -	\$ 1.466	\$ 14.235	\$ 96.543
15/09/2025	0	\$ 64.085	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.587	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.269	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.545	\$ 14.014	\$ 78.100
15/09/2025	1	\$ 64.085	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.182	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.602	\$ 13.952	\$ 78.038
15/09/2025	2	\$ 64.085	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.134	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.640	\$ 13.932	\$ 78.017
15/09/2025	3	\$ 64.085	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.113	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.658	\$ 13.941	\$ 78.026
15/09/2025	4	\$ 64.085	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.107	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.660	\$ 13.932	\$ 78.017
15/09/2025	5	\$ 64.085	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.115	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.652	\$ 13.943	\$ 78.029
15/09/2025	6	\$ 64.085	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.143	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.654	\$ 13.952	\$ 78.038
15/09/2025	7	\$ 64.085	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.084	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.669	\$ 13.929	\$ 78.015
15/09/2025	8	\$ 64.085	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.972	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.775	\$ 13.893	\$ 77.978
15/09/2025	9	\$ 6.366	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.612	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.188	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.957	\$ 13.372	\$ 19.738
15/09/2025	10	\$ 3.421	\$ 0.671	\$ 0.944	\$ 9.715	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.052	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 2.328	\$ 13.720	\$ 17.141
15/09/2025	11	\$ 3.421	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.613	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.073	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 2.443	\$ 13.747	\$ 17.168
15/09/2025	12	\$ 3.421	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.071	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 2.392	\$ 13.632	\$ 17.053
15/09/2025	13	\$ 4.725	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.082	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 2.233	\$ 13.507	\$ 18.232
15/09/2025	14	\$ 4.725	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.074	\$ -	\$ 0.012	\$ -	\$ -	\$ 2.205	\$ 13.476	\$ 18.201
15/09/2025	15	\$ 4.725	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.082	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.836	\$ 13.069	\$ 17.794
15/09/2025	16	\$ 64.085	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.169	\$ 0.012	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.512	\$ 13.867	\$ 77.953
15/09/2025	17	\$ 82.308	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.553	\$ 0.119	\$ 0.007	\$ 0.047	\$ -	\$ 1.316	\$ 14.222	\$ 96.530
15/09/2025	18	\$ 82.308	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.601	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.700	\$ 0.154	\$ 0.007	\$ 0.189	\$ -	\$ 1.183	\$ 14.438	\$ 96.746
15/09/2025	19	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.527	\$ 0.159	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.175	\$ 14.068	\$ 89.819
15/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.610	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.480	\$ 0.148	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.214	\$ 14.065	\$ 89.816
15/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.432	\$ 0.060	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.290	\$ 13.978	\$ 89.729
15/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.462	\$ 0.003	\$ 0.008	\$ 0.081	\$ -	\$ 1.408	\$ 14.160	\$ 89.911
15/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.540	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.281	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.042	\$ -	\$ 1.507	\$ 13.980	\$ 89.731
16/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.269	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.042	\$ -	\$ 1.597	\$ 14.085	\$ 89.836
16/09/2025	1	\$ 63.494	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.082	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.661	\$ 13.908	\$ 77.402
16/09/2025	2	\$ 63.494	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.039	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.688	\$ 13.879	\$ 77.373
16/09/2025	3	\$ 63.494	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.019	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.703	\$ 13.883	\$ 77.377
16/09/2025	4	\$ 63.494	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.043	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.661	\$ 13.863	\$ 77.357
16/09/2025	5	\$ 63.494	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.084	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.565	\$ 13.821	\$ 77.316
16/09/2025	6	\$ 63.494	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.109	\$ 0.025	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.512	\$ 13.811	\$ 77.305
16/09/2025	7	\$ 63.494	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.101	\$ 0.151	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.546	\$ 13.983	\$ 77.478
16/09/2025	8	\$ 6.366	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.114	\$ 0.197	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.528	\$ 13.030	\$ 19.396
16/09/2025	9	\$ 4.725	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.089	\$ 0.220	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.522	\$ 13.036	\$ 17.761
16/09/2025	10	\$ 4.725	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.185	\$ 0.269	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.469	\$ 13.114	\$ 17.839
16/09/2025	11	\$ 6.366	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.208	\$ 0.295	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.409	\$ 13.100	\$ 19.466
16/09/2025	12	\$ 6.366	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.202	\$ 0.300	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.426	\$ 13.120	\$ 19.486
16/09/2025	13	\$ 63.494	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.602	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.419	\$ 0.310	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.282	\$ 14.224	\$ 77.719
16/09/2025	14	\$ 82.308	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.559	\$ 0.328	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.172	\$ 14.253	\$ 96.561
16/09/2025	15	\$ 82.308	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.646	\$ 0.347	\$ 0.006	\$ 0.081	\$ -	\$ 1.129	\$ 14.372	\$ 96.680
16/09/2025	16	\$ 82.308	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.492	\$ 0.349	\$ 0.006	\$ 0.232	\$ -	\$ 1.115	\$ 14.372	\$ 96.680
16/09/2025	17	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.548	\$ 0.330	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.102	\$ 14.175	\$ 89.926
16/09/2025	18	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.627	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.787	\$ 0.329	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.033	\$ 14.390	\$ 90.141
16/09/2025	19	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.619	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.748	\$ 0.325	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.034	\$ 14.339	\$ 90.090
16/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.635	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.712	\$ 0.281	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.071	\$ 14.312	\$ 90.063
16/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.616	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.592	\$ 0.228	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.142	\$ 14.191	\$ 89.942
16/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.460	\$ 0.181	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.250	\$ 14.068	\$ 89.819
16/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.345	\$ 0.103	\$ 0.008	\$ 0.054	\$ -	\$ 1.321	\$ 13.999	\$ 89.750
17/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.505	\$ 0.078	\$ 0.008	\$ 0.097	\$ -	\$ 1.394	\$ 14.265	\$ 90.016
17/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.478	\$ 0.059	\$ 0.009	\$ 0.120	\$ -	\$ 1.429	\$ 14.282	\$ 90.033
17/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.349	\$ 0.041	\$ 0.009	\$ 0.122	\$ -	\$ 1.469	\$ 14.145	\$ 89.896
17/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.436	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.117	\$ -	\$ 1.482	\$ 14.213	\$ 89.964
17/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.452	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.114	\$ -	\$ 1.452	\$ 14.217	\$ 89.968
17/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.447	\$ 0.061	\$ 0.008	\$ 0.057	\$ -	\$ 1.372	\$ 14.116	\$ 89.867
17/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.344	\$ 0.104	\$ 0.008	\$ 0.037	\$ -	\$ 1.373	\$ 14.023	\$ 89.774
17/09/2025	7	\$ 62.655	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.145	\$ 0.131	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.386	\$ 13.839	\$ 76.493
17/09/2025	8	\$ 62.655	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.589	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.023	\$ 0.220	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.442	\$ 13.886	\$ 76.541
17/09/2025	9	\$ 82.308	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.597	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.186	\$ 0.248	\$ 0.008	\$ 0.002	\$ -	\$ 1.497	\$ 14.144	\$ 96.452
17/09/2025	10	\$ 62.655	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.520	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.969	\$ 0.275	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.469	\$ 13.840	\$ 76.495
17/09/2025	11	\$ 62.655	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.993	\$ 0.287	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.437	\$ 13.913	\$ 76.567
17/09/2025	12	\$ 62.655	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.588	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.135	\$ 0.295	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.434	\$ 14.064	\$ 76.719
17/09/2025	13	\$ 82.308	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.622	\$ 0.300	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.304	\$ 14.416	\$ 96.724
17/09/2025	14	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.542	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.500	\$ 0.309	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.178	\$ 14.137	\$ 89.888
17/09/2025	15	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.490	\$ 0.326	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.122	\$ 14.113	\$ 89.864
17/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.419	\$ 0.341	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.106	\$ 14.041	\$ 89.792
17/09/2025	17	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.592	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.603	\$ 0.314	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.087	\$ 14.207	\$ 89.958



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
17/09/2025	18	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.628	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.741	\$ 0.329	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.026	\$ 14.337	\$ 90.088
17/09/2025	19	\$ 75.751	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.633	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.715	\$ 0.327	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.027	\$ 14.316	\$ 90.067
17/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.607	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.642	\$ 0.252	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.060	\$ 14.173	\$ 89.924
17/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.618	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.655	\$ 0.197	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.120	\$ 14.203	\$ 89.954
17/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.510	\$ 0.215	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.218	\$ 14.137	\$ 89.888
17/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.543	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.467	\$ 0.178	\$ 0.007	\$ 0.013	\$ -	\$ 1.324	\$ 14.133	\$ 89.884
18/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.495	\$ 0.102	\$ 0.008	\$ 0.082	\$ -	\$ 1.390	\$ 14.268	\$ 90.019
18/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.409	\$ 0.043	\$ 0.008	\$ 0.093	\$ -	\$ 1.445	\$ 14.151	\$ 89.902
18/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.375	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.108	\$ -	\$ 1.457	\$ 14.112	\$ 89.863
18/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.402	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.106	\$ -	\$ 1.453	\$ 14.135	\$ 89.886
18/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.441	\$ 0.007	\$ 0.008	\$ 0.092	\$ -	\$ 1.432	\$ 14.144	\$ 89.895
18/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.408	\$ 0.081	\$ 0.008	\$ 0.084	\$ -	\$ 1.356	\$ 14.114	\$ 89.865
18/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.379	\$ 0.109	\$ 0.008	\$ 0.054	\$ -	\$ 1.357	\$ 14.054	\$ 89.805
18/09/2025	7	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.260	\$ 0.150	\$ 0.008	\$ 0.070	\$ -	\$ 1.388	\$ 14.028	\$ 89.779
18/09/2025	8	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.249	\$ 0.232	\$ 0.008	\$ 0.078	\$ -	\$ 1.401	\$ 14.143	\$ 89.894
18/09/2025	9	\$ 75.751	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.493	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.263	\$ 0.288	\$ 0.008	\$ 0.057	\$ -	\$ 1.368	\$ 14.075	\$ 89.826
18/09/2025	10	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.599	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.260	\$ 0.295	\$ 0.008	\$ 0.043	\$ -	\$ 1.418	\$ 14.228	\$ 89.979
18/09/2025	11	\$ 75.751	\$ 0.652	\$ 0.944	\$ 9.430	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.292	\$ 0.321	\$ 0.008	\$ 0.022	\$ -	\$ 1.379	\$ 14.045	\$ 89.796
18/09/2025	12	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.538	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.335	\$ 0.346	\$ 0.007	\$ 0.036	\$ -	\$ 1.317	\$ 14.181	\$ 89.932
18/09/2025	13	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.433	\$ 0.371	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.180	\$ 14.173	\$ 89.924
18/09/2025	14	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.591	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.504	\$ 0.396	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.137	\$ 14.240	\$ 89.991
18/09/2025	15	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.594	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.582	\$ 0.396	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.122	\$ 14.306	\$ 90.057
18/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.474	\$ 0.367	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.099	\$ 14.134	\$ 89.885
18/09/2025	17	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.587	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.614	\$ 0.316	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.089	\$ 14.216	\$ 89.967
18/09/2025	18	\$ 75.751	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.645	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.810	\$ 0.306	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.010	\$ 14.385	\$ 90.136
18/09/2025	19	\$ 102.300	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.633	\$ (0.002)	\$ -	\$ 2.328	\$ 0.298	\$ 0.006	\$ 0.001	\$ -	\$ 1.007	\$ 14.880	\$ 117.180
18/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.612	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.671	\$ 0.300	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.030	\$ 14.224	\$ 89.975
18/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.609	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.688	\$ 0.246	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.100	\$ 14.256	\$ 90.007
18/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.480	\$ 0.188	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.192	\$ 14.055	\$ 89.806
18/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.470	\$ 0.128	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.289	\$ 14.053	\$ 89.804
19/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.416	\$ 0.076	\$ 0.008	\$ 0.045	\$ -	\$ 1.365	\$ 14.092	\$ 89.843
19/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.404	\$ 0.032	\$ 0.009	\$ 0.091	\$ -	\$ 1.414	\$ 14.113	\$ 89.864
19/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.323	\$ 0.019	\$ 0.009	\$ 0.120	\$ -	\$ 1.463	\$ 14.073	\$ 89.824
19/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.520	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.356	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.118	\$ -	\$ 1.471	\$ 14.073	\$ 89.824
19/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.516	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.350	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.091	\$ -	\$ 1.455	\$ 14.019	\$ 89.770
19/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.442	\$ 0.127	\$ 0.008	\$ 0.022	\$ -	\$ 1.376	\$ 14.147	\$ 89.898
19/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.514	\$ 0.185	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.308	\$ 14.173	\$ 89.924
19/09/2025	7	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.597	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.661	\$ 0.314	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.218	\$ 14.402	\$ 90.153
19/09/2025	8	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.599	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.577	\$ 0.353	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.157	\$ 14.298	\$ 90.049
19/09/2025	9	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.377	\$ 0.312	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.203	\$ 14.068	\$ 89.819
19/09/2025	10	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.250	\$ 0.301	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.259	\$ 13.972	\$ 89.723
19/09/2025	11	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.236	\$ 0.293	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.325	\$ 14.006	\$ 89.757
19/09/2025	12	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.529	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.173	\$ 0.275	\$ 0.008	\$ 0.006	\$ -	\$ 1.396	\$ 13.987	\$ 89.738
19/09/2025	13	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.428	\$ 0.262	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.317	\$ 14.173	\$ 89.924
19/09/2025	14	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.379	\$ 0.307	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.205	\$ 14.048	\$ 89.799
19/09/2025	15	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.538	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.309	\$ 0.315	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.182	\$ 13.951	\$ 89.702
19/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.286	\$ 0.282	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.172	\$ 13.896	\$ 89.647
19/09/2025	17	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.455	\$ 0.247	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.147	\$ 14.018	\$ 89.769
19/09/2025	18	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.605	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.658	\$ 0.253	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.060	\$ 14.187	\$ 89.938
19/09/2025	19	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.560	\$ 0.248	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.060	\$ 14.062	\$ 89.813
19/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.599	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.588	\$ 0.230	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.090	\$ 14.118	\$ 89.869
19/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.501	\$ 0.139	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.160	\$ 13.981	\$ 89.732
19/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.375	\$ 0.079	\$ 0.007	\$ 0.041	\$ -	\$ 1.261	\$ 13.937	\$ 89.688
19/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.321	\$ 0.034	\$ 0.008	\$ 0.070	\$ -	\$ 1.347	\$ 13.946	\$ 89.697
20/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.529	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.301	\$ 0.022	\$ 0.008	\$ 0.045	\$ -	\$ 1.425	\$ 13.930	\$ 89.681
20/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.332	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.044	\$ -	\$ 1.461	\$ 13.992	\$ 89.743
20/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.537	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.294	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.052	\$ -	\$ 1.498	\$ 13.990	\$ 89.741
20/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.302	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.049	\$ -	\$ 1.510	\$ 14.022	\$ 89.773
20/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.531	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.295	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.035	\$ -	\$ 1.514	\$ 13.983	\$ 89.734
20/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.322	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.032	\$ -	\$ 1.488	\$ 13.984	\$ 89.735
20/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.245	\$ 0.027	\$ 0.008	\$ 0.040	\$ -	\$ 1.503	\$ 13.957	\$ 89.708
20/09/2025	7	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.543	\$ (0.002)	\$ -	\$ 1.313	\$ 0.094	\$ 0.008	\$ 0.038	\$ -	\$ 1.468	\$ 14.067	\$ 89.818
20/09/2025	8	\$ 51.445	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.520	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.839	\$ 0.173	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.451	\$ 13.592	\$ 65.037
20/09/2025	9	\$ 5.612	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.591	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.251	\$ 0.207	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.594	\$ 13.256	\$ 18.869
20/09/2025	10	\$ 5.612	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.107	\$ 0.250	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.596	\$ 13.103	\$ 18.715
20/09/2025	11	\$ 5.612	\$ 0.656	\$ 0.944	\$ 9.492	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.109	\$ 0.264	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.496	\$ 12.967	\$ 18.579
20/09/2025	12	\$ 5.612	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	\$ (0.002)	\$ -	\$ 0.178	\$ 0.266	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.468	\$ 13.077	\$ 18.689



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
20/09/2025	13	\$ 51.445	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.516	(0.002)	\$ -	\$ 1.012	\$ 0.238	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.436	\$ 13.810	\$ 65.254
20/09/2025	14	\$ 82.308	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	(0.002)	\$ -	\$ 1.394	\$ 0.247	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.354	\$ 14.147	\$ 96.455
20/09/2025	15	\$ 82.308	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	(0.002)	\$ -	\$ 1.493	\$ 0.234	\$ 0.007	\$ 0.073	\$ -	\$ 1.324	\$ 14.277	\$ 96.585
20/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.533	(0.002)	\$ -	\$ 1.318	\$ 0.181	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.294	\$ 13.933	\$ 89.684
20/09/2025	17	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	(0.002)	\$ -	\$ 1.542	\$ 0.147	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.224	\$ 14.095	\$ 89.846
20/09/2025	18	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.606	(0.002)	\$ -	\$ 1.721	\$ 0.194	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.109	\$ 14.242	\$ 89.993
20/09/2025	19	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	(0.002)	\$ -	\$ 1.696	\$ 0.200	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.102	\$ 14.203	\$ 89.954
20/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.603	(0.002)	\$ -	\$ 1.644	\$ 0.187	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.127	\$ 14.173	\$ 89.924
20/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	(0.002)	\$ -	\$ 1.534	\$ 0.112	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.192	\$ 14.042	\$ 89.793
20/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	(0.002)	\$ -	\$ 1.457	\$ 0.048	\$ 0.007	\$ 0.020	\$ -	\$ 1.284	\$ 13.978	\$ 89.729
20/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	(0.002)	\$ -	\$ 1.411	\$ 0.029	\$ 0.008	\$ 0.086	\$ -	\$ 1.376	\$ 14.092	\$ 89.843
21/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.547	(0.002)	\$ -	\$ 1.415	\$ 0.003	\$ 0.008	\$ 0.033	\$ -	\$ 1.450	\$ 14.058	\$ 89.809
21/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	(0.002)	\$ -	\$ 1.409	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.018	\$ -	\$ 1.506	\$ 14.100	\$ 89.851
21/09/2025	2	\$ 55.714	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	(0.002)	\$ -	\$ 1.035	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.537	\$ 13.730	\$ 69.444
21/09/2025	3	\$ 55.714	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.520	(0.002)	\$ -	\$ 1.094	\$ -	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.564	\$ 13.786	\$ 69.499
21/09/2025	4	\$ 55.714	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	(0.002)	\$ -	\$ 1.089	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.584	\$ 13.837	\$ 69.551
21/09/2025	5	\$ 55.714	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.544	(0.002)	\$ -	\$ 1.003	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.577	\$ 13.734	\$ 69.448
21/09/2025	6	\$ 55.714	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.530	(0.002)	\$ -	\$ 0.965	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.659	\$ 13.763	\$ 69.477
21/09/2025	7	\$ 6.366	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	(0.002)	\$ -	\$ 0.157	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.863	\$ 13.206	\$ 19.572
21/09/2025	8	\$ 4.725	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.587	(0.002)	\$ -	\$ 0.080	\$ -	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 2.096	\$ 13.379	\$ 18.104
21/09/2025	9	\$ 4.725	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	(0.002)	\$ -	\$ 0.064	\$ 0.059	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 2.178	\$ 13.488	\$ 18.213
21/09/2025	10	\$ 3.421	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	(0.002)	\$ -	\$ 0.062	\$ 0.099	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 2.188	\$ 13.494	\$ 16.915
21/09/2025	11	\$ 3.421	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.556	(0.002)	\$ -	\$ 0.059	\$ 0.146	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 2.051	\$ 13.426	\$ 16.847
21/09/2025	12	\$ 4.725	\$ 0.655	\$ 0.944	\$ 9.478	(0.002)	\$ -	\$ 0.070	\$ 0.147	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.935	\$ 13.238	\$ 17.963
21/09/2025	13	\$ 6.366	\$ 0.648	\$ 0.944	\$ 9.379	(0.002)	\$ -	\$ 0.178	\$ 0.153	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.690	\$ 12.999	\$ 19.365
21/09/2025	14	\$ 55.714	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	(0.002)	\$ -	\$ 1.115	\$ 0.197	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.367	\$ 13.870	\$ 69.584
21/09/2025	15	\$ 82.308	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	(0.002)	\$ -	\$ 1.479	\$ 0.209	\$ 0.007	\$ 0.067	\$ -	\$ 1.309	\$ 14.232	\$ 96.540
21/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	(0.002)	\$ -	\$ 1.282	\$ 0.216	\$ 0.007	\$ 0.008	\$ -	\$ 1.282	\$ 13.957	\$ 89.708
21/09/2025	17	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	(0.002)	\$ -	\$ 1.472	\$ 0.147	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.244	\$ 14.041	\$ 89.792
21/09/2025	18	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.598	(0.002)	\$ -	\$ 1.635	\$ 0.130	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.152	\$ 14.126	\$ 89.877
21/09/2025	19	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.599	(0.002)	\$ -	\$ 1.659	\$ 0.128	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.135	\$ 14.132	\$ 89.883
21/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.604	(0.002)	\$ -	\$ 1.625	\$ 0.134	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.144	\$ 14.119	\$ 89.870
21/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	(0.002)	\$ -	\$ 1.530	\$ 0.095	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.218	\$ 14.048	\$ 89.799
21/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	(0.002)	\$ -	\$ 1.509	\$ 0.092	\$ 0.007	\$ 0.000	\$ -	\$ 1.301	\$ 14.088	\$ 89.839
21/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.545	(0.002)	\$ -	\$ 1.447	\$ 0.011	\$ 0.008	\$ 0.012	\$ -	\$ 1.398	\$ 14.022	\$ 89.773
22/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.542	(0.002)	\$ -	\$ 1.301	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.026	\$ -	\$ 1.456	\$ 13.935	\$ 89.686
22/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.536	(0.002)	\$ -	\$ 1.258	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.039	\$ -	\$ 1.500	\$ 13.942	\$ 89.693
22/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.539	(0.002)	\$ -	\$ 1.265	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.536	\$ 13.997	\$ 89.748
22/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	(0.002)	\$ -	\$ 1.287	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.534	\$ 14.017	\$ 89.768
22/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	(0.002)	\$ -	\$ 1.417	\$ 0.020	\$ 0.008	\$ 0.027	\$ -	\$ 1.507	\$ 14.134	\$ 89.885
22/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	(0.002)	\$ -	\$ 1.486	\$ 0.115	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.401	\$ 14.180	\$ 89.931
22/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	(0.002)	\$ -	\$ 1.373	\$ 0.162	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.338	\$ 14.040	\$ 89.791
22/09/2025	7	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	(0.002)	\$ -	\$ 1.302	\$ 0.231	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.280	\$ 13.972	\$ 89.723
22/09/2025	8	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.542	(0.002)	\$ -	\$ 1.225	\$ 0.279	\$ 0.007	\$ 0.018	\$ -	\$ 1.267	\$ 13.941	\$ 89.692
22/09/2025	9	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	(0.002)	\$ -	\$ 1.182	\$ 0.273	\$ 0.008	\$ 0.032	\$ -	\$ 1.386	\$ 14.036	\$ 89.787
22/09/2025	10	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	(0.002)	\$ -	\$ 1.140	\$ 0.298	\$ 0.008	\$ 0.035	\$ -	\$ 1.384	\$ 14.020	\$ 89.771
22/09/2025	11	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	(0.002)	\$ -	\$ 1.309	\$ 0.327	\$ 0.007	\$ 0.035	\$ -	\$ 1.326	\$ 14.177	\$ 89.928
22/09/2025	12	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	(0.002)	\$ -	\$ 1.115	\$ 0.318	\$ 0.007	\$ 0.036	\$ -	\$ 1.355	\$ 13.989	\$ 89.740
22/09/2025	13	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	(0.002)	\$ -	\$ 1.535	\$ 0.313	\$ 0.007	\$ 0.027	\$ -	\$ 1.234	\$ 14.278	\$ 90.029
22/09/2025	14	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.599	(0.002)	\$ -	\$ 1.495	\$ 0.355	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.139	\$ 14.199	\$ 89.950
22/09/2025	15	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	(0.002)	\$ -	\$ 1.417	\$ 0.365	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.074	\$ 14.052	\$ 89.803
22/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.511	(0.002)	\$ -	\$ 1.460	\$ 0.374	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.044	\$ 13.995	\$ 89.746
22/09/2025	17	\$ 111.770	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.603	(0.002)	\$ -	\$ 2.132	\$ 0.332	\$ 0.006	\$ 0.039	\$ -	\$ 1.046	\$ 14.763	\$ 126.533
22/09/2025	18	\$ 111.770	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.634	(0.002)	\$ -	\$ 2.383	\$ 0.314	\$ 0.006	\$ 0.043	\$ -	\$ 0.989	\$ 14.977	\$ 126.747
22/09/2025	19	\$ 111.770	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.626	(0.002)	\$ -	\$ 2.371	\$ 0.279	\$ 0.006	\$ 0.006	\$ -	\$ 1.000	\$ 14.894	\$ 126.664
22/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.642	(0.002)	\$ -	\$ 1.673	\$ 0.250	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.038	\$ 14.217	\$ 89.968
22/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.628	(0.002)	\$ -	\$ 1.655	\$ 0.172	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.103	\$ 14.171	\$ 89.922
22/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.610	(0.002)	\$ -	\$ 1.584	\$ 0.136	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.185	\$ 14.127	\$ 89.878
22/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	(0.002)	\$ -	\$ 1.443	\$ 0.140	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.271	\$ 14.033	\$ 89.784
23/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.594	(0.002)	\$ -	\$ 1.318	\$ 0.118	\$ 0.008	\$ 0.016	\$ -	\$ 1.340	\$ 13.998	\$ 89.749
23/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 1.386	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.045	\$ -	\$ 1.384	\$ 14.003	\$ 89.754
23/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	(0.002)	\$ -	\$ 1.348	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.056	\$ -	\$ 1.414	\$ 14.000	\$ 89.751
23/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	(0.002)	\$ -	\$ 1.409	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.041	\$ -	\$ 1.418	\$ 14.063	\$ 89.814
23/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 1.402	\$ 0.039	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.393	\$ 14.020	\$ 89.771
23/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.588	(0.002)	\$ -	\$ 1.503	\$ 0.144	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.319	\$ 14.166	\$ 89.917
23/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	(0.002)	\$ -	\$ 1.367	\$ 0.203	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.308	\$ 14.068	\$ 89.819
23/09/2025	7	\$ 75.751	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.541	(0.002)	\$ -	\$ 1.145	\$ 0.197	\$ 0.007	\$ 0.029	\$ -	\$ 1.337	\$ 13.858	\$ 89.609



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
23/09/2025	8	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	(0.002)	\$ -	\$ 1.107	\$ 0.252	\$ 0.008	\$ 0.033	\$ -	\$ 1.402	\$ 13.963	\$ 89.714
23/09/2025	9	\$ 40.309	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.535	(0.002)	\$ -	\$ 0.603	\$ 0.281	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.433	\$ 13.462	\$ 53.771
23/09/2025	10	\$ 40.309	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	(0.002)	\$ -	\$ 0.747	\$ 0.321	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.332	\$ 13.560	\$ 53.869
23/09/2025	11	\$ 75.751	\$ 0.654	\$ 0.944	\$ 9.466	(0.002)	\$ -	\$ 1.322	\$ 0.353	\$ 0.007	\$ 0.006	\$ -	\$ 1.252	\$ 14.002	\$ 89.753
23/09/2025	12	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.560	(0.002)	\$ -	\$ 1.208	\$ 0.365	\$ 0.007	\$ 0.014	\$ -	\$ 1.233	\$ 13.989	\$ 89.740
23/09/2025	13	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	(0.002)	\$ -	\$ 1.345	\$ 0.360	\$ 0.007	\$ 0.014	\$ -	\$ 1.188	\$ 14.102	\$ 89.853
23/09/2025	14	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	(0.002)	\$ -	\$ 1.359	\$ 0.363	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.168	\$ 14.079	\$ 89.830
23/09/2025	15	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	(0.002)	\$ -	\$ 1.633	\$ 0.385	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.083	\$ 14.274	\$ 90.025
23/09/2025	16	\$ 111.770	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.597	(0.002)	\$ -	\$ 2.017	\$ 0.367	\$ 0.006	\$ 0.011	\$ -	\$ 1.047	\$ 14.650	\$ 126.420
23/09/2025	17	\$ 104.070	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.605	(0.002)	\$ -	\$ 2.166	\$ 0.354	\$ 0.006	\$ 0.012	\$ -	\$ 1.051	\$ 14.799	\$ 118.869
23/09/2025	18	\$ 111.770	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.616	(0.002)	\$ -	\$ 2.263	\$ 0.369	\$ 0.006	\$ 0.018	\$ -	\$ 1.001	\$ 14.880	\$ 126.650
23/09/2025	19	\$ 104.070	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.627	(0.002)	\$ -	\$ 2.292	\$ 0.366	\$ 0.006	\$ 0.004	\$ -	\$ 1.012	\$ 14.914	\$ 118.984
23/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.626	(0.002)	\$ -	\$ 1.708	\$ 0.290	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.046	\$ 14.283	\$ 90.034
23/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.644	(0.002)	\$ -	\$ 1.658	\$ 0.205	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.097	\$ 14.219	\$ 89.970
23/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	(0.002)	\$ -	\$ 1.468	\$ 0.183	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.184	\$ 14.033	\$ 89.784
23/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	(0.002)	\$ -	\$ 1.417	\$ 0.155	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.270	\$ 14.028	\$ 89.779
24/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 1.374	\$ 0.085	\$ 0.007	\$ 0.023	\$ -	\$ 1.334	\$ 14.002	\$ 89.753
24/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	(0.002)	\$ -	\$ 1.333	\$ 0.076	\$ 0.008	\$ 0.036	\$ -	\$ 1.374	\$ 13.995	\$ 89.746
24/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.563	(0.002)	\$ -	\$ 1.330	\$ 0.052	\$ 0.008	\$ 0.039	\$ -	\$ 1.404	\$ 13.999	\$ 89.750
24/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.554	(0.002)	\$ -	\$ 1.277	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.038	\$ -	\$ 1.423	\$ 13.901	\$ 89.652
24/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	(0.002)	\$ -	\$ 1.326	\$ 0.001	\$ 0.008	\$ 0.031	\$ -	\$ 1.395	\$ 13.937	\$ 89.688
24/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	(0.002)	\$ -	\$ 1.394	\$ 0.101	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.323	\$ 13.998	\$ 89.749
24/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	(0.002)	\$ -	\$ 1.209	\$ 0.163	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.337	\$ 13.868	\$ 89.619
24/09/2025	7	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.564	(0.002)	\$ -	\$ 1.098	\$ 0.155	\$ 0.008	\$ 0.034	\$ -	\$ 1.420	\$ 13.881	\$ 89.632
24/09/2025	8	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	(0.002)	\$ -	\$ 1.138	\$ 0.217	\$ 0.008	\$ 0.030	\$ -	\$ 1.419	\$ 13.959	\$ 89.710
24/09/2025	9	\$ 41.016	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	(0.002)	\$ -	\$ 0.668	\$ 0.252	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.431	\$ 13.506	\$ 54.522
24/09/2025	10	\$ 41.016	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.551	(0.002)	\$ -	\$ 0.633	\$ 0.286	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.402	\$ 13.483	\$ 54.499
24/09/2025	11	\$ 41.016	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.546	(0.002)	\$ -	\$ 0.656	\$ 0.324	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.345	\$ 13.481	\$ 54.497
24/09/2025	12	\$ 41.016	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.559	(0.002)	\$ -	\$ 0.691	\$ 0.342	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.348	\$ 13.549	\$ 54.566
24/09/2025	13	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 1.328	\$ 0.351	\$ 0.007	\$ 0.030	\$ -	\$ 1.247	\$ 14.141	\$ 89.892
24/09/2025	14	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.581	(0.002)	\$ -	\$ 1.410	\$ 0.370	\$ 0.006	\$ 0.015	\$ -	\$ 1.160	\$ 14.147	\$ 89.898
24/09/2025	15	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.615	(0.002)	\$ -	\$ 1.500	\$ 0.374	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.066	\$ 14.166	\$ 89.917
24/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 1.504	\$ 0.398	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.012	\$ 14.098	\$ 89.849
24/09/2025	17	\$ 104.070	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	(0.002)	\$ -	\$ 2.131	\$ 0.396	\$ 0.006	\$ 0.007	\$ -	\$ 1.004	\$ 14.740	\$ 118.810
24/09/2025	18	\$ 111.830	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.647	(0.002)	\$ -	\$ 2.554	\$ 0.380	\$ 0.005	\$ 0.068	\$ -	\$ 0.950	\$ 15.213	\$ 127.043
24/09/2025	19	\$ 111.830	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.616	(0.002)	\$ -	\$ 2.490	\$ 0.385	\$ 0.005	\$ 0.052	\$ -	\$ 0.955	\$ 15.109	\$ 126.939
24/09/2025	20	\$ 111.770	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.636	(0.002)	\$ -	\$ 2.487	\$ 0.333	\$ 0.005	\$ 0.020	\$ -	\$ 0.974	\$ 15.063	\$ 126.833
24/09/2025	21	\$ 104.070	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.628	(0.002)	\$ -	\$ 2.318	\$ 0.292	\$ 0.006	\$ 0.027	\$ -	\$ 1.017	\$ 14.895	\$ 118.965
24/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.607	(0.002)	\$ -	\$ 1.704	\$ 0.281	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.106	\$ 14.309	\$ 90.060
24/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.596	(0.002)	\$ -	\$ 1.570	\$ 0.247	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.183	\$ 14.208	\$ 89.959
25/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.562	(0.002)	\$ -	\$ 1.464	\$ 0.137	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.249	\$ 14.021	\$ 89.772
25/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	(0.002)	\$ -	\$ 1.367	\$ 0.136	\$ 0.007	\$ 0.006	\$ -	\$ 1.296	\$ 13.986	\$ 89.737
25/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	(0.002)	\$ -	\$ 1.373	\$ 0.120	\$ 0.007	\$ 0.013	\$ -	\$ 1.334	\$ 14.016	\$ 89.767
25/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.576	(0.002)	\$ -	\$ 1.386	\$ 0.059	\$ 0.007	\$ 0.022	\$ -	\$ 1.345	\$ 13.998	\$ 89.749
25/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.601	(0.002)	\$ -	\$ 1.396	\$ 0.065	\$ 0.007	\$ 0.018	\$ -	\$ 1.334	\$ 14.026	\$ 89.777
25/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.549	(0.002)	\$ -	\$ 1.508	\$ 0.203	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.274	\$ 14.141	\$ 89.892
25/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.596	(0.002)	\$ -	\$ 1.327	\$ 0.218	\$ 0.007	\$ 0.019	\$ -	\$ 1.299	\$ 14.072	\$ 89.823
25/09/2025	7	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	(0.002)	\$ -	\$ 1.296	\$ 0.209	\$ 0.008	\$ 0.038	\$ -	\$ 1.362	\$ 14.099	\$ 89.850
25/09/2025	8	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.571	(0.002)	\$ -	\$ 1.281	\$ 0.279	\$ 0.007	\$ 0.026	\$ -	\$ 1.327	\$ 14.094	\$ 89.845
25/09/2025	9	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	(0.002)	\$ -	\$ 1.207	\$ 0.286	\$ 0.007	\$ 0.024	\$ -	\$ 1.318	\$ 14.018	\$ 89.769
25/09/2025	10	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	(0.002)	\$ -	\$ 1.294	\$ 0.321	\$ 0.007	\$ 0.015	\$ -	\$ 1.290	\$ 14.102	\$ 89.853
25/09/2025	11	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.599	(0.002)	\$ -	\$ 1.371	\$ 0.355	\$ 0.007	\$ 0.013	\$ -	\$ 1.265	\$ 14.216	\$ 89.967
25/09/2025	12	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.587	(0.002)	\$ -	\$ 1.322	\$ 0.357	\$ 0.007	\$ 0.006	\$ -	\$ 1.283	\$ 14.166	\$ 89.917
25/09/2025	13	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.603	(0.002)	\$ -	\$ 1.451	\$ 0.334	\$ 0.006	\$ 0.001	\$ -	\$ 1.205	\$ 14.205	\$ 89.956
25/09/2025	14	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.615	(0.002)	\$ -	\$ 1.680	\$ 0.351	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.098	\$ 14.356	\$ 90.107
25/09/2025	15	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.622	(0.002)	\$ -	\$ 1.598	\$ 0.379	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.018	\$ 14.228	\$ 89.979
25/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.621	(0.002)	\$ -	\$ 1.605	\$ 0.400	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.013	\$ 14.251	\$ 90.002
25/09/2025	17	\$ 104.070	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.612	(0.002)	\$ -	\$ 2.377	\$ 0.343	\$ 0.005	\$ 0.003	\$ -	\$ 1.020	\$ 14.967	\$ 119.037
25/09/2025	18	\$ 104.070	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.627	(0.002)	\$ -	\$ 2.506	\$ 0.330	\$ 0.005	\$ 0.015	\$ -	\$ 0.978	\$ 15.068	\$ 119.138
25/09/2025	19	\$ 104.070	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.628	(0.002)	\$ -	\$ 2.507	\$ 0.331	\$ 0.005	\$ 0.011	\$ -	\$ 0.978	\$ 15.067	\$ 119.137
25/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.636	(0.002)	\$ -	\$ 1.961	\$ 0.261	\$ 0.005	\$ -	\$ -	\$ 1.008	\$ 14.478	\$ 90.229
25/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.622	(0.002)	\$ -	\$ 1.923	\$ 0.177	\$ 0.005	\$ -	\$ -	\$ 1.063	\$ 14.397	\$ 90.148
25/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.621	(0.002)	\$ -	\$ 1.741	\$ 0.191	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.143	\$ 14.308	\$ 90.059
25/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.623	(0.002)	\$ -	\$ 1.568	\$ 0.182	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.224	\$ 14.210	\$ 89.961
26/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	(0.002)	\$ -	\$ 1.413	\$ 0.165	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.300	\$ 14.054	\$ 89.805
26/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.571	(0.002)	\$ -	\$ 1.356	\$ 0.155	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.344	\$ 14.036	\$ 89.787
26/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	(0.002)	\$ -	\$ 1.355	\$ 0.031	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.374	\$ 13.937	\$ 89.688



Precios de la energía (\$/MWh)

FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS
26/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	(0.002)	\$ -	\$ 1.304	\$ 0.031	\$ 0.007	\$ 0.000	\$ -	\$ 1.402	\$ 13.913	\$ 89.664
26/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.566	(0.002)	\$ -	\$ 1.414	\$ 0.038	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.388	\$ 14.016	\$ 89.767
26/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.555	(0.002)	\$ -	\$ 1.453	\$ 0.093	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.332	\$ 14.041	\$ 89.792
26/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.646	(0.002)	\$ -	\$ 1.244	\$ 0.113	\$ 0.008	\$ 0.058	\$ -	\$ 1.323	\$ 14.000	\$ 89.751
26/09/2025	7	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	(0.002)	\$ -	\$ 1.340	\$ 0.201	\$ 0.008	\$ 0.095	\$ -	\$ 1.351	\$ 14.175	\$ 89.926
26/09/2025	8	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.568	(0.002)	\$ -	\$ 1.236	\$ 0.250	\$ 0.008	\$ 0.082	\$ -	\$ 1.389	\$ 14.137	\$ 89.888
26/09/2025	9	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	(0.002)	\$ -	\$ 1.187	\$ 0.267	\$ 0.008	\$ 0.078	\$ -	\$ 1.411	\$ 14.111	\$ 89.862
26/09/2025	10	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.561	(0.002)	\$ -	\$ 1.306	\$ 0.285	\$ 0.008	\$ 0.037	\$ -	\$ 1.342	\$ 14.142	\$ 89.893
26/09/2025	11	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.590	(0.002)	\$ -	\$ 1.311	\$ 0.341	\$ 0.007	\$ 0.040	\$ -	\$ 1.308	\$ 14.203	\$ 89.954
26/09/2025	12	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	(0.002)	\$ -	\$ 1.181	\$ 0.352	\$ 0.007	\$ 0.009	\$ -	\$ 1.316	\$ 14.035	\$ 89.786
26/09/2025	13	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.591	(0.002)	\$ -	\$ 1.413	\$ 0.344	\$ 0.007	\$ 0.006	\$ -	\$ 1.251	\$ 14.216	\$ 89.967
26/09/2025	14	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.615	(0.002)	\$ -	\$ 1.612	\$ 0.362	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.155	\$ 14.356	\$ 90.107
26/09/2025	15	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.607	(0.002)	\$ -	\$ 1.697	\$ 0.390	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.069	\$ 14.374	\$ 90.125
26/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.624	(0.002)	\$ -	\$ 1.612	\$ 0.375	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.035	\$ 14.259	\$ 90.010
26/09/2025	17	\$ 111.770	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.628	(0.002)	\$ -	\$ 2.432	\$ 0.284	\$ 0.005	\$ 0.018	\$ -	\$ 1.047	\$ 15.023	\$ 126.793
26/09/2025	18	\$ 111.830	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.594	(0.002)	\$ -	\$ 2.540	\$ 0.259	\$ 0.005	\$ 0.117	\$ -	\$ 0.987	\$ 15.107	\$ 126.937
26/09/2025	19	\$ 111.830	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.616	(0.002)	\$ -	\$ 2.452	\$ 0.245	\$ 0.005	\$ 0.206	\$ -	\$ 0.985	\$ 15.116	\$ 126.946
26/09/2025	20	\$ 111.830	\$ 0.667	\$ 0.944	\$ 9.647	(0.002)	\$ -	\$ 2.683	\$ 0.210	\$ 0.005	\$ 0.145	\$ -	\$ 1.011	\$ 15.310	\$ 127.140
26/09/2025	21	\$ 104.070	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.639	(0.002)	\$ -	\$ 2.558	\$ 0.194	\$ 0.005	\$ 0.015	\$ -	\$ 1.055	\$ 15.074	\$ 119.144
26/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.550	(0.002)	\$ -	\$ 1.760	\$ 0.158	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.123	\$ 14.198	\$ 89.949
26/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.605	(0.002)	\$ -	\$ 1.643	\$ 0.154	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.199	\$ 14.214	\$ 89.965
27/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.619	(0.002)	\$ -	\$ 1.651	\$ 0.160	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.263	\$ 14.306	\$ 90.057
27/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	(0.002)	\$ -	\$ 1.514	\$ 0.161	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.307	\$ 14.177	\$ 89.928
27/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	(0.002)	\$ -	\$ 1.471	\$ 0.112	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.358	\$ 14.132	\$ 89.883
27/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	(0.002)	\$ -	\$ 1.476	\$ 0.057	\$ 0.007	\$ 0.000	\$ -	\$ 1.378	\$ 14.094	\$ 89.845
27/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	(0.002)	\$ -	\$ 1.445	\$ 0.059	\$ 0.008	\$ 0.027	\$ -	\$ 1.377	\$ 14.103	\$ 89.854
27/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.578	(0.002)	\$ -	\$ 1.469	\$ 0.058	\$ 0.007	\$ 0.026	\$ -	\$ 1.353	\$ 14.095	\$ 89.846
27/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.611	(0.002)	\$ -	\$ 1.577	\$ 0.080	\$ 0.008	\$ 0.064	\$ -	\$ 1.338	\$ 14.284	\$ 90.035
27/09/2025	7	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.598	(0.002)	\$ -	\$ 1.450	\$ 0.190	\$ 0.007	\$ 0.046	\$ -	\$ 1.269	\$ 14.166	\$ 89.917
27/09/2025	8	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	(0.002)	\$ -	\$ 1.380	\$ 0.237	\$ 0.007	\$ 0.016	\$ -	\$ 1.275	\$ 14.102	\$ 89.853
27/09/2025	9	\$ 42.016	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.610	(0.002)	\$ -	\$ 0.719	\$ 0.231	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.334	\$ 13.506	\$ 55.522
27/09/2025	10	\$ 6.988	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.543	(0.002)	\$ -	\$ 0.252	\$ 0.218	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.544	\$ 13.166	\$ 20.154
27/09/2025	11	\$ 6.366	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.548	(0.002)	\$ -	\$ 0.259	\$ 0.211	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.597	\$ 13.225	\$ 19.591
27/09/2025	12	\$ 6.366	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.642	(0.002)	\$ -	\$ 0.249	\$ 0.190	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.667	\$ 13.364	\$ 19.730
27/09/2025	13	\$ 6.366	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	(0.002)	\$ -	\$ 0.299	\$ 0.183	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.575	\$ 13.240	\$ 19.606
27/09/2025	14	\$ 42.016	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	(0.002)	\$ -	\$ 0.818	\$ 0.188	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.459	\$ 13.661	\$ 55.677
27/09/2025	15	\$ 42.016	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 0.781	\$ 0.188	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.355	\$ 13.509	\$ 55.525
27/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	(0.002)	\$ -	\$ 1.349	\$ 0.193	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.264	\$ 14.010	\$ 89.761
27/09/2025	17	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	(0.002)	\$ -	\$ 1.438	\$ 0.203	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.174	\$ 13.989	\$ 89.740
27/09/2025	18	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.605	(0.002)	\$ -	\$ 1.480	\$ 0.208	\$ 0.005	\$ -	\$ -	\$ 1.074	\$ 13.978	\$ 89.729
27/09/2025	19	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	(0.002)	\$ -	\$ 1.481	\$ 0.208	\$ 0.005	\$ -	\$ -	\$ 1.077	\$ 13.971	\$ 89.722
27/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.628	(0.002)	\$ -	\$ 1.676	\$ 0.189	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.109	\$ 14.215	\$ 89.966
27/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.634	(0.002)	\$ -	\$ 1.680	\$ 0.149	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.168	\$ 14.244	\$ 89.995
27/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.610	(0.002)	\$ -	\$ 1.564	\$ 0.125	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.250	\$ 14.161	\$ 89.912
27/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	(0.002)	\$ -	\$ 1.402	\$ 0.075	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.312	\$ 13.985	\$ 89.736
28/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.603	(0.002)	\$ -	\$ 1.421	\$ 0.008	\$ 0.008	\$ 0.050	\$ -	\$ 1.390	\$ 14.085	\$ 89.836
28/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	(0.002)	\$ -	\$ 1.426	\$ -	\$ 0.008	\$ 0.047	\$ -	\$ 1.428	\$ 14.100	\$ 89.851
28/09/2025	2	\$ 82.308	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	(0.002)	\$ -	\$ 1.486	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.035	\$ -	\$ 1.470	\$ 14.186	\$ 96.494
28/09/2025	3	\$ 42.395	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	(0.002)	\$ -	\$ 0.820	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.491	\$ 13.517	\$ 55.913
28/09/2025	4	\$ 42.395	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	(0.002)	\$ -	\$ 0.763	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.514	\$ 13.463	\$ 55.859
28/09/2025	5	\$ 42.395	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	(0.002)	\$ -	\$ 0.708	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.523	\$ 13.418	\$ 55.813
28/09/2025	6	\$ 42.395	\$ 0.660	\$ 0.944	\$ 9.553	(0.002)	\$ -	\$ 0.672	\$ -	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.614	\$ 13.450	\$ 55.845
28/09/2025	7	\$ 6.366	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.557	(0.002)	\$ -	\$ 0.127	\$ -	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 1.849	\$ 13.146	\$ 19.512
28/09/2025	8	\$ 6.366	\$ 0.670	\$ 0.944	\$ 9.692	(0.002)	\$ -	\$ 0.191	\$ 0.051	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 2.103	\$ 13.661	\$ 20.027
28/09/2025	9	\$ 3.421	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.534	(0.002)	\$ -	\$ 0.294	\$ 0.050	\$ 0.011	\$ -	\$ -	\$ 2.289	\$ 13.779	\$ 17.200
28/09/2025	10	\$ 3.086	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.558	(0.002)	\$ -	\$ 0.334	\$ 0.060	\$ 0.010	\$ -	\$ -	\$ 2.197	\$ 13.762	\$ 16.848
28/09/2025	11	\$ 3.086	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	(0.002)	\$ -	\$ 0.341	\$ 0.105	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 2.001	\$ 13.632	\$ 16.718
28/09/2025	12	\$ 3.086	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	(0.002)	\$ -	\$ 0.308	\$ 0.137	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.825	\$ 13.456	\$ 16.542
28/09/2025	13	\$ 3.421	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.569	(0.002)	\$ -	\$ 0.223	\$ 0.163	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.795	\$ 13.362	\$ 16.783
28/09/2025	14	\$ 6.366	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	(0.002)	\$ -	\$ 0.149	\$ 0.166	\$ 0.009	\$ -	\$ -	\$ 1.656	\$ 13.162	\$ 19.528
28/09/2025	15	\$ 42.395	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.513	(0.002)	\$ -	\$ 0.853	\$ 0.177	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.359	\$ 13.509	\$ 55.905
28/09/2025	16	\$ 82.308	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.593	(0.002)	\$ -	\$ 1.570	\$ 0.186	\$ 0.007	\$ 0.153	\$ -	\$ 1.231	\$ 14.345	\$ 96.653
28/09/2025	17	\$ 82.308	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.610	(0.002)	\$ -	\$ 1.606	\$ 0.195	\$ 0.007	\$ 0.333	\$ -	\$ 1.193	\$ 14.550	\$ 96.858
28/09/2025	18	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.622	(0.002)	\$ -	\$ 1.700	\$ 0.193	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.114	\$ 14.242	\$ 89.993
28/09/2025	19	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.627	(0.002)	\$ -	\$ 1.631	\$ 0.194	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.106	\$ 14.171	\$ 89.922
28/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.634	(0.002)	\$ -	\$ 1.622	\$ 0.192	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.119	\$ 14.182	\$ 89.933
28/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.611	(0.002)	\$ -	\$ 1.614	\$ 0.113	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.175	\$ 14.126	\$ 89.877




Precios de la energía (\$/MWh)																
FECHA	HORA	CMO-POS	SIGET	UT	CUST	MONTO REMANENTE	FLEMG	PTRANSMS	REACTIVOS	ACVOLTAJE	COMP_EFI	RFC	CCT	CSIS	PR_MRS	
28/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	(0.002)	\$ -	\$ 1.404	\$ 0.118	\$ 0.007	\$ 0.064	\$ -	\$ 1.264	\$ 14.057	\$ 89.808	
28/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	(0.002)	\$ -	\$ 1.387	\$ 0.105	\$ 0.008	\$ 0.064	\$ -	\$ 1.352	\$ 14.115	\$ 89.866	
29/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.565	(0.002)	\$ -	\$ 1.374	\$ 0.001	\$ 0.008	\$ 0.044	\$ -	\$ 1.422	\$ 14.017	\$ 89.768	
29/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.588	(0.002)	\$ -	\$ 1.397	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.050	\$ -	\$ 1.462	\$ 14.110	\$ 89.861	
29/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.596	(0.002)	\$ -	\$ 1.365	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.057	\$ -	\$ 1.493	\$ 14.125	\$ 89.876	
29/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.586	(0.002)	\$ -	\$ 1.408	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.062	\$ -	\$ 1.509	\$ 14.177	\$ 89.928	
29/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.605	(0.002)	\$ -	\$ 1.311	\$ -	\$ 0.009	\$ 0.023	\$ -	\$ 1.469	\$ 14.022	\$ 89.773	
29/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 1.337	\$ 0.088	\$ 0.008	\$ -	\$ -	\$ 1.391	\$ 14.003	\$ 89.754	
29/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.567	(0.002)	\$ -	\$ 1.265	\$ 0.193	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.377	\$ 14.012	\$ 89.763	
29/09/2025	7	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 1.234	\$ 0.186	\$ 0.007	\$ 0.011	\$ -	\$ 1.392	\$ 14.010	\$ 89.761	
29/09/2025	8	\$ 45.715	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.573	(0.002)	\$ -	\$ 0.894	\$ 0.254	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.365	\$ 13.696	\$ 59.411	
29/09/2025	9	\$ 45.715	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	(0.002)	\$ -	\$ 0.884	\$ 0.263	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.421	\$ 13.761	\$ 59.475	
29/09/2025	10	\$ 45.715	\$ 0.659	\$ 0.944	\$ 9.542	(0.002)	\$ -	\$ 0.906	\$ 0.301	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.332	\$ 13.689	\$ 59.404	
29/09/2025	11	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.592	(0.002)	\$ -	\$ 1.345	\$ 0.319	\$ 0.006	\$ 0.001	\$ -	\$ 1.248	\$ 14.116	\$ 89.867	
29/09/2025	12	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.585	(0.002)	\$ -	\$ 1.360	\$ 0.352	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.214	\$ 14.121	\$ 89.872	
29/09/2025	13	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.611	(0.002)	\$ -	\$ 1.536	\$ 0.369	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.157	\$ 14.286	\$ 90.037	
29/09/2025	14	\$ 75.751	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.629	(0.002)	\$ -	\$ 1.351	\$ 0.378	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.160	\$ 14.132	\$ 89.883	
29/09/2025	15	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.591	(0.002)	\$ -	\$ 1.467	\$ 0.364	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.151	\$ 14.184	\$ 89.935	
29/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.595	(0.002)	\$ -	\$ 1.666	\$ 0.347	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.052	\$ 14.271	\$ 90.022	
29/09/2025	17	\$ 105.050	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.614	(0.002)	\$ -	\$ 2.100	\$ 0.252	\$ 0.006	\$ 0.002	\$ -	\$ 1.057	\$ 14.637	\$ 119.687	
29/09/2025	18	\$ 105.050	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.636	(0.002)	\$ -	\$ 2.318	\$ 0.236	\$ 0.005	\$ 0.009	\$ -	\$ 1.015	\$ 14.827	\$ 119.877	
29/09/2025	19	\$ 105.050	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.623	(0.002)	\$ -	\$ 2.295	\$ 0.241	\$ 0.005	\$ 0.006	\$ -	\$ 1.036	\$ 14.814	\$ 119.864	
29/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.630	(0.002)	\$ -	\$ 1.659	\$ 0.207	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.081	\$ 14.190	\$ 89.941	
29/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.622	(0.002)	\$ -	\$ 1.638	\$ 0.164	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.161	\$ 14.198	\$ 89.949	
29/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.665	\$ 0.944	\$ 9.624	(0.002)	\$ -	\$ 1.457	\$ 0.089	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.256	\$ 14.040	\$ 89.791	
29/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.572	(0.002)	\$ -	\$ 1.415	\$ 0.065	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.316	\$ 13.978	\$ 89.729	
30/09/2025	0	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.605	(0.002)	\$ -	\$ 1.382	\$ 0.059	\$ 0.008	\$ 0.052	\$ -	\$ 1.383	\$ 14.095	\$ 89.846	
30/09/2025	1	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.574	(0.002)	\$ -	\$ 1.354	\$ 0.037	\$ 0.008	\$ 0.089	\$ -	\$ 1.426	\$ 14.092	\$ 89.843	
30/09/2025	2	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.579	(0.002)	\$ -	\$ 1.389	\$ 0.030	\$ 0.009	\$ 0.106	\$ -	\$ 1.452	\$ 14.168	\$ 89.919	
30/09/2025	3	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.570	(0.002)	\$ -	\$ 1.341	\$ 0.030	\$ 0.009	\$ 0.108	\$ -	\$ 1.467	\$ 14.128	\$ 89.879	
30/09/2025	4	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.582	(0.002)	\$ -	\$ 1.345	\$ 0.030	\$ 0.009	\$ 0.104	\$ -	\$ 1.433	\$ 14.107	\$ 89.858	
30/09/2025	5	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.589	(0.002)	\$ -	\$ 1.424	\$ 0.083	\$ 0.008	\$ 0.069	\$ -	\$ 1.358	\$ 14.135	\$ 89.886	
30/09/2025	6	\$ 75.751	\$ 0.661	\$ 0.944	\$ 9.571	(0.002)	\$ -	\$ 1.271	\$ 0.101	\$ 0.008	\$ 0.045	\$ -	\$ 1.367	\$ 13.966	\$ 89.717	
30/09/2025	7	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.599	(0.002)	\$ -	\$ 1.157	\$ 0.143	\$ 0.008	\$ 0.068	\$ -	\$ 1.477	\$ 14.057	\$ 89.808	
30/09/2025	8	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.583	(0.002)	\$ -	\$ 1.257	\$ 0.235	\$ 0.008	\$ 0.013	\$ -	\$ 1.485	\$ 14.186	\$ 89.937	
30/09/2025	9	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.612	(0.002)	\$ -	\$ 1.370	\$ 0.255	\$ 0.008	\$ 0.009	\$ -	\$ 1.507	\$ 14.369	\$ 90.120	
30/09/2025	10	\$ 6.340	\$ 0.658	\$ 0.944	\$ 9.526	(0.002)	\$ -	\$ 0.346	\$ 0.302	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.433	\$ 13.214	\$ 19.554	
30/09/2025	11	\$ 39.484	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.575	(0.002)	\$ -	\$ 0.817	\$ 0.325	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.377	\$ 13.705	\$ 53.189	
30/09/2025	12	\$ 39.484	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.580	(0.002)	\$ -	\$ 0.823	\$ 0.316	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.371	\$ 13.702	\$ 53.186	
30/09/2025	13	\$ 39.484	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.600	(0.002)	\$ -	\$ 0.861	\$ 0.294	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.256	\$ 13.622	\$ 53.106	
30/09/2025	14	\$ 75.751	\$ 0.657	\$ 0.944	\$ 9.500	(0.002)	\$ -	\$ 1.610	\$ 0.316	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.118	\$ 14.148	\$ 89.899	
30/09/2025	15	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.577	(0.002)	\$ -	\$ 1.550	\$ 0.357	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.025	\$ 14.117	\$ 89.868	
30/09/2025	16	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.599	(0.002)	\$ -	\$ 1.722	\$ 0.358	\$ 0.005	\$ -	\$ -	\$ 1.031	\$ 14.321	\$ 90.072	
30/09/2025	17	\$ 112.800	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.631	(0.002)	\$ -	\$ 2.274	\$ 0.302	\$ 0.006	\$ 0.023	\$ -	\$ 1.052	\$ 14.895	\$ 127.695	
30/09/2025	18	\$ 105.050	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.609	(0.002)	\$ -	\$ 2.339	\$ 0.302	\$ 0.005	\$ 0.015	\$ -	\$ 1.022	\$ 14.898	\$ 119.948	
30/09/2025	19	\$ 105.050	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.604	(0.002)	\$ -	\$ 2.255	\$ 0.271	\$ 0.005	\$ 0.003	\$ -	\$ 1.032	\$ 14.776	\$ 119.826	
30/09/2025	20	\$ 75.751	\$ 0.666	\$ 0.944	\$ 9.638	(0.002)	\$ -	\$ 1.631	\$ 0.229	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.063	\$ 14.175	\$ 89.926	
30/09/2025	21	\$ 75.751	\$ 0.663	\$ 0.944	\$ 9.592	(0.002)	\$ -	\$ 1.525	\$ 0.177	\$ 0.006	\$ -	\$ -	\$ 1.134	\$ 14.040	\$ 89.791	
30/09/2025	22	\$ 75.751	\$ 0.664	\$ 0.944	\$ 9.607	(0.002)	\$ -	\$ 1.436	\$ 0.159	\$ 0.007	\$ -	\$ -	\$ 1.222	\$ 14.038	\$ 89.789	
30/09/2025	23	\$ 75.751	\$ 0.662	\$ 0.944	\$ 9.584	(0.002)	\$ -	\$ 1.382	\$ 0.100	\$ 0.008	\$ 0.051	\$ -	\$ 1.315	\$ 14.043	\$ 89.794	



Precios Promedios (\$/MWh)

FECHA	Diario	Acumulado
01/sept/2025	\$ 96.32	\$ 96.32
02/sept/2025	\$ 98.76	\$ 97.57
03/sept/2025	\$ 99.43	\$ 98.20
04/sept/2025	\$ 101.38	\$ 99.01
05/sept/2025	\$ 94.59	\$ 98.12
06/sept/2025	\$ 89.33	\$ 96.77
07/sept/2025	\$ 77.46	\$ 94.42
08/sept/2025	\$ 95.09	\$ 94.50
09/sept/2025	\$ 93.87	\$ 94.43
10/sept/2025	\$ 96.45	\$ 94.63
11/sept/2025	\$ 91.15	\$ 94.30
12/sept/2025	\$ 87.03	\$ 93.68
13/sept/2025	\$ 82.88	\$ 92.90
14/sept/2025	\$ 78.18	\$ 92.04
15/sept/2025	\$ 68.92	\$ 90.79
16/sept/2025	\$ 73.65	\$ 89.76
17/sept/2025	\$ 87.90	\$ 89.65
18/sept/2025	\$ 91.34	\$ 89.75
19/sept/2025	\$ 89.83	\$ 89.75
20/sept/2025	\$ 77.14	\$ 89.15
21/sept/2025	\$ 68.87	\$ 88.28
22/sept/2025	\$ 95.38	\$ 88.62
23/sept/2025	\$ 93.54	\$ 88.85
24/sept/2025	\$ 93.09	\$ 89.04
25/sept/2025	\$ 94.51	\$ 89.29
26/sept/2025	\$ 99.02	\$ 89.71
27/sept/2025	\$ 75.68	\$ 89.16
28/sept/2025	\$ 64.20	\$ 88.38
29/sept/2025	\$ 90.65	\$ 88.47
30/sept/2025	\$ 87.54	\$ 88.43


US\$/MWh






Composición del Precio Promedio (\$/MWh)

Detalle	\$/MWh	%
Costo Marginal (CMO)	\$74.31	84.0%
Costos del Sistema (CSIS)	\$14.12	16.0%
Precio del MRS	\$88.43	100.0%



Cargos del Sistema (CSIS)	\$/MWh	%
a) Siget	\$0.66	0.7%
b) Admón Mercado	\$0.94	1.1%
c) Cust	\$9.58	10.8%
d) Flddp	(\$0.00)	0.0%
e) Flemg	\$0.00	0.0%
f) Ptransmisión	\$1.42	1.6%
g) ACVoltaje	\$0.01	0.0%
h) Reactivos	\$0.20	0.2%
i) Comp-Eficiencia	\$0.02	0.0%
j) Reserva Fría	\$0.00	0.0%
k) Cargo Complem. de Tran:	\$1.29	1.5%
Total Cargos del Sistema	\$14.12	16.0%







Sistema de Transmisión ENS, Pérdidas e interrupciones

Mes	Energía no servida (MWh)	Pérdidas de transmisión (GWh)
Ene	186.11	9.84
Feb	85.05	9.61
Mar	267.69	10.94
Abr	297.45	11.10
May	180.79	13.95
Jun	201.12	11.62
Jul	232.35	11.84
Ago	222.92	11.37
Sep	189.13	11.98
Oct		
Nov		
Dic		

Energía no servida (MWh)



Pérdidas de transmisión (GWh)





Sistema de Transmisión

Eventos (interrupciones) asociados a líneas de transmisión por responsable

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
DEC-ABRUZZO													
ANDA													
CAESS													
CAPELLA (ALBIREO)					1	1	2						4
CLESA													
DELSUR													
EDESAL													
EEO													
EPR		5	3		1	2	2						13
ETESAL	5	8	19	9	18	25	23	17	23				147
Hanesbrands El Salvador LTDA de C.V.													
CEL		1		1	1	1	3	1	1				9
NEJAPA POWER		1					1	1					3
ENERGÍA DEL PACÍFICO										4			4
INGENIO JIBOA						3		1					4
INGENIO CHAPARRASTIQUE								5					5
TRINIDAD		2	1	2	3	4							12
DEUSEM													
VENTUS					1			1	1				3
GUATEMALA							5	1	1				7
HONDURAS						2		1	1				4
INGENIO EL ANGEL													
PROVIDENCIA SOLAR					2				1				3
POTENCIA Y ENERGÍA CORP. S.A. DE C.V.													
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.													
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR S													
Unidad de Transacciones S.A. de C.V.	3			1									4
LAGEO				2									2
TOTALES	8	17	23	15	27	38	36	28	32	0	0	0	224

(*) Incluye Interconexión con Guatemala y Honduras, SIEPAC y Refuerzos Internos

Eventos (interrupciones) asociados a circuitos de distribución por responsable

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Administración Nacional de Acueductos y Alcantaril	2		3	2	5	4	2	3	3				24
B&D Servicios Técnicos S.A. de C.V.	3		4	1	1	1	3	2					15
CAESS	2	7	15	9	14	17	17	24	21				126
Capella Solar, S. A. de C. V.			3										3
CASSA		1		2	1		7	4	6				21
CEL													
Holcim El Salvador, S.A. de C.V.													
CLESA	16	22	12	40	37	20	45	32	31				255
DELSUR	20	22	36	41	43	31	62	62	50				367
DEUSEM	1	5	4	3	2	3	8	5	7				38
EDESAL	2	2	2	7	6	10	9	7	6				51
EEO	20	32	32	22	12	30	27	52	42				269
EPR													
ETESAL	20	16	25	7	23	13	14	21	22				161
Hanesbrands El Salvador LTDA de C.V.		2	1	9		1	3	1	1				18
Ingenio Chaparrastique, S.A. de C.V.													
INGENIO EL ANGEL													
INGENIO JIBOA													
LAGEO													
NEJAPA POWER													
PROVIDENCIA SOLAR													
TRINIDAD													
POTENCIA Y ENERGÍA CORP. S.A. DE C.V.													
VENTUS													
HONDURAS							1						1
DEC-ABRUZZO	1			5	2	1	2	1	1				13
ECOSOLAR		1	2						1				4
Unidad de transacciones													
Panamá		1											1
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR					1								1
ENERGIA DEL PACIFICO, LTDA. de C.V							3	1					4
Guatemala							3						3
INE S.A. DE C.V.									2				2
TOTALES	87	111	139	148	147	131	206	215	193	0	0	0	1,377




Sistema de Transmisión

Consolidado de eventos por responsable correspondiente a interrupciones de líneas de transmisión y circuitos de distribución

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
DEC-ABRUZZO	1			5	2	1	2	1	1				13
ANDA	2		3	2	5	4	2	3	3				24
B & D	3		4	1	1	1	3	2					15
CAESS	2	7	15	9	14	17	17	24	21				126
CAPELLA (ALBIREO)			3		1	1	2						7
CASSA		1		2	1		7	4	6				21
CLESA	16	22	12	40	37	20	45	32	31				255
DELSUR	20	22	36	41	43	31	62	62	50				367
DEUSEM	1	5	4	3	2	3	8	5	7				38
EDESAL	2	2	2	7	6	10	9	7	6				51
EEO	20	32	32	22	12	30	27	52	42				269
EPR		5	3		1	2	2						13
ETESAL	25	24	44	16	41	38	37	38	45				308
HANES		2	1	9		1	3	1	1				18
INGENIO JIBOA						3		1					4
NEJAPA POWER		1					1	1					3
Proyecto La Trinidad, LTDA. de C.V.		2	1	2	3	4							12
POTENCIA Y ENERGIA CORP													
EDP							3	1	4				8
GUATEMALA							8	1	1				10
HONDURAS						2	1	1	1				5
NICARAGUA													
PANAMA		1											1
CEL		1		1	1	1	3	1	1				9
ICE-Costa Rica													
Ingenio Chaparrastique, S.A. de C								5					5
Ventus					1			1	1				3
LaGeo				2									2
ingenio el Angel													
Ecosolar		1	2							1			4
Unidad de Transacciones	3			1									4
CENERGICA ENERGY EL SALVADOR					1								1
Providencia Solar					2				1				3
INE S.A. DE C.V.									2				2
TOTALES	95	128	162	163	174	169	242	243	225	0	0	0	1,601

CONSOLIDADO DE CANTIDAD DE EVENTOS POR RESPONSABLE CORRESPONDIENTE A INTERRUPTONES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN -SEPTIEMBRE 2025






Sistema de Transmisión

Número de circuitos de distribución y líneas de transmisión interrumpidos por nivel de voltaje

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Líneas de 230 kV(*)	4	7	12	0	3	6	9	5	10	0	0	0	56
Líneas de 115 kV	4	10	11	15	24	32	27	23	22	0	0	0	168
Circuitos de 46 kV	80	96	117	123	117	107	168	187	173	0	0	0	1,168
Circuitos de 34.5 kV	1	6	3	7	12	5	6	6	0	0	0	0	46
Circuitos de 23 kV	6	9	19	18	18	19	32	22	20	0	0	0	163
TOTALES	95	128	162	163	174	169	242	243	225	0	0	0	1,601

(*) Incluye interconexiones con Guatemala y Honduras, SIEPAC y Refuerzos internos

NUMERO DE CIRCUITOS INTERRUMPIDOS POR NIVEL DE VOLTAJE - Septiembre 2025



(*) Incluye Interconexiones con Guatemala y Honduras, SIEPAC y Refuerzos Internos.




Sistema de Transmisión

**Número de eventos de fallas, mantenimientos y otras causas
en circuitos de distribución y líneas de transmisión**

TIPO DE INTERRUPCIONES	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Fallas en líneas de transmisión a 115 kV	1	3	6	6	13	19	17	8	11				84
Mantenimiento en líneas de transmisión a 115 kV	3	7	5	9	11	13	10	14	11				83
Aperturas por otras causas en L.T. a 115 kV								1					1
Fallas en líneas de transmisión a 230 kV Internas (1)			6			1			4				11
Mantenimientos en líneas de transmisión a 230 kV Internas (1)	1	7	2		1	1		1	1				14
Aperturas por otras causas en L.T. a 230 kV Internas (3)	3												3
Fallas en líneas de interconexión (2)			3		1		3	2	3				12
Mantenimientos en líneas de interconexión (2)			1		1	4	2	2	2				12
Aperturas por otras causas en líneas de interconexión (3)							4						4
Fallas de circuitos de distribución	52	71	87	107	111	107	168	175	139				1,017
Mantenimientos en circuitos de distribución	35	40	52	41	36	24	38	40	54				360
Totales	95	128	162	163	174	169	242	243	225	0	0	0	1,601

(1) Incluye SIEPAC y Refuerzos Internos a 230 kV; (2) Interconexiones con Guatemala y Honduras; (3) Típicamente por Control de Voltaje

NUMERO DE EVENTOS DE FALLAS, MANTENIMIENTOS u OTRAS CAUSAS - Septiembre 2025


(1) Incluye SIEPAC y refuerzos internos a 230 kV; (2) Interconexiones con Guatemala y Honduras; (3) Otras causas.



Demanda Máxima de Potencia

Demanda	Máxima	Nocturna	Mínima
Ene	1,119	1,119	357
	28-ene-25 19:30	28-ene-25 19:30	1-ene-25 8:30
Feb	1,128	1,128	499
	24-feb-25 19:00	24-feb-25 19:00	2-feb-25 9:30
Mar	1,160	1,160	477
	26-mar-25 19:00	26-mar-25 19:00	16-mar-25 9:00
Abr	1,150	1,150	463
	7-abr-25 20:30	7-abr-25 20:30	19-abr-25 9:30
May	1,203	1,203	504
	29-may-25 19:30	29-may-25 19:30	1-may-25 9:30
Jun	1,133	1,133	450
	3-jun-25 19:30	3-jun-25 19:30	29-jun-25 11:30
Jul	1,190	1,190	471
	17-jul-25 19:30	17-jul-25 19:30	6-jul-25 10:30
Ago	1,177	1,177	431
	26-ago-25 19:00	26-ago-25 19:00	6-ago-25 12:00
Sep	1,157	1,157	416
	24-sept-25 18:30	24-sept-25 18:30	15-sept-25 11:00
Oct			
Nov			
Dic			



Condición de Reserva Rodante y Reserva Fría SEPTIEMBRE 2025

Día	Cap. Disponible	Gen. Despachada	Demanda + Perdidas	Intercambio Neto (1)	Reserva Rodante	Reserva Fría
1	1754	1139	1077	-61	51	564
2	1793	1200	1130	-71	44	548
3	1734	1208	1133	-76	70	456
4	1739	1219	1147	-72	64	456
5	1765	1179	1111	-68	79	506
6	1764	1110	1034	-76	44	610
7	1735	1042	971	-71	66	628
8	1776	1152	1080	-72	67	556
9	1818	1137	1064	-73	83	598
10	1792	1197	1123	-74	39	556
11	1761	1204	1132	-71	51	506
12	1805	1149	1074	-75	57	598
13	1779	1102	1022	-81	61	615
14	1773	1025	946	-79	45	703
15	1751	1005	934	-71	43	703
16	1799	1141	1069	-71	60	598
17	1802	1140	1072	-67	65	598
18	1826	1168	1091	-77	60	598
19	1865	1107	1041	-66	28	729
20	1848	1056	990	-67	63	729
21	1852	1042	960	-82	80	729
22	1827	1188	1109	-79	116	523
23	1817	1168	1095	-73	75	573
24	1819	1233	1157	-76	63	523
25	1850	1355	1124	-231	52	443
26	1840	1333	1119	-215	145	362
27	1957	1204	1020	-184	24	729
28	1837	1069	989	-80	39	729
29	1823	1241	1075	-166	59	523
30	1815	1280	1079	-201	60	475

(1) Valor positivo significa importación



Precios de los Combustibles puestos en planta (US\$/bbl)



Fecha	Equipo										
	ACAJ-BUNKER	ACAJ-DIESEL	BORE-BUNKER	EDP-GNL	GCSA-BUNKER	HILC-BUNKER	HOLC-BUNKER	NEPO-BUNKER	SOYA-BUNKER	TALN-BUNKER	TEXT-BUNKER
01/09/2025	\$74.88	\$121.55	\$83.76	\$9.72	\$98.28	\$84.88	\$78.08	\$74.74	\$79.21	\$72.78	\$86.73
02/09/2025	\$74.88	\$121.55	\$83.76	\$9.72	\$98.28	\$84.88	\$78.08	\$74.74	\$79.21	\$72.78	\$86.73
03/09/2025	\$74.88	\$121.55	\$83.76	\$9.72	\$98.28	\$84.88	\$78.08	\$74.74	\$79.21	\$72.78	\$86.73
04/09/2025	\$74.88	\$121.55	\$83.76	\$9.72	\$98.28	\$84.88	\$78.08	\$74.74	\$79.21	\$72.78	\$86.73
05/09/2025	\$74.88	\$121.55	\$83.76	\$9.72	\$98.28	\$84.88	\$78.08	\$74.74	\$79.21	\$72.78	\$86.73
06/09/2025	\$74.88	\$121.55	\$83.76	\$9.72	\$98.28	\$84.88	\$78.08	\$74.74	\$79.21	\$72.78	\$86.73
07/09/2025	\$74.88	\$121.55	\$83.76	\$9.72	\$98.28	\$84.88	\$78.08	\$74.74	\$79.21	\$72.78	\$86.73
08/09/2025	\$75.17	\$121.55	\$84.05	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$78.37	\$75.03	\$79.50	\$73.07	\$86.73
09/09/2025	\$75.17	\$121.55	\$84.05	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$78.37	\$75.03	\$79.50	\$73.07	\$86.73
10/09/2025	\$75.17	\$121.55	\$84.05	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$78.37	\$75.03	\$79.50	\$73.07	\$86.73
11/09/2025	\$75.17	\$121.55	\$84.05	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$78.37	\$75.03	\$79.50	\$73.07	\$86.73
12/09/2025	\$75.17	\$121.55	\$84.05	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$78.37	\$75.03	\$79.50	\$73.07	\$86.73
13/09/2025	\$75.17	\$121.55	\$84.05	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$78.37	\$75.03	\$79.50	\$73.07	\$86.73
14/09/2025	\$75.17	\$121.55	\$84.05	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$78.37	\$75.03	\$79.50	\$73.07	\$86.73
15/09/2025	\$74.62	\$121.55	\$83.50	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$77.83	\$74.48	\$78.95	\$72.51	\$86.73
16/09/2025	\$74.62	\$121.55	\$83.50	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$77.83	\$74.48	\$78.95	\$72.51	\$86.73
17/09/2025	\$74.62	\$121.55	\$83.50	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$77.83	\$74.48	\$78.95	\$72.51	\$86.73
18/09/2025	\$74.62	\$121.55	\$83.50	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$77.83	\$74.48	\$78.95	\$72.51	\$86.73
19/09/2025	\$74.62	\$121.55	\$83.50	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$77.83	\$74.48	\$78.95	\$72.51	\$86.73
20/09/2025	\$74.62	\$121.55	\$83.50	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$77.83	\$74.48	\$78.95	\$72.51	\$86.73
21/09/2025	\$74.62	\$121.55	\$83.50	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$77.83	\$74.48	\$78.95	\$72.51	\$86.73
22/09/2025	\$75.97	\$121.55	\$84.85	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$79.17	\$75.83	\$80.30	\$73.87	\$86.73
23/09/2025	\$75.97	\$121.55	\$84.85	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$79.17	\$75.83	\$80.30	\$73.87	\$86.73
24/09/2025	\$75.97	\$121.55	\$84.85	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$79.17	\$75.83	\$80.30	\$73.87	\$86.73
25/09/2025	\$75.97	\$121.55	\$84.85	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$79.17	\$75.83	\$80.30	\$73.87	\$86.73
26/09/2025	\$75.97	\$121.55	\$84.85	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$79.17	\$75.83	\$80.30	\$73.87	\$86.73
27/09/2025	\$75.97	\$121.55	\$84.85	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$79.17	\$75.83	\$80.30	\$73.87	\$86.73
28/09/2025	\$75.97	\$121.55	\$84.85	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$79.17	\$75.83	\$80.30	\$73.87	\$86.73
29/09/2025	\$76.72	\$121.55	\$85.60	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$79.93	\$76.58	\$81.05	\$74.62	\$86.73
30/09/2025	\$76.72	\$121.55	\$85.60	\$9.75	\$98.28	\$84.88	\$79.93	\$76.58	\$81.05	\$74.62	\$86.73
Promedio mes	\$75.27	\$121.55	\$84.15	\$9.74	\$98.28	\$84.88	\$78.47	\$75.13	\$79.59	\$73.16	\$86.73



Niveles de los embalses (msnm)

Niveles Promedio Diario (msnm) Referenciados Hora 0				
Fecha	Guajoyo	Cerrón Grande	5 de Noviembre	3 de Febrero
01/09/2025	424.81	240.28	178.78	206.46
02/09/2025	424.85	240.23	178.75	206.09
03/09/2025	424.89	240.21	178.92	205.45
04/09/2025	424.94	240.08	179.26	204.87
05/09/2025	424.97	239.96	179.46	204.19
06/09/2025	424.98	239.87	179.52	203.72
07/09/2025	425.01	239.97	179.41	203.35
08/09/2025	425.07	239.94	179.83	204.67
09/09/2025	425.14	240.24	179.82	206.24
10/09/2025	425.42	240.54	179.41	207.43
11/09/2025	425.49	240.63	179.43	207.77
12/09/2025	425.63	240.83	179.30	208.07
13/09/2025	425.67	240.88	179.55	208.08
14/09/2025	425.72	240.98	179.40	208.82
15/09/2025	425.82	241.16	179.42	209.81
16/09/2025	426.08	241.50	179.47	211.72
17/09/2025	426.19	241.61	179.53	211.53
18/09/2025	426.41	241.67	179.37	211.60
19/09/2025	426.57	241.82	179.42	211.33
20/09/2025	427.03	241.94	179.18	211.20
21/09/2025	427.19	242.03	179.40	211.43
22/09/2025	427.28	242.04	179.49	211.70
23/09/2025	427.50	242.06	179.40	211.49
24/09/2025	427.66	242.14	179.42	211.74
25/09/2025	427.76	242.12	179.43	211.59
26/09/2025	427.80	242.10	179.19	211.41
27/09/2025	427.86	242.05	179.52	211.12
28/09/2025	427.91	241.99	179.37	211.41
29/09/2025	427.93	241.96	179.27	211.42
30/09/2025	427.97	242.04	179.21	212.00
Promedio	426.25	241.16	179.36	208.92
Unidad de Transacciones S.A de C.V.				



INTERRUPCIONES SEPTIEMBRE 2025

Entrega	Fecha Hora Inicio	Fecha Hora Final	Duración [Horas]	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
13-3-81	24/08/2025 18:30	01/10/2025 09:00	902.5000	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
43-2-82	31/08/2025 22:46	01/09/2025 16:00	17.2300	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	1.17	435.19	CAESS
11-4-81	01/09/2025 00:14	01/09/2025 00:16	0.0300	50	Falla en Línea	5.68	189.33	CLESA
30-4-85	01/09/2025 01:37	01/09/2025 01:38	0.0200	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	2.4	40	DELSUR
45-2-82	01/09/2025 01:38	01/09/2025 03:59	2.3500	MANUAL	Falla en Subestaciones	2.91	6,523.90	CAESS
45-2-83c	01/09/2025 01:38	01/09/2025 03:54	2.2700	PROT.TRAFO.	Falla en Subestaciones	24.5	2041.67	CAESS
45-2-81	01/09/2025 01:38	01/09/2025 03:58	2.3300	MANUAL	Falla en Subestaciones	2	133.33	CAESS
34-4-81	01/09/2025 04:49	01/09/2025 04:50	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	14.29	238.17	EEO
47-4-82	01/09/2025 06:03	01/09/2025 06:04	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	5.67	94.5	DELSUR
48-4-84	01/09/2025 07:02	01/09/2025 07:05	0.0500	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
43-2-81	01/09/2025 12:25	01/09/2025 12:28	0.0500	51	Falla en Línea	6.02	301	CAESS
11-4-84	01/09/2025 13:48	01/09/2025 13:51	0.0500	NO INDICO	Falla en Línea	1.44	72	CLESA
48-4-84	01/09/2025 15:41	01/09/2025 15:43	0.0300	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
38-4-81	01/09/2025 17:39	01/09/2025 17:41	0.0300	51	Falla en Línea	16.88	562.67	CAESS
38-4-84	01/09/2025 17:57	01/09/2025 17:58	0.0200	59N	Falla por Terceros	0	0.00	DELSUR
38-4-84	01/09/2025 18:09	01/09/2025 18:10	0.0200	59N	Falla en Línea	0	0.00	DELSUR
50-4-83	01/09/2025 18:12	01/09/2025 18:13	0.0200	51	Falla en Línea	11.34	189	EDESAL
13-4-81	01/09/2025 19:22	01/09/2025 19:24	0.0300	51, 59N	Falla en Línea	16.6	553.33	CLESA
41-4-82	01/09/2025 19:24	01/09/2025 19:26	0.0300	59N	Falla en Línea	11.35	378.33	CLESA
30-4-84	02/09/2025 15:39	02/09/2025 15:40	0.0200	51	Falla en Línea	9.7	161.67	DELSUR
11-4-84	02/09/2025 16:16	02/09/2025 16:23	0.1200	51	Falla en Línea	0	0.00	CLESA
11-4-84	02/09/2025 16:42	02/09/2025 18:06	1.4000	51	Falla en Línea	0	0	CLESA
38-4-81	03/09/2025 10:19	03/09/2025 10:21	0.0300	51G	Falla en Línea	8.69	289.67	CAESS
44-4-80	04/09/2025 08:29	04/09/2025 16:43	8.2300	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	CLESA
34-4-81	04/09/2025 21:05	04/09/2025 21:06	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	22	366.67	EEO
32-4-81	05/09/2025 06:13	05/09/2025 06:14	0.0200	51	Falla en Línea	2.56	42.67	DELSUR
35-4-85	05/09/2025 17:50	05/09/2025 17:52	0.0300	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	8.63	287.67	ANDA
34-4-82	05/09/2025 18:35	05/09/2025 18:36	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	10.5	175	EEO
32-4-81	05/09/2025 19:35	05/09/2025 19:36	0.0200	51	Falla en Línea	5.84	97.33	DELSUR
32-4-81	05/09/2025 19:49	05/09/2025 19:50	0.0200	51	Falla en Línea	8.01	133.50	DELSUR
48-4-82	05/09/2025 21:21	05/09/2025 21:22	0.0200	51	Falla en Línea	4.78	79.67	EDESAL
34-4-82	06/09/2025 02:16	06/09/2025 07:54	5.6300	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	EEO
18-4-84	06/09/2025 04:05	06/09/2025 04:08	0.0500	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0.74	37	ETESAL
18-4-83	06/09/2025 04:11	06/09/2025 15:22	11.1800	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	ETESAL
30-4-85	06/09/2025 05:48	06/09/2025 05:49	0.0200	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	2.17	36.17	DELSUR
18-4-84	06/09/2025 07:02	06/09/2025 13:51	6.8200	MANUAL	Mantenimiento Programado	1	6816.67	ETESAL
34-4-84	06/09/2025 07:56	06/09/2025 16:39	8.7200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	EEO
18-4-84	06/09/2025 14:19	06/09/2025 14:21	0.0300	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	1	33.33	EEO
47-4-85	06/09/2025 15:29	06/09/2025 16:08	0.6500	59N	Falla por Terceros	0	0	ECOSOLAR
40-4-81	06/09/2025 16:32	06/09/2025 16:36	0.0700	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	11.29	752.67	DEUSEM
34-4-84	06/09/2025 19:43	06/09/2025 19:44	0.0200	51, 59N	Falla en Línea	3.66	61.00	EEO
34-4-84	06/09/2025 19:52	06/09/2025 19:53	0.0200	51, 59N	Falla en Línea	3.26	54.33	EEO
34-4-85	06/09/2025 20:00	06/09/2025 20:01	0.0200	51, 59N	Falla en Línea	7.38	123	EEO
34-4-84	06/09/2025 20:00	06/09/2025 20:01	0.0200	51, 59N	Falla en Línea	3.21	53.50	EEO
18-4-84	06/09/2025 20:10	06/09/2025 20:11	0.0200	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	8.82	147.00	EEO
46-4-84	07/09/2025 02:30	07/09/2025 04:25	1.9200	50, 51, 59N	Falla en Línea	5.04	336	DELSUR
49-4-81	07/09/2025 06:03	07/09/2025 12:14	6.1800	MANUAL	Mantenimiento Programado	6.59	5384.85	ETESAL
49-4-82	07/09/2025 06:03	07/09/2025 12:14	6.1800	MANUAL	Mantenimiento Programado	15.26	55,594.19	ETESAL
34-4-84	07/09/2025 06:13	07/09/2025 12:13	6.0000	MANUAL	Mantenimiento Programado	2.7	13958.51	ETESAL
16-4-81	07/09/2025 06:41	07/09/2025 06:42	0.0200	50, 51, 59N	Falla en Línea	5.92	98.67	CLESA
35-4-85	07/09/2025 07:27	07/09/2025 07:29	0.0300	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	7.45	248.33	ANDA



INTERRUPCIONES SEPTIEMBRE 2025

Entrega	Fecha Hora Inicio	Fecha Hora Final	Duración [Horas]	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
46-4-81	07/09/2025 09:48	07/09/2025 09:50	0.0300	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	20	666.67	DELSUR
46-4-82	07/09/2025 09:48	07/09/2025 09:50	0.0300	59N	Falla por Terceros	13.87	462.33	DELSUR
46-4-84	07/09/2025 09:49	07/09/2025 09:50	0.0200	59N	Falla en Línea	0.69	11.5	DELSUR
46-4-84	07/09/2025 10:47	07/09/2025 10:49	0.0300	59N	Falla en Línea	1.19	39.67	DELSUR
46-4-81	07/09/2025 10:47	07/09/2025 10:50	0.0500	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	19.76	988	DELSUR
46-4-82	07/09/2025 10:47	07/09/2025 10:49	0.0300	59N	Falla por Terceros	13.63	454.33	DELSUR
47-4-81	07/09/2025 11:22	07/09/2025 11:24	0.0300	51NS, 59N	Falla en Línea	0	0	DELSUR
34-4-84	07/09/2025 18:20	07/09/2025 18:21	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	3.09	51.5	EEO
34-4-83	07/09/2025 18:36	07/09/2025 18:37	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	15.75	262.5	EEO
34-4-85	07/09/2025 18:56	07/09/2025 18:57	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	6.63	110.5	EEO
40-4-81	07/09/2025 19:11	07/09/2025 19:13	0.0300	59N	Falla en Línea	17.3	576.67	DEUSEM
18-4-83	07/09/2025 19:48	07/09/2025 19:50	0.0300	51	Falla en Línea	4.24	141.33	EEO
18-4-83	07/09/2025 19:51	07/09/2025 19:52	0.0200	51	Falla en Línea	4.22	70.33	EEO
38-4-81	07/09/2025 21:33	07/09/2025 21:55	0.3700	NO INDICO	Falla en Línea	14.82	494	CAESS
11-4-84	07/09/2025 22:36	07/09/2025 22:37	0.0200	NO INDICO	Falla en Línea	4.39	73.17	CLESA
50-4-81	09/09/2025 09:46	09/09/2025 09:47	0.0200	51	Falla en Línea	7.77	129.5	DELSUR
37-2-83	10/09/2025 08:14	10/09/2025 08:15	0.0200	51	Falla en Línea	7.34	122.33	EDESAL
38-4-82	10/09/2025 10:09	10/09/2025 11:51	1.7000	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	DELSUR
34-4-83	10/09/2025 20:46	10/09/2025 20:48	0.0300	51, 59N	Falla en Línea	18.95	631.67	EEO
46-4-81	11/09/2025 05:58	11/09/2025 06:06	0.1300	51, 51NS, 59N	Falla en Línea	18.47	1258.83	DELSUR, ETESAL
47-4-81	11/09/2025 11:35	11/09/2025 14:00	2.4200	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	DELSUR
47-4-83	11/09/2025 11:37	11/09/2025 13:58	2.3500	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	DELSUR
34-4-83	11/09/2025 18:41	11/09/2025 18:42	0.0200	51, 59N	Falla en Línea	19.85	330.83	EEO
42-2-84	11/09/2025 23:08	11/09/2025 23:09	0.0200	51	Falla en Línea	2.21	36.83	ABRUZZO
49-4-81	11/09/2025 23:37	11/09/2025 23:39	0.0300	51	Falla en Línea	11.21	373.67	EEO
49-4-82	11/09/2025 23:46	11/09/2025 23:47	0.0200	50	Falla en Línea	19.05	317.5	EEO
49-4-81	11/09/2025 23:54	11/09/2025 23:55	0.0200	51	Falla en Línea	9.55	159.17	EEO
49-4-82	12/09/2025 00:01	12/09/2025 00:02	0.0200	50	Falla en Línea	19.21	320.17	EEO
49-4-81	12/09/2025 00:01	12/09/2025 00:02	0.0200	50	Falla en Línea	8.27	137.83	EEO
50-4-81	12/09/2025 04:17	12/09/2025 13:41	9.4000	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0	DELSUR
43-2-81	12/09/2025 06:02	12/09/2025 06:03	0.0200	51	Falla en Línea	3.44	57.33	CAESS
30-4-84	12/09/2025 09:26	12/09/2025 09:31	0.0800	51, 59N	Falla en Línea	18.31	1,192.50	DELSUR
30-4-85	12/09/2025 09:27	12/09/2025 09:31	0.0700	NO INDICO	Falla en Línea	3.11	207.33	DELSUR
30-4-85	12/09/2025 12:34	12/09/2025 12:36	0.0300	59N	Falla por Terceros	3.55	118.33	DELSUR
30-4-84	12/09/2025 12:34	12/09/2025 12:35	0.0200	59N	Falla en Línea	2.24	37.33	DELSUR
30-4-85	12/09/2025 12:58	12/09/2025 12:59	0.0200	59N	Falla por Terceros	3.46	57.67	DELSUR
30-4-84	12/09/2025 12:58	12/09/2025 12:59	0.0200	59N	Falla en Línea	2.35	39.17	DELSUR
32-4-81	12/09/2025 15:07	12/09/2025 15:08	0.0200	51	Falla en Línea	4.11	68.5	DELSUR
38-4-82	12/09/2025 15:22	12/09/2025 15:23	0.0200	51	Falla en Línea	3.33	55.50	DELSUR
32-4-81	12/09/2025 20:56	12/09/2025 20:57	0.0200	51	Falla en Línea	4.26	71	DELSUR
34-4-85	13/09/2025 02:18	13/09/2025 02:19	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	5.69	94.83	EEO
46-4-81	13/09/2025 04:52	13/09/2025 18:15	13.3800	MANUAL	Mantenimiento Programado	0	0.00	DELSUR
16-4-81	13/09/2025 13:33	13/09/2025 15:47	2.2300	50, 51, 59N	Falla en Línea	6.88	229.33	CLESA
11-4-81	13/09/2025 15:39	13/09/2025 15:41	0.0300	50	Falla en Línea	6.35	211.67	CLESA
16-4-81	13/09/2025 16:21	13/09/2025 16:22	0.0200	MANUAL	Solicitud de Distribuidor	0	0	CLESA
16-4-81	13/09/2025 18:09	13/09/2025 18:11	0.0300	50, 51, 59N	Falla en Línea	9.74	324.67	CLESA
16-4-81	13/09/2025 18:12	13/09/2025 21:45	3.5500	50, 51, 59N	Falla en Línea	6.88	114.67	CLESA
34-4-81	13/09/2025 20:25	13/09/2025 20:26	0.0200	51NS, 59N	Falla en Línea	16.68	278	EEO
16-4-81	13/09/2025 21:53	14/09/2025 02:32	4.6500	50, 51, 59N	Falla en Línea	0	0	CLESA
11-4-84	14/09/2025 00:26	14/09/2025 00:56	0.5000	51	Falla en Línea	16.2	8,100.00	CLESA, ETESAL
11-4-83	14/09/2025 00:26	14/09/2025 00:54	0.4700	MANUAL	Falla en Subestaciones	2.12	848.69	ETESAL



PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTOS MAYORES (PAMM)

SEMANA 20 DE 2025 - SEMANA 19 DE 2026

	PLANTA/UNIDAD	PROGRAMADO	DURACIÓN	EJECUTADO	DURACIÓN	MOTIVO
LAGEO	AHUACHAPAN					
	UNIDAD 1	10-ago-25 00:00	07-sept-25 23:59	29 días	10-ago-25 00:01 04-sept-25 10:25	25 días PAMM de unidad generadora
	UNIDAD 3					
EDP	EDP					
	MOTOR 11	01-sept-25 00:00	07-sept-25 23:59	7 días	Suspendido a solicitud de EDP	Mantenimiento mayor etapa 1
	MOTOR 11	08-sept-25 00:00	21-sept-25 23:59	14 días	Suspendido a solicitud de EDP	Mantenimiento mayor etapa 2
	MOTORES 1 A 19 Y UNIDAD 1	13-sept-25 00:00	17-sept-25 23:59	5 días	Suspendido a solicitud de EDP	
	MOTOR 11	22-sept-25 00:00	28-sept-25 23:59	7 días	Suspendido a solicitud de EDP por edp m2	
ORAZUL	ACAJUTLA					
	UNIDADES 1 Y 2	01-sept-25 00:00	07-sept-25 23:59	7 días		Mantenimiento transformador de arranque unidades a vapor 34.5 kv / 4160 v
	MOTOR 4	29-sept-25 00:00	07-nov-25 23:59	40 días		Mantenimiento mayor en motor y l4 en generador
	SOYAPANGO					
	MOTOR 1	08-sept-25 00:00	26-oct-25 23:59	49 días		Mantenimiento intermedio de unidad generadora
	MOTORES 1 A 3	23-nov-25 08:00	23-nov-25 16:00	8 horas		Mantenimiento de ETESAL en sub. Soyapango
NEJAPA	NEJAPA POWER					
	MOTOR 12	01-sept-25 00:00	30-nov-25 23:59	91 días	SUSPENDIDO A SOLICITUD DE NEPO	
	MOTORES 18 A 27	22-sept-25 00:00	28-sept-25 23:59	7 días	SUSPENDIDO A SOLICITUD DE NEPO	
	MOTORES 1 A 27	29-sept-25 00:00	05-oct-25 23:59	7 días		
INE	TALNIQUE					
	MOTORES 4 A 9	07-sept-25 06:00	07-sept-25 17:59	12 horas	SUSPENDIDO A SOLICITUD DE INE	Mantenimiento anual del transformador 13.8 / 115 kv (pruebas electricas)
	TALNIQUE SOLAR	07-sept-25 08:00	07-sept-25 16:00	8 horas		Mantenimiento de ETESAL en sub. Talnique
	MOTOR 1	09-sept-25 00:00	18-oct-25 23:59	40 días	23-sept-25 00:00 01-nov-25 23:59	40 días Mantenimiento de 96000 horas de operación
TPTO	TERMOPUERTO					
	MOTOR 3	16-sept-25 00:00	20-oct-25 23:59	35 días	Suspendido a solicitud de PEC	Mantenimiento de 54,000 horas
TEXTUFIL	TEXTUFIL					
	MOTOR 7	20-sept-25 00:00	04-oct-25 23:59	15 días	Suspendido a solicitud de TEXTUFIL	Mantenimiento mayor
	MOTOR 5	11-oct-25 00:00	25-oct-25 23:59	15 días		Mantenimiento mayor

Proceso

Suspendido/Reprogramado

Realizado

Actualizado al 5 de septiembre de 2025

Registro de cambios:

01-sep-2025: AP-37-21 ETESAL solicita suspensión del PAMM de subestación taln, se reprogramará posteriormente

04-sep-2025: AP-38-21 INE solicita reprogramación de mantenimiento de taln-m1, por retraso en proveedores

04-sep-2025: AP-39-21 INE solicita reprogramación de mantenimiento de taln-m4, para adelantar trabajos por retraso de mantenimiento de taln-m1

05-sep-2025: AP-40-21 EDP solicita sustituir mantenimiento de edp-m11 por edp-m2

05-sep-2025: AP-41-21 EDP solicita suspensión de mantenimiento de subestación de edp-00, será reprogramado posteriormente

08-sep-2025: AP-42-21 EDP solicita reprogramación de mantenimiento de subestación edp-00 previamente suspendido

12-sep-2025: AP-43-21 EDP solicita suspender mantenimientos de edp-m2, m5 y m12, serán reprogramados posteriormente

19-sep-2025: AP-44-21 TEXTUFIL solicita suspender mantenimiento de text-m7 por no alcanzar las horas de operación requeridas

22-sep-2025: AP-45-21 NEPO solicita suspensión de mantenimiento de subestación nepo-00 por cambio de plan interno de mantenimientos

24-sep-2025: AP-46-21 ORAZUL solicita reprogramación de mantenimiento de acaj-u5 por revisión de transformador principal de la unidad

06-oct-2025: AP-47-25 EDP solicita suspender mantenimiento de subestación edp-00, se reprogramará posteriormente



Unidad de Transacciones, S.A. de C.V.
Km 12 ½, carretera al puerto de La Libertad,
Nuevo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador
Teléfono: (+503) 2521-7300

www.ut.com.sv 