

HECHOS RELEVANTES

OCTUBRE-DICIEMBRE 2012

Resumen de los principales Acuerdos emitidos por la SIGET que tienen un impacto significativo en la operatividad del Mercado Mayorista de Electricidad, presentados por área de aplicación.



HECHOS RELEVANTES

OCTUBRE - DICIEMBRE 2012

GERENCIA GENERAL

OCTUBRE

Número	Fecha	Referencia	Impacto para el Mercado Mayorista
Junta Directiva y Gerencia General	Todo el mes	Caso ANDA, incumplimiento de pago julio y agosto	Junta Directiva y Gerencia General realizaron diversas gestiones ante el Ministerio de Hacienda para efectuar la liquidación de 19 Acreedores pendientes
913-E-2012	23/10/12	Contratos de Largo Plazo de Libre Concurrencia	Aprueba Modificaciones a las Normas sobre Contratos de Largo plazo mediante procesos de Libre Concurrencia

NOVIEMBRE

No se emitieron acuerdos relacionados a la Gerencia General que modificaran el Reglamento de Operación del Mercado Mayorista Basado en Costos de Producción o Impactaran el Mercado Mayorista.

DICIEMBRE

Número	Fecha	Referencia	Impacto para el Mercado Mayorista
JD-389	21/12/12	Planeación Estratégica. Primera Etapa	Aprobación de Misión, Visión y Valores de la sociedad

GERENCIA DE CONCILIACION DE TRANSACCIONES

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE

No se emitieron acuerdos relacionados a la Gerencia de Conciliación de Transacciones que modificaran el Reglamento de Operación del Mercado Mayorista Basado en Costos de Producción o Impactaran el Mercado Mayorista.

GERENCIA DE PLANIFICACION OPERATIVA

OCTUBRE-NOVIEMBRE

No se emitieron acuerdos relacionados a la Gerencia de Planificación Operativa que modificaran el Reglamento de Operación del Mercado Mayorista Basado en Costos de Producción o Impactaran el Mercado Mayorista.

DICIEMBRE

Número	Fecha	Referencia	Impacto para el Mercado Mayorista
Carta SIGET	04/12/12	Precios de los combustibles	Notificación de estructura de costos para los combustibles aprobada para Termopuerto

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

OCTUBRE

No se emitieron acuerdos relacionados a la Gerencia Administrativa Financiera que modificaran el Reglamento de Operación del Mercado Mayorista Basado en Costos de Producción o Impactaran el Mercado Mayorista.

NOVIEMBRE

Número	Fecha	Referencia	Impacto para el Mercado Mayorista
S/N	7-11-2012	Pago de los montos adeudados por ANDA	Se recibieron las Notas de Crédito del Tesoro Público (NCTP), las cuales fueron endosadas y entregadas a los 19 acreedores pendientes. Por otra parte los intereses moratorios fueron pagados en efectivo.

DICIEMBRE

No se emitieron acuerdos relacionados a la Gerencia Administrativa Financiera que modificaran el Reglamento de Operación del Mercado Mayorista Basado en Costos de Producción o Impactaran el Mercado Mayorista.

GERENCIA DE OPERACIÓN EN TIEMPO REAL Y ESTUDIOS

OCTUBRE

No se emitieron acuerdos relacionados a la Gerencia de Operación en Tiempo Real y Estudios que modificaran el Reglamento de Operación del Mercado Mayorista Basado en Costos de Producción o Impactaran el Mercado Mayorista.

Fuera de servicio la interconexión Guatemala-El Salvador 02 por un disparo durante 16 minutos.

Fuera de servicio la interconexión Guatemala-El Salvador 02 por problema de comunicación con PMU en GUAT durante 04:02 hrs.

Fuera de servicio la interconexión Guatemala-El Salvador 01 por problema de comunicación con PMU en GUAT durante 5 minutos.

Fuera de servicio la interconexión Guatemala-El Salvador 02 a solicitud de GUAT durante 50 minutos.

Fuera de servicio la interconexión El Salvador-Honduras 01 por problemas en HOND, durante 02:40 hrs.

Fuera de servicio la interconexión El Salvador-Honduras 02 por problemas en HOND, en dos eventos, durante 05:51 hrs.

Fuera de servicio la interconexión Guatemala-El Salvador 01 por Oscilación en SER, en 2 eventos, por un acumulado de 00:31 hrs.

Fuera de servicio la interconexión Guatemala-El Salvador 02 por Oscilación en SER, en 2 eventos, por un acumulado de 00:23 hrs.

El Moto-generador N° 1 de SOYA ha estado indisponible durante 744 hrs.

El Moto-generador N° 12 de NEPO ha estado indisponible durante 744 hrs.

La Unidad N° 5 de 5NOV ha estado indisponible durante 166:04 hrs.

El Moto-generador N° 2 de TALN ha estado indisponible durante 120 hrs.

Los Moto-generadores N° 1, 2 y 3 de GECSA han estado indisponibles por falla en transformador principal durante 109 hrs.

El Moto-generador N° 6 de TEXT ha estado indisponible durante 41:23 hrs.

Se realizó un Re-despacho al cumplirse lo establecido en el ROBCP.

Fuera de servicio la Línea 230 kV AHUA-NEJAPA 02 por alto voltaje en el SEP en tres veces, durante 11:42 hrs.

Fuera de servicio la Línea 230 kV 15SE-NEJAPA 02 por alto voltaje en el SEP en tres veces, durante 10:02 hrs.

Disparo de líneas STOM-EPED, SANA-OPIC, ATEO-TALN, NEJA-LANG, SANT-TALN, ACAJ-SONS 01 y TECO-OZAT por falla.

NOVIEMBRE

No se emitieron acuerdos relacionados a la Gerencia de Operación en Tiempo Real y Estudios que modificaran el Reglamento de Operación del Mercado Mayorista Basado en Costos de Producción o Impactaran el Mercado Mayorista.

Fuera de servicio la interconexión Guatemala-El Salvador 01 por Oscilación en SER, en 8 eventos, por un acumulado de 08:14 hrs.

Fuera de servicio la interconexión Guatemala-El Salvador 02 por Oscilación en SER, en 8 eventos, por un acumulado de 09:49 hrs.

Fuera de servicio la interconexión El Salvador-Honduras 02 por dos disparos, durante 02:45 hrs.

Fuera de servicio la interconexión El Salvador-Honduras 01 a solicitud de ESAL, por PAMM, durante 05:20 hrs.

Fuera de servicio la interconexión El Salvador-Honduras 01 y 02 a solicitud de EOR, durante 05:07 hrs.

Fuera de servicio la interconexión Guatemala-El Salvador 02 por dos disparos, durante 00:20 hrs.

Fuera de servicio la interconexión El Salvador-Honduras 01 por un disparo, durante 00:59 hrs.

El Moto-generador N° 1 de SOYA ha estado indisponible durante 720 hrs.

El Moto-generador N° 12 de NEPO ha estado indisponible durante 157:56 hrs.

El Moto-generador N° 4 de TALN ha estado indisponible durante 155:47 hrs.

El Moto-generador N° 7 de TALN ha estado indisponible durante 152:23 hrs.

El Moto-generador N° 1 de TALN ha estado indisponible durante 130:04 hrs.

El Moto-generador N° 25 de NEPO ha estado indisponible durante 129:51 hrs.

El Moto-generador N° 5 de TALN ha estado indisponible durante 96:28 hrs.

El Moto-generador N° 8 de TALN ha estado indisponible durante 82:31 hrs.

El Moto-generador N° 2 de TALN ha estado indisponible durante 79:47 hrs.

El Moto-generador N° 17 de NEPO ha estado indisponible durante 61:25 hrs.

El Moto-generador N° 6 de TALN ha estado indisponible durante 56:29 hrs.

El Moto-generador N° 5 de ACAJ ha estado indisponible durante 46:28 hrs.

El Moto-generador N° 16 de NEPO ha estado indisponible durante 41:20 hrs.

Se realizó dos Re-despachos al cumplirse lo establecido en el ROBCP.

La unidad a Vapor N°1 fue penalizada de acuerdo al ROBCP por no completar la primera prueba de disponibilidad.

Las unidad a Gas N° 5 fue penalizada de acuerdo al ROBCP por no completar la primera prueba de disponibilidad.

Fuera de servicio la Línea 230 kV AHUA-NEJAPA 02 por alto voltaje en el SEP en tres veces, durante 11:37 hrs.

Fuera de servicio la Línea 230 kV 15SE-NEJAPA 02 por alto voltaje en el SEP en cuatro veces, durante 22:05 hrs.

Disparo de líneas 15SE-BERL, 15SE-SMAR 02 y SMIG-OZAT por falla.

DICIEMBRE

No se emitieron acuerdos relacionados a la Gerencia de Operación en Tiempo Real y Estudios que modificaran el Reglamento de Operación del Mercado Mayorista Basado en Costos de Producción o Impactaran el Mercado Mayorista.

Fuera de servicio la interconexión Guatemala-El Salvador 01 por Oscilación en SER, en 4 eventos, por un acumulado de 00:56 hrs.

Fuera de servicio la interconexión Guatemala-El Salvador 02 por Oscilación en SER, en 4 eventos, por un acumulado de 01:14 hrs.

Fuera de servicio la interconexión Guatemala-El Salvador 02 dos veces a solicitud de GUAT, durante 06:38 hrs.

Fuera de servicio la interconexión Guatemala-El Salvador 01 por un disparo, durante 00:21 hrs.

Fuera de servicio la interconexión Guatemala-El Salvador 02 por dos disparos, durante 00:33 hrs.

Fuera de servicio la interconexión El Salvador-Honduras 02 por un disparo, durante 06:26 hrs.

Fuera de servicio la interconexión El Salvador-Honduras 01 por un disparo, durante 01:51 hrs.

El Moto-generador N° 1 de SOYA ha estado indisponible durante 704:26 hrs.

El Moto-generador N° 5 de ACAJ ha estado indisponible durante 157:00 hrs.

El Moto-generador N° 5 de TEXT ha estado indisponible durante 136:55 hrs.

La Unidad N° 2 de CGRA ha estado indisponible durante 81:20 hrs.

El Moto-generador N° 1 de HILC ha estado indisponible durante 60:53 hrs.

El Moto-generador N° 8 de NEPO ha estado indisponible durante 50:22 hrs.

El Moto-generador N° 7 de TALN ha estado indisponible durante 40:00 hrs.

El Moto-generador N° 4 de TEXT ha estado indisponible durante 36:32 hrs.

Fuera de servicio la Línea 230 kV AHUA-NEJAPA 02 por alto voltaje en el SEP en diez veces, durante 59:01 hrs.

Fuera de servicio la Línea 230 kV AHUA-NEJAPA 02 por disparo, durante 00:28 hrs.

Fuera de servicio la Línea 230 kV AHUA-NEJAPA 02 por alto voltaje en el SEP en diez veces, durante 11:37 hrs.

Fuera de servicio la Línea 230 kV 15SE-NEJAPA 02 por alto voltaje en el SEP en trece veces, durante 76:48 hrs.

Fuera de servicio la Línea 230 kV 15SE-NEJAPA 01 por alto voltaje en el SEP una vez, durante 03:10 hrs.

Fuera de servicio la Línea 230 kV 15SE-NEJAPA 01 por disparo, durante 00:06 hrs.

Disparo de líneas NEJA-SMAR y SMIG-LUNI por falla